

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	24,45	19,65	4,80	1	1			1	1		7,61	7,61
	01:00	22,49	17,68	4,81	1				1	1		8,20	8,20
	02:00	21,28	16,08	5,20	1				1	1		7,49	7,49
	03:00	20,29	15,33	4,97	1				1	1		6,89	6,89
	04:00	19,32	14,44	4,88	1				1	1		6,25	6,25
	05:00	18,94	13,70	5,24	1					1		6,63	6,63
	06:00	19,09	13,52	5,58	1					1		6,68	6,68
	07:00	20,42	14,81	5,61	1					1		7,00	7,15
	08:00	22,24	16,73	5,51	1		1			1		7,80	7,80
	09:00	23,77	18,26	5,51	1		1			1		8,48	8,48
	10:00	24,61	19,91	4,70	1		1			1		8,68	8,68
	11:00	25,31	21,42	3,89	1		1			1	2	8,75	8,75
	12:00	26,15	21,83	4,32	1		1			1	3	8,75	8,75
	13:00	27,71	23,04	4,67	1		1			1	3	8,75	8,75
	14:00	28,14	23,20	4,94	1		1			1	5	8,75	8,75
	15:00	28,00	23,12	4,88	1		1			1	5	8,75	8,75
	16:00	28,40	23,14	5,26	1		1			1	5	8,75	8,75
	17:00	29,30	23,77	5,53	1		1			1	5	8,75	8,75
	18:00	30,02	24,17	5,85	1		1			1	5	8,75	8,75
	19:00	29,82	23,70	6,12	1		1			1	6	8,75	8,75
	20:00	29,87	24,09	5,78	1		1			1	6	8,75	8,75
	21:00	28,91	22,82	6,09	1		1			1	5	8,75	8,75
	22:00	27,48	20,82	6,66	1		1			1	5	8,75	8,75
	23:00	26,24	19,79	6,45	1		1			1	3	8,75	8,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης