

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000			
Η ε- ρ- ε- ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	31,58	26,85	4,73			1								1	2	10,13	11,03
	01:00	30,08	25,51	4,57	1		1	1							1	1	10,13	10,13
	02:00	28,50	24,81	3,69	1		1	1									9,11	9,11
	03:00	27,70	24,44	3,26	1		1	1									8,36	8,36
	04:00	26,64	23,40	3,25	1		1	1									7,29	7,29
	05:00	26,46	22,53	3,93	1		1	1									7,08	7,08
	06:00	25,89	22,58	3,30	1		1	1									6,51	6,51
	07:00	27,09	23,80	3,29	1		1	1									7,68	7,68
	08:00	29,18	25,56	3,62	1		1	1									9,59	9,21
	09:00	31,63	26,67	4,97	1		1	1									10,13	11,03
	10:00	31,22	27,16	4,06	1		1	1									8,29	10,93
	11:00	32,08	26,96	5,12			1								1	3	10,13	11,03
	12:00	33,30	27,49	5,81			1								1	2	10,13	11,03
	13:00	35,86	29,26	6,60			1								1	3	10,13	11,03
	14:00	37,07	31,03	6,05			1								1	4	10,13	11,03
	15:00	37,28	31,32	5,96			1								1	4	10,13	11,03
	16:00	37,91	32,32	5,60			1								1	4	10,13	11,03
	17:00	38,56	33,21	5,35			1								1	6	10,13	11,03
	18:00	39,62	34,80	4,82			1								1	7	10,13	11,03
	19:00	39,26	35,06	4,20			1								1	8	10,13	11,03
	20:00	38,81	34,42	4,39			1								1	7	10,13	11,03
	21:00	38,43	34,14	4,30			1								1	7	10,13	11,03
	22:00	37,05	32,97	4,08			1								1	5	10,13	11,03
	23:00	35,22	31,00	4,22			1								1	4	10,13	11,03

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση