

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	4,52	4,27	0,25	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	01:00	4,11	3,95	0,16	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	02:00	3,87	3,74	0,13	0,00		1						1		0,60	0,60
	03:00	3,69	3,55	0,13	0,00		1						1		0,60	0,60
	04:00	3,56	3,46	0,10	0,00		1						1		0,60	0,60
	05:00	3,45	3,32	0,13	0,00		1						1		0,60	0,60
	06:00	3,43	3,22	0,20	0,00		1						1		0,60	0,60
	07:00	3,68	3,48	0,20	0,00		1						1		0,60	0,60
	08:00	3,94	3,71	0,23	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	09:00	4,23	4,07	0,16	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	10:00	4,43	4,28	0,14	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	11:00	4,74	4,63	0,11	0,00		1	1				1	1		0,60	0,60
	12:00	4,99	4,91	0,08	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	13:00	5,06	4,97	0,09	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	14:00	5,06	4,93	0,13	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	15:00	4,75	4,57	0,18	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	16:00	4,64	4,36	0,27	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	17:00	4,59	4,23	0,36	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	18:00	4,80	4,38	0,42	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	19:00	5,00	4,63	0,37	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	20:00	5,34	5,04	0,29	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	21:00	5,52	5,35	0,17	0,00		1	1					1	1	0,60	0,60
	22:00	5,09	4,98	0,11	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	23:00	4,70	4,60	0,11	0,00		1	1					1		0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Ο ΥΒΣ ήταν μη διαθέσιμος λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση