

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	4,22	3,66	0,56	0,00		1	1				1			0,60	0,60
	01:00	3,88	3,31	0,57	0,00		1	1				1			0,60	0,60
	02:00	3,57	3,08	0,49	0,00		1	1							0,60	0,60
	03:00	3,34	2,88	0,47	0,00		1	1							0,60	0,60
	04:00	3,27	2,81	0,46	0,00		1	1							0,60	0,60
	05:00	3,26	2,66	0,59	0,00		1	1							0,60	0,60
	06:00	3,15	2,56	0,59	0,00		1	1							0,60	0,60
	07:00	3,39	2,80	0,59	0,00		1	1							0,60	0,60
	08:00	3,82	3,25	0,57	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	09:00	4,15	3,56	0,59	0,00		1						1		0,60	0,60
	10:00	4,51	3,92	0,59	0,00		1					1	1		0,60	0,60
	11:00	4,66	4,16	0,50	0,00		1					1	1		0,55	0,60
	12:00	4,82	4,28	0,55	0,00		1	1					1		0,55	0,60
	13:00	4,97	4,38	0,59	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	14:00	4,87	4,28	0,59	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	15:00	4,73	4,16	0,57	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	16:00	4,61	4,04	0,57	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	17:00	4,62	4,08	0,54	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	18:00	4,83	4,25	0,58	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	19:00	5,09	4,52	0,57	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	20:00	5,27	4,70	0,57	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	21:00	5,41	4,88	0,53	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	22:00	5,01	4,47	0,53	0,00		1	1					1		0,60	0,60
	23:00	4,58	4,05	0,53	0,00		1	1					1		0,60	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ο ΥΒΣ ήταν μη διαθέσιμος λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση