

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	1,649	1		1	
	01:00	1,518	1		1	
	02:00	1,430	1		1	
	03:00	1,418	1		1	
	04:00	1,390	1		1	
	05:00	1,338	1		1	
	06:00	1,310	1		1	
	07:00	1,412	1		1	
	08:00	1,461	1		1	
	09:00	1,564	1		1	
	10:00	1,627	1		1	
	11:00	1,658	1		1	
	12:00	1,645	1		1	
	13:00	1,648	1		1	
	14:00	1,555	1		1	
	15:00	1,528	1		1	
	16:00	1,586	1		1	
	17:00	1,681	1		1	
	18:00	1,675	1		1	
	19:00	2,072	1	1	1	
	20:00	2,105	1	1	1	
	21:00	2,074	1	1	1	
	22:00	1,977	1	1	1	
	23:00	1,837	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	1,703	1		1	
	01:00	1,578	1		1	
	02:00	1,486	1		1	
	03:00	1,425	1		1	
	04:00	1,410	1		1	
	05:00	1,381	1		1	
	06:00	1,335	1		1	
	07:00	1,395	1		1	
	08:00	1,577	1		1	
	09:00	1,705	1		1	
	10:00	1,379	1		1	
	11:00	1,305	1		1	
	12:00	1,292	1		1	
	13:00	1,336	1		1	
	14:00	1,678	1		1	
	15:00	1,483	1		1	
	16:00	1,756	1		1	
	17:00	1,925	1	1	1	
	18:00	2,112	1	1	1	
	19:00	2,279	1	1	1	
	20:00	2,360	1	1	1	
	21:00	2,293	1	1	1	
	22:00	2,140	1	1	1	
	23:00	1,976	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	1,832	1	1	1	
	01:00	1,697	1		1	
	02:00	1,622	1		1	
	03:00	1,543	1		1	
	04:00	1,509	1		1	
	05:00	1,482	1		1	
	06:00	1,456	1		1	
	07:00	1,561	1		1	
	08:00	1,637	1		1	
	09:00	1,718	1		1	
	10:00	1,767	1		1	
	11:00	1,761	1		1	
	12:00	1,783	1		1	
	13:00	1,815	1		1	
	14:00	1,736	1		1	
	15:00	1,708	1		1	
	16:00	1,761	1		1	
	17:00	1,860	1		1	
	18:00	2,047	1	1	1	
	19:00	2,177	1	1	1	
	20:00	2,305	1	1	1	
	21:00	2,259	1	1	1	
	22:00	2,177	1	1	1	
	23:00	2,012	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	1,841	1	1	1	
	01:00	1,686	1		1	
	02:00	1,579	1		1	
	03:00	1,490	1		1	
	04:00	1,524	1		1	
	05:00	1,496	1		1	
	06:00	1,484	1		1	
	07:00	1,552	1		1	
	08:00	1,659	1		1	
	09:00	1,693	1		1	
	10:00	1,706	1		1	
	11:00	1,650	1		1	
	12:00	1,769	1		1	
	13:00	1,849	1		1	
	14:00	1,803	1		1	
	15:00	1,750	1		1	
	16:00	1,802	1		1	
	17:00	1,888	1	1	1	
	18:00	2,053	1	1	1	
	19:00	2,221	1	1	1	
	20:00	2,344	1	1	1	
	21:00	2,285	1	1	1	
	22:00	2,161	1	1	1	
	23:00	1,974	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	1,855	1	1	1	
	01:00	1,710	1	1	1	
	02:00	1,655	1	1		
	03:00	1,574	1	1		
	04:00	1,523	1	1		
	05:00	1,472	1	1		
	06:00	1,435	1	1		
	07:00	1,525	1	1		
	08:00	1,639	1	1		
	09:00	1,674	1	1		
	10:00	1,694	1	1		
	11:00	1,706	1	1		
	12:00	1,694	1	1		
	13:00	1,713	1	1		
	14:00	1,677	1	1		
	15:00	1,704	1	1		
	16:00	1,699	1	1		
	17:00	1,820	1	1	1	
	18:00	2,004	1	1	1	
	19:00	2,283	1	1	1	
	20:00	2,248	1	1	1	
	21:00	2,213	1	1	1	
	22:00	2,040	1	1	1	
	23:00	1,965	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	1,826	1	1	1	
	01:00	1,730	1	1	1	
	02:00	1,597	1	1		
	03:00	1,532	1	1		
	04:00	1,455	1	1		
	05:00	1,441	1	1		
	06:00	1,393	1	1		
	07:00	1,454	1	1		
	08:00	1,620	1		1	
	09:00	1,732	1		1	
	10:00	1,733	1		1	
	11:00	1,708	1		1	
	12:00	1,739	1		1	
	13:00	1,740	1		1	
	14:00	1,728	1		1	
	15:00	1,732	1	1	1	
	16:00	1,806	1	1	1	
	17:00	1,949	1	1	1	
	18:00	2,174	1	1	1	
	19:00	2,223	1	1	1	
	20:00	2,299	1	1	1	
	21:00	2,341	1	1	1	
	22:00	2,266	1	1	1	
	23:00	2,208	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	2,101	1	1	1	
	01:00	1,905	1	1	1	
	02:00	1,770	1	1	1	
	03:00	1,645	1		1	
	04:00	1,535	1		1	
	05:00	1,538	1		1	
	06:00	1,497	1		1	
	07:00	1,535	1		1	
	08:00	1,642	1		1	
	09:00	1,755	1		1	
	10:00	1,783	1		1	
	11:00	1,773	1		1	
	12:00	1,819	1		1	
	13:00	1,805	1		1	
	14:00	1,800	1		1	
	15:00	1,837	1		1	
	16:00	1,943	1	1	1	
	17:00	1,938	1	1	1	
	18:00	2,141	1	1	1	
	19:00	2,358	1	1	1	
	20:00	2,450	1	1	1	
	21:00	2,338	1	1	1	
	22:00	2,200	1	1	1	
	23:00	2,058	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης