

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	131					1
	01:00	118					1
	02:00	112					1
	03:00	118					1
	04:00	115					1
	05:00	107			1	1	
	06:00	102			1	1	
	07:00	118			1	1	
	08:00	117			1	1	
	09:00	124					1
	10:00	129					1
	11:00	134					1
	12:00	133					1
	13:00	154					1
	14:00	159					1
	15:00	155					1
	16:00	152					1
	17:00	157					1
	18:00	150					1
	19:00	148					1
	20:00	149					1
	21:00	151					1
	22:00	146					1
	23:00	136					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	128					1
	01:00	118					1
	02:00	112			1	1	
	03:00	115			1	1	
	04:00	117			1	1	
	05:00	109			1	1	
	06:00	103			1	1	
	07:00	121			1	1	
	08:00	120					1
	09:00	138					1
	10:00	148					1
	11:00	157					1
	12:00	165					1
	13:00	163					1
	14:00	162					1
	15:00	162					1
	16:00	155					1
	17:00	147					1
	18:00	144					1
	19:00	139					1
	20:00	143					1
	21:00	154					1
	22:00	146					1
	23:00	150					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	145					1
	01:00	135					1
	02:00	131					1
	03:00	130					1
	04:00	129					1
	05:00	124					1
	06:00	109					1
	07:00	112					1
	08:00	113					1
	09:00	118					1
	10:00	128					1
	11:00	127					1
	12:00	138					1
	13:00	147					1
	14:00	139					1
	15:00	146					1
	16:00	154					1
	17:00	149					1
	18:00	146					1
	19:00	142					1
	20:00	132					1
	21:00	134					1
	22:00	136					1
	23:00	145					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	138					1
	01:00	126					1
	02:00	119			1	1	
	03:00	115			1	1	
	04:00	115			1	1	
	05:00	111			1	1	
	06:00	106			1	1	
	07:00	113			1	1	
	08:00	118					1
	09:00	126					1
	10:00	142					1
	11:00	151					1
	12:00	147					1
	13:00	154					1
	14:00	155					1
	15:00	151					1
	16:00	154					1
	17:00	147					1
	18:00	153					1
	19:00	157					1
	20:00	151					1
	21:00	150					1
	22:00	149					1
	23:00	141					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	134					1
	01:00	141					1
	02:00	124			1	1	
	03:00	110			1	1	
	04:00	110			1	1	
	05:00	109			1	1	
	06:00	106			1	1	
	07:00	118			1	1	
	08:00	116					1
	09:00	118					1
	10:00	125					1
	11:00	137					1
	12:00	149					1
	13:00	150					1
	14:00	155					1
	15:00	155					1
	16:00	154					1
	17:00	141					1
	18:00	140					1
	19:00	143					1
	20:00	131					1
	21:00	142					1
	22:00	144					1
	23:00	150					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	152					1
	01:00	143					1
	02:00	125					1
	03:00	119			1	1	
	04:00	118			1	1	
	05:00	114			1	1	
	06:00	115			1	1	
	07:00	114					1
	08:00	131					1
	09:00	142					1
	10:00	151					1
	11:00	165					1
	12:00	173					1
	13:00	158					1
	14:00	159					1
	15:00	158					1
	16:00	168					1
	17:00	168					1
	18:00	161					1
	19:00	166					1
	20:00	161					1
	21:00	160					1
	22:00	145					1
	23:00	139					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	131					1
	01:00	123					1
	02:00	122					1
	03:00	113			1	1	
	04:00	106			1	1	
	05:00	104			1	1	
	06:00	101			1	1	
	07:00	111			1	1	
	08:00	121					1
	09:00	148					1
	10:00	153					1
	11:00	154					1
	12:00	159					1
	13:00	147					1
	14:00	154					1
	15:00	164					1
	16:00	166					1
	17:00	166					1
	18:00	150					1
	19:00	147					1
	20:00	169					1
	21:00	167					1
	22:00	153					1
	23:00	151					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης