

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	145					1
	01:00	145					1
	02:00	139					1
	03:00	132					1
	04:00	129					1
	05:00	126					1
	06:00	122					1
	07:00	123					1
	08:00	128					1
	09:00	141					1
	10:00	148					1
	11:00	152					1
	12:00	154					1
	13:00	152					1
	14:00	151					1
	15:00	153					1
	16:00	155					1
	17:00	156					1
	18:00	152					1
	19:00	148					1
	20:00	151					1
	21:00	152					1
	22:00	149					1
	23:00	152					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	139					1
	01:00	137					1
	02:00	132					1
	03:00	127					1
	04:00	126					1
	05:00	126					1
	06:00	126					1
	07:00	125					1
	08:00	128					1
	09:00	133					1
	10:00	137					1
	11:00	143					1
	12:00	145					1
	13:00	146					1
	14:00	148					1
	15:00	150					1
	16:00	151					1
	17:00	150					1
	18:00	146					1
	19:00	140					1
	20:00	140					1
	21:00	141					1
	22:00	145					1
	23:00	145					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	139					1
	01:00	133					1
	02:00	128					1
	03:00	123					1
	04:00	120			1	1	
	05:00	119			1	1	
	06:00	119			1	1	
	07:00	117			1	1	
	08:00	119			1	1	
	09:00	124					1
	10:00	129					1
	11:00	133					1
	12:00	136					1
	13:00	139					1
	14:00	142					1
	15:00	144					1
	16:00	146					1
	17:00	144					1
	18:00	142					1
	19:00	140					1
	20:00	139					1
	21:00	139					1
	22:00	142					1
	23:00	142					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	136					1
	01:00	132					1
	02:00	126					1
	03:00	119			1	1	
	04:00	115			1	1	
	05:00	113			1	1	
	06:00	112			1	1	
	07:00	114			1	1	
	08:00	118			1	1	
	09:00	123					1
	10:00	131					1
	11:00	136					1
	12:00	138					1
	13:00	141					1
	14:00	142					1
	15:00	143					1
	16:00	144					1
	17:00	141					1
	18:00	139					1
	19:00	137					1
	20:00	135					1
	21:00	136					1
	22:00	137					1
	23:00	137					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	129					1
	01:00	125					1
	02:00	120					1
	03:00	117			1	1	
	04:00	115			1	1	
	05:00	113			1	1	
	06:00	113			1	1	
	07:00	114			1	1	
	08:00	117			1	1	
	09:00	122					1
	10:00	128					1
	11:00	134					1
	12:00	139					1
	13:00	142					1
	14:00	145					1
	15:00	146					1
	16:00	148					1
	17:00	147					1
	18:00	144					1
	19:00	142					1
	20:00	139					1
	21:00	137					1
	22:00	135					1
	23:00	132					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	124					1
	01:00	118					1
	02:00	113			1	1	
	03:00	110			1	1	
	04:00	107			1	1	
	05:00	106			1	1	
	06:00	105			1	1	
	07:00	107			1	1	
	08:00	111			1	1	
	09:00	118					1
	10:00	125					1
	11:00	132					1
	12:00	139					1
	13:00	142					1
	14:00	145					1
	15:00	148					1
	16:00	147					1
	17:00	145					1
	18:00	139					1
	19:00	136					1
	20:00	137					1
	21:00	134					1
	22:00	130					1
	23:00	127					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	130					1
	01:00	124					1
	02:00	116			1	1	
	03:00	110			1	1	
	04:00	107			1	1	
	05:00	105			1	1	
	06:00	104			1	1	
	07:00	106			1	1	
	08:00	112			1	1	
	09:00	122					1
	10:00	130					1
	11:00	138					1
	12:00	145					1
	13:00	148					1
	14:00	151					1
	15:00	153					1
	16:00	153					1
	17:00	151					1
	18:00	145					1
	19:00	142					1
	20:00	144					1
	21:00	142					1
	22:00	140					1
	23:00	137					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης