

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	0,288				1	1	
	01:00	0,252				1	1	
	02:00	0,235				1	1	
	03:00	0,232				1	1	
	04:00	0,228				1	1	
	05:00	0,216			1		1	
	06:00	0,223			1		1	
	07:00	0,242			1		1	
	08:00	0,265	1		1		1	
	09:00	0,302	1		1		1	
	10:00	0,324				1	1	
	11:00	0,358				1	1	
	12:00	0,366				1	1	
	13:00	0,342				1	1	
	14:00	0,322				1	1	
	15:00	0,315				1	1	
	16:00	0,307				1	1	
	17:00	0,319				1	1	
	18:00	0,360				1	1	
	19:00	0,387			1	1	1	
	20:00	0,405			1	1	1	
	21:00	0,407			1	1	1	
	22:00	0,362			1	1	1	
	23:00	0,323				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	0,287				1	1	
	01:00	0,254				1	1	
	02:00	0,239				1	1	
	03:00	0,237				1	1	
	04:00	0,224				1	1	
	05:00	0,218				1	1	
	06:00	0,227			1	1		
	07:00	0,237			1	1		
	08:00	0,254	1		1	1		
	09:00	0,305	1		1	1		
	10:00	0,328	1		1	1		
	11:00	0,339				1	1	
	12:00	0,331				1	1	
	13:00	0,322				1	1	
	14:00	0,336				1	1	
	15:00	0,340				1	1	
	16:00	0,310				1	1	
	17:00	0,325				1	1	
	18:00	0,376			1	1	1	
	19:00	0,404			1	1	1	
	20:00	0,425			1	1	1	
	21:00	0,396			1	1	1	
	22:00	0,355			1	1	1	
	23:00	0,303				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	0,280				1	1	
	01:00	0,255				1	1	
	02:00	0,238				1	1	
	03:00	0,233				1	1	
	04:00	0,226				1	1	
	05:00	0,225				1	1	
	06:00	0,230				1	1	
	07:00	0,236			1		1	
	08:00	0,263	1		1		1	
	09:00	0,308	1		1		1	
	10:00	0,335				1	1	
	11:00	0,353				1	1	
	12:00	0,355				1	1	
	13:00	0,353				1	1	
	14:00	0,334				1	1	
	15:00	0,341				1	1	
	16:00	0,326				1	1	
	17:00	0,342				1	1	
	18:00	0,393			1	1	1	
	19:00	0,403			1	1	1	
	20:00	0,452	1		1	1	1	
	21:00	0,407	1		1	1	1	
	22:00	0,381			1	1	1	
	23:00	0,335			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	0,275				1	1	
	01:00	0,173				1	1	
	02:00	0,155					1	
	03:00	0,157					1	
	04:00	0,152					1	
	05:00	0,142					1	
	06:00	0,136					1	
	07:00	0,247	1		1	1	1	
	08:00	0,268	1		1	1	1	
	09:00	0,309				1	1	
	10:00	0,347				1	1	
	11:00	0,382			1	1	1	
	12:00	0,357			1	1	1	
	13:00	0,358				1	1	
	14:00	0,351				1	1	
	15:00	0,315				1	1	
	16:00	0,302				1	1	
	17:00	0,344				1	1	
	18:00	0,373				1	1	
	19:00	0,398			1	1	1	
	20:00	0,443			1	1	1	
	21:00	0,399			1	1	1	
	22:00	0,373			1	1	1	
	23:00	0,339			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	0,284				1	1	
	01:00	0,261				1	1	
	02:00	0,242				1	1	
	03:00	0,251				1	1	
	04:00	0,236				1	1	
	05:00	0,226				1	1	
	06:00	0,226				1	1	
	07:00	0,252	1		1		1	
	08:00	0,266	1		1		1	
	09:00	0,315	1		1		1	
	10:00	0,352				1	1	
	11:00	0,368				1	1	
	12:00	0,356				1	1	
	13:00	0,357				1	1	
	14:00	0,348				1	1	
	15:00	0,351				1	1	
	16:00	0,343				1	1	
	17:00	0,327				1	1	
	18:00	0,387			1	1	1	
	19:00	0,434			1	1	1	1
	20:00	0,462			1	1	1	1
	21:00	0,405				1	1	1
	22:00	0,378				1	1	
	23:00	0,347				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	0,307				1	1	
	01:00	0,259	1		1		1	
	02:00	0,242	1		1		1	
	03:00	0,247			1		1	
	04:00	0,245				1	1	
	05:00	0,225				1	1	
	06:00	0,229				1	1	
	07:00	0,251				1	1	
	08:00	0,264				1	1	
	09:00	0,287				1	1	
	10:00	0,377				1	1	1
	11:00	0,364				1	1	1
	12:00	0,355				1	1	1
	13:00	0,378				1	1	1
	14:00	0,373				1	1	1
	15:00	0,348				1	1	1
	16:00	0,320				1	1	
	17:00	0,332				1	1	
	18:00	0,362				1	1	
	19:00	0,408	1			1	1	
	20:00	0,438	1			1	1	
	21:00	0,404	1			1	1	
	22:00	0,365				1	1	
	23:00	0,334				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	0,301				1	1	
	01:00	0,259				1	1	
	02:00	0,247				1	1	
	03:00	0,253			1		1	
	04:00	0,244	1		1		1	
	05:00	0,235			1		1	
	06:00	0,233			1		1	
	07:00	0,254			1		1	1
	08:00	0,280				1	1	1
	09:00	0,317				1	1	
	10:00	0,344				1	1	
	11:00	0,359				1	1	
	12:00	0,340				1	1	
	13:00	0,313				1	1	
	14:00	0,349				1	1	
	15:00	0,331				1	1	
	16:00	0,312				1	1	
	17:00	0,331				1	1	
	18:00	0,368				1	1	
	19:00	0,433			1	1	1	
	20:00	0,455	1		1	1	1	
	21:00	0,412	1		1	1	1	
	22:00	0,366			1	1	1	
	23:00	0,337				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης