

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	0,291				1	1	
	01:00	0,246			1	1	1	
	02:00	0,241			1		1	
	03:00	0,257	1		1		1	
	04:00	0,241			1		1	
	05:00	0,222			1		1	
	06:00	0,221			1		1	
	07:00	0,249			1		1	1
	08:00	0,264					1	1
	09:00	0,309				1	1	1
	10:00	0,346				1	1	
	11:00	0,363			1	1	1	
	12:00	0,373			1	1	1	
	13:00	0,367			1	1	1	
	14:00	0,346				1	1	
	15:00	0,320			1		1	1
	16:00	0,296			1		1	1
	17:00	0,333				1	1	1
	18:00	0,368			1	1	1	
	19:00	0,383			1	1	1	
	20:00	0,433			1	1	1	
	21:00	0,396	1		1	1	1	1
	22:00	0,371			1		1	1
	23:00	0,339	1		1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	0,285	1				1	1
	01:00	0,259			1		1	1
	02:00	0,254			1		1	1
	03:00	0,244			1		1	
	04:00	0,237			1		1	
	05:00	0,224			1		1	
	06:00	0,228			1		1	
	07:00	0,255					1	1
	08:00	0,257					1	1
	09:00	0,302			1		1	1
	10:00	0,334			1		1	1
	11:00	0,337				1	1	
	12:00	0,344				1	1	
	13:00	0,351				1	1	
	14:00	0,330				1	1	
	15:00	0,331				1	1	
	16:00	0,328				1	1	
	17:00	0,351				1	1	
	18:00	0,362				1	1	
	19:00	0,427			1	1	1	
	20:00	0,460	1		1	1	1	
	21:00	0,410	1	1		1	1	
	22:00	0,375	1	1		1	1	
	23:00	0,343	1			1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	0,303	1				1	1
	01:00	0,257					1	1
	02:00	0,236			1		1	
	03:00	0,250			1		1	
	04:00	0,240			1		1	
	05:00	0,225			1		1	
	06:00	0,227			1		1	
	07:00	0,252					1	1
	08:00	0,252					1	1
	09:00	0,283				1	1	
	10:00	0,307				1	1	
	11:00	0,331				1	1	
	12:00	0,339				1	1	
	13:00	0,338				1	1	
	14:00	0,344				1	1	
	15:00	0,312				1	1	
	16:00	0,289				1	1	
	17:00	0,308				1	1	
	18:00	0,348				1	1	
	19:00	0,399			1	1	1	
	20:00	0,433			1	1	1	
	21:00	0,430			1	1	1	
	22:00	0,369			1	1	1	
	23:00	0,311			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	0,269			1	1	1	
	01:00	0,228			1	1	1	
	02:00	0,214				1	1	
	03:00	0,239				1	1	
	04:00	0,235				1	1	
	05:00	0,223				1	1	
	06:00	0,228				1	1	
	07:00	0,236					1	1
	08:00	0,239					1	1
	09:00	0,268					1	1
	10:00	0,306				1	1	
	11:00	0,328				1	1	
	12:00	0,324				1	1	
	13:00	0,340				1	1	
	14:00	0,341				1	1	
	15:00	0,321				1	1	
	16:00	0,291				1	1	
	17:00	0,316				1	1	
	18:00	0,374				1	1	
	19:00	0,429	1			1	1	
	20:00	0,414	1			1	1	
	21:00	0,399	1		1	1	1	
	22:00	0,344	1		1	1	1	
	23:00	0,302				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	0,274				1	1	
	01:00	0,236			1		1	
	02:00	0,223			1		1	
	03:00	0,233			1		1	
	04:00	0,213			1		1	
	05:00	0,207			1		1	
	06:00	0,209			1		1	
	07:00	0,240			1		1	
	08:00	0,246			1		1	
	09:00	0,287				1	1	1
	10:00	0,302				1	1	1
	11:00	0,318				1	1	1
	12:00	0,330				1	1	
	13:00	0,339				1	1	
	14:00	0,343				1	1	
	15:00	0,312				1	1	
	16:00	0,316				1	1	
	17:00	0,314				1	1	
	18:00	0,382			1	1	1	
	19:00	0,253	1		1	1	1	
	20:00	0,437	1		1	1	1	1
	21:00	0,418	1		1	1	1	1
	22:00	0,352	1				1	1
	23:00	0,309	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	0,268					1	1
	01:00	0,241			1		1	
	02:00	0,216			1		1	
	03:00	0,234		1			1	
	04:00	0,212		1			1	
	05:00	0,201		1			1	
	06:00	0,213		1			1	
	07:00	0,231		1			1	
	08:00	0,251				1	1	
	09:00	0,322				1	1	
	10:00	0,336				1	1	
	11:00	0,346				1	1	
	12:00	0,320				1	1	
	13:00	0,325				1	1	
	14:00	0,317				1	1	
	15:00	0,285					1	1
	16:00	0,283					1	1
	17:00	0,309					1	1
	18:00	0,349				1	1	
	19:00	0,368				1	1	
	20:00	0,404	1			1	1	
	21:00	0,377	1		1	1	1	
	22:00	0,343			1	1	1	
	23:00	0,316				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	0,279				1	1	
	01:00	0,242				1	1	
	02:00	0,219	1		1	1		
	03:00	0,233	1		1	1		
	04:00	0,219	1		1	1		
	05:00	0,207	1			1		
	06:00	0,209	1			1		
	07:00	0,225	1			1		
	08:00	0,261	1			1		1
	09:00	0,301				1		1
	10:00	0,327				1	1	
	11:00	0,349				1	1	
	12:00	0,334				1	1	
	13:00	0,324				1	1	
	14:00	0,347				1	1	
	15:00	0,339				1	1	
	16:00	0,308				1	1	
	17:00	0,346				1	1	
	18:00	0,382	1			1	1	
	19:00	0,420	1			1	1	
	20:00	0,408	1			1	1	
	21:00	0,412	1			1	1	
	22:00	0,386	1			1	1	
	23:00	0,356	1			1	1	

Μερική διακοπή στις 19:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης