

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	0,320				1	1	
	01:00	0,259				1	1	
	02:00	0,242				1	1	
	03:00	0,248				1	1	
	04:00	0,229	1			1	1	
	05:00	0,216	1			1		
	06:00	0,218	1			1		
	07:00	0,239	1			1	1	
	08:00	0,255				1	1	
	09:00	0,287				1	1	
	10:00	0,338				1	1	
	11:00	0,347				1	1	
	12:00	0,348				1	1	
	13:00	0,327				1	1	
	14:00	0,347				1	1	
	15:00	0,321				1	1	
	16:00	0,286				1	1	
	17:00	0,310				1	1	
	18:00	0,374	1			1	1	
	19:00	0,392	1			1	1	
	20:00	0,403	1			1	1	
	21:00	0,410	1			1	1	
	22:00	0,364	1	1	1	1	1	
	23:00	0,330	1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	0,293				1		1
	01:00	0,248				1		1
	02:00	0,227	1		1	1		
	03:00	0,249	1			1		
	04:00	0,232	1			1		
	05:00	0,223	1			1		
	06:00	0,223	1			1		
	07:00	0,235	1			1		
	08:00	0,265				1		1
	09:00	0,330				1		1
	10:00	0,351				1	1	
	11:00	0,362				1	1	
	12:00	0,336				1	1	
	13:00	0,338				1	1	
	14:00	0,345				1	1	
	15:00	0,331				1	1	
	16:00	0,323				1	1	
	17:00	0,328				1	1	
	18:00	0,400			1	1	1	
	19:00	0,434			1	1	1	
	20:00	0,430			1	1	1	
	21:00	0,378			1	1	1	
	22:00	0,347				1	1	
	23:00	0,319			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	0,279			1	1		1
	01:00	0,249		1		1		1
	02:00	0,230		1		1		
	03:00	0,241		1		1		
	04:00	0,229		1		1		
	05:00	0,213		1		1		
	06:00	0,218		1		1		
	07:00	0,241		1		1		
	08:00	0,276				1	1	
	09:00	0,315				1	1	
	10:00	0,319				1	1	
	11:00	0,352				1	1	
	12:00	0,343				1	1	
	13:00	0,338				1	1	
	14:00	0,350				1	1	
	15:00	0,335				1	1	
	16:00	0,320				1	1	
	17:00	0,343				1	1	
	18:00	0,385		1		1	1	
	19:00	0,427		1		1	1	
	20:00	0,420		1		1	1	
	21:00	0,394		1		1	1	
	22:00	0,365		1		1	1	
	23:00	0,326			1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	0,305			1	1		1
	01:00	0,259			1	1		1
	02:00	0,236			1	1		
	03:00	0,249			1	1		
	04:00	0,242			1	1		
	05:00	0,225		1		1		
	06:00	0,231		1		1		
	07:00	0,245		1		1		
	08:00	0,272				1		1
	09:00	0,310				1	1	1
	10:00	0,331				1	1	
	11:00	0,355				1	1	
	12:00	0,348				1	1	
	13:00	0,339				1	1	
	14:00	0,349				1	1	
	15:00	0,323				1	1	
	16:00	0,301				1	1	
	17:00	0,326				1	1	
	18:00	0,352			1	1	1	
	19:00	0,394			1	1	1	
	20:00	0,408			1	1	1	
	21:00	0,375			1	1	1	
	22:00	0,356				1	1	
	23:00	0,333				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	0,304			1	1		1
	01:00	0,260		1		1		1
	02:00	0,243		1		1		
	03:00	0,257		1	1	1		
	04:00	0,245		1		1		
	05:00	0,225		1		1		
	06:00	0,236		1		1		
	07:00	0,247		1		1		
	08:00	0,284		1	1	1		
	09:00	0,311		1	1	1		
	10:00	0,335				1	1	
	11:00	0,364				1	1	
	12:00	0,355				1	1	
	13:00	0,342				1	1	
	14:00	0,347				1	1	
	15:00	0,351				1	1	
	16:00	0,333				1	1	
	17:00	0,350				1	1	
	18:00	0,401		1		1	1	
	19:00	0,435		1		1	1	
	20:00	0,415		1		1	1	
	21:00	0,384		1		1	1	
	22:00	0,369		1		1	1	
	23:00	0,341			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	0,305				1		1
	01:00	0,257				1		1
	02:00	0,238		1		1		
	03:00	0,244		1		1		
	04:00	0,239		1		1		
	05:00	0,226		1		1		
	06:00	0,218		1		1		
	07:00	0,248		1		1	1	
	08:00	0,275				1	1	
	09:00	0,313				1	1	
	10:00	0,324				1	1	
	11:00	0,351				1	1	
	12:00	0,353				1	1	
	13:00	0,342				1	1	
	14:00	0,346				1	1	
	15:00	0,328				1	1	
	16:00	0,312				1	1	
	17:00	0,310				1	1	
	18:00	0,343				1	1	
	19:00	0,392		1		1	1	
	20:00	0,403		1		1	1	
	21:00	0,377		1		1	1	
	22:00	0,344				1	1	
	23:00	0,328				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	0,295				1	1	1
	01:00	0,255		1	1	1		1
	02:00	0,244		1	1			1
	03:00	0,243		1	1			1
	04:00	0,244		1	1			1
	05:00	0,224	1	1	1			1
	06:00	0,228	1	1	1			1
	07:00	0,245		1	1		1	1
	08:00	0,282		1	1	1	1	
	09:00	0,306				1	1	
	10:00	0,312				1	1	
	11:00	0,360				1	1	
	12:00	0,344				1	1	
	13:00	0,340				1	1	
	14:00	0,355				1	1	
	15:00	0,352				1	1	
	16:00	0,337				1	1	
	17:00	0,358				1	1	
	18:00	0,384			1	1	1	
	19:00	0,443		1	1	1	1	
	20:00	0,453		1	1	1	1	
	21:00	0,409		1	1	1	1	
	22:00	0,390		1		1	1	
	23:00	0,341		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης