

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	0,255				1	1	
	01:00	0,245				1	1	
	02:00	0,230				1	1	
	03:00	0,222				1	1	
	04:00	0,224				1	1	
	05:00	0,224				1	1	
	06:00	0,208				1	1	
	07:00	0,228			1	1		
	08:00	0,278	1		1	1		
	09:00	0,304	1		1	1		
	10:00	0,318	1		1	1		
	11:00	0,346				1	1	
	12:00	0,338				1	1	
	13:00	0,340				1	1	
	14:00	0,326				1	1	
	15:00	0,318				1	1	
	16:00	0,300				1	1	
	17:00	0,334				1	1	
	18:00	0,323				1	1	
	19:00	0,351				1	1	
	20:00	0,354				1	1	
	21:00	0,342				1	1	
	22:00	0,331				1	1	
	23:00	0,294				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	0,263				1	1	
	01:00	0,242				1	1	
	02:00	0,223			1	1		
	03:00	0,205			1	1		
	04:00	0,218			1	1		
	05:00	0,217			1	1		
	06:00	0,217			1	1		
	07:00	0,220			1	1		
	08:00	0,256			1	1		
	09:00	0,280				1	1	
	10:00	0,299				1	1	
	11:00	0,322				1	1	
	12:00	0,308				1	1	
	13:00	0,306				1	1	
	14:00	0,316				1	1	
	15:00	0,298				1	1	
	16:00	0,297				1	1	
	17:00	0,318				1	1	
	18:00	0,341				1	1	
	19:00	0,374				1	1	
	20:00	0,370			1	1	1	
	21:00	0,366				1	1	
	22:00	0,337				1	1	
	23:00	0,280				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	0,255				1	1	
	01:00	0,239				1	1	
	02:00	0,218				1	1	
	03:00	0,205				1	1	
	04:00	0,222				1	1	
	05:00	0,224			1	1		
	06:00	0,211			1	1		
	07:00	0,224			1	1		
	08:00	0,264	1		1	1		
	09:00	0,293	1		1	1		
	10:00	0,328				1	1	
	11:00	0,330				1	1	
	12:00	0,330				1	1	
	13:00	0,317				1	1	
	14:00	0,319				1	1	
	15:00	0,300				1	1	
	16:00	0,300				1	1	
	17:00	0,364				1	1	
	18:00	0,328				1	1	
	19:00	0,377			1	1	1	
	20:00	0,398			1	1	1	
	21:00	0,383			1	1	1	
	22:00	0,375			1	1	1	
	23:00	0,311				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	0,272				1	1	
	01:00	0,253				1	1	
	02:00	0,221				1	1	
	03:00	0,209				1	1	
	04:00	0,214				1	1	
	05:00	0,214				1	1	
	06:00	0,213			1		1	
	07:00	0,188			1		1	
	08:00	0,261	1		1		1	
	09:00	0,285	1		1		1	
	10:00	0,316				1	1	
	11:00	0,327				1	1	
	12:00	0,333				1	1	
	13:00	0,339				1	1	
	14:00	0,307				1	1	
	15:00	0,286				1	1	
	16:00	0,296				1	1	
	17:00	0,311				1	1	
	18:00	0,324				1	1	
	19:00	0,352				1	1	
	20:00	0,398	1		1	1	1	
	21:00	0,379	1			1	1	
	22:00	0,332	1			1	1	
	23:00	0,284				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	0,250				1	1	
	01:00	0,240				1	1	
	02:00	0,218				1	1	
	03:00	0,212				1	1	
	04:00	0,222			1		1	
	05:00	0,214			1		1	
	06:00	0,223			1		1	
	07:00	0,232			1		1	
	08:00	0,254	1		1		1	
	09:00	0,293	1		1		1	
	10:00	0,315				1	1	
	11:00	0,336				1	1	
	12:00	0,315				1	1	
	13:00	0,310				1	1	
	14:00	0,308				1	1	
	15:00	0,320				1	1	
	16:00	0,309				1	1	
	17:00	0,324				1	1	
	18:00	0,346				1	1	
	19:00	0,382	1			1	1	
	20:00	0,394	1		1	1	1	
	21:00	0,373	1			1	1	
	22:00	0,346				1	1	
	23:00	0,312				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	0,277				1	1	
	01:00	0,245				1	1	
	02:00	0,219				1	1	
	03:00	0,219				1	1	
	04:00	0,219				1	1	
	05:00	0,209				1	1	
	06:00	0,223			1		1	
	07:00	0,232			1		1	
	08:00	0,254	1		1		1	
	09:00	0,310	1		1		1	
	10:00	0,338	1			1	1	
	11:00	0,346				1	1	
	12:00	0,351				1	1	
	13:00	0,344				1	1	
	14:00	0,338				1	1	
	15:00	0,315				1	1	
	16:00	0,315				1	1	
	17:00	0,328				1	1	
	18:00	0,342				1	1	
	19:00	0,385	1			1	1	
	20:00	0,391	1			1	1	
	21:00	0,365	1			1	1	
	22:00	0,337				1	1	
	23:00	0,297				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	0,272				1	1	
	01:00	0,243				1	1	
	02:00	0,227				1	1	
	03:00	0,220				1	1	
	04:00	0,225				1	1	
	05:00	0,214				1	1	
	06:00	0,232				1	1	
	07:00	0,237				1	1	
	08:00	0,274				1	1	
	09:00	0,302				1	1	
	10:00	0,322				1	1	
	11:00	0,336				1	1	
	12:00	0,332				1	1	
	13:00	0,312				1	1	
	14:00	0,330				1	1	
	15:00	0,336				1	1	
	16:00	0,307				1	1	
	17:00	0,333				1	1	
	18:00	0,360				1	1	
	19:00	0,402	1			1	1	
	20:00	0,422	1			1	1	
	21:00	0,391	1			1	1	
	22:00	0,355	1			1	1	
	23:00	0,321				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης