

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	0,281					1	1
	01:00	0,239					1	1
	02:00	0,224					1	1
	03:00	0,224					1	1
	04:00	0,222					1	1
	05:00	0,219					1	1
	06:00	0,220					1	1
	07:00	0,233					1	1
	08:00	0,263					1	1
	09:00	0,304					1	1
	10:00	0,327					1	1
	11:00	0,335					1	1
	12:00	0,331					1	1
	13:00	0,324					1	1
	14:00	0,320					1	1
	15:00	0,313					1	1
	16:00	0,300					1	1
	17:00	0,323					1	1
	18:00	0,356	1				1	1
	19:00	0,395	1				1	1
	20:00	0,394	1				1	1
	21:00	0,380	1				1	1
	22:00	0,342					1	1
	23:00	0,300					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	0,268					1	1
	01:00	0,239					1	1
	02:00	0,226					1	1
	03:00	0,222					1	1
	04:00	0,225					1	1
	05:00	0,224					1	1
	06:00	0,224					1	1
	07:00	0,239					1	1
	08:00	0,269					1	1
	09:00	0,303					1	1
	10:00	0,326					1	1
	11:00	0,338					1	1
	12:00	0,339					1	1
	13:00	0,334					1	1
	14:00	0,328					1	1
	15:00	0,318					1	1
	16:00	0,307					1	1
	17:00	0,324					1	1
	18:00	0,358	1				1	1
	19:00	0,399	1				1	1
	20:00	0,401	1				1	1
	21:00	0,383	1				1	1
	22:00	0,347					1	1
	23:00	0,305					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	0,259					1	1
	01:00	0,234					1	1
	02:00	0,221					1	1
	03:00	0,217					1	1
	04:00	0,218					1	1
	05:00	0,218					1	1
	06:00	0,218					1	1
	07:00	0,225					1	1
	08:00	0,257					1	1
	09:00	0,301					1	1
	10:00	0,328					1	1
	11:00	0,336					1	1
	12:00	0,330					1	1
	13:00	0,322					1	1
	14:00	0,309					1	1
	15:00	0,295					1	1
	16:00	0,280					1	1
	17:00	0,292					1	1
	18:00	0,327					1	1
	19:00	0,370	1				1	1
	20:00	0,378	1				1	1
	21:00	0,361	1				1	1
	22:00	0,325					1	1
	23:00	0,288					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	0,263					1	1
	01:00	0,238					1	1
	02:00	0,224					1	1
	03:00	0,220					1	1
	04:00	0,216					1	1
	05:00	0,213					1	1
	06:00	0,215					1	1
	07:00	0,227					1	1
	08:00	0,258					1	1
	09:00	0,299					1	1
	10:00	0,315					1	1
	11:00	0,314					1	1
	12:00	0,307					1	1
	13:00	0,299					1	1
	14:00	0,290					1	1
	15:00	0,280					1	1
	16:00	0,279					1	1
	17:00	0,294					1	1
	18:00	0,333					1	1
	19:00	0,369	1				1	1
	20:00	0,383	1				1	1
	21:00	0,365	1				1	1
	22:00	0,328					1	1
	23:00	0,290					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	0,269					1	1
	01:00	0,244					1	1
	02:00	0,227					1	1
	03:00	0,221					1	1
	04:00	0,213					1	1
	05:00	0,210					1	1
	06:00	0,211					1	1
	07:00	0,221					1	1
	08:00	0,254					1	1
	09:00	0,301					1	1
	10:00	0,316					1	1
	11:00	0,316					1	1
	12:00	0,304					1	1
	13:00	0,295					1	1
	14:00	0,285					1	1
	15:00	0,273					1	1
	16:00	0,273					1	1
	17:00	0,288					1	1
	18:00	0,322					1	1
	19:00	0,354	1				1	1
	20:00	0,371	1				1	1
	21:00	0,358	1				1	1
	22:00	0,330					1	1
	23:00	0,299					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	0,269					1	1
	01:00	0,238					1	1
	02:00	0,222					1	1
	03:00	0,213					1	1
	04:00	0,209					1	1
	05:00	0,217					1	1
	06:00	0,225					1	1
	07:00	0,241					1	1
	08:00	0,276					1	1
	09:00	0,310					1	1
	10:00	0,316					1	1
	11:00	0,315					1	1
	12:00	0,308					1	1
	13:00	0,300					1	1
	14:00	0,297					1	1
	15:00	0,292					1	1
	16:00	0,294					1	1
	17:00	0,309					1	1
	18:00	0,338					1	1
	19:00	0,368	1				1	1
	20:00	0,378	1				1	1
	21:00	0,367	1				1	1
	22:00	0,339					1	1
	23:00	0,306					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	0,262					1	1
	01:00	0,238					1	1
	02:00	0,224					1	1
	03:00	0,218					1	1
	04:00	0,219					1	1
	05:00	0,223					1	1
	06:00	0,229					1	1
	07:00	0,242					1	1
	08:00	0,273					1	1
	09:00	0,307					1	1
	10:00	0,326					1	1
	11:00	0,332					1	1
	12:00	0,329					1	1
	13:00	0,320					1	1
	14:00	0,310					1	1
	15:00	0,300					1	1
	16:00	0,296					1	1
	17:00	0,300					1	1
	18:00	0,318					1	1
	19:00	0,343					1	1
	20:00	0,355					1	1
	21:00	0,348					1	1
	22:00	0,320					1	1
	23:00	0,287					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης