

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	200				1	1		1
	01:00	176				1	1		1
	02:00	166				1	1		1
	03:00	153				1	1		1
	04:00	155				1	1		1
	05:00	161				1	1		1
	06:00	148				1	1		1
	07:00	166				1	1		1
	08:00	190				1	1		1
	09:00	199				1	1		1
	10:00	207				1	1		1
	11:00	228				1	1		1
	12:00	250			1	1	1		1
	13:00	249			1	1	1		1
	14:00	247			1	1	1		1
	15:00	249			1	1	1		1
	16:00	244			1	1	1		1
	17:00	246			1	1	1		1
	18:00	242			1	1	1		1
	19:00	259			1	1	1		1
	20:00	271			1	1	1		1
	21:00	275			1	1	1		1
	22:00	258			1	1	1		1
	23:00	236			1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε ρ ε ι κ ο ύ σ α ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	203				1	1		1
	01:00	185				1	1		1
	02:00	166				1	1		1
	03:00	158				1	1		1
	04:00	153				1	1		1
	05:00	172				1	1		1
	06:00	153				1	1		1
	07:00	176				1	1		1
	08:00	210				1	1		1
	09:00	216			1	1	1		1
	10:00	230			1	1	1		1
	11:00	233			1	1	1		1
	12:00	244			1	1	1		1
	13:00	260			1	1	1		1
	14:00	291			1	1	1		1
	15:00	262			1	1	1		1
	16:00	260			1	1	1		1
	17:00	252			1	1	1		1
	18:00	254			1	1	1		1
	19:00	256			1	1	1		1
	20:00	274			1	1	1		1
	21:00	291			1	1	1		1
	22:00	274		1	1	1	1		1
	23:00	249		1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	226			1	1	1		1
	01:00	221				1	1		1
	02:00	191				1	1		1
	03:00	182				1	1		1
	04:00	167				1	1		1
	05:00	184				1	1		1
	06:00	173				1	1		1
	07:00	179				1	1		1
	08:00	214				1	1		1
	09:00	263		1	1	1	1		1
	10:00	262		1	1	1	1		1
	11:00	277		1	1	1	1		1
	12:00	295		1	1	1	1	1	1
	13:00	316		1	1	1	1	1	1
	14:00	314			1	1	1	1	1
	15:00	307				1	1	1	1
	16:00	298				1	1	1	1
	17:00	284				1	1	1	1
	18:00	287				1	1	1	1
	19:00	316			1	1	1	1	1
	20:00	300			1	1	1	1	1
	21:00	310			1	1	1	1	1
	22:00	289				1	1	1	1
	23:00	269				1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ΕΡΕ ΚΟΥ ΣΑΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	249				1	1	1	1
	01:00	221				1	1	1	1
	02:00	203				1	1	1	1
	03:00	195				1	1	1	1
	04:00	191				1	1	1	1
	05:00	206				1	1	1	1
	06:00	184				1	1		1
	07:00	192				1	1		1
	08:00	229				1	1		1
	09:00	253			1	1	1	1	1
	10:00	275		1	1	1	1	1	1
	11:00	275				1		1	1
	12:00	276				1		1	1
	13:00	314		1	1	1	1	1	1
	14:00	318		1	1	1	1	1	1
	15:00	325				1		1	1
	16:00	320			1	1		1	1
	17:00	320			1	1		1	1
	18:00	339		1	1	1		1	1
	19:00	362		1	1	1		1	1
	20:00	356			1	1		1	1
	21:00	314				1		1	1
	22:00	302				1		1	1
	23:00	302				1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ΕΡΕ ΙΚΟΥ ΣΑΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	282				1		1	1
	01:00	279				1		1	1
	02:00	253				1		1	1
	03:00	232				1		1	1
	04:00	218				1		1	1
	05:00	215				1		1	1
	06:00	203				1		1	1
	07:00	205				1		1	1
	08:00	229				1		1	1
	09:00	262				1		1	1
	10:00	265				1		1	1
	11:00	281				1		1	1
	12:00	287				1		1	1
	13:00	303				1		1	1
	14:00	315				1		1	1
	15:00	312				1		1	1
	16:00	287				1		1	1
	17:00	299				1		1	1
	18:00	279				1		1	1
	19:00	316				1		1	1
	20:00	325				1		1	1
	21:00	317			1	1		1	1
	22:00	293				1		1	1
	23:00	293				1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ΕΡΕ ΚΟΥ ΣΑΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	271				1		1	1
	01:00	242				1		1	1
	02:00	222				1		1	1
	03:00	198				1		1	1
	04:00	193				1		1	1
	05:00	196				1		1	1
	06:00	181				1		1	1
	07:00	188				1		1	1
	08:00	232				1		1	1
	09:00	249				1		1	1
	10:00	266				1		1	1
	11:00	281			1	1		1	1
	12:00	301				1		1	1
	13:00	334				1		1	1
	14:00	327				1		1	1
	15:00	320				1		1	1
	16:00	305				1		1	1
	17:00	295				1		1	1
	18:00	301				1		1	1
	19:00	307				1		1	1
	20:00	308				1		1	1
	21:00	343				1		1	1
	22:00	317				1		1	1
	23:00	273				1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	255				1		1	1
	01:00	235				1		1	1
	02:00	226				1		1	1
	03:00	207				1		1	1
	04:00	209				1		1	1
	05:00	203				1		1	1
	06:00	198						1	1
	07:00	195						1	1
	08:00	234						1	1
	09:00	250						1	1
	10:00	255						1	1
	11:00	280						1	1
	12:00	287				1		1	1
	13:00	298				1		1	1
	14:00	309				1		1	1
	15:00	313				1		1	1
	16:00	312				1		1	1
	17:00	288				1		1	1
	18:00	286				1		1	1
	19:00	302				1		1	1
	20:00	325				1		1	1
	21:00	334				1		1	1
	22:00	320				1		1	1
	23:00	290						1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης