

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200		
Η ω ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	1,035	1	1	1	1	1	1			
	01:00	0,966	1	1	1	1		1			
	02:00	0,889	1	1	1			1			
	03:00	0,867	1	1	1			1			
	04:00	0,826	1	1	1			1			
	05:00	0,806	1	1	1			1			
	06:00	0,784	1	1	1			1			
	07:00	0,760	1	1	1	1				1	
	08:00	0,848	1	1	1	1	1	1		1	
	09:00	0,878	1	1	1	1		1		1	
	10:00	0,974	1	1	1	1	1	1	1	1	
	11:00	1,090	1	1		1	1		1	1	
	12:00	1,119	1	1		1	1	1	1	1	
	13:00	1,183	1	1		1	1	1	1	1	
	14:00	1,205	1	1		1	1	1	1	1	
	15:00	1,178	1	1		1	1	1	1	1	
	16:00	1,113	1	1		1	1	1	1	1	
	17:00	1,133	1	1		1	1	1	1	1	
	18:00	1,140	1	1		1	1	1	1	1	
	19:00	1,139	1	1	1	1	1	1	1	1	
	20:00	1,151	1	1	1		1	1	1	1	
	21:00	1,099	1	1	1		1	1	1	1	
	22:00	1,090	1	1	1			1	1	1	
	23:00	1,080	1	1	1			1	1	1	

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες στον ΑΣΠ και στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200	
Η Ε Π Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	1,017	1	1	1			1	1	1	
	01:00	0,929	1	1	1			1	1	1	
	02:00	0,887	1	1	1			1	1	1	
	03:00	0,848	1	1	1			1	1	1	
	04:00	0,823	1	1	1			1	1	1	
	05:00	0,796	1	1	1			1	1		
	06:00	0,784	1	1	1			1	1		
	07:00	0,834	1	1	1			1	1		
	08:00	0,949	1	1	1			1	1	1	
	09:00	1,037	1	1	1				1	1	
	10:00	1,091	1	1	1				1	1	
	11:00	1,064	1	1	1				1	1	
	12:00	1,086	1	1	1				1	1	
	13:00	1,186	1	1	1		1		1	1	
	14:00	1,225	1	1	1		1		1	1	
	15:00	1,235	1	1	1		1		1	1	
	16:00	1,203	1	1	1		1		1	1	
	17:00	1,185	1	1	1		1		1	1	
	18:00	1,188	1	1	1		1		1	1	
	19:00	0,971	1	1	1		1		1	1	
	20:00	1,026	1	1	1		1		1	1	
	21:00	1,094	1	1	1		1		1	1	
	22:00	1,102	1	1	1		1		1	1	
	23:00	1,074	1	1	1		1		1	1	

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες στον ΑΣΠ και στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200		
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	1,050	1	1	1		1		1	1	
	01:00	0,998	1		1		1		1	1	
	02:00	0,930	1		1		1		1	1	
	03:00	0,884	1		1		1		1	1	
	04:00	0,837	1		1				1	1	
	05:00	0,804	1		1				1	1	
	06:00	0,775	1		1				1	1	
	07:00	0,851	1		1				1	1	
	08:00	0,916	1	1	1			1	1	1	
	09:00	0,871	1	1	1			1	1	1	
	10:00	0,991	1	1	1				1	1	
	11:00	1,004	1	1			1	1	1	1	
	12:00	1,087	1	1			1	1	1	1	
	13:00	1,111	1	1			1	1	1	1	
	14:00	1,123	1	1			1	1	1	1	
	15:00	1,100	1	1			1	1	1	1	
	16:00	1,111	1	1			1	1	1	1	
	17:00	1,130	1	1			1	1	1	1	
	18:00	1,174	1	1			1	1	1	1	
	19:00	1,163	1	1			1	1	1	1	
	20:00	1,101	1	1			1	1	1	1	
	21:00	1,026	1	1			1	1	1	1	
	22:00	0,994	1	1			1	1	1	1	
	23:00	0,972	1	1			1	1	1	1	

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες στον ΑΣΠ και στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200	
Η Ε Π Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	0,952	1	1			1	1	1	1
	01:00	0,923	1	1	1		1	1	1	1
	02:00	0,894		1	1			1	1	1
	03:00	0,864		1	1			1	1	1
	04:00	0,835		1	1				1	1
	05:00	0,792		1	1				1	1
	06:00	0,719		1	1				1	1
	07:00	0,736		1	1				1	1
	08:00	0,807		1	1				1	1
	09:00	0,907		1	1	1			1	1
	10:00	0,992		1	1	1		1	1	1
	11:00	1,018		1	1	1		1	1	1
	12:00	1,064		1	1	1		1	1	1
	13:00	1,075		1	1	1		1	1	1
	14:00	1,091		1	1	1		1	1	1
	15:00	1,056		1	1	1		1	1	1
	16:00	1,045		1	1	1		1	1	1
	17:00	1,035		1	1	1		1	1	1
	18:00	1,046		1	1	1		1	1	1
	19:00	1,051		1	1	1		1	1	1
	20:00	1,070		1	1	1		1	1	1
	21:00	1,042		1	1	1		1	1	1
	22:00	1,033		1	1	1		1	1	1
	23:00	0,972		1	1	1		1	1	1

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες στον ΑΣΠ και στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200		
Η Ω Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	0,904		1	1	1		1	1	1	
	01:00	0,838		1	1	1		1		1	
	02:00	0,780		1	1	1		1		1	
	03:00	0,753		1	1	1		1		1	
	04:00	0,718		1	1	1				1	
	05:00	0,697		1	1	1				1	
	06:00	0,667		1	1	1				1	
	07:00	0,702		1	1	1				1	
	08:00	0,800		1	1	1				1	
	09:00	0,901	1		1	1				1	
	10:00	0,956	1		1	1				1	
	11:00	0,970	1		1	1				1	
	12:00	0,982	1		1	1			1	1	
	13:00	1,054	1		1	1			1	1	
	14:00	1,090	1		1	1			1	1	
	15:00	1,061	1		1	1			1	1	
	16:00	1,028	1		1	1			1	1	
	17:00	0,963	1		1	1			1	1	
	18:00	0,988	1		1	1			1	1	
	19:00	1,013	1		1	1			1	1	
	20:00	0,988	1		1	1			1	1	
	21:00	0,962	1		1	1			1	1	
	22:00	0,939	1		1	1			1	1	
	23:00	0,907	1		1	1			1	1	

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες στον ΑΣΠ και στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200	0,600	
Η Ε Π Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	0,853	1		1	1			1		
	01:00	0,812	1		1	1			1		
	02:00	0,766	1		1	1			1		
	03:00	0,728	1		1	1			1		
	04:00	0,701	1		1	1			1		
	05:00	0,676	1		1	1			1		
	06:00	0,672	1		1	1			1		
	07:00	0,695	1		1	1			1		
	08:00	0,778	1		1	1			1		
	09:00	0,858	1		1	1			1		
	10:00	0,916	1		1	1			1		
	11:00	0,960	1		1	1			1		
	12:00	0,990	1		1	1			1	1	
	13:00	1,011	1		1	1			1	1	
	14:00	1,018	1		1	1			1	1	
	15:00	0,963	1		1	1			1	1	
	16:00	0,958	1	1	1	1			1	1	
	17:00	0,950	1		1	1			1	1	
	18:00	0,931	1	1	1	1		1	1	1	
	19:00	0,959	1		1	1		1	1	1	
	20:00	0,991	1		1	1			1	1	
	21:00	0,977	1		1	1			1	1	
	22:00	0,927	1		1	1			1	1	
	23:00	0,856	1		1	1			1	1	

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες στον ΑΣΠ και στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200	0,600	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	0,843	1		1	1			1	1	
	01:00	0,775	1		1	1			1	1	
	02:00	0,735	1			1			1	1	
	03:00	0,698	1			1			1	1	
	04:00	0,684	1			1			1	1	
	05:00	0,668	1			1			1	1	
	06:00	0,649	1			1			1	1	
	07:00	0,671	1			1			1	1	
	08:00	0,777	1			1			1	1	
	09:00	0,748	1			1			1	1	
	10:00	0,771	1		1	1			1	1	
	11:00	0,905	1	1	1				1	1	
	12:00	0,769	1	1	1				1	1	
	13:00	0,559	1	1	1				1	1	
	14:00	0,537	1		1					1	
	15:00	0,870	1	1	1				1	1	
	16:00	0,619	1		1					1	
	17:00	0,620	1		1					1	
	18:00	0,696	1		1				1	1	
	19:00	0,721	1		1				1	1	
	20:00	0,735	1		1				1	1	
	21:00	0,643	1		1				1	1	
	22:00	0,862	1	1	1				1	1	
	23:00	0,905	1	1	1				1	1	

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες στον ΑΣΠ και στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης