

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	0,827			1	1		1	1	1
	01:00	0,794			1	1		1	1	1
	02:00	0,744			1	1		1	1	1
	03:00	0,713			1	1			1	1
	04:00	0,691			1	1			1	1
	05:00	0,668			1	1			1	1
	06:00	0,650			1	1			1	1
	07:00	0,687			1	1			1	1
	08:00	0,791			1	1			1	1
	09:00	0,873			1	1	1	1	1	1
	10:00	0,912			1	1	1	1	1	1
	11:00	0,912			1	1	1	1	1	1
	12:00	0,948			1	1	1	1	1	1
	13:00	0,981			1	1	1	1	1	1
	14:00	1,002		1	1	1	1	1	1	1
	15:00	0,989		1	1	1	1	1	1	1
	16:00	0,967		1	1	1	1	1	1	1
	17:00	0,951		1	1	1	1	1	1	1
	18:00	0,987		1	1	1	1	1	1	1
	19:00	0,972		1	1	1	1	1	1	1
	20:00	0,957		1		1	1	1	1	1
	21:00	0,939		1		1	1	1	1	1
	22:00	0,885		1		1	1	1	1	1
	23:00	0,827		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η Ε Π Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	0,775			1	1		1	1	1
	01:00	0,712			1	1		1	1	1
	02:00	0,678			1	1		1	1	1
	03:00	0,657			1	1		1		1
	04:00	0,641			1	1		1		1
	05:00	0,619			1	1		1		1
	06:00	0,603			1	1		1		1
	07:00	0,650			1	1		1		1
	08:00	0,737			1	1	1	1		1
	09:00	0,815			1	1	1	1		1
	10:00	0,865		1	1	1	1	1		1
	11:00	0,914		1	1	1	1	1		1
	12:00	0,948			1	1	1	1	1	1
	13:00	0,996			1	1	1	1	1	1
	14:00	0,989		1	1	1	1	1	1	1
	15:00	0,946		1	1	1	1	1	1	1
	16:00	0,995		1	1	1	1	1	1	1
	17:00	0,977		1	1	1	1	1	1	1
	18:00	0,992		1	1	1	1	1	1	1
	19:00	0,969		1	1	1	1	1	1	1
	20:00	0,971		1	1	1	1	1	1	1
	21:00	0,933		1	1	1	1	1		1
	22:00	0,931		1	1	1	1	1		1
	23:00	0,885		1	1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	0,841		1	1	1	1	1		1
	01:00	0,772		1	1	1	1	1		
	02:00	0,724		1	1	1	1	1		
	03:00	0,693			1	1	1	1		1
	04:00	0,666			1	1	1	1		1
	05:00	0,647			1	1		1		1
	06:00	0,619			1	1		1		1
	07:00	0,657			1	1		1		1
	08:00	0,752			1	1	1	1		1
	09:00	0,826		1	1	1	1	1		1
	10:00	0,873		1	1	1	1	1		1
	11:00	0,916		1	1	1	1	1		1
	12:00	0,956		1	1	1	1	1		1
	13:00	1,000		1	1	1	1	1		1
	14:00	1,003		1	1	1	1	1	1	1
	15:00	0,956		1	1	1	1	1	1	1
	16:00	0,962		1	1	1	1	1	1	1
	17:00	0,958		1	1	1	1	1	1	1
	18:00	0,995		1	1	1	1	1	1	1
	19:00	1,007		1	1	1	1	1	1	1
	20:00	1,007		1	1	1	1	1	1	1
	21:00	0,992		1	1	1	1	1	1	1
	22:00	0,934		1	1	1	1	1	1	1
	23:00	0,874		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	0,831		1	1	1	1		1	1
	01:00	0,791		1	1	1	1		1	1
	02:00	0,744		1	1	1			1	1
	03:00	0,711		1	1	1			1	1
	04:00	0,697			1	1			1	1
	05:00	0,687			1	1		1	1	1
	06:00	0,653			1			1	1	1
	07:00	0,668			1			1	1	1
	08:00	0,746			1	1		1	1	1
	09:00	0,813			1	1	1	1	1	1
	10:00	0,877			1	1	1	1	1	1
	11:00	0,877		1	1	1	1	1	1	1
	12:00	0,926		1	1	1	1	1	1	1
	13:00	0,972		1	1	1	1	1	1	1
	14:00	0,983		1	1	1	1	1	1	1
	15:00	0,964		1	1	1	1	1	1	1
	16:00	0,957		1	1	1	1	1	1	1
	17:00	0,965		1	1	1	1	1	1	1
	18:00	0,972		1	1	1	1	1	1	1
	19:00	0,966		1	1	1	1	1	1	1
	20:00	0,950		1	1	1	1	1	1	1
	21:00	0,934		1	1	1	1	1	1	1
	22:00	0,897		1	1	1	1	1	1	1
	23:00	0,874		1	1	1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	0,823		1	1	1		1	1	1
	01:00	0,773			1	1		1	1	1
	02:00	0,727			1	1		1	1	1
	03:00	0,685			1	1		1	1	1
	04:00	0,691			1	1		1	1	1
	05:00	0,679		1		1		1	1	1
	06:00	0,658		1		1		1	1	1
	07:00	0,698		1		1		1	1	1
	08:00	0,781		1		1		1	1	1
	09:00	0,848		1		1	1	1	1	1
	10:00	0,889		1		1	1	1	1	1
	11:00	0,891		1		1	1	1	1	1
	12:00	0,934		1		1	1	1	1	1
	13:00	0,953		1	1	1		1	1	1
	14:00	1,009		1	1	1		1	1	1
	15:00	1,010		1	1	1		1	1	1
	16:00	0,990		1	1	1		1	1	1
	17:00	0,973		1	1	1		1	1	1
	18:00	1,012		1	1	1		1	1	1
	19:00	1,030		1	1		1	1	1	1
	20:00	0,987		1	1		1	1	1	1
	21:00	0,959		1	1		1	1	1	1
	22:00	0,933		1	1		1	1	1	1
	23:00	0,900		1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	0,864		1	1		1	1	1	1
	01:00	0,787		1	1		1	1	1	1
	02:00	0,721		1	1			1	1	1
	03:00	0,714		1	1			1	1	1
	04:00	0,702		1	1			1	1	1
	05:00	0,687		1	1			1	1	
	06:00	0,664		1	1			1	1	
	07:00	0,688		1	1			1	1	
	08:00	0,770		1	1			1	1	
	09:00	0,856		1	1		1	1	1	
	10:00	0,917		1	1		1	1	1	1
	11:00	0,969		1	1		1	1	1	1
	12:00	1,002		1	1		1	1	1	1
	13:00	1,038		1	1		1	1	1	1
	14:00	1,048		1	1		1	1	1	1
	15:00	1,028		1	1		1	1	1	1
	16:00	1,029		1	1		1	1	1	1
	17:00	1,006		1	1		1	1	1	1
	18:00	1,019		1	1		1	1	1	1
	19:00	1,021		1	1		1	1	1	1
	20:00	1,015		1	1		1	1	1	1
	21:00	1,031		1	1		1	1	1	1
	22:00	0,996		1	1		1	1	1	1
	23:00	0,950		1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	0,895		1	1		1	1	1	1
	01:00	0,820		1	1		1	1	1	1
	02:00	0,757		1	1			1	1	1
	03:00	0,721		1	1			1	1	1
	04:00	0,700		1	1			1	1	1
	05:00	0,694		1	1				1	1
	06:00	0,669		1	1				1	1
	07:00	0,697		1	1				1	1
	08:00	0,790		1	1			1	1	1
	09:00	0,872		1	1			1	1	1
	10:00	0,913		1	1		1	1	1	1
	11:00	0,953		1	1		1	1	1	1
	12:00	0,994		1	1		1	1	1	1
	13:00	1,072		1	1		1	1	1	1
	14:00	1,073		1	1		1	1	1	1
	15:00	1,022		1	1		1	1	1	1
	16:00	0,976		1	1		1	1	1	1
	17:00	0,989		1	1		1	1	1	1
	18:00	1,066		1	1		1	1	1	1
	19:00	1,051		1	1	1	1	1	1	1
	20:00	1,048		1	1	1	1	1	1	1
	21:00	1,029		1	1	1	1	1	1	1
	22:00	1,002		1	1	1	1	1	1	1
	23:00	0,948		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης