

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	0,982	1	1		1	1		1	1
	01:00	0,948	1	1		1	1			1
	02:00	0,926	1	1		1	1			1
	03:00	0,905	1	1		1	1			1
	04:00	0,886	1	1		1	1			1
	05:00	0,859	1	1		1	1			1
	06:00	0,839	1	1		1	1			1
	07:00	0,857	1	1		1	1			1
	08:00	0,908	1	1		1	1			1
	09:00	0,962	1	1		1	1			1
	10:00	0,989	1	1		1	1		1	1
	11:00	1,000	1	1		1	1		1	1
	12:00	1,034	1	1		1	1		1	1
	13:00	1,096	1	1		1	1		1	1
	14:00	1,136	1	1		1	1		1	1
	15:00	1,152	1	1		1	1		1	1
	16:00	1,166	1	1		1	1		1	1
	17:00	1,171	1	1		1	1		1	1
	18:00	1,168	1	1		1	1		1	1
	19:00	1,158	1	1		1	1		1	1
	20:00	1,139	1	1		1	1		1	1
	21:00	1,111	1	1		1	1		1	1
	22:00	1,079	1	1		1	1		1	1
	23:00	1,048	1	1		1	1		1	1

Λόγω των επαναλαμβανόμενων διακοπών στο ΗΣ ο προτεινόμενος ΗΕΠ προκύπτει έπειτα από επικοινωνία με τον ΤΣΠ Μεγίστης. Οι μονάδες G3 και G6 εντάσσονται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	1,024	1	1		1	1		1	1
	01:00	0,992	1	1		1	1		1	1
	02:00	0,967	1	1		1	1			1
	03:00	0,941	1	1		1	1			1
	04:00	0,908	1	1		1	1			1
	05:00	0,880	1	1		1	1			1
	06:00	0,864	1	1		1	1			1
	07:00	0,863	1	1		1	1			1
	08:00	0,889	1	1		1	1			1
	09:00	0,953	1	1		1	1			1
	10:00	1,017	1	1		1	1		1	1
	11:00	1,063	1	1		1	1		1	1
	12:00	1,102	1	1		1	1		1	1
	13:00	1,153	1	1		1	1		1	1
	14:00	1,153	1	1		1	1		1	1
	15:00	1,148	1	1		1	1		1	1
	16:00	1,131	1	1		1	1		1	1
	17:00	1,116	1	1		1	1		1	1
	18:00	1,097	1	1		1	1		1	1
	19:00	1,078	1	1		1	1		1	1
	20:00	1,064	1	1		1	1		1	1
	21:00	1,047	1	1		1	1		1	1
	22:00	1,030	1	1		1	1		1	1
	23:00	1,010	1	1		1	1		1	1

Λόγω των επαναλαμβανόμενων διακοπών στο ΗΣ ο προτεινόμενος ΗΕΠ προκύπτει έπειτα από επικοινωνία με τον ΤΣΠ Μεγίστης. Οι μονάδες G3 και G6 εντάσσονται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	0,977	1	1		1	1			1
	01:00	0,924	1	1		1	1			1
	02:00	0,883	1	1		1	1			1
	03:00	0,849	1	1		1	1			1
	04:00	0,821	1	1		1	1			1
	05:00	0,799	1	1		1	1			1
	06:00	0,792	1	1		1	1			1
	07:00	0,827	1	1		1	1			1
	08:00	0,890	1	1		1	1			1
	09:00	0,957	1	1		1	1			1
	10:00	0,996	1	1		1	1		1	1
	11:00	1,021	1	1		1	1		1	1
	12:00	1,048	1	1		1	1		1	1
	13:00	1,087	1	1		1	1		1	1
	14:00	1,119	1	1		1	1		1	1
	15:00	1,147	1	1		1	1		1	1
	16:00	1,159	1	1		1	1		1	1
	17:00	1,163	1	1		1	1		1	1
	18:00	1,171	1	1		1	1		1	1
	19:00	1,178	1	1		1	1		1	1
	20:00	1,178	1	1		1	1		1	1
	21:00	1,157	1	1		1	1		1	1
	22:00	1,118	1	1		1	1		1	1
	23:00	1,067	1	1		1	1		1	1

Λόγω των επαναλαμβανόμενων διακοπών στο ΗΣ ο προτεινόμενος ΗΕΠ προκύπτει έπειτα από επικοινωνία με τον ΤΣΠ Μεγίστης. Οι μονάδες G3 και G6 εντάσσονται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	0,967	1	1		1	1			1
	01:00	0,928	1	1		1	1			1
	02:00	0,896	1	1		1	1			1
	03:00	0,864	1	1		1	1			1
	04:00	0,833	1	1		1	1			1
	05:00	0,809	1	1		1	1			1
	06:00	0,802	1	1		1	1			1
	07:00	0,826	1	1		1	1			1
	08:00	0,887	1	1		1	1			1
	09:00	0,947	1	1		1	1			1
	10:00	0,980	1	1		1	1		1	1
	11:00	0,980	1	1		1	1		1	1
	12:00	1,001	1	1		1	1		1	1
	13:00	1,042	1	1		1	1		1	1
	14:00	1,077	1	1		1	1		1	1
	15:00	1,095	1	1		1	1		1	1
	16:00	1,097	1	1		1	1		1	1
	17:00	1,092	1	1		1	1		1	1
	18:00	1,094	1	1		1	1		1	1
	19:00	1,121	1	1		1	1		1	1
	20:00	1,129	1	1		1	1		1	1
	21:00	1,108	1	1		1	1		1	1
	22:00	1,075	1	1		1	1		1	1
	23:00	1,026	1	1		1	1		1	1

Λόγω των επαναλαμβανόμενων διακοπών στο ΗΣ ο προτεινόμενος ΗΕΠ προκύπτει έπειτα από επικοινωνία με τον ΤΣΠ Μεγίστης. Οι μονάδες G3 και G6 εντάσσονται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	0,912	1	1		1	1			1
	01:00	0,885	1	1		1	1			1
	02:00	0,864	1	1		1	1			1
	03:00	0,838	1	1		1	1			1
	04:00	0,806	1	1		1	1			1
	05:00	0,784	1	1		1	1			1
	06:00	0,787	1	1		1	1			1
	07:00	0,816	1	1		1	1			1
	08:00	0,868	1	1		1	1			1
	09:00	0,963	1	1		1	1			1
	10:00	0,999	1	1		1	1		1	1
	11:00	1,024	1	1		1	1		1	1
	12:00	1,024	1	1		1	1		1	1
	13:00	1,024	1	1		1	1		1	1
	14:00	1,026	1	1		1	1		1	1
	15:00	1,012	1	1		1	1		1	1
	16:00	1,003	1	1		1	1		1	1
	17:00	0,984	1	1		1	1		1	1
	18:00	0,962	1	1		1	1		1	1
	19:00	0,975	1	1		1	1		1	1
	20:00	1,000	1	1		1	1		1	1
	21:00	1,015	1	1		1	1		1	1
	22:00	1,003	1	1		1	1		1	1
	23:00	0,961	1	1		1	1		1	1

Λόγω των επαναλαμβανόμενων διακοπών στο ΗΣ ο προτεινόμενος ΗΕΠ προκύπτει έπειτα από επικοινωνία με τον ΤΣΠ Μεγίστης. Οι μονάδες G3 και G6 εντάσσονται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	0,927	1	1		1	1			1
	01:00	0,867	1	1		1	1			1
	02:00	0,825	1	1		1	1			1
	03:00	0,795	1	1		1	1			1
	04:00	0,762	1	1			1			1
	05:00	0,732	1	1			1			1
	06:00	0,718	1	1			1			1
	07:00	0,735	1	1			1			1
	08:00	0,801	1	1		1	1			1
	09:00	0,875	1	1		1	1			1
	10:00	0,943	1	1		1	1			1
	11:00	0,987	1	1		1	1		1	1
	12:00	1,022	1	1		1	1		1	1
	13:00	1,032	1	1		1	1		1	1
	14:00	1,028	1	1		1	1		1	1
	15:00	1,007	1	1		1	1		1	1
	16:00	0,983	1	1		1	1		1	1
	17:00	0,962	1	1		1	1		1	1
	18:00	0,955	1	1		1	1		1	1
	19:00	0,980	1	1		1	1		1	1
	20:00	1,026	1	1		1	1		1	1
	21:00	1,047	1	1		1	1		1	1
	22:00	1,032	1	1		1	1		1	1
	23:00	0,975	1	1		1	1		1	1

Λόγω των επαναλαμβανόμενων διακοπών στο ΗΣ ο προτεινόμενος ΗΕΠ προκύπτει έπειτα από επικοινωνία με τον ΤΣΠ Μεγίστης. Οι μονάδες G3 και G6 εντάσσονται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	0,962	1	1		1	1			1
	01:00	0,908	1	1		1	1			1
	02:00	0,865	1	1		1	1			1
	03:00	0,845	1	1		1	1			1
	04:00	0,818	1	1		1	1			1
	05:00	0,792	1	1		1	1			1
	06:00	0,790	1	1		1	1			1
	07:00	0,806	1	1		1	1			1
	08:00	0,858	1	1		1	1			1
	09:00	0,917	1	1		1	1			1
	10:00	0,957	1	1		1	1			1
	11:00	0,989	1	1		1	1		1	1
	12:00	1,026	1	1		1	1		1	1
	13:00	1,055	1	1		1	1		1	1
	14:00	1,076	1	1		1	1		1	1
	15:00	1,078	1	1		1	1		1	1
	16:00	1,072	1	1		1	1		1	1
	17:00	1,062	1	1		1	1		1	1
	18:00	1,062	1	1		1	1		1	1
	19:00	1,080	1	1		1	1		1	1
	20:00	1,109	1	1		1	1		1	1
	21:00	1,113	1	1		1	1		1	1
	22:00	1,082	1	1		1	1		1	1
	23:00	1,023	1	1		1	1		1	1

Λόγω των επαναλαμβανόμενων διακοπών στο ΗΣ ο προτεινόμενος ΗΕΠ προκύπτει έπειτα από επικοινωνία με τον ΤΣΠ Μεγίστης. Οι μονάδες G3 και G6 εντάσσονται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης