

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	0,971	1	1	1		1			1
	01:00	0,941	1	1	1		1			1
	02:00	0,923	1	1	1		1			1
	03:00	0,908	1	1	1		1			1
	04:00	0,880	1	1	1		1			1
	05:00	0,852	1	1	1		1			1
	06:00	0,832	1	1	1		1			1
	07:00	0,832	1	1	1		1			1
	08:00	0,864	1	1	1		1			1
	09:00	0,937	1	1	1		1			1
	10:00	1,001	1	1	1		1			1
	11:00	1,051	1	1	1		1		1	1
	12:00	1,104	1	1	1		1		1	1
	13:00	1,169	1	1	1		1		1	1
	14:00	1,161	1	1	1		1		1	1
	15:00	1,136	1	1	1		1		1	1
	16:00	1,111	1	1	1		1		1	1
	17:00	1,080	1	1	1		1		1	1
	18:00	1,060	1	1	1		1		1	1
	19:00	1,051	1	1	1		1		1	1
	20:00	1,037	1	1	1		1		1	1
	21:00	1,016	1	1	1		1		1	1
	22:00	0,994	1	1	1		1			1
	23:00	0,969	1	1	1		1			1

Λόγω των επαναλαμβανόμενων διακοπών στο ΗΣ ο προτεινόμενος ΗΕΠ προκύπτει έπειτα από επικοινωνία με τον ΤΣΠ Μεγίστης. Οι μονάδες G4 και G6 βρίσκονται τελευταίες σε σειρά ένταξης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	0,962	1	1	1		1			1
	01:00	0,912	1	1	1		1			1
	02:00	0,871	1	1	1		1			1
	03:00	0,837	1	1	1		1			1
	04:00	0,808	1	1	1		1			1
	05:00	0,784	1	1	1		1			1
	06:00	0,774	1	1	1		1			1
	07:00	0,798	1	1	1		1			1
	08:00	0,864	1	1	1		1			1
	09:00	0,932	1	1	1		1			1
	10:00	0,967	1	1	1		1			1
	11:00	0,985	1	1	1		1			1
	12:00	1,009	1	1	1		1			1
	13:00	1,048	1	1	1		1		1	1
	14:00	1,080	1	1	1		1		1	1
	15:00	1,110	1	1	1		1		1	1
	16:00	1,126	1	1	1		1		1	1
	17:00	1,127	1	1	1		1		1	1
	18:00	1,134	1	1	1		1		1	1
	19:00	1,141	1	1	1		1		1	1
	20:00	1,143	1	1	1		1		1	1
	21:00	1,127	1	1	1		1		1	1
	22:00	1,087	1	1	1		1		1	1
	23:00	1,039	1	1	1		1		1	1

Λόγω των επαναλαμβανόμενων διακοπών στο ΗΣ ο προτεινόμενος ΗΕΠ προκύπτει έπειτα από επικοινωνία με τον ΤΣΠ Μεγίστης. Οι μονάδες G4 και G6 βρίσκονται τελευταίες σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	0,947	1	1	1		1			1
	01:00	0,910	1	1	1		1			1
	02:00	0,879	1	1	1		1			1
	03:00	0,847	1	1	1		1			1
	04:00	0,814	1	1	1		1			1
	05:00	0,790	1	1	1		1			1
	06:00	0,781	1	1	1		1			1
	07:00	0,804	1	1	1		1			1
	08:00	0,865	1	1	1		1			1
	09:00	0,926	1	1	1		1			1
	10:00	0,958	1	1	1		1			1
	11:00	0,959	1	1	1		1			1
	12:00	0,978	1	1	1		1			1
	13:00	1,015	1	1	1		1			1
	14:00	1,049	1	1	1		1		1	1
	15:00	1,066	1	1	1		1		1	1
	16:00	1,068	1	1	1		1		1	1
	17:00	1,065	1	1	1		1		1	1
	18:00	1,069	1	1	1		1		1	1
	19:00	1,100	1	1	1		1		1	1
	20:00	1,109	1	1	1		1		1	1
	21:00	1,089	1	1	1		1		1	1
	22:00	1,056	1	1	1		1		1	1
	23:00	1,005	1	1	1		1			1

Λόγω των επαναλαμβανόμενων διακοπών στο ΗΣ ο προτεινόμενος ΗΕΠ προκύπτει έπειτα από επικοινωνία με τον ΤΣΠ Μεγίστης. Οι μονάδες G4 και G6 βρίσκονται τελευταίες σε σειρά ένταξης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης