

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200	0,600
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	0,866	1	1			1		1	1	
	01:00	0,803	1	1			1		1	1	
	02:00	0,758	1	1			1		1	1	
	03:00	0,723	1	1			1			1	
	04:00	0,697	1	1			1			1	
	05:00	0,670	1	1			1			1	
	06:00	0,653	1	1			1			1	
	07:00	0,673	1	1			1			1	
	08:00	0,753	1	1			1			1	
	09:00	0,824	1	1						1	1
	10:00	0,852	1	1						1	1
	11:00	0,857	1	1						1	1
	12:00	0,878	1	1						1	1
	13:00	0,908	1	1						1	1
	14:00	0,942	1	1						1	1
	15:00	0,967	1	1						1	1
	16:00	0,993	1	1						1	1
	17:00	0,998	1	1						1	1
	18:00	1,008	1	1						1	1
	19:00	0,957	1	1						1	1
	20:00	0,998	1	1						1	1
	21:00	1,010	1	1						1	1
	22:00	0,964	1	1						1	1
	23:00	0,912	1	1						1	1

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200	0,600
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	0,903	1	1			1		1	1	
	01:00	0,835	1	1			1		1	1	
	02:00	0,782	1	1			1		1	1	
	03:00	0,749	1	1			1			1	
	04:00	0,726	1	1			1			1	
	05:00	0,705	1	1			1			1	
	06:00	0,695	1	1			1			1	
	07:00	0,727	1	1			1			1	
	08:00	0,810	1	1						1	1
	09:00	0,863	1	1						1	1
	10:00	0,939	1	1						1	1
	11:00	0,957	1	1						1	1
	12:00	1,006	1	1						1	1
	13:00	1,034	1	1						1	1
	14:00	1,059	1	1						1	1
	15:00	1,063	1	1						1	1
	16:00	1,067	1	1						1	1
	17:00	1,070	1	1						1	1
	18:00	1,082	1	1						1	1
	19:00	1,079	1	1						1	1
	20:00	1,073	1	1						1	1
	21:00	1,026	1	1						1	1
	22:00	0,980	1	1						1	1
	23:00	0,926	1	1						1	1

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200	0,600
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	0,925	1	1			1		1	1	
	01:00	0,866	1	1			1		1	1	
	02:00	0,827	1	1			1		1	1	
	03:00	0,800	1	1			1		1	1	
	04:00	0,774	1	1			1		1	1	
	05:00	0,745	1	1			1			1	
	06:00	0,721	1	1			1			1	
	07:00	0,757	1	1						1	1
	08:00	0,821	1	1						1	1
	09:00	0,883	1	1						1	1
	10:00	0,924	1	1						1	1
	11:00	0,955	1	1						1	1
	12:00	0,988	1	1						1	1
	13:00	1,018	1	1						1	1
	14:00	1,044	1	1						1	1
	15:00	1,060	1	1						1	1
	16:00	1,068	1	1						1	1
	17:00	1,075	1	1						1	1
	18:00	1,088	1	1						1	1
	19:00	1,098	1	1						1	1
	20:00	1,101	1	1						1	1
	21:00	1,085	1	1						1	1
	22:00	1,051	1	1						1	1
	23:00	0,997	1	1						1	1

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200	0,600
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	0,903	1	1			1		1	1	
	01:00	0,863	1	1			1		1	1	
	02:00	0,834	1	1			1		1	1	
	03:00	0,808	1	1			1		1	1	
	04:00	0,782	1	1			1		1	1	
	05:00	0,761	1	1			1		1	1	
	06:00	0,750	1	1			1		1	1	
	07:00	0,774	1	1						1	1
	08:00	0,830	1	1						1	1
	09:00	0,886	1	1						1	1
	10:00	0,916	1	1						1	1
	11:00	0,932	1	1						1	1
	12:00	0,956	1	1						1	1
	13:00	0,999	1	1						1	1
	14:00	1,026	1	1						1	1
	15:00	1,034	1	1						1	1
	16:00	1,030	1	1						1	1
	17:00	1,015	1	1						1	1
	18:00	1,020	1	1						1	1
	19:00	1,030	1	1						1	1
	20:00	1,030	1	1						1	1
	21:00	1,019	1	1						1	1
	22:00	0,992	1	1						1	1
	23:00	0,951	1	1						1	1

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200	0,600
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	0,849	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	01:00	0,826	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	02:00	0,816	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
	03:00	0,803									
	04:00	0,784	1	1			1		1	1	
	05:00	0,769	1	1			1		1	1	
	06:00	0,770	1	1			1		1	1	
	07:00	0,804	1	1			1		1	1	
	08:00	0,860	1	1			1		1	1	
	09:00	0,921	1	1			1		1	1	
	10:00	0,959	1	1			1		1	1	
	11:00	0,977	1	1						1	1
	12:00	0,990	1	1						1	1
	13:00	1,004	1	1						1	1
	14:00	1,012	1	1						1	1
	15:00	1,008	1	1						1	1
	16:00	0,990	1	1						1	1
	17:00	0,966	1	1						1	1
	18:00	0,954	1	1						1	1
	19:00	0,970	1	1						1	1
	20:00	0,988	1	1						1	1
	21:00	0,988	1	1						1	1
	22:00	0,959	1	1						1	1
	23:00	0,894	1	1						1	1

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200	0,600
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	0,838	1	1			1		1	1	
	01:00	0,797	1	1			1		1	1	
	02:00	0,777	1	1			1		1	1	
	03:00	0,763	1	1			1		1	1	
	04:00	0,743	1	1			1		1	1	
	05:00	0,717	1	1			1		1	1	
	06:00	0,702	1	1			1		1	1	
	07:00	0,710	1	1			1			1	
	08:00	0,749	1	1						1	1
	09:00	0,807	1	1						1	1
	10:00	0,856	1	1						1	1
	11:00	0,891	1	1						1	1
	12:00	0,920	1	1						1	1
	13:00	0,941	1	1						1	1
	14:00	0,947	1	1						1	1
	15:00	0,930	1	1						1	1
	16:00	0,920	1	1						1	1
	17:00	0,901	1	1						1	1
	18:00	0,897	1	1						1	1
	19:00	0,924	1	1						1	1
	20:00	0,966	1	1						1	1
	21:00	0,983	1	1						1	1
	22:00	0,956	1	1						1	1
	23:00	0,887	1	1						1	1

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,240	0,330	0,180	0,160	0,180	0,180	0,200	0,600
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	0,870	1	1			1		1	1	
	01:00	0,832	1	1			1		1	1	
	02:00	0,811	1	1			1		1	1	
	03:00	0,803	1	1			1		1	1	
	04:00	0,790	1	1			1		1	1	
	05:00	0,771	1	1			1		1	1	
	06:00	0,755	1	1			1			1	
	07:00	0,761	1	1						1	1
	08:00	0,812	1	1						1	1
	09:00	0,866	1	1						1	1
	10:00	0,900	1	1						1	1
	11:00	0,926	1	1						1	1
	12:00	0,959	1	1						1	1
	13:00	0,991	1	1						1	1
	14:00	1,015	1	1						1	1
	15:00	1,020	1	1						1	1
	16:00	1,012	1	1						1	1
	17:00	0,998	1	1						1	1
	18:00	0,997	1	1						1	1
	19:00	1,015	1	1						1	1
	20:00	1,032	1	1						1	1
	21:00	1,025	1	1						1	1
	22:00	0,990	1	1						1	1
	23:00	0,937	1	1						1	1

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης