

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	0,897				1	1	1	1	1	
	01:00	0,867				1	1	1	1	1	
	02:00	0,829				1	1	1	1	1	
	03:00	0,790					1	1	1	1	
	04:00	0,757					1	1	1	1	
	05:00	0,737					1	1	1	1	
	06:00	0,737					1	1	1	1	
	07:00	0,763					1	1	1	1	
	08:00	0,816				1	1	1	1	1	
	09:00	0,872				1	1	1	1	1	
	10:00	0,899			1		1	1	1	1	
	11:00	0,912			1		1	1	1	1	
	12:00	0,941			1		1	1	1	1	
	13:00	0,981			1		1	1	1	1	
	14:00	1,020			1		1	1	1	1	
	15:00	1,042			1		1	1	1	1	
	16:00	1,051			1		1	1	1	1	
	17:00	1,044			1		1	1	1	1	
	18:00	1,042			1		1	1	1	1	
	19:00	1,019			1		1	1	1	1	
	20:00	1,039			1		1	1	1	1	
	21:00	1,026			1		1	1	1	1	
	22:00	0,971			1		1	1	1	1	
	23:00	0,919			1		1	1	1	1	

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	0,894				1	1	1	1	1	
	01:00	0,855				1	1	1	1	1	
	02:00	0,818				1	1	1	1	1	
	03:00	0,781					1	1	1	1	
	04:00	0,745					1	1	1	1	
	05:00	0,718					1	1	1	1	
	06:00	0,709					1	1	1	1	
	07:00	0,736					1	1	1	1	
	08:00	0,798				1	1	1	1	1	
	09:00	0,866				1	1	1	1	1	
	10:00	0,878			1		1	1	1	1	
	11:00	0,970			1		1	1	1	1	
	12:00	0,964			1		1	1	1	1	
	13:00	0,998			1		1	1	1	1	
	14:00	1,009			1		1	1	1	1	
	15:00	1,020			1		1	1	1	1	
	16:00	1,015			1		1	1	1	1	
	17:00	1,006			1		1	1	1	1	
	18:00	1,012			1		1	1	1	1	
	19:00	1,011			1		1	1	1	1	
	20:00	1,030			1		1	1	1	1	
	21:00	1,032			1		1	1	1	1	
	22:00	0,992			1		1	1	1	1	
	23:00	0,937			1		1	1	1	1	

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	0,874				1	1	1	1	1	
	01:00	0,846				1	1	1	1	1	
	02:00	0,815				1	1	1	1	1	
	03:00	0,782					1	1	1	1	
	04:00	0,746					1	1	1	1	
	05:00	0,714					1	1	1	1	
	06:00	0,700					1	1	1	1	
	07:00	0,748					1	1	1	1	
	08:00	0,809				1	1	1	1	1	
	09:00	0,882				1	1	1	1	1	
	10:00	0,823			1		1	1	1	1	
	11:00	0,882			1		1	1	1	1	
	12:00	0,890			1		1	1	1	1	
	13:00	0,940			1		1	1	1	1	
	14:00	0,971			1		1	1	1	1	
	15:00	0,985			1		1	1	1	1	
	16:00	0,984			1		1	1	1	1	
	17:00	0,983			1		1	1	1	1	
	18:00	0,993			1		1	1	1	1	
	19:00	0,994			1		1	1	1	1	
	20:00	0,986			1		1	1	1	1	
	21:00	0,967			1		1	1	1	1	
	22:00	0,938			1		1	1	1	1	
	23:00	0,914			1		1	1	1	1	

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	0,856				1	1	1	1	1	
	01:00	0,812				1	1	1	1	1	
	02:00	0,773				1	1	1	1	1	
	03:00	0,740					1	1	1	1	
	04:00	0,711					1	1	1	1	
	05:00	0,687					1	1	1	1	
	06:00	0,686					1	1	1	1	
	07:00	0,735					1	1	1	1	
	08:00	0,804				1	1	1	1	1	
	09:00	0,856				1	1	1	1	1	
	10:00	0,874				1	1	1	1	1	
	11:00	0,885			1		1	1	1	1	
	12:00	0,895			1		1	1	1	1	
	13:00	0,970			1		1	1	1	1	
	14:00	0,996			1		1	1	1	1	
	15:00	0,996			1		1	1	1	1	
	16:00	0,986			1		1	1	1	1	
	17:00	0,978			1		1	1	1	1	
	18:00	0,989			1		1	1	1	1	
	19:00	0,993			1		1	1	1	1	
	20:00	0,990			1		1	1	1	1	
	21:00	0,972			1		1	1	1	1	
	22:00	0,937			1		1	1	1	1	
	23:00	0,898			1		1	1	1	1	

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,809				1	1	1	1	1	
	01:00	0,784				1	1	1	1	1	
	02:00	0,756				1	1	1	1	1	
	03:00	0,723					1	1	1	1	
	04:00	0,690					1	1	1	1	
	05:00	0,666					1	1	1	1	
	06:00	0,665					1	1	1	1	
	07:00	0,703					1	1	1	1	
	08:00	0,764				1	1	1	1	1	
	09:00	0,809				1	1	1	1	1	
	10:00	0,848				1	1	1	1	1	
	11:00	0,883			1		1	1	1	1	
	12:00	0,908			1		1	1	1	1	
	13:00	0,912			1		1	1	1	1	
	14:00	0,906			1		1	1	1	1	
	15:00	0,891			1		1	1	1	1	
	16:00	0,874			1		1	1	1	1	
	17:00	0,865			1		1	1	1	1	
	18:00	0,867			1		1	1	1	1	
	19:00	0,867			1		1	1	1	1	
	20:00	0,864			1		1	1	1	1	
	21:00	0,857			1		1	1	1	1	
	22:00	0,843			1		1	1	1	1	
	23:00	0,830			1		1	1	1	1	

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,812				1	1	1	1	1	
	01:00	0,784				1	1	1	1	1	
	02:00	0,749				1	1	1	1	1	
	03:00	0,715					1	1	1	1	
	04:00	0,675					1	1	1	1	
	05:00	0,646					1	1	1	1	
	06:00	0,644					1	1	1	1	
	07:00	0,680					1	1	1	1	
	08:00	0,751				1	1	1	1	1	
	09:00	0,804				1	1	1	1	1	
	10:00	0,829				1	1	1	1	1	
	11:00	0,874				1	1	1	1	1	
	12:00	0,900			1		1	1	1	1	
	13:00	0,911			1		1	1	1	1	
	14:00	0,920			1		1	1	1	1	
	15:00	0,917			1		1	1	1	1	
	16:00	0,911			1		1	1	1	1	
	17:00	0,910			1		1	1	1	1	
	18:00	0,915			1		1	1	1	1	
	19:00	0,919			1		1	1	1	1	
	20:00	0,912			1		1	1	1	1	
	21:00	0,888			1		1	1	1	1	
	22:00	0,852			1		1	1	1	1	
	23:00	0,831			1		1	1	1	1	

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,797				1	1	1	1	1	
	01:00	0,770				1	1	1	1	1	
	02:00	0,741				1	1	1	1	1	
	03:00	0,707					1	1	1	1	
	04:00	0,675					1	1	1	1	
	05:00	0,651					1	1	1	1	
	06:00	0,651					1	1	1	1	
	07:00	0,683					1	1	1	1	
	08:00	0,737				1	1	1	1	1	
	09:00	0,786				1	1	1	1	1	
	10:00	0,827				1	1	1	1	1	
	11:00	0,869			1		1	1	1	1	
	12:00	0,898			1		1	1	1	1	
	13:00	0,916			1		1	1	1	1	
	14:00	0,920			1		1	1	1	1	
	15:00	0,912			1		1	1	1	1	
	16:00	0,899			1		1	1	1	1	
	17:00	0,891			1		1	1	1	1	
	18:00	0,893			1		1	1	1	1	
	19:00	0,901			1		1	1	1	1	
	20:00	0,906			1		1	1	1	1	
	21:00	0,894			1		1	1	1	1	
	22:00	0,860			1		1	1	1	1	
	23:00	0,823			1		1	1	1	1	

Λόγω εργασιών στο ΗΣ Μεγίστης η προτεινόμενη ένταξη ενδέχεται να τροποποιείται.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης