

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	182		1		1	1	
	01:00	177				1	1	
	02:00	161				1	1	
	03:00	145				1	1	
	04:00	134				1	1	
	05:00	133				1	1	
	06:00	129				1	1	
	07:00	125				1	1	
	08:00	148				1	1	
	09:00	176				1	1	
	10:00	185				1	1	
	11:00	184				1	1	
	12:00	191		1		1	1	
	13:00	215		1		1	1	
	14:00	216		1		1	1	
	15:00	209		1		1	1	
	16:00	212		1		1	1	
	17:00	201		1		1	1	
	18:00	213		1		1	1	
	19:00	237	1	1		1	1	
	20:00	241	1	1	1		1	
	21:00	248	1	1	1		1	
	22:00	228		1		1	1	
	23:00	201		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	183				1	1	
	01:00	175				1	1	
	02:00	157				1	1	
	03:00	145				1	1	
	04:00	139				1	1	
	05:00	127				1	1	
	06:00	130				1	1	
	07:00	125				1	1	
	08:00	152				1	1	
	09:00	168				1	1	
	10:00	181				1	1	
	11:00	182				1	1	
	12:00	194	1			1	1	
	13:00	236	1			1	1	
	14:00	217	1			1	1	
	15:00	222	1			1	1	
	16:00	207	1			1	1	
	17:00	198	1			1	1	
	18:00	198	1			1	1	
	19:00	202	1			1	1	
	20:00	225	1	1	1		1	
	21:00	239	1	1	1		1	
	22:00	230	1	1	1		1	
	23:00	209	1	1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	183	1	1	1		1	
	01:00	169	1	1	1		1	
	02:00	157	1	1	1		1	
	03:00	159				1	1	
	04:00	155				1	1	
	05:00	145				1	1	
	06:00	133				1	1	
	07:00	121				1	1	
	08:00	154				1	1	
	09:00	194				1	1	
	10:00	224		1		1	1	
	11:00	213	1	1		1	1	
	12:00	230	1	1	1		1	
	13:00	251	1	1	1		1	
	14:00	249	1	1	1		1	
	15:00	233	1	1	1		1	
	16:00	210	1	1	1		1	
	17:00	210	1	1	1		1	
	18:00	208	1	1	1		1	
	19:00	222	1	1	1		1	
	20:00	219	1	1	1		1	
	21:00	248	1	1	1		1	
	22:00	232	1	1	1		1	
	23:00	211	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	194				1	1	
	01:00	188				1	1	
	02:00	178				1	1	
	03:00	171				1	1	
	04:00	164				1	1	
	05:00	162				1	1	
	06:00	148				1	1	
	07:00	132				1	1	
	08:00	172	1	1		1	1	
	09:00	204	1	1		1	1	
	10:00	212	1	1			1	
	11:00	226	1	1			1	
	12:00	236	1	1	1		1	
	13:00	258	1	1	1		1	
	14:00	249	1	1	1		1	
	15:00	255	1	1	1		1	
	16:00	239	1	1	1		1	
	17:00	230	1	1	1		1	
	18:00	242	1	1	1		1	
	19:00	237	1	1	1		1	
	20:00	238	1	1	1		1	
	21:00	249	1	1	1		1	
	22:00	233	1	1	1		1	
	23:00	212	1	1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	212	1			1	1	
	01:00	211				1	1	
	02:00	193				1	1	
	03:00	179				1	1	
	04:00	172				1	1	
	05:00	170				1	1	
	06:00	160				1	1	
	07:00	147				1	1	
	08:00	175	1		1		1	
	09:00	203	1	1	1		1	
	10:00	223	1	1	1		1	
	11:00	241	1	1	1		1	
	12:00	268	1	1	1		1	
	13:00	275	1	1	1	1	1	
	14:00	266	1	1	1	1	1	
	15:00	276	1	1	1	1	1	
	16:00	266	1	1	1	1	1	
	17:00	259	1	1	1		1	
	18:00	249	1	1	1		1	
	19:00	240	1	1	1		1	
	20:00	241	1	1	1		1	
	21:00	250	1	1	1		1	
	22:00	236	1	1	1		1	
	23:00	214		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	201		1		1	1	
	01:00	200		1		1	1	
	02:00	193		1		1	1	
	03:00	184		1		1	1	
	04:00	175		1		1	1	
	05:00	171		1		1	1	
	06:00	162		1		1	1	
	07:00	144		1		1	1	
	08:00	160		1		1	1	
	09:00	202	1	1	1		1	
	10:00	221	1	1	1		1	
	11:00	226	1	1	1		1	
	12:00	236	1	1	1		1	
	13:00	266				1	1	1
	14:00	267				1	1	1
	15:00	266				1	1	1
	16:00	252				1	1	1
	17:00	254				1	1	1
	18:00	254				1	1	1
	19:00	265				1	1	1
	20:00	259				1	1	1
	21:00	258				1	1	1
	22:00	253				1	1	1
	23:00	235				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	215				1	1	1
	01:00	205				1	1	1
	02:00	190				1	1	1
	03:00	177				1	1	1
	04:00	170				1	1	1
	05:00	164				1	1	1
	06:00	159				1	1	1
	07:00	151				1	1	1
	08:00	169				1	1	1
	09:00	194				1	1	1
	10:00	221				1	1	1
	11:00	226				1	1	1
	12:00	244				1	1	1
	13:00	248				1	1	1
	14:00	242				1	1	1
	15:00	237				1	1	1
	16:00	235				1	1	1
	17:00	232				1	1	1
	18:00	230				1	1	1
	19:00	247				1	1	1
	20:00	262				1	1	1
	21:00	256				1	1	1
	22:00	249				1	1	1
	23:00	225				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης