

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x4)
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	33,15	23,10	10,05	0,00				1	1	1	1						
	01:00	30,75	21,06	9,69	0,00					1	1	1						
	02:00	28,85	20,10	8,75	0,00					1	1	1						
	03:00	27,72	20,76	6,96	0,00					1	1	1						
	04:00	27,04	21,35	5,70	0,00					1	1	1						
	05:00	26,71	22,93	3,78	0,00					1	1	1						
	06:00	27,44	23,93	3,52	0,00				1	1	1	1						
	07:00	29,62	27,60	2,01	0,00				1	1	1	1						
	08:00	32,93	30,57	2,36	0,00			1	1	1	1	1						
	09:00	35,49	33,85	1,64	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	36,95	35,49	1,45	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	38,14	36,46	1,68	0,00			1	1	1	1	1						1
	12:00	39,53	37,63	1,90	0,00			1	1	1	1	1						2
	13:00	40,66	38,62	2,04	0,00			1	1	1	1	1						2
	14:00	40,25	38,10	2,15	0,00			1	1	1	1	1						2
	15:00	39,08	36,93	2,15	0,00			1	1	1	1	1						2
	16:00	38,88	36,58	2,31	0,00			1	1	1	1	1						1
	17:00	39,99	37,67	2,33	0,00			1	1	1	1	1						2
	18:00	41,57	39,10	2,47	0,00			1	1	1	1	1						3
	19:00	43,05	40,41	2,64	0,00			1	1	1	1	1						5
	20:00	44,38	41,65	2,73	0,00			1	1	1	1	1						6
	21:00	44,10	41,15	2,95	0,00			1	1	1	1	1						6
	22:00	41,09	38,43	2,66	0,00			1	1	1	1	1						3
	23:00	37,54	34,88	2,67	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης