

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x4)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	35,08	28,92	6,16	0,00				1	1	1	1						
	01:00	32,38	27,56	4,82	0,00				1	1	1	1						
	02:00	30,23	26,87	3,36	0,00				1	1	1	1						
	03:00	28,85	25,92	2,93	0,00				1	1	1	1						
	04:00	28,01	22,88	5,13	0,00				1	1	1	1						
	05:00	27,55	19,12	8,43	0,00					1	1	1						
	06:00	28,03	17,19	10,84	0,00					1	1	1						
	07:00	30,27	19,04	11,22	0,00					1	1	1						
	08:00	33,78	24,73	9,05	0,00			1		1	1	1						
	09:00	36,95	30,00	6,95	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	38,74	32,55	6,19	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	40,15	35,01	5,14	0,00			1	1	1	1	1						1
	12:00	41,66	37,19	4,47	0,00			1	1	1	1	1						3
	13:00	43,01	38,40	4,61	0,00			1	1	1	1	1						4
	14:00	42,77	35,56	7,21	0,00			1	1	1	1	1						1
	15:00	41,23	31,77	9,45	0,00			1	1	1	1	1	1					
	16:00	40,68	30,65	10,03	0,00			1	1	1	1	1	1					
	17:00	42,18	32,48	9,70	0,00			1	1	1	1	1	1					
	18:00	44,67	37,17	7,50	0,00			1	1	1	1	1	1					3
	19:00	46,43	38,23	8,21	0,00			1	1	1	1	1	1					4
	20:00	46,40	35,28	11,12	0,00			1	1	1	1	1	1					2
	21:00	45,90	34,65	11,25	0,00			1	1	1	1	1	1					
	22:00	42,74	33,67	9,08	0,00			1	1	1	1	1	1					
	23:00	38,96	34,12	4,84	0,00			1	1	1	1	1	1					

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης