

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x4)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	38,66	26,07	12,59	0,00				1	1	1	1						
	01:00	36,26	23,37	12,89	0,00				1	1	1	1						
	02:00	34,33	21,25	13,08	0,00					1	1	1						
	03:00	32,87	19,77	13,10	0,00					1	1	1						
	04:00	31,76	19,05	12,70	0,00					1	1	1						
	05:00	31,02	18,61	12,41	0,00					1	1	1						
	06:00	31,55	18,93	12,62	0,00					1	1	1						
	07:00	33,42	20,64	12,77	0,00				1	1	1	1						
	08:00	36,65	23,54	13,11	0,00				1	1	1	1						
	09:00	39,28	26,70	12,57	0,00				1	1	1	1						
	10:00	40,89	29,05	11,84	0,00				1	1	1	1						
	11:00	42,40	31,20	11,20	0,00			1	1	1	1	1						
	12:00	44,57	33,03	11,53	0,00			1	1	1	1	1						
	13:00	46,91	34,71	12,20	0,00			1	1	1	1	1						
	14:00	47,23	34,34	12,88	0,00			1	1	1	1	1						
	15:00	45,92	32,57	13,36	0,00			1	1	1	1	1						
	16:00	45,03	31,58	13,45	0,00			1	1	1	1	1						
	17:00	45,34	31,82	13,52	0,00			1	1	1	1	1						
	18:00	46,80	33,29	13,51	0,00			1	1	1	1	1						
	19:00	47,60	34,21	13,39	0,00			1	1	1	1	1						
	20:00	48,70	35,90	12,81	0,00			1	1	1	1	1						
	21:00	48,83	36,95	11,87	0,00			1	1	1	1	1						
	22:00	46,04	34,90	11,14	0,00			1	1	1	1	1						
	23:00	42,36	31,47	10,89	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης