

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x4)
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	40,81	29,20	11,61	0,00			1	1	1	1	1						
	01:00	38,06	26,37	11,69	0,00			1	1	1	1	1						
	02:00	35,95	24,81	11,14	0,00				1	1	1	1						
	03:00	34,58	24,31	10,28	0,00				1	1	1	1						
	04:00	33,51	24,49	9,02	0,00				1	1	1	1						
	05:00	32,43	24,63	7,80	0,00				1	1	1	1						
	06:00	32,63	26,22	6,40	0,00				1	1	1	1						
	07:00	35,09	29,41	5,68	0,00				1	1	1	1						
	08:00	38,87	34,10	4,76	0,00			1	1	1	1	1						
	09:00	42,05	37,21	4,84	0,00			1	1	1	1	1						2
	10:00	43,84	37,86	5,98	0,00			1	1	1	1	1						2
	11:00	45,63	39,07	6,56	0,00			1	1	1	1	1						3
	12:00	47,88	41,68	6,20	0,00			1	1	1	1	1				2		4
	13:00	50,29	42,62	7,67	0,00			1	1	1	1	1				3		4
	14:00	50,72	40,01	10,72	0,00			1	1	1	1	1						4
	15:00	49,62	36,98	12,64	0,00			1	1	1	1	1						1
	16:00	48,79	36,02	12,77	0,00			1	1	1	1	1						1
	17:00	49,62	39,17	10,45	0,00			1	1	1	1	1						3
	18:00	51,04	42,81	8,23	0,00			1	1	1	1	1				3		4
	19:00	51,44	40,58	10,85	0,00			1	1	1	1	1				2		4
	20:00	50,86	38,45	12,41	0,00			1	1	1	1	1				1		4
	21:00	50,47	40,31	10,16	0,00			1	1	1	1	1				1		4
	22:00	47,50	39,59	7,91	0,00			1	1	1	1	1				1		3
	23:00	43,87	35,81	8,06	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης