

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x4)
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	34,01	21,50	12,51	0,00				1	1	1	1						
	01:00	32,11	19,38	12,73	0,00					1	1	1						
	02:00	30,80	18,48	12,32	0,00					1	1	1						
	03:00	29,81	17,89	11,92	0,00					1	1	1						
	04:00	29,11	17,47	11,64	0,00					1	1	1						
	05:00	28,64	17,19	11,46	0,00					1	1	1						
	06:00	28,78	17,27	11,51	0,00					1	1	1						
	07:00	29,43	17,91	11,52	0,00					1	1	1						
	08:00	29,94	17,96	11,98	0,00					1	1	1						
	09:00	31,47	18,88	12,59	0,00					1	1	1						
	10:00	33,51	20,99	12,52	0,00					1	1	1						
	11:00	35,36	22,79	12,57	0,00				1	1	1	1						
	12:00	36,69	24,31	12,38	0,00				1	1	1	1						
	13:00	37,11	25,04	12,07	0,00				1	1	1	1						
	14:00	36,80	25,42	11,38	0,00				1	1	1	1						
	15:00	36,28	24,44	11,84	0,00				1	1	1	1						
	16:00	36,61	23,65	12,96	0,00				1	1	1	1						
	17:00	38,14	24,71	13,43	0,00				1	1	1	1						
	18:00	40,50	26,96	13,54	0,00				1	1	1	1						
	19:00	42,11	28,96	13,15	0,00			1	1	1	1	1						
	20:00	42,54	29,59	12,95	0,00			1	1	1	1	1						
	21:00	41,75	30,27	11,47	0,00			1	1	1	1	1						
	22:00	39,72	31,36	8,36	0,00				1	1	1	1						
	23:00	37,10	29,87	7,24	0,00				1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης