

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x4)
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	32,17	25,29	6,88	0,00				1	1	1	1						
	01:00	30,20	24,12	6,08	0,00				1	1	1	1						
	02:00	28,94	23,07	5,88	0,00				1	1	1	1						
	03:00	28,11	22,23	5,88	0,00					1	1	1						
	04:00	27,28	20,78	6,49	0,00					1	1	1						
	05:00	26,50	19,99	6,51	0,00					1	1	1						
	06:00	26,38	19,89	6,49	0,00					1	1	1						
	07:00	27,39	21,89	5,50	0,00					1	1	1						
	08:00	29,08	24,08	4,99	0,00				1	1	1	1						
	09:00	30,79	23,80	6,98	0,00				1	1	1	1						
	10:00	31,92	23,28	8,64	0,00				1	1	1	1						
	11:00	32,91	24,86	8,05	0,00				1	1	1	1						
	12:00	33,88	26,66	7,22	0,00				1	1	1	1						
	13:00	34,27	24,59	9,68	0,00					1	1	1						1
	14:00	33,44	20,27	13,17	0,00					1	1	1						2
	15:00	32,62	19,57	13,05	0,00					1	1	1						2
	16:00	33,30	19,98	13,32	0,00					1	1	1						2
	17:00	35,57	22,16	13,41	0,00					1	1	1						2
	18:00	38,32	26,84	11,48	0,00				1	1	1	1						
	19:00	40,22	29,05	11,17	0,00				1	1	1	1						
	20:00	40,79	29,29	11,50	0,00				1	1	1	1						
	21:00	40,42	28,88	11,54	0,00				1	1	1	1						
	22:00	37,75	27,75	10,00	0,00				1	1	1	1						
	23:00	34,39	25,49	8,90	0,00				1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης