

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x4)	
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	34,77	32,66	2,11	0,00			1	1	1	1	1							
	01:00	31,92	30,45	1,46	0,00			1	1	1	1	1							
	02:00	30,14	28,81	1,32	0,00				1	1	1	1							
	03:00	28,90	27,59	1,30	0,00				1	1	1	1							
	04:00	28,23	26,30	1,92	0,00				1	1	1	1							
	05:00	28,26	22,08	6,18	0,00				1	1	1	1							
	06:00	28,93	20,90	8,03	0,00				1	1	1	1							
	07:00	31,66	22,31	9,35	0,00				1	1	1	1							
	08:00	35,58	28,63	6,94	0,00				1	1	1	1							
	09:00	38,76	33,58	5,17	0,00			1	1	1	1	1							
	10:00	40,62	36,36	4,26	0,00			1	1	1	1	1			1				
	11:00	42,05	38,92	3,13	0,00			1	1	1	1	1			1				
	12:00	43,38	41,44	1,94	0,00			1	1	1	1	1			1				
	13:00	44,32	42,70	1,62	0,00			1	1	1	1	1			1				
	14:00	43,80	41,67	2,12	0,00			1	1	1	1	1			1				
	15:00	42,22	38,82	3,40	0,00			1	1	1	1	1			1				
	16:00	41,29	37,08	4,22	0,00			1	1	1	1	1			1				
	17:00	42,28	37,24	5,04	0,00			1	1	1	1	1			1				
	18:00	44,46	40,39	4,07	0,00			1	1	1	1	1			1				
	19:00	45,71	42,46	3,25	0,00			1	1	1	1	1			1				
	20:00	46,50	41,24	5,26	0,00			1	1	1	1	1			1				
	21:00	46,22	35,48	10,73	0,00			1	1	1	1	1	1						
	22:00	43,31	31,02	12,29	0,00			1	1	1	1	1	1						
	23:00	39,74	27,06	12,69	0,00				1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης