

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x4)
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	36,76	36,15	0,61	0,00			1	1	1	1	1						
	01:00	34,47	34,16	0,31	0,00			1	1	1	1	1						
	02:00	32,34	31,94	0,40	0,00			1	1	1	1	1						
	03:00	30,67	29,72	0,95	0,00				1	1	1	1						
	04:00	29,61	27,20	2,40	0,00				1	1	1	1						
	05:00	29,12	23,93	5,19	0,00				1	1	1	1						
	06:00	29,26	22,33	6,94	0,00				1	1	1	1						
	07:00	31,00	24,33	6,66	0,00				1	1	1	1						
	08:00	33,55	28,52	5,03	0,00				1	1	1	1						
	09:00	35,67	31,95	3,71	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	37,56	34,83	2,74	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	39,25	36,88	2,36	0,00			1	1	1	1	1			1			
	12:00	40,43	37,92	2,51	0,00			1	1	1	1	1			1			
	13:00	41,28	38,21	3,07	0,00			1	1	1	1	1			1			
	14:00	41,68	37,89	3,79	0,00			1	1	1	1	1			1			
	15:00	41,51	37,95	3,56	0,00			1	1	1	1	1			1			
	16:00	41,41	38,22	3,19	0,00			1	1	1	1	1			1			
	17:00	42,17	38,55	3,62	0,00			1	1	1	1	1			1			
	18:00	43,82	40,21	3,62	0,00			1	1	1	1	1			1			
	19:00	44,71	40,90	3,81	0,00			1	1	1	1	1			1			
	20:00	45,39	41,60	3,80	0,00			1	1	1	1	1			1			
	21:00	44,39	40,93	3,45	0,00			1	1	1	1	1			1			
	22:00	41,70	38,60	3,10	0,00			1	1	1	1	1			1			
	23:00	39,05	36,17	2,88	0,00			1	1	1	1	1			1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης