

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x4)
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	31,03	22,91	8,12	0,00				1	1	1	1						
	01:00	29,24	21,89	7,35	0,00				1	1	1	1						
	02:00	28,05	21,92	6,14	0,00				1	1	1	1						
	03:00	27,37	20,48	6,88	0,00					1	1	1						
	04:00	26,80	18,35	8,45	0,00					1	1	1						
	05:00	26,29	17,69	8,60	0,00					1	1	1						
	06:00	26,43	17,21	9,22	0,00					1	1	1						
	07:00	27,67	18,31	9,36	0,00					1	1	1						
	08:00	29,37	21,89	7,47	0,00				1	1	1	1						
	09:00	30,93	25,20	5,74	0,00				1	1	1	1						
	10:00	32,17	27,11	5,06	0,00				1	1	1	1						
	11:00	33,38	29,00	4,38	0,00				1	1	1	1						
	12:00	34,24	31,55	2,69	0,00			1	1	1	1	1						
	13:00	34,14	31,46	2,68	0,00			1	1	1	1	1						
	14:00	33,27	30,19	3,08	0,00			1	1	1	1	1						
	15:00	32,85	29,36	3,50	0,00			1	1	1	1	1						
	16:00	33,86	30,74	3,13	0,00			1	1	1	1	1						
	17:00	36,13	32,79	3,34	0,00			1	1	1	1	1						
	18:00	39,02	34,27	4,74	0,00			1	1	1	1	1						
	19:00	40,03	34,71	5,32	0,00			1	1	1	1	1						
	20:00	41,34	36,78	4,56	0,00			1	1	1	1	1				1		
	21:00	41,10	36,93	4,18	0,00			1	1	1	1	1				1		
	22:00	38,60	33,78	4,83	0,00			1	1	1	1	1						
	23:00	35,76	30,41	5,34	0,00			1	1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης