

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, August 4, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
Τuesday, August 4, 2026	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
	00:00	147.50	116.11	31.39	0.00	1	1	1				1							1		1	1	1		
	01:00	139.89	109.89	30.00	0.00	1	1	1				1							1		1	1	1		
	02:00	134.17	107.77	26.40	0.00	1	1	1				1								1	1	1	1		
	03:00	129.60	105.78	23.82	0.00	1	1	1	1			1								1	1	1	1		
	04:00	127.24	102.46	24.78	0.00	1	1	1				1								1	1	1	1		
	05:00	128.63	105.78	22.85	0.00	1	1	1				1								1	1	1	1		
	06:00	135.18	117.03	17.80	0.35	1	1	1	1			1								1	1	1	1		
	07:00	150.99	130.16	17.46	3.37	1	1	1				1	1							1	1	1	1		
	08:00	167.90	140.89	18.55	8.46	1	1	1				1	1							1	1	1	1		
	09:00	181.65	150.46	18.10	13.08	1	1	1	1			1	1	1						1	1	1	1		
	10:00	189.93	155.89	17.10	16.94	1	1	1				1	1							1	1	1	1		
	11:00	195.53	157.79	17.89	19.84	1	1	1				1	1		1					1	1	1	1		
	12:00	200.16	159.45	19.11	21.61	1	1	1				1	1		1					1	1	1	1		
	13:00	204.09	160.72	21.22	22.14	1	1	1				1	1		1					1	1	1	1		
	14:00	205.26	158.80	25.06	21.40	1	1	1				1	1		1					1	1	1	1		
	15:00	203.29	156.18	27.77	19.34	1	1	1				1	1		1					1	1	1	1		
	16:00	200.92	155.34	29.48	16.10	1	1	1				1	1	1	1					1	1	1	1		
	17:00	201.10	157.73	31.41	11.96	1	1	1				1	1		1					1	1	1	1		
	18:00	201.86	162.23	32.38	7.25	1	1	1				1	1		1					1	1	1	1		
	19:00	199.38	163.85	32.98	2.55	1	1	1	1			1	1	1	1					1	1	1	1		
	20:00	193.17	159.00	34.08	0.09	1	1	1				1	1	1						1	1	1	1		
	21:00	186.62	154.37	32.26	0.00	1	1	1				1	1	1						1	1	1	1		
22:00	175.77	144.61	31.16	0.00	1	1	1				1	1	1						1	1	1	1			
23:00	162.47	134.60	27.86	0.00	1	1	1				1	1	1						1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης