

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, August 13, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Thursday, August 13, 2026	00:00	172.48	150.32	22.16	0.00	1	1	1				1		1	1			1	1			1		1	
	01:00	162.19	139.10	23.09	0.00	1	1	1				1		1				1	1			1		1	
	02:00	154.71	131.44	23.26	0.00	1	1	1				1		1				1	1			1		1	
	03:00	149.50	129.27	20.22	0.00	1	1	1				1		1				1	1			1		1	
	04:00	145.52	125.14	20.38	0.00	1	1	1				1		1				1	1			1		1	
	05:00	144.33	128.20	16.13	0.00	1	1	1				1		1				1	1			1		1	
	06:00	148.79	133.88	14.68	0.23	1	1	1				1		1				1	1			1		1	
	07:00	168.98	153.53	12.23	3.22	1	1	1				1		1				1	1	1		1		1	
	08:00	189.08	173.08	8.08	7.92	1	1	1				1		1	1			1	1	1		1	1	1	
	09:00	203.81	186.75	4.74	12.31	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
	10:00	211.59	191.74	3.92	15.92	1	1	1				1		1	1	1	10	1	1	1		1	1	1	
	11:00	217.29	194.50	4.17	18.62	1	1	1				1		1	1	1	10	1	1	1		1	1	1	
	12:00	220.89	194.35	6.27	20.27	1	1	1				1		1	1	1	10	1	1	1		1	1	1	
	13:00	223.63	192.78	9.88	20.97	1	1	1				1		1	1	1	10	1	1	1		1	1	1	
	14:00	225.27	187.70	17.10	20.46	1	1	1				1		1	1	1	10	1	1	1		1	1	1	
	15:00	224.69	181.79	24.38	18.52	1	1	1				1		1	1	1	10	1	1	1		1	1	1	
	16:00	224.14	178.95	29.85	15.34	1	1	1				1		1	1	1	10	1	1	1		1	1	1	
	17:00	225.33	183.05	31.07	11.21	1	1	1				1		1	1	1	10	1	1	1		1	1	1	
	18:00	227.23	191.87	28.86	6.50	1	1	1				1		1	1	1	10	1	1	1		1	1	1	
	19:00	224.45	193.92	28.62	1.91	1	1	1				1		1	1	1	10	1	1	1		1	1	1	
	20:00	218.41	189.80	28.60	0.01	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
	21:00	212.54	182.87	29.68	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
	22:00	201.05	172.50	28.55	0.00	1	1	1				1		1	1			1	1	1		1	1	1	
	23:00	186.50	159.30	27.21	0.00	1	1	1				1		1	1			1	1			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης