

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, August 27, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Thursday, August 27, 2026	00:00	164.75	140.86	23.89	0.00	1	1	1				1		1					1	1	1	1				
	01:00	155.69	131.94	23.75	0.00	1	1	1				1		1					1	1	1	1				
	02:00	148.38	126.23	22.15	0.00	1	1	1				1		1					1	1	1					
	03:00	142.46	124.14	18.33	0.00	1	1	1	1			1		1					1	1	1					
	04:00	138.59	121.69	16.89	0.00	1	1	1				1		1					1	1	1					
	05:00	138.52	123.09	15.42	0.00	1	1	1				1		1					1	1	1					
	06:00	143.03	128.75	14.21	0.07	1	1	1				1		1					1	1	1					
	07:00	160.02	147.27	10.26	2.49	1	1	1				1		1						1	1	1	1		1	
	08:00	180.47	166.92	6.32	7.23	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1		1		
	09:00	194.46	176.64	6.00	11.82	1	1	1	1			1		1	1			1	1	1	1	1	1		1	
	10:00	201.87	178.16	8.04	15.67	1	1	1				1		1	1			1	1	1	1	1	1		1	
	11:00	207.17	178.35	10.25	18.57	1	1	1				1		1	1			1	1	1	1	1	1		1	
	12:00	210.57	177.78	12.52	20.27	1	1	1	1			1		1	1	1			1	1	1	1	1	1		1
	13:00	212.71	176.61	15.40	20.70	1	1	1				1		1	1			1	1	1	1	1	1		1	
	14:00	213.78	175.77	18.17	19.83	1	1	1				1		1	1	1			1	1	1	1	1	1		1
	15:00	213.50	172.50	23.32	17.68	1	1	1				1		1	1	1			1	1	1	1	1	1		1
	16:00	213.73	173.72	25.68	14.33	1	1	1				1		1	1	1			1	1	1	1	1	1		1
	17:00	215.23	179.71	25.46	10.06	1	1	1				1		1	1	1			1	1	1	1	1	1		1
	18:00	216.50	182.96	28.31	5.23	1	1	1				1		1	1	1			1	1	1	1	1	1		1
	19:00	212.28	180.98	30.30	1.01	1	1	1	1			1		1	1	1			1	1	1	1	1	1		1
	20:00	209.61	179.32	30.29	0.00	1	1	1				1		1	1	1			1	1	1	1	1	1		1
	21:00	204.04	173.42	30.62	0.00	1	1	1				1		1	1	1			1	1	1	1	1	1		1
	22:00	193.02	161.54	31.49	0.00	1	1	1	1			1		1					1	1	1	1	1	1		1
	23:00	181.28	147.88	33.40	0.00	1	1	1				1		1					1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης