| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 4,500 | 4,500 | 9,500 | 1,000 |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | H/Z (x16) |
| Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 19,77 | 14,71 | 5,05 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| | 01:00 | 18,45 | 13,28 | 5,17 | 1 | | | | | 1 | |
| | 02:00 | 17,30 | 12,30 | 5,00 | 1 | | | | | 1 | |
| | 03:00 | 16,54 | 10,97 | 5,57 | 1 | | | | | 1 | |
| | 04:00 | 16,10 | 10,70 | 5,41 | 1 | | | | | 1 | |
| | 05:00 | 15,93 | 10,55 | 5,38 | 1 | | | | | 1 | |
| | 06:00 | 16,46 | 10,93 | 5,53 | 1 | | | | | 1 | |
| | 07:00 | 17,71 | 11,93 | 5,78 | 1 | | | | | 1 | |
| | 08:00 | 19,06 | 14,39 | 4,67 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| | 09:00 | 20,07 | 16,06 | 4,01 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| | 10:00 | 20,82 | 17,71 | 3,11 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| | 11:00 | 21,49 | 18,60 | 2,88 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| | 12:00 | 22,02 | 19,25 | 2,77 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
| | 13:00 | 22,38 | 18,95 | 3,43 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
| | 14:00 | 22,46 | 19,09 | 3,38 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
| | 15:00 | 22,16 | 18,96 | 3,20 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
| | 16:00 | 22,06 | 18,76 | 3,30 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
| | 17:00 | 22,82 | 19,65 | 3,17 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 |
| | 18:00 | 24,18 | 21,09 | 3,09 | 1 | | 1 | | | 1 | 3 |
| | 19:00 | 25,12 | 22,00 | 3,11 | 1 | | 1 | | | 1 | 4 |
| | 20:00 | 25,22 | 22,01 | 3,21 | 1 | | 1 | | | 1 | 4 |
| | 21:00 | 24,24 | 20,23 | 4,01 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 |
| | 22:00 | 22,81 | 18,57 | 4,25 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
| | 23:00 | 21,40 | 17,11 | 4,29 | 1 | | 1 | | | 1 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης