

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	5,45	5,40	0,04	1	1	1	1	1	1	1				
	01:00	5,11	5,06	0,05	1	1	1	1	1	1	1				
	02:00	4,79	4,63	0,16	1	1	1	1	1	1					
	03:00	4,58	4,47	0,11	1	1	1	1	1	1					
	04:00	4,33	4,29	0,03	1	1	1	1	1	1					
	05:00	4,15	4,15	0,00	1	1	1	1	1	1					
	06:00	4,10	4,10	0,00	1	1	1	1	1	1					
	07:00	4,34	4,34	0,00	1	1	1	1	1	1					
	08:00	4,89	4,89	0,00	1	1	1	1	1	1					
	09:00	5,28	5,27	0,01	1	1	1	1	1	1	1				
	10:00	5,53	5,51	0,02	1	1	1	1	1	1	1				
	11:00	5,74	5,72	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1			
	12:00	5,99	5,95	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1			
	13:00	6,09	6,05	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1			
	14:00	6,12	6,10	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1			
	15:00	6,12	6,10	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1			
	16:00	6,08	6,05	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	6,10	6,06	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	6,28	6,25	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1			
	19:00	6,43	6,42	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	6,49	6,49	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	6,49	6,49	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	6,23	6,21	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			
	23:00	5,90	5,90	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης