

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	HZ (X1)
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	2,476		1	1			1		1
	01:00	2,268		1	1			1		
	02:00	2,134		1	1			1		
	03:00	2,029		1	1			1		
	04:00	1,930		1	1			1		
	05:00	1,870		1	1			1		
	06:00	1,849		1	1			1		
	07:00	1,989		1	1			1		
	08:00	2,160		1	1			1		
	09:00	2,370		1	1			1		1
	10:00	2,561		1	1			1		1
	11:00	2,578		1	1			1		1
	12:00	2,547		1	1			1		1
	13:00	2,567		1	1			1		1
	14:00	2,605		1	1			1		1
	15:00	2,521		1	1			1		1
	16:00	2,538		1			1	1		1
	17:00	2,641		1			1	1		1
	18:00	2,862		1			1	1		1
	19:00	2,993		1			1	1		1
	20:00	3,117		1			1	1		1
	21:00	3,024		1			1	1		1
	22:00	2,894		1			1	1		1
	23:00	2,726		1			1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	HZ (X1)
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	2,484		1	1		1	1		1
	01:00	2,278		1	1		1	1		
	02:00	2,147		1	1		1	1		
	03:00	2,031		1	1		1	1		
	04:00	1,908		1	1		1	1		
	05:00	1,855		1			1	1		
	06:00	1,835		1			1	1		
	07:00	1,950		1			1	1		
	08:00	2,120		1			1	1		
	09:00	2,308		1			1	1		1
	10:00	2,447		1			1	1		1
	11:00	2,470		1			1	1		1
	12:00	2,530		1			1	1		1
	13:00	2,548		1			1	1		1
	14:00	2,583		1			1	1		1
	15:00	2,605		1			1	1		1
	16:00	2,603		1			1	1		1
	17:00	2,723		1			1	1		1
	18:00	2,896		1			1	1		1
	19:00	3,111		1			1	1		1
	20:00	3,169		1	1		1	1		1
	21:00	3,054		1	1		1	1		1
	22:00	2,810		1	1		1	1		1
	23:00	2,557		1	1			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	1,000
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	HZ (X1)
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	2,303		1	1			1		1
	01:00	2,115		1	1			1		
	02:00	1,946		1	1			1		
	03:00	1,843		1	1			1		
	04:00	1,756		1	1			1		
	05:00	1,691		1	1			1		
	06:00	1,703		1	1			1		
	07:00	1,808		1	1			1		
	08:00	1,958		1	1			1		
	09:00	2,121		1	1			1		
	10:00	2,221		1	1			1		1
	11:00	2,255		1	1			1		1
	12:00	2,332		1	1			1		1
	13:00	2,337		1	1			1		1
	14:00	2,375		1	1			1		1
	15:00	2,316		1	1			1		1
	16:00	2,299		1	1			1		1
	17:00	2,462		1	1			1		1
	18:00	2,719		1	1			1		1
	19:00	2,894		1	1			1		1
	20:00	2,885		1	1			1		1
	21:00	2,734		1	1			1		1
	22:00	2,484		1	1			1		1
	23:00	2,261		1	1			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	HZ (X1)
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	2,028		1	1			1		
	01:00	1,830		1	1			1		
	02:00	1,691		1	1			1		
	03:00	1,582		1	1			1		
	04:00	1,506		1	1			1		
	05:00	1,476		1	1					
	06:00	1,475		1	1					
	07:00	1,617		1	1			1		
	08:00	1,774		1	1			1		
	09:00	1,954		1	1			1		1
	10:00	2,069		1				1		1
	11:00	2,178		1				1		1
	12:00	2,225		1				1		1
	13:00	2,249		1				1		1
	14:00	2,254		1				1		1
	15:00	2,204		1				1		1
	16:00	2,116		1				1		1
	17:00	2,182		1				1		1
	18:00	2,405		1			1	1		1
	19:00	2,703		1			1	1		1
	20:00	2,844		1			1	1		1
	21:00	2,685		1			1	1		1
	22:00	2,463		1			1	1		1
	23:00	2,214		1			1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	1,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	HZ (X1)	
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	1,962		1			1	1			
	01:00	1,778		1			1	1			
	02:00	1,632		1			1	1			
	03:00	1,533		1			1	1			
	04:00	1,458		1				1			
	05:00	1,424		1				1			
	06:00	1,443		1				1			
	07:00	1,544		1				1			
	08:00	1,729		1				1			
	09:00	1,929		1				1			1
	10:00	2,101		1				1			1
	11:00	2,196		1				1			1
	12:00	2,241		1				1			1
	13:00	2,231		1				1			1
	14:00	2,207		1				1			1
	15:00	2,108		1				1			1
	16:00	2,131		1				1			1
	17:00	2,243		1				1			1
	18:00	2,425		1				1			1
	19:00	2,663		1			1	1			1
	20:00	2,821		1			1	1			1
	21:00	2,667		1			1	1			1
	22:00	2,432		1			1	1			1
	23:00	2,160		1			1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	1,000
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	HZ (X1)
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	1,928		1	1		1			1
	01:00	1,720		1	1		1			
	02:00	1,627		1	1		1			
	03:00	1,535		1	1		1			
	04:00	1,433		1	1		1			
	05:00	1,436		1	1					
	06:00	1,469		1	1					
	07:00	1,607		1	1					
	08:00	1,802		1	1					
	09:00	2,042		1	1					1
	10:00	2,184		1	1					1
	11:00	2,223		1	1					1
	12:00	2,173		1	1					1
	13:00	1,808		1	1					1
	14:00	1,797		1	1		1	1		1
	15:00	1,844		1	1		1			1
	16:00	1,985		1	1		1			1
	17:00	2,352		1	1		1			1
	18:00	2,551		1	1		1			1
	19:00	2,802		1	1		1			1
	20:00	2,929		1	1		1			1
	21:00	2,792		1	1		1			1
	22:00	2,535		1	1		1			1
	23:00	2,259		1	1		1			1

Το διάστημα 13:30 με 14:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	HZ (x1)
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	1,939		1	1		1			
	01:00	1,806		1	1		1			
	02:00	1,652		1	1		1			
	03:00	1,547		1	1		1			
	04:00	1,447		1	1		1			
	05:00	1,422		1	1					
	06:00	1,336		1	1					
	07:00	1,302		1	1					
	08:00	0,748		1	1					
	09:00	1,978		1	1					1
	10:00	2,372		1			1		1	1
	11:00	2,337		1			1		1	1
	12:00	2,307		1			1		1	1
	13:00	2,352		1			1		1	1
	14:00	2,378		1			1		1	1
	15:00	2,351		1			1		1	1
	16:00	2,306		1			1		1	1
	17:00	2,426		1			1		1	1
	18:00	2,688		1			1		1	1
	19:00	2,838		1	1		1		1	1
	20:00	3,014		1	1		1		1	1
	21:00	2,994		1	1		1		1	1
	22:00	2,669		1			1		1	1
	23:00	2,377		1			1		1	1

Το διάστημα 08:15 με 09:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση