

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		110	110	110	100	100	100	150	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	105			1		1		
	01:00	101			1		1		
	02:00	98			1		1		
	03:00	97			1		1		
	04:00	97			1		1		
	05:00	95			1		1		
	06:00	91			1		1		
	07:00	90			1		1		
	08:00	96			1		1		
	09:00	103			1		1		
	10:00	112			1		1		
	11:00	116			1		1		
	12:00	120			1		1		
	13:00	121			1		1		
	14:00	121			1		1		
	15:00	119			1		1		
	16:00	117			1		1		
	17:00	114			1		1		
	18:00	112			1		1		
	19:00	107			1		1		
	20:00	114			1		1		
	21:00	118			1		1		
	22:00	120			1		1		
	23:00	116			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		110	110	110	100	100	100	150	
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	105			1		1		
	01:00	102			1		1		
	02:00	101			1		1		
	03:00	101			1		1		
	04:00	101			1		1		
	05:00	100			1		1		
	06:00	98			1		1		
	07:00	95			1		1		
	08:00	94			1		1		
	09:00	98			1		1		
	10:00	105			1		1		
	11:00	112			1		1		
	12:00	115			1		1		
	13:00	118			1		1		
	14:00	118			1		1		
	15:00	117			1		1		
	16:00	115			1		1		
	17:00	111			1		1		
	18:00	107			1		1		
	19:00	104			1		1		
	20:00	114			1		1		
	21:00	119			1		1		
	22:00	122			1		1		
	23:00	117			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		110	110	110	100	100	100	150	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	104			1		1		
	01:00	99			1		1		
	02:00	96			1		1		
	03:00	94			1		1		
	04:00	93			1		1		
	05:00	92			1		1		
	06:00	91			1		1		
	07:00	91			1		1		
	08:00	93			1		1		
	09:00	98			1		1		
	10:00	103			1		1		
	11:00	111			1		1		
	12:00	114			1		1		
	13:00	116			1		1		
	14:00	122			1		1		
	15:00	119			1		1		
	16:00	118			1		1		
	17:00	111			1		1		
	18:00	107			1		1		
	19:00	103			1		1		
	20:00	112			1		1		
	21:00	116			1		1		
	22:00	115			1		1		
	23:00	110			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		110	110	110	100	100	100	150	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	112	1		1				
	01:00	103	1		1				
	02:00	98	1		1				
	03:00	95	1		1				
	04:00	94	1		1				
	05:00	94	1		1				
	06:00	95	1		1				
	07:00	97	1		1				
	08:00	100	1		1				
	09:00	104	1		1				
	10:00	109	1		1				
	11:00	112	1		1				
	12:00	114	1		1				
	13:00	114	1		1				
	14:00	115	1		1				
	15:00	112	1		1				
	16:00	114	1		1				
	17:00	113	1		1				
	18:00	113	1		1				
	19:00	112	1		1				
	20:00	120	1		1				
	21:00	125	1		1				
	22:00	125	1		1				
	23:00	118	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		110	110	110	100	100	100	150	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	109	1		1				
	01:00	103	1		1				
	02:00	100	1		1				
	03:00	99	1		1				
	04:00	98	1		1				
	05:00	97	1		1				
	06:00	96	1		1				
	07:00	95	1		1				
	08:00	97	1		1				
	09:00	102	1		1				
	10:00	107	1		1				
	11:00	113	1		1				
	12:00	116	1		1				
	13:00	116	1		1				
	14:00	115	1		1				
	15:00	113	1		1				
	16:00	110	1		1				
	17:00	108	1		1				
	18:00	106	1		1				
	19:00	106	1		1				
	20:00	112	1		1				
	21:00	117	1		1				
	22:00	118	1		1				
	23:00	114	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		110	110	110	100	100	100	150	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	102			1		1		
	01:00	96			1		1		
	02:00	93			1		1		
	03:00	92			1		1		
	04:00	91			1		1		
	05:00	91			1		1		
	06:00	90			1		1		
	07:00	91			1		1		
	08:00	95			1		1		
	09:00	102			1		1		
	10:00	109			1		1		
	11:00	113			1		1		
	12:00	116			1		1		
	13:00	116			1		1		
	14:00	115			1		1		
	15:00	111			1		1		
	16:00	110			1		1		
	17:00	110			1		1		
	18:00	108			1		1		
	19:00	106			1		1		
	20:00	112			1		1		
	21:00	113			1		1		
	22:00	113			1		1		
	23:00	108			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			110	110	110	100	100	100	150
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	102	1		1				
	01:00	96	1		1				
	02:00	94	1		1				
	03:00	93	1		1				
	04:00	93	1		1				
	05:00	92	1		1				
	06:00	91	1		1				
	07:00	91	1		1				
	08:00	92	1		1				
	09:00	98	1		1				
	10:00	105	1		1				
	11:00	111	1		1				
	12:00	114	1		1				
	13:00	114	1		1				
	14:00	114	1		1				
	15:00	114	1		1				
	16:00	113	1		1				
	17:00	112	1		1				
	18:00	112	1		1				
	19:00	114	1		1				
	20:00	118	1		1				
	21:00	119	1		1				
	22:00	118	1		1				
	23:00	113	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης