

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,188			1			
	01:00	0,199			1			
	02:00	0,212			1			
	03:00	0,188			1			
	04:00	0,186			1			
	05:00	0,185			1			
	06:00	0,188			1			
	07:00	0,194			1			
	08:00	0,208			1			
	09:00	0,232	1		1			
	10:00	0,223	1		1			
	11:00	0,237	1		1			
	12:00	0,265	1		1			
	13:00	0,249	1		1			
	14:00	0,236	1		1			
	15:00	0,216			1			
	16:00	0,212			1			
	17:00	0,208			1			
	18:00	0,231	1		1			
	19:00	0,278	1		1			
	20:00	0,294	1		1			
	21:00	0,248	1		1			
	22:00	0,227	1		1			
	23:00	0,211			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,189			1			
	01:00	0,180			1			
	02:00	0,171			1			
	03:00	0,155			1			
	04:00	0,159			1			
	05:00	0,163			1			
	06:00	0,171			1			
	07:00	0,185			1			
	08:00	0,195			1			
	09:00	0,199			1			
	10:00	0,201			1			
	11:00	0,195			1			
	12:00	0,213			1			
	13:00	0,236	1		1			
	14:00	0,232	1		1			
	15:00	0,211			1			
	16:00	0,191			1			
	17:00	0,199			1			
	18:00	0,222			1			
	19:00	0,223			1			
	20:00	0,222	1		1			
	21:00	0,205			1			
	22:00	0,190			1			
	23:00	0,180			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,167			1			
	01:00	0,161			1			
	02:00	0,154			1			
	03:00	0,143			1			
	04:00	0,141			1			
	05:00	0,152			1			
	06:00	0,155			1			
	07:00	0,164			1			
	08:00	0,184			1			
	09:00	0,198			1			
	10:00	0,194			1			
	11:00	0,224			1			
	12:00	0,228	1		1			
	13:00	0,215			1			
	14:00	0,196			1			
	15:00	0,180			1			
	16:00	0,170			1			
	17:00	0,180			1			
	18:00	0,204			1			
	19:00	0,230	1		1			
	20:00	0,210			1			
	21:00	0,204			1			
	22:00	0,176			1			
	23:00	0,168			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,155			1			
	01:00	0,146			1			
	02:00	0,143			1			
	03:00	0,137			1			
	04:00	0,147			1			
	05:00	0,180			1			
	06:00	0,172			1			
	07:00	0,171			1			
	08:00	0,173			1			
	09:00	0,185					1	
	10:00	0,183					1	
	11:00	0,174					1	
	12:00	0,185					1	
	13:00	0,189					1	
	14:00	0,177					1	
	15:00	0,167					1	
	16:00	0,163					1	
	17:00	0,173					1	
	18:00	0,179					1	
	19:00	0,216					1	
	20:00	0,223					1	
	21:00	0,192					1	
	22:00	0,205					1	
	23:00	0,183					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,170					1	
	01:00	0,168					1	
	02:00	0,152					1	
	03:00	0,137					1	
	04:00	0,132					1	
	05:00	0,138					1	
	06:00	0,145					1	
	07:00	0,156					1	
	08:00	0,168					1	
	09:00	0,180					1	
	10:00	0,187					1	
	11:00	0,206					1	
	12:00	0,208					1	
	13:00	0,203					1	
	14:00	0,182					1	
	15:00	0,174					1	
	16:00	0,175					1	
	17:00	0,187					1	
	18:00	0,207					1	
	19:00	0,217					1	
	20:00	0,242					1	
	21:00	0,235					1	
	22:00	0,206					1	
	23:00	0,193					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,160					1	
	01:00	0,160					1	
	02:00	0,141					1	
	03:00	0,133					1	
	04:00	0,135					1	
	05:00	0,131					1	
	06:00	0,133					1	
	07:00	0,144					1	
	08:00	0,155					1	
	09:00	0,176					1	
	10:00	0,171					1	
	11:00	0,191					1	
	12:00	0,202					1	
	13:00	0,168					1	
	14:00	0,212	1				1	
	15:00	0,173					1	
	16:00	0,168					1	
	17:00	0,184					1	
	18:00	0,203					1	
	19:00	0,214					1	
	20:00	0,208					1	
	21:00	0,189	1				1	
	22:00	0,205					1	
	23:00	0,179					1	

Γενική διακοπή το διάστημα 13:57 ως 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,173					1	
	01:00	0,149					1	
	02:00	0,142					1	
	03:00	0,130					1	
	04:00	0,128					1	
	05:00	0,133					1	
	06:00	0,139					1	
	07:00	0,139					1	
	08:00	0,146					1	
	09:00	0,157					1	
	10:00	0,179					1	
	11:00	0,176					1	
	12:00	0,181					1	
	13:00	0,171					1	
	14:00	0,171					1	
	15:00	0,163					1	
	16:00	0,151					1	
	17:00	0,162					1	
	18:00	0,184					1	
	19:00	0,212					1	
	20:00	0,193					1	
	21:00	0,177					1	
	22:00	0,166					1	
	23:00	0,176					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης