

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,190			1			
	01:00	0,180			1			
	02:00	0,169			1			
	03:00	0,164			1			
	04:00	0,163			1			
	05:00	0,167			1			
	06:00	0,174			1			
	07:00	0,184			1			
	08:00	0,196			1			
	09:00	0,207			1			
	10:00	0,220		1	1			
	11:00	0,227		1	1			
	12:00	0,230		1	1			
	13:00	0,226		1	1			
	14:00	0,214			1			
	15:00	0,202			1			
	16:00	0,199			1			
	17:00	0,211			1			
	18:00	0,234		1	1			
	19:00	0,256		1	1			
	20:00	0,263		1	1			
	21:00	0,243		1	1			
	22:00	0,223		1	1			
	23:00	0,202		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,173			1			
	01:00	0,162			1			
	02:00	0,155			1			
	03:00	0,152			1			
	04:00	0,152			1			
	05:00	0,158			1			
	06:00	0,166			1			
	07:00	0,179			1			
	08:00	0,194			1			
	09:00	0,205			1			
	10:00	0,214			1			
	11:00	0,220		1	1			
	12:00	0,223		1	1			
	13:00	0,218		1	1			
	14:00	0,213			1			
	15:00	0,205			1			
	16:00	0,201			1			
	17:00	0,205			1			
	18:00	0,229		1	1			
	19:00	0,244		1	1			
	20:00	0,246		1	1			
	21:00	0,229		1	1			
	22:00	0,208			1			
	23:00	0,186			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,163			1			
	01:00	0,153			1			
	02:00	0,147			1			
	03:00	0,143			1			
	04:00	0,143			1			
	05:00	0,149			1			
	06:00	0,155			1			
	07:00	0,164			1			
	08:00	0,177			1			
	09:00	0,198			1			
	10:00	0,209			1			
	11:00	0,215			1	1		
	12:00	0,222			1	1		
	13:00	0,223			1	1		
	14:00	0,206			1			
	15:00	0,197			1			
	16:00	0,192			1			
	17:00	0,197			1			
	18:00	0,213			1			
	19:00	0,235			1	1		
	20:00	0,243			1	1		
	21:00	0,220			1	1		
	22:00	0,200			1			
	23:00	0,182			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,171			1			
	01:00	0,165			1			
	02:00	0,157			1			
	03:00	0,151			1			
	04:00	0,152			1			
	05:00	0,159			1			
	06:00	0,165			1			
	07:00	0,173			1			
	08:00	0,184			1			
	09:00	0,198			1			
	10:00	0,211			1			
	11:00	0,220			1	1		
	12:00	0,230			1	1		
	13:00	0,231			1	1		
	14:00	0,218			1	1		
	15:00	0,208			1			
	16:00	0,198			1			
	17:00	0,207			1			
	18:00	0,229			1	1		
	19:00	0,255			1	1		
	20:00	0,258			1	1		
	21:00	0,237			1	1		
	22:00	0,212			1			
	23:00	0,189			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,170			1			
	01:00	0,167			1			
	02:00	0,161			1			
	03:00	0,159			1			
	04:00	0,157			1			
	05:00	0,161			1			
	06:00	0,164			1			
	07:00	0,169			1			
	08:00	0,179			1			
	09:00	0,191			1			
	10:00	0,205			1			
	11:00	0,217		1	1			
	12:00	0,222		1	1			
	13:00	0,221		1	1			
	14:00	0,209			1			
	15:00	0,196			1			
	16:00	0,189			1			
	17:00	0,197			1			
	18:00	0,220		1	1			
	19:00	0,250		1	1			
	20:00	0,252		1	1			
	21:00	0,234		1	1			
	22:00	0,210			1			
	23:00	0,188			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,171			1			
	01:00	0,160			1			
	02:00	0,155			1			
	03:00	0,151			1			
	04:00	0,152			1			
	05:00	0,155			1			
	06:00	0,161			1			
	07:00	0,171			1			
	08:00	0,181			1			
	09:00	0,194			1			
	10:00	0,204			1			
	11:00	0,208			1			
	12:00	0,213			1			
	13:00	0,216			1			
	14:00	0,204			1			
	15:00	0,187			1			
	16:00	0,182			1			
	17:00	0,190			1			
	18:00	0,210			1			
	19:00	0,236		1	1			
	20:00	0,238		1	1			
	21:00	0,219		1	1			
	22:00	0,200			1			
	23:00	0,182			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,168			1			
	01:00	0,160			1			
	02:00	0,155			1			
	03:00	0,147			1			
	04:00	0,146			1			
	05:00	0,149			1			
	06:00	0,155			1			
	07:00	0,167			1			
	08:00	0,180			1			
	09:00	0,194			1			
	10:00	0,206			1			
	11:00	0,212			1			
	12:00	0,212			1			
	13:00	0,206			1			
	14:00	0,195			1			
	15:00	0,185			1			
	16:00	0,179			1			
	17:00	0,184			1			
	18:00	0,204			1			
	19:00	0,227			1	1		
	20:00	0,234			1	1		
	21:00	0,222			1	1		
	22:00	0,203			1			
	23:00	0,185			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης