

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	38			1		
	01:00	39			1		
	02:00	41			1		
	03:00	41			1		
	04:00	41			1		
	05:00	39			1		
	06:00	37			1		
	07:00	36			1		
	08:00	42			1		
	09:00	35			1	1	
	10:00	46			1		
	11:00	41			1		
	12:00	56			1		
	13:00	42			1		
	14:00	43			1		
	15:00	41			1		
	16:00	39			1		
	17:00	37			1		
	18:00	41			1		
	19:00	41			1		
	20:00	57			1		
	21:00	64			1		
	22:00	63			1		
	23:00	61			1		

Γενική διακοπή το διάστημα 09:10 -09:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	59			1		
	01:00	65			1		
	02:00	50			1		
	03:00	57			1		
	04:00	57			1		
	05:00	60			1		
	06:00	65			1		
	07:00	56			1		
	08:00	55			1		
	09:00	63			1		
	10:00	64			1		
	11:00	57			1		
	12:00	55			1		
	13:00	54			1		
	14:00	65			1		
	15:00	58			1		
	16:00	58			1		
	17:00	62			1		
	18:00	61			1		
	19:00	71			1		
	20:00	69			1		
	21:00	62			1		
	22:00	62			1		
	23:00	67			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Ε Τ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	57			1		
	01:00	56			1		
	02:00	45			1		
	03:00	56			1		
	04:00	63			1		
	05:00	58			1		
	06:00	56			1		
	07:00	49			1		
	08:00	56			1		
	09:00	55			1		
	10:00	60			1		
	11:00	56			1		
	12:00	58			1		
	13:00	60			1		
	14:00	54			1		
	15:00	58			1		
	16:00	56			1		
	17:00	63			1		
	18:00	54			1		
	19:00	58			1		
	20:00	54			1		
	21:00	45			1		
	22:00	48			1		
	23:00	47			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ	
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	44			1			
	01:00	42			1			
	02:00	47			1			
	03:00	41			1			
	04:00	40			1			
	05:00	40			1			
	06:00	45			1			
	07:00	37			1			
	08:00	33			1			
	09:00	34			1			
	10:00	44			1			
	11:00	43			1			
	12:00	37			1			
	13:00	39			1			
	14:00	40			1			
	15:00	38			1			
	16:00	40			1			
	17:00	37			1			
	18:00	41			1			
	19:00	46			1			
	20:00	55			1			
	21:00	45			1			
	22:00	42			1			
	23:00	41			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	40			1		
	01:00	42			1		
	02:00	42			1		
	03:00	38			1		
	04:00	37			1		
	05:00	38			1		
	06:00	37			1		
	07:00	32			1		
	08:00	39				1	
	09:00	36				1	
	10:00	46				1	
	11:00	39				1	
	12:00	42				1	
	13:00	42				1	
	14:00	40				1	
	15:00	39				1	
	16:00	45				1	
	17:00	45				1	
	18:00	40				1	
	19:00	46				1	
	20:00	48				1	
	21:00	45				1	
	22:00	45				1	
	23:00	47				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	40				1	
	01:00	41				1	
	02:00	43				1	
	03:00	38				1	
	04:00	39				1	
	05:00	39				1	
	06:00	38				1	
	07:00	32				1	
	08:00	32				1	
	09:00	33				1	
	10:00	43				1	
	11:00	38				1	
	12:00	39				1	
	13:00	43				1	
	14:00	39				1	
	15:00	37				1	
	16:00	36				1	
	17:00	38				1	
	18:00	38				1	
	19:00	41	1			1	
	20:00	49				1	
	21:00	51				1	
	22:00	45				1	
	23:00	43				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	43				1	
	01:00	41				1	
	02:00	45				1	
	03:00	41				1	
	04:00	40				1	
	05:00	43				1	
	06:00	42				1	
	07:00	36				1	
	08:00	34				1	
	09:00	34				1	
	10:00	39				1	
	11:00	41				1	
	12:00	36				1	
	13:00	33				1	
	14:00	35				1	
	15:00	31				1	
	16:00	32				1	
	17:00	34				1	
	18:00	35				1	
	19:00	42				1	
	20:00	49				1	
	21:00	46				1	
	22:00	44				1	
	23:00	43				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης