

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	41				1	
	01:00	43				1	
	02:00	44				1	
	03:00	41				1	
	04:00	40				1	
	05:00	41				1	
	06:00	42				1	
	07:00	41				1	
	08:00	37				1	
	09:00	38				1	
	10:00	34				1	
	11:00	37				1	
	12:00	37				1	
	13:00	36				1	
	14:00	37				1	
	15:00	34				1	
	16:00	35				1	
	17:00	35				1	
	18:00	38				1	
	19:00	42				1	
	20:00	53				1	
	21:00	50				1	
	22:00	50				1	
	23:00	46				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ρ Ω Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	55				1	
	01:00	45				1	
	02:00	47				1	
	03:00	44				1	
	04:00	45				1	
	05:00	44				1	
	06:00	41				1	
	07:00	35				1	
	08:00	34				1	
	09:00	34				1	
	10:00	38				1	
	11:00	38				1	
	12:00	36				1	
	13:00	35				1	
	14:00	37				1	
	15:00	37				1	
	16:00	34				1	
	17:00	34				1	
	18:00	41				1	
	19:00	43				1	
	20:00	41				1	
	21:00	43				1	
	22:00	41				1	
	23:00	38				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	36				1	
	01:00	35				1	
	02:00	39				1	
	03:00	38				1	
	04:00	42				1	
	05:00	37				1	
	06:00	43				1	
	07:00	29				1	
	08:00	33				1	
	09:00	33				1	
	10:00	39				1	
	11:00	36				1	
	12:00	36				1	
	13:00	33				1	
	14:00	33				1	
	15:00	36				1	
	16:00	32				1	
	17:00	32				1	
	18:00	37				1	
	19:00	47				1	
	20:00	42				1	
	21:00	40				1	
	22:00	37				1	
	23:00	36				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	40				1	
	01:00	38				1	
	02:00	39				1	
	03:00	37				1	
	04:00	36				1	
	05:00	38				1	
	06:00	36				1	
	07:00	34				1	
	08:00	36				1	
	09:00	32				1	
	10:00	33				1	
	11:00	37				1	
	12:00	38				1	
	13:00	34				1	
	14:00	39				1	
	15:00	35				1	
	16:00	38				1	
	17:00	36				1	
	18:00	36				1	
	19:00	38				1	
	20:00	42				1	
	21:00	42				1	
	22:00	43				1	
	23:00	40				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	39				1	
	01:00	38				1	
	02:00	47				1	
	03:00	40				1	
	04:00	38				1	
	05:00	37				1	
	06:00	38				1	
	07:00	33				1	
	08:00	31				1	
	09:00	44				1	
	10:00	36				1	
	11:00	35				1	
	12:00	34				1	
	13:00	33				1	
	14:00	36				1	
	15:00	36				1	
	16:00	35				1	
	17:00	39				1	
	18:00	35				1	
	19:00	37				1	
	20:00	44				1	
	21:00	41				1	
	22:00	41				1	
	23:00	38				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	38				1	
	01:00	36				1	
	02:00	42				1	
	03:00	41				1	
	04:00	36				1	
	05:00	35				1	
	06:00	38				1	
	07:00	30				1	
	08:00	31				1	
	09:00	30				1	
	10:00	26				1	
	11:00	34				1	
	12:00	37				1	
	13:00	41				1	
	14:00	45				1	
	15:00	37				1	
	16:00	38				1	
	17:00	46				1	
	18:00	41				1	
	19:00	39				1	
	20:00	49				1	
	21:00	44				1	
	22:00	45				1	
	23:00	45				1	

Στο διάστημα μεταξύ 10:41 – 10:53 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω αντικατάσ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	40				1	
	01:00	39				1	
	02:00	43				1	
	03:00	38				1	
	04:00	38				1	
	05:00	39				1	
	06:00	41				1	
	07:00	38				1	
	08:00	45				1	
	09:00	42				1	
	10:00	47	1				
	11:00	42				1	
	12:00	37				1	
	13:00	41				1	
	14:00	43				1	
	15:00	36				1	
	16:00	40				1	
	17:00	38				1	
	18:00	38				1	
	19:00	40				1	
	20:00	46				1	
	21:00	45				1	
	22:00	44				1	
	23:00	40				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης