

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	73		1			1
	01:00	71		1			1
	02:00	58		1			
	03:00	67		1			
	04:00	69		1			
	05:00	68		1			
	06:00	67		1			
	07:00	62		1			
	08:00	63		1			
	09:00	68		1			
	10:00	62		1			
	11:00	73		1			
	12:00	78		1			
	13:00	87		1		1	
	14:00	68		1			
	15:00	69		1			
	16:00	69		1			
	17:00	66		1			
	18:00	63		1			
	19:00	66		1			
	20:00	85		1		1	
	21:00	79		1		1	
	22:00	79		1			
	23:00	77		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	74		1			
	01:00	71		1			
	02:00	58		1			
	03:00	67		1			
	04:00	66		1			
	05:00	66		1			
	06:00	61		1			
	07:00	54		1			
	08:00	57		1			
	09:00	68		1			
	10:00	74		1			
	11:00	69		1			
	12:00	72		1			
	13:00	68		1			
	14:00	63		1			
	15:00	63		1			
	16:00	64		1			
	17:00	67		1			
	18:00	67		1			
	19:00	64		1			
	20:00	75		1			
	21:00	75		1			
	22:00	75		1			
	23:00	73		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	69		1			
	01:00	68		1			
	02:00	55		1			
	03:00	70		1			
	04:00	72		1			
	05:00	62		1			
	06:00	61		1			
	07:00	58		1			
	08:00	58		1			
	09:00	60		1			
	10:00	73		1			
	11:00	66		1			
	12:00	70		1			
	13:00	70		1			
	14:00	71		1			
	15:00	71		1			
	16:00	68		1			
	17:00	65		1			
	18:00	65		1			
	19:00	63		1			
	20:00	72		1			
	21:00	84		1		1	
	22:00	78		1			
	23:00	68		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	66		1			
	01:00	64		1			
	02:00	52		1			
	03:00	62		1			
	04:00	62		1			
	05:00	62		1			
	06:00	59		1			
	07:00	55		1			
	08:00	55		1			
	09:00	56		1			
	10:00	55		1			
	11:00	61		1			
	12:00	64		1			
	13:00	61		1			
	14:00	61		1			
	15:00	62		1			
	16:00	58		1			
	17:00	55		1			
	18:00	55		1			
	19:00	43		1			
	20:00	53		1			
	21:00	52		1			
	22:00	46		1			
	23:00	56		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	42		1			
	01:00	39		1			
	02:00	43		1			
	03:00	39		1			
	04:00	38		1			
	05:00	39		1			
	06:00	38		1			
	07:00	34		1			
	08:00	35		1			
	09:00	39		1			
	10:00	49		1			
	11:00	43		1			
	12:00	43		1			
	13:00	41		1			
	14:00	40		1			
	15:00	43		1			
	16:00	43		1			
	17:00	39		1			
	18:00	37		1			
	19:00	55		1			
	20:00	53		1			
	21:00	50		1			
	22:00	47		1			
	23:00	44		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	50		1			
	01:00	39		1			
	02:00	42		1			
	03:00	39		1			
	04:00	39		1			
	05:00	39		1			
	06:00	37		1			
	07:00	33		1			
	08:00	34		1			
	09:00	41		1			
	10:00	54		1			
	11:00	43		1			
	12:00	42		1			
	13:00	45		1			
	14:00	40		1			
	15:00	41		1			
	16:00	41		1			
	17:00	40		1			
	18:00	42		1			
	19:00	52		1			
	20:00	47		1			
	21:00	51		1			
	22:00	50		1			
	23:00	49		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	44		1			
	01:00	42		1			
	02:00	45		1			
	03:00	39		1			
	04:00	40		1			
	05:00	39		1			
	06:00	37		1			
	07:00	34		1			
	08:00	43		1			
	09:00	40		1			
	10:00	42		1			
	11:00	44		1			
	12:00	44		1			
	13:00	46		1			
	14:00	42		1			
	15:00	43		1			
	16:00	45		1			
	17:00	40		1			
	18:00	41		1			
	19:00	57		1			
	20:00	82		1		1	
	21:00	81		1		1	
	22:00	76		1			
	23:00	75		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης