

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	0,900
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	44,83	1	1	1	1	1	1		1	1	1		
	01:00	41,48	1	1	1	1	1	1		1	1			
	02:00	39,79	1	1	1	1	1	1		1	1			
	03:00	38,42	1	1	1	1	1	1		1	1			
	04:00	36,84	1	1	1	1	1	1		1	1			
	05:00	36,35	1	1	1	1	1	1		1	1			
	06:00	37,47	1	1	1	1	1	1		1	1			
	07:00	42,54	1	1	1	1	1	1		1	1			
	08:00	46,49	1	1	1	1	1	1		1	1			5
	09:00	47,04	1	1	1	1	1	1		1	1			5
	10:00	51,29	1	1	1	1	1	1		1	1		6	3
	11:00	55,30	1	1	1	1	1	1		1	1	1	2	7
	12:00	56,45	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	13:00	55,46	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	14:00	54,77	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	15:00	54,10	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	16:00	53,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	17:00	53,07	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	18:00	53,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	19:00	53,19	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	20:00	52,25	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	21:00	52,80	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	22:00	51,66	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	23:00	48,11	1	1	1	1	1	1		1	1	1		3

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	0,900
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	46,43	1	1	1	1	1	1		1	1	1		
	01:00	42,73		1	1	1	1	1		1	1	1		
	02:00	40,70		1	1	1	1	1		1	1	1		
	03:00	39,59		1	1	1	1	1		1	1	1		
	04:00	38,20		1	1	1	1	1		1	1	1		
	05:00	37,10		1	1	1	1	1		1	1	1		
	06:00	38,03		1	1	1	1	1		1	1	1		
	07:00	40,78		1	1	1	1	1		1	1	1		
	08:00	39,40		1	1	1	1	1		1	1	1		
	09:00	43,10		1	1	1	1	1		1	1	1		3
	10:00	45,65		1	1	1	1	1		1	1	1		5
	11:00	49,14		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	12:00	52,38		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	13:00	52,72		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	14:00	51,29		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	15:00	49,97		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	16:00	49,66		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	17:00	49,56		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	18:00	49,34		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	19:00	48,45		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	20:00	48,09		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	21:00	48,63		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	22:00	47,17		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	23:00	43,40		1	1	1	1	1		1	1	1		5

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	46,54		1	1	1	1	1		1	1	1		
	01:00	42,97		1	1	1	1	1		1	1	1		
	02:00	40,44		1	1	1	1	1		1	1	1		
	03:00	38,91		1	1	1	1	1		1	1	1		
	04:00	38,45		1	1	1	1	1		1	1	1		
	05:00	38,12		1	1	1	1	1		1	1	1		
	06:00	38,54		1	1	1	1	1		1	1	1		
	07:00	37,40		1	1	1	1	1		1	1	1		2
	08:00	45,19		1	1	1	1	1		1	1	1		4
	09:00	48,06		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	10:00	46,70		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	11:00	48,27		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	12:00	48,27		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	13:00	49,20		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	14:00	49,71		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	15:00	48,96		1	1	1	1	1		1	1	1		8
	16:00	49,25		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	17:00	49,90		1	1	1	1	1		1	1	1		7
	18:00	49,40		1	1		1	1		1	1	1		7
	19:00	48,75		1	1		1	1		1	1	1		7
	20:00	46,76		1	1		1	1		1	1	1		7
	21:00	47,91		1	1		1	1		1	1	1		7
	22:00	46,62		1	1		1	1		1	1	1		7
	23:00	43,34		1	1		1	1		1	1	1	1	4

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 07:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	0,900
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	47,31		1	1		1	1		1	1	1	1	
	01:00	44,26		1	1		1	1		1	1	1		
	02:00	41,93		1	1		1	1		1	1	1		
	03:00	40,25		1	1		1	1		1	1	1		
	04:00	39,51		1	1		1	1		1	1	1		
	05:00	39,77		1	1		1	1		1	1	1		
	06:00	40,19		1	1		1	1		1	1	1		
	07:00	41,85	1	1	1		1	1		1	1	1		
	08:00	44,83	1	1	1		1	1		1	1	1		1
	09:00	47,66	1	1	1		1	1		1	1	1		5
	10:00	49,32	1	1	1		1	1		1	1	1		6
	11:00	48,70	1	1	1		1	1		1	1	1		7
	12:00	50,00	1	1	1		1	1		1	1	1		7
	13:00	51,70	1	1	1	1	1	1		1	1	1		7
	14:00	52,57	1	1	1	1	1	1		1	1	1		8
	15:00	51,93	1	1	1	1	1	1		1	1	1		8
	16:00	50,96	1	1	1	1	1	1		1	1	1		8
	17:00	51,71	1	1	1	1	1	1		1	1	1		8
	18:00	51,96	1	1	1	1	1	1		1	1	1		8
	19:00	50,38	1	1	1	1	1	1		1	1	1		8
	20:00	48,63	1	1	1	1	1	1		1	1	1		8
	21:00	48,42	1	1	1	1	1	1		1	1	1		8
	22:00	46,88	1	1	1	1	1	1		1	1	1		8
	23:00	45,50	1	1	1	1	1	1		1	1	1		5

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	0,900
Η Ρ Α Κ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	47,55	1	1	1	1	1	1		1	1	1		
	01:00	44,16	1	1	1	1	1	1			1	1		
	02:00	41,81	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	40,34	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	39,37	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	38,65	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	39,70	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	40,56	1	1	1	1	1	1			1	1		2
	08:00	42,41	1	1	1	1		1			1	1		5
	09:00	43,71	1	1	1	1		1			1	1		7
	10:00	43,41	1	1	1	1		1			1	1		7
	11:00	43,75	1	1	1	1	1	1			1	1		6
	12:00	45,27	1	1	1	1	1	1			1	1		6
	13:00	46,50	1	1	1	1	1	1			1	1		7
	14:00	47,33	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	15:00	46,33	1	1	1	1	1	1			1	1		9
	16:00	46,39	1	1	1	1	1	1			1	1		9
	17:00	46,70	1	1	1	1	1	1			1	1		9
	18:00	47,79	1	1	1	1	1	1			1	1		9
	19:00	47,20	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	20:00	46,32	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	21:00	46,41	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	22:00	44,51	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	23:00	43,07	1	1	1	1	1	1			1	1	1	5

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Ξ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	45,43	1	1	1	1	1	1			1	1	1	
	01:00	41,90	1	1	1	1	1	1			1	1		
	02:00	40,29	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	39,03	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	38,03	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	37,67	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	38,69	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	38,51	1	1	1	1	1	1			1	1		
	08:00	41,42	1	1	1	1	1	1			1	1	1	2
	09:00	50,25	1	1	1	1	1	1			1	1	1	10
	10:00	52,99	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	11:00	53,63	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	12:00	55,04	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	13:00	55,81	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	14:00	55,73	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	15:00	54,92	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	16:00	54,21	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	17:00	54,61	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	18:00	55,67	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	19:00	54,77	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	20:00	53,76	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	21:00	53,46	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	22:00	52,32	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	23:00	48,86	1	1	1	1	1	1			1	1	1	11

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	45,27	1	1	1	1	1	1			1	1	1	
	01:00	41,44	1	1	1	1	1	1			1	1		
	02:00	39,62	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	38,67	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	37,98	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	37,95	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	38,78	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	42,35	1	1	1	1	1	1			1	1		5
	08:00	47,23	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	09:00	50,66	1	1	1	1	1	1			1	1		11
	10:00	52,71	1	1	1	1	1	1			1	1		13
	11:00	53,36	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	12:00	54,70	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	13:00	55,54	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	14:00	55,16	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	15:00	54,13	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	16:00	54,74	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	17:00	55,23	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	18:00	56,42	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	19:00	56,35	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	20:00	54,37	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	21:00	54,52	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	22:00	53,15	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	23:00	49,04	1	1	1	1	1	1			1	1	1	12

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	44,95	1	1	1	1	1	1			1	1	1	
	01:00	41,61	1	1	1	1	1	1			1	1		
	02:00	39,59	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	38,33	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	37,35	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	37,52	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	38,24	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	42,67	1	1	1	1	1	1			1	1		5
	08:00	47,84	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	09:00	50,86	1	1	1	1	1	1			1	1		11
	10:00	52,99	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	11:00	53,67	1	1	1	1	1	1			1	1		15
	12:00	55,59	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	13:00	56,60	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	14:00	56,65	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	15:00	55,90	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	16:00	55,20	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	17:00	55,71	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	18:00	56,01	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	19:00	55,58	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	20:00	55,19	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	21:00	54,75	1	1	1		1	1			1	1		17
	22:00	53,43	1	1	1		1	1			1	1		17
	23:00	49,94	1	1	1		1	1			1	1		13

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	45,28	1	1	1		1	1			1	1	1	3
	01:00	41,97	1	1	1		1	1			1	1		
	02:00	39,86	1	1	1		1	1			1	1		
	03:00	39,31	1	1	1		1	1			1	1		
	04:00	38,51	1	1	1		1	1			1	1		
	05:00	37,86	1	1	1		1	1			1	1		
	06:00	38,48	1	1	1		1	1			1	1		
	07:00	43,02	1	1	1		1	1			1	1		4
	08:00	48,24	1	1	1		1	1			1	1		9
	09:00	52,12	1	1	1	1	1	1			1	1		11
	10:00	54,51	1	1	1	1	1	1			1	1		12
	11:00	55,82	1	1	1	1	1	1			1	1		15
	12:00	57,61	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	13:00	58,46	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	14:00	58,20	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	15:00	58,04	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	16:00	57,19	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	17:00	56,63	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	18:00	56,70	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	19:00	56,43	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	20:00	55,23	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	21:00	55,07	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	22:00	53,58	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	23:00	49,68	1	1	1	1	1	1			1	1		14

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Θ Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	44,42	1	1	1		1	1			1	1		6
	01:00	41,46	1	1	1		1	1			1	1		
	02:00	39,54	1	1	1		1	1			1	1		
	03:00	37,78	1	1	1		1	1			1	1		
	04:00	36,42	1	1	1		1	1			1	1		
	05:00	36,34	1	1	1		1	1			1	1		
	06:00	37,60	1	1	1		1	1			1	1		
	07:00	42,06	1	1	1		1	1			1	1		4
	08:00	46,99	1	1	1		1	1			1	1		9
	09:00	51,54	1	1	1		1	1			1	1		14
	10:00	53,41	1	1	1		1	1			1	1		15
	11:00	54,75	1	1	1	1	1	1			1	1		15
	12:00	56,58	1	1	1	1	1	1			1	1		15
	13:00	57,70	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	14:00	57,55	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	15:00	55,98	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	16:00	55,39	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	17:00	56,07	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	18:00	56,43	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	19:00	55,63	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	20:00	54,20	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	21:00	54,69	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	22:00	53,36	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	23:00	49,21	1	1	1	1	1	1			1	1		12

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	44,99	1	1	1	1	1	1			1	1		6
	01:00	41,96	1	1	1	1	1	1			1	1		
	02:00	39,39	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	38,11	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	37,84	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	37,71	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	38,30	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	42,73	1	1	1	1	1	1			1	1		3
	08:00	47,81	1	1	1	1	1	1			1	1		9
	09:00	51,27	1	1	1	1	1	1			1	1		12
	10:00	53,67	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	11:00	54,91	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	12:00	56,65	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	13:00	57,85	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	14:00	57,82	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	15:00	57,11	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	16:00	56,58	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	17:00	56,06	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	18:00	56,52	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	19:00	56,29	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	20:00	55,42	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	21:00	55,38	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	22:00	53,37	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	23:00	49,84	1	1		1	1	1			1	1		14

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	45,83	1	1		1	1	1			1	1		9
	01:00	42,75	1	1		1	1	1			1	1		7
	02:00	39,99	1	1		1	1	1			1	1		
	03:00	39,68	1	1		1	1	1			1	1		
	04:00	38,49	1	1		1	1	1			1	1		
	05:00	38,11	1	1		1	1	1			1	1		
	06:00	38,51	1	1		1	1	1			1	1		
	07:00	42,69	1	1		1	1	1			1	1		3
	08:00	46,59	1	1		1	1	1			1	1		7
	09:00	49,74	1	1		1	1	1			1	1		10
	10:00	52,59	1	1		1	1	1			1	1		14
	11:00	53,73	1	1		1	1	1			1	1		16
	12:00	55,28	1	1		1	1	1			1	1		18
	13:00	56,19	1	1		1	1	1			1	1		17
	14:00	55,46	1	1		1	1	1			1	1		17
	15:00	54,99	1	1		1	1	1			1	1		17
	16:00	54,61	1	1		1	1	1			1	1		18
	17:00	55,15	1	1		1	1	1			1	1		17
	18:00	55,97	1	1		1	1	1			1	1		17
	19:00	55,46	1	1		1	1	1			1	1		17
	20:00	55,01	1	1		1	1	1			1	1		17
	21:00	55,01	1	1		1	1	1			1	1		17
	22:00	53,53	1	1		1	1	1			1	1		16
	23:00	49,27	1	1		1	1	1			1	1		11

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	45,30	1	1		1	1	1			1	1		7
	01:00	42,37	1	1		1	1	1			1	1		4
	02:00	40,49	1	1		1	1	1			1	1		3
	03:00	39,32	1	1		1	1	1			1	1		
	04:00	39,36	1	1		1	1	1			1	1		
	05:00	38,96	1	1		1	1	1			1	1		
	06:00	39,23	1	1		1	1	1			1	1		
	07:00	43,65	1	1		1	1	1			1	1		5
	08:00	48,76	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	09:00	52,54	1	1	1	1	1	1			1	1		12
	10:00	55,36	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	11:00	56,61	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	12:00	58,49	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	13:00	58,90	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	14:00	59,05	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	15:00	58,00	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	16:00	58,04	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	17:00	58,18	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	18:00	58,21	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	19:00	57,97	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	20:00	56,88	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	21:00	56,57	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	22:00	55,13	1	1	1	1	1	1			1	1		15
	23:00	51,28	1	1	1	1	1	1			1	1		11

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα μεταξύ 8:00 - 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	46,40	1	1	1	1	1	1			1	1		6
	01:00	42,98	1	1	1	1	1	1			1	1		2
	02:00	41,25	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	40,61	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	39,63	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	39,11	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	40,01	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	44,74	1	1	1	1	1				1	1		6
	08:00	48,86	1	1	1	1	1				1	1		12
	09:00	52,55	1	1	1	1	1				1	1		14
	10:00	55,47	1	1	1	1	1				1	1		17
	11:00	56,66	1	1	1	1	1				1	1		19
	12:00	58,00	1	1	1	1	1				1	1		19
	13:00	58,81	1	1	1	1	1				1	1		20
	14:00	58,30	1	1	1	1	1	1			1	1		20
	15:00	57,46	1	1	1	1	1	1			1	1		19
	16:00	56,82	1	1	1	1	1	1			1	1		19
	17:00	57,47	1	1	1	1	1	1			1	1		19
	18:00	57,56	1	1	1	1	1	1			1	1		19
	19:00	56,49	1	1	1	1	1	1			1	1		19
	20:00	56,52	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	21:00	56,42	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	22:00	54,17	1	1	1	1	1	1			1	1		15
	23:00	50,07	1	1	1	1	1	1			1	1		11

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	46,75	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	01:00	43,40	1	1	1	1	1	1			1	1		4
	02:00	41,09	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	39,62	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	38,71	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	39,08	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	39,77	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	38,15	1	1	1	1	1	1			1	1		5
	08:00	42,05	1	1	1	1	1	1			1	1		9
	09:00	47,71	1	1	1	1	1	1			1	1		12
	10:00	55,68	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	11:00	56,08	1	1	1	1	1	1			1	1	1	16
	12:00	56,87	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	13:00	58,04	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	14:00	58,38	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	15:00	57,99	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	16:00	57,43	1	1	1	1	1	1			1	1		19
	17:00	58,32	1	1	1	1	1	1			1	1		19
	18:00	57,65	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	19:00	57,47	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	20:00	56,10	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	21:00	56,17	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	22:00	53,85	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	23:00	49,94	1	1	1	1	1	1			1	1		12

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 7:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	46,08	1	1	1	1	1	1			1	1		8
	01:00	43,41	1	1	1	1	1	1			1	1		3
	02:00	42,22	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	40,75	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	39,93	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	39,72	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	39,60	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	43,59	1	1	1		1	1			1	1		6
	08:00	48,54	1	1	1		1	1			1	1	1	9
	09:00	52,41	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	10:00	54,87	1	1	1	1		1			1	1		16
	11:00	56,13	1	1	1	1	1	1			1	1	1	16
	12:00	57,28	1	1	1	1	1	1			1	1	1	16
	13:00	58,47	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	14:00	58,76	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	15:00	57,91	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	16:00	50,97	1	1	1	1	1	1			1	1		14
	17:00	58,39	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	18:00	58,36	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	19:00	57,51	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	20:00	56,47	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	21:00	57,02	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	22:00	55,58	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	23:00	51,89	1	1		1	1	1			1	1		13

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 9:00 με 9:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ω Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	47,77	1	1		1	1	1			1	1		8
	01:00	44,08	1	1		1	1	1			1	1		4
	02:00	41,58	1	1		1	1	1			1	1		
	03:00	41,68	1	1		1	1	1			1	1		
	04:00	40,47	1	1		1	1	1			1	1		
	05:00	40,06	1	1		1	1	1			1	1		
	06:00	41,27	1	1		1	1	1			1	1		
	07:00	44,33	1	1	1	1	1	1			1	1		3
	08:00	48,70	1	1	1	1		1			1	1		7
	09:00	52,79	1	1	1	1	1	1			1	1		11
	10:00	55,74	1	1	1	1	1	1			1	1		12
	11:00	56,64	1	1	1	1	1	1			1	1		12
	12:00	54,93	1	1	1	1	1	1			1	1		12
	13:00	58,84	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	14:00	57,13	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	15:00	55,96	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	16:00	58,43	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	17:00	58,41	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	18:00	59,38	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	19:00	58,43	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	20:00	57,40	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	21:00	57,50	1	1	1	1	1	1			1	1		18
	22:00	55,80	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	23:00	52,85	1	1	1	1	1	1			1	1		9

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 14:35 με 15:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Ξ Ι Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	48,14	1	1	1	1	1	1			1	1		4
	01:00	45,09	1	1	1	1	1	1			1	1		
	02:00	43,34	1	1	1	1	1	1			1	1		
	03:00	42,00	1	1	1	1	1	1			1	1		
	04:00	40,97	1	1	1	1	1	1			1	1		
	05:00	40,44	1	1	1	1	1	1			1	1		
	06:00	41,48	1	1	1	1	1	1			1	1		
	07:00	45,75	1	1	1	1	1	1			1	1		5
	08:00	49,06	1	1	1	1	1	1			1	1		10
	09:00	49,69	1	1	1	1	1	1			1	1		11
	10:00	56,37	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	11:00	57,11	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	12:00	58,77	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	13:00	59,71	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	14:00	59,27	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	15:00	58,93	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	16:00	58,44	1	1	1	1	1	1			1	1		16
	17:00	59,05	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	18:00	59,38	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	19:00	58,49	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	20:00	57,27	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	21:00	57,73	1	1	1	1	1	1			1	1		17
	22:00	56,20	1	1	1	1	1	1			1	1		15
	23:00	52,19	1	1	1	1	1	1			1	1		13

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή το διάστημα 23:52 – 23:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Κ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	47,53	1	1	1	1	1				1	1		8
	01:00	43,69	1	1	1	1	1				1	1		3
	02:00	42,21	1	1	1	1	1				1	1		
	03:00	41,51	1	1	1	1	1				1	1		
	04:00	40,62	1	1	1	1	1				1	1		
	05:00	40,58	1	1	1	1	1				1	1		
	06:00	40,98	1	1	1	1	1				1	1		
	07:00	44,38	1	1	1	1	1				1	1		7
	08:00	49,22	1	1	1		1				1	1		11
	09:00	52,34	1	1	1	1	1				1	1		13
	10:00	54,06	1	1	1	1	1				1	1		14
	11:00	55,29	1	1	1	1	1				1	1		16
	12:00	57,26	1	1	1	1	1				1	1		17
	13:00	58,37	1	1	1	1	1				1	1		18
	14:00	58,34	1	1	1	1	1				1	1		19
	15:00	57,43	1	1	1	1	1				1	1		19
	16:00	56,86	1	1	1	1	1				1	1		18
	17:00	56,78	1	1	1	1	1				1	1		19
	18:00	57,14	1	1	1	1	1				1	1		19
	19:00	56,84	1	1	1	1	1				1	1		19
	20:00	56,07	1	1	1	1	1				1	1		19
	21:00	56,30	1	1	1	1	1				1	1		19
	22:00	54,83	1	1	1	1	1				1	1		17
	23:00	50,66	1	1	1	1	1				1	1		13

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	46,90	1	1	1	1	1				1	1		9
	01:00	44,69	1	1	1	1	1				1	1		5
	02:00	42,16	1	1	1	1	1				1	1		2
	03:00	41,19	1	1	1	1	1				1	1		
	04:00	40,61	1	1	1	1	1				1	1		
	05:00	40,28	1	1	1	1	1				1	1		
	06:00	39,75	1	1	1	1	1				1	1	1	
	07:00	44,15	1	1	1	1	1				1	1	1	5
	08:00	50,18	1	1	1	1	1				1	1		9
	09:00	54,29	1	1	1	1	1				1	1		14
	10:00	57,81	1	1	1	1	1				1	1	1	17
	11:00	59,66	1	1	1	1	1			1	1	1		18
	12:00	61,10	1	1	1	1	1	1		1	1	1		18
	13:00	62,18	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	14:00	62,92	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	15:00	62,11	1		1	1	1	1		1	1	1		17
	16:00	61,63	1		1	1	1	1		1	1	1		17
	17:00	61,78	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	18:00	61,98	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	19:00	61,23	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	20:00	60,49	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	21:00	60,47	1		1	1	1	1		1	1	1		17
	22:00	58,58	1		1	1	1	1		1	1	1		13
	23:00	54,53	1		1	1	1	1	1		1	1	1	

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	46,87	1		1	1	1	1		1	1	1		
	01:00	47,84	1		1	1	1	1		1	1	1		
	02:00	45,46	1		1	1	1	1		1	1	1		
	03:00	43,88	1		1	1	1	1		1	1	1		
	04:00	42,81	1		1	1	1	1		1	1	1		
	05:00	42,92	1		1	1	1	1		1	1	1		
	06:00	43,26	1		1	1	1	1		1	1	1		
	07:00	44,71	1		1	1	1	1		1	1	1		1
	08:00	49,04	1		1	1	1	1		1	1	1		2
	09:00	52,56	1		1	1	1	1		1	1	1		6
	10:00	53,04	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	11:00	53,68	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	12:00	53,94	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	13:00	54,21	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	14:00	54,43	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	15:00	53,41	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	16:00	53,29	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	17:00	49,30	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	18:00	50,26	1		1	1	1	1		1	1	1	1	7
	19:00	52,11	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	20:00	51,09	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	21:00	51,20	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	22:00	49,09	1		1	1	1	1		1	1	1		5
	23:00	46,19	1		1	1	1	1		1	1	1		1

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή το διάστημα 17:11 – 18:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	47,29	1		1	1	1	1		1	1	1		
	01:00	48,03	1		1	1	1	1		1	1	1		
	02:00	47,17	1		1	1	1	1		1	1	1		
	03:00	45,87	1		1	1	1	1		1	1	1		
	04:00	44,61	1		1	1	1	1		1	1	1		
	05:00	43,35	1		1	1	1	1		1	1	1		
	06:00	44,15	1		1	1	1	1		1	1	1		
	07:00	45,98	1		1	1	1	1		1	1	1		
	08:00	48,49	1		1	1		1		1	1	1		4
	09:00	50,22	1		1	1		1		1	1	1		6
	10:00	51,65	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	11:00	52,41	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	12:00	53,27	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	13:00	55,05	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	14:00	55,33	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	15:00	55,07	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	16:00	54,72	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	17:00	54,35	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	18:00	53,95	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	19:00	53,62	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	20:00	52,71	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	21:00	53,29	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	22:00	51,87	1		1	1	1	1		1	1	1		7
	23:00	47,62	1		1	1	1	1		1	1	1		5

Τέσσερα φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	55,55	1		1	1	1	1		1	1	1		11
	01:00	51,57	1		1	1	1	1		1	1	1	2	4
	02:00	48,35	1		1	1	1	1		1	1	1	1	
	03:00	46,46	1		1	1	1	1		1	1	1		
	04:00	45,30	1		1	1	1	1		1	1	1		
	05:00	44,98	1		1	1	1	1		1	1	1		
	06:00	44,78	1		1	1	1	1		1	1	1		
	07:00	49,01	1		1	1	1	1		1	1	1		3
	08:00	54,29	1		1	1	1	1		1	1	1		10
	09:00	58,56	1		1	1	1	1		1	1	1		13
	10:00	61,06	1		1	1	1	1		1	1	1		14
	11:00	62,82	1		1	1	1	1		1	1	1		16
	12:00	64,59	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	13:00	65,23	1		1	1	1	1		1	1	1		19
	14:00	64,91	1		1	1	1	1		1	1	1		19
	15:00	63,96	1		1	1	1	1		1	1	1		19
	16:00	63,07	1		1	1	1	1		1	1	1		19
	17:00	62,56	1		1	1	1	1		1	1	1		19
	18:00	62,40	1		1	1	1	1		1	1	1		19
	19:00	61,18	1		1	1	1	1		1	1	1		19
	20:00	59,90	1		1	1	1	1		1	1	1		19
	21:00	59,50	1		1	1	1	1		1	1	1		19
	22:00	57,26	1		1	1	1	1		1	1	1		18
	23:00	53,55	1		1	1	1	1		1	1	1		14

Τέσσερα φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	49,48	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	01:00	45,72	1		1	1	1	1		1	1	1		1
	02:00	42,96	1		1	1	1	1		1	1	1		
	03:00	41,73	1		1	1	1	1		1	1	1		
	04:00	41,05	1		1	1	1	1		1	1	1		
	05:00	40,78	1		1	1	1	1		1	1	1		
	06:00	41,01	1		1	1		1		1	1	1		
	07:00	45,52	1		1	1		1		1	1	1		3
	08:00	50,70	1		1	1	1	1		1	1	1		6
	09:00	54,35	1		1	1	1	1		1	1	1		9
	10:00	56,72	1		1	1	1	1		1	1	1		11
	11:00	57,60	1		1	1	1	1		1	1	1		14
	12:00	59,43	1		1	1	1	1		1	1	1		14
	13:00	60,41	1		1	1	1	1		1	1	1		15
	14:00	60,04	1		1	1	1	1		1	1	1		15
	15:00	59,19	1		1	1	1	1		1	1	1		15
	16:00	57,63	1		1	1	1	1		1	1	1		15
	17:00	57,74	1		1	1	1	1		1	1	1		15
	18:00	58,41	1		1	1	1	1		1	1	1		15
	19:00	57,83	1		1	1	1	1		1	1	1		15
	20:00	57,12	1		1	1	1	1		1	1	1		15
	21:00	58,04	1		1	1	1	1		1	1	1		15
	22:00	56,17	1		1	1	1	1		1	1	1		14
	23:00	51,74	1		1	1	1	1		1	1	1		10

Τέσσερα φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:30 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	46,92	1		1	1	1	1		1	1	1		3
	01:00	43,83	1		1	1	1	1		1	1	1		
	02:00	41,46	1		1	1	1	1		1	1	1		
	03:00	40,19	1		1	1	1	1		1	1	1		
	04:00	40,02	1		1	1	1	1		1	1	1		
	05:00	40,13	1		1	1	1	1		1	1	1		
	06:00	40,13	1		1	1	1	1		1	1	1		
	07:00	44,08	1		1	1	1	1		1	1	1		4
	08:00	47,68	1		1	1	1	1		1	1	1		8
	09:00	50,70	1		1	1	1	1		1	1	1		9
	10:00	52,90	1		1	1	1	1		1	1	1		11
	11:00	53,34	1		1	1	1	1		1	1	1		12
	12:00	54,44			1	1	1	1		1	1	1		16
	13:00	55,55			1	1	1	1		1	1	1		17
	14:00	55,67			1	1	1	1		1	1	1		18
	15:00	54,90			1	1	1	1		1	1	1		18
	16:00	54,02			1	1	1	1		1	1	1		18
	17:00	54,44			1	1	1	1		1	1	1		18
	18:00	54,56			1	1	1	1		1	1	1		18
	19:00	51,77			1	1	1	1		1	1	1	3	20
	20:00	54,91			1	1	1	1		1	1	1		20
	21:00	54,76			1	1	1	1		1	1	1		20
	22:00	52,41			1	1	1	1		1	1	1		18
	23:00	49,15			1	1	1	1		1	1	1		15

Τέσσερα φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Σημειώθηκαν μερικές διακοπές στα διαστήματα 11:56 - 12:02 λόγω βλάβης της G1 και 18:54 - 19:28 λόγω βλάβης του Α/Σ 31 .

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	44,83			1	1	1	1		1	1	1		10
	01:00	41,64			1	1	1	1		1	1	1		5
	02:00	40,15			1	1	1	1		1	1	1		5
	03:00	38,80			1	1	1	1		1	1	1		5
	04:00	37,63			1	1	1	1		1	1	1		5
	05:00	37,29			1	1	1	1		1	1	1		5
	06:00	37,85			1	1	1	1		1	1	1		5
	07:00	41,67			1	1	1	1		1	1	1		8
	08:00	41,80			1	1	1	1		1	1	1		8
	09:00	44,70			1	1	1	1		1	1	1		11
	10:00	46,15			1	1	1	1		1	1	1		12
	11:00	46,73			1	1	1	1		1	1	1		12
	12:00	51,01			1	1	1	1		1	1	1		15
	13:00	55,37			1	1	1	1		1	1	1		18
	14:00	54,70			1	1	1	1		1	1	1		18
	15:00	53,63			1	1	1	1		1	1	1		18
	16:00	53,29			1	1	1	1		1	1	1		18
	17:00	53,69			1	1	1	1		1	1	1		18
	18:00	54,41			1	1	1	1		1	1	1		18
	19:00	53,98			1	1	1	1		1	1	1		18
	20:00	53,37			1	1	1	1		1	1	1		18
	21:00	53,80			1	1	1	1		1	1	1		18
	22:00	51,71			1	1	1	1		1	1	1		16
	23:00	48,99			1	1	1	1		1	1	1		14

Τέσσερα φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:00 – 12:30 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	44,99			1	1	1	1		1	1	1		9
	01:00	41,62			1	1	1	1		1	1	1		4
	02:00	38,88			1	1	1	1		1	1	1		4
	03:00	38,46			1	1	1	1		1	1	1		4
	04:00	37,47			1	1	1	1		1	1	1		4
	05:00	35,42			1	1	1	1		1	1	1		5
	06:00	36,69			1	1	1	1		1	1	1		4
	07:00	41,80			1	1	1	1		1	1	1		8
	08:00	47,22			1	1	1	1		1	1	1		10
	09:00	51,24			1	1	1	1		1	1	1		13
	10:00	53,67			1	1	1	1		1	1	1		15
	11:00	54,98			1	1	1	1		1	1	1		15
	12:00	57,32			1	1	1	1		1	1	1	1	16
	13:00	59,35			1	1	1	1		1	1	1		18
	14:00	59,37			1	1	1	1		1	1	1		19
	15:00	58,57			1	1	1	1		1	1	1		19
	16:00	58,40			1	1	1	1	1	1	1	1		18
	17:00	57,72			1	1	1	1	1	1	1	1		16
	18:00	57,89			1	1	1	1	1	1	1	1		15
	19:00	57,85			1	1	1	1	1	1	1	1		15
	20:00	57,29			1	1	1	1	1	1	1	1		15
	21:00	57,11			1	1	1	1	1	1	1	1		15
	22:00	55,15			1	1	1	1	1	1	1	1		14
	23:00	51,16			1	1	1	1	1	1	1	1		10

Τέσσερα φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα μεταξύ 5:24 – 5:30 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000	
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)	
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	46,65			1	1	1	1	1	1	1	1		5	
	01:00	43,41			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	02:00	41,37			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	03:00	40,26			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	04:00	38,53			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	05:00	37,84			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	06:00	39,05			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	07:00	44,24			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	08:00	49,28			1	1	1	1	1	1	1	1	1		4
	09:00	53,61			1	1	1	1	1	1	1	1	1		7
	10:00	56,23			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	11:00	57,58			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	12:00	59,77			1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	13:00	61,06			1	1	1	1	1	1	1	1	1		15
	14:00	60,77			1	1	1	1	1	1	1	1	1		16
	15:00	60,48			1	1	1	1	1	1	1	1	1		15
	16:00	60,88			1	1	1	1	1	1	1	1	1		15
	17:00	61,58			1	1	1	1	1	1	1	1	1		15
	18:00	62,23			1	1	1	1	1	1	1	1	1		15
	19:00	61,61			1	1	1	1	1	1	1	1	1		16
	20:00	60,22			1	1	1	1	1	1	1	1	1		16
	21:00	60,05			1	1	1	1	1	1	1	1	1		16
	22:00	58,63			1	1	1	1	1	1	1	1	1		15
	23:00	54,27			1	1	1	1	1	1	1	1	1		11

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	49,23			1	1	1	1	1	1	1	1		6
	01:00	45,24			1	1	1	1	1	1	1	1		1
	02:00	43,40			1	1	1	1	1	1	1	1		
	03:00	42,79			1	1	1	1	1	1	1	1		
	04:00	41,50			1	1	1	1	1	1	1	1		
	05:00	41,04			1	1	1	1	1	1	1	1		
	06:00	41,70			1	1	1	1	1	1	1	1		
	07:00	45,27			1	1	1	1		1	1	1	5	8
	08:00	51,26			1	1	1	1		1	1	1	1	12
	09:00	55,87			1	1	1	1		1	1	1		16
	10:00	58,43			1	1	1	1		1	1	1		18
	11:00	59,42			1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	12:00	60,95			1	1	1	1	1	1		1	4	20
	13:00	61,70			1	1	1	1	1	1		1	5	20
	14:00	62,31			1	1	1	1	1	1		1	7	20
	15:00	61,53			1	1	1	1	1	1		1	7	20
	16:00	60,28			1	1	1	1	1	1		1	6	19
	17:00	60,48			1	1	1	1	1	1		1	5	20
	18:00	61,05			1	1	1	1	1	1		1	6	20
	19:00	60,22			1	1	1	1	1	1		1	6	20
	20:00	59,80			1	1	1	1	1	1		1	5	20
	21:00	58,93			1	1	1	1	1	1		1	4	20
	22:00	56,69			1	1	1	1	1	1		1	2	20
	23:00	52,76			1	1	1	1	1	1		1	1	19

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 7:00 – 7:10 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης του Α/Σ 29.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x20)
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	47,84			1	1	1	1	1	1		1		13
	01:00	44,25			1	1	1	1	1	1		1		8
	02:00	42,47			1	1	1	1	1	1		1		8
	03:00	40,89			1	1	1	1	1	1		1		8
	04:00	39,85			1	1	1	1	1	1		1		8
	05:00	39,40			1	1	1	1	1	1		1		8
	06:00	40,61			1	1	1	1	1	1		1		8
	07:00	44,90			1	1	1	1	1	1		1		10
	08:00	49,06			1	1	1	1	1	1		1		15
	09:00	52,71			1	1	1	1	1	1		1		18
	10:00	55,43			1	1	1	1	1	1		1		20
	11:00	55,91			1	1	1	1	1	1		1		20
	12:00	57,34			1	1	1	1	1	1		1		20
	13:00	58,00			1	1	1	1	1	1		1	1	20
	14:00	58,10			1	1	1	1	1	1		1	2	20
	15:00	56,81			1	1	1	1	1	1		1	2	20
	16:00	56,18			1	1	1	1	1	1		1	1	20
	17:00	56,29			1	1	1	1	1	1		1	1	20
	18:00	57,46			1	1	1	1	1	1		1	1	20
	19:00	57,70			1	1	1	1	1	1		1	2	20
	20:00	57,01			1	1	1	1	1	1		1	2	20
	21:00	57,21			1	1	1	1	1	1		1	2	20
	22:00	55,59			1	1	1	1	1	1		1	1	20
	23:00	51,56			1	1	1	1	1	1		1		17

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	1,000	
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)	
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	46,58			1	1	1	1	1	1		1		12	
	01:00	43,24			1	1	1	1	1	1		1		8	
	02:00	41,56			1	1	1	1	1	1	1		1		7
	03:00	39,90			1	1	1	1	1	1	1		1		6
	04:00	38,70			1	1	1	1	1	1	1		1		6
	05:00	38,42			1	1	1	1	1	1	1		1		6
	06:00	39,63			1	1	1	1	1	1	1		1		6
	07:00	44,45			1	1	1	1	1	1	1		1		10
	08:00	48,41			1	1	1	1	1	1	1		1		15
	09:00	52,01			1	1	1	1	1	1	1		1		17
	10:00	54,41			1	1	1	1	1	1	1		1		18
	11:00	54,97			1	1	1	1	1	1	1		1		18
	12:00	55,94			1	1	1	1	1	1	1		1		18
	13:00	57,12			1	1	1	1	1	1	1		1		19
	14:00	57,43			1	1	1	1	1	1	1		1	3	20
	15:00	56,60			1	1	1	1	1		1		1	7	20
	16:00	55,91			1	1	1	1	1		1		1	7	20
	17:00	56,75			1	1	1	1	1		1		1	7	20
	18:00	57,39			1	1	1	1	1		1		1	7	20
	19:00	57,03			1	1	1	1	1		1		1	8	20
	20:00	56,49			1	1	1	1	1		1		1	8	20
	21:00	56,25			1	1	1	1	1		1		1	8	20
	22:00	54,07			1	1	1	1	1		1		1	6	20
	23:00	50,39			1	1	1	1	1		1		1	2	20

Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης