

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	35,59	1	1		1	1	1		1		1	
	01:00	33,93	1	1		1	1	1		1		1	
	02:00	32,32	1	1		1	1	1		1		1	
	03:00	31,80	1	1		1	1	1		1		1	
	04:00	31,20	1	1		1	1	1		1		1	
	05:00	30,78	1	1		1	1	1		1		1	
	06:00	32,50	1	1		1	1	1		1		1	
	07:00	36,37	1	1		1	1	1		1		1	
	08:00	39,62	1	1		1	1	1		1		1	
	09:00	43,06	1	1		1	1	1		1		1	2
	10:00	44,33	1	1		1	1	1		1		1	2
	11:00	44,44	1	1		1	1	1		1		1	2
	12:00	45,53	1	1		1	1	1		1	1	1	
	13:00	45,63	1	1		1	1	1		1	1	1	
	14:00	45,42	1	1		1	1	1		1	1	1	
	15:00	43,75	1	1		1	1	1		1	1	1	
	16:00	43,09	1	1		1	1	1		1	1	1	
	17:00	43,48	1	1		1	1	1		1	1	1	
	18:00	44,94	1	1		1	1	1		1	1	1	
	19:00	45,94	1	1		1	1	1		1	1	1	
	20:00	46,21	1	1		1	1	1		1	1	1	
	21:00	46,83	1	1		1	1	1		1	1	1	
	22:00	44,27	1	1		1	1	1		1	1	1	
	23:00	40,32	1	1		1	1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	36,78	1	1		1	1	1		1		1	
	01:00	34,98	1	1		1	1	1		1		1	
	02:00	33,56	1	1		1	1	1		1		1	
	03:00	32,05	1	1		1	1	1		1		1	
	04:00	31,71	1	1		1	1	1		1		1	
	05:00	31,17	1	1		1	1	1		1		1	
	06:00	32,19	1	1		1	1	1		1		1	
	07:00	37,30	1	1		1	1	1		1	1	1	
	08:00	41,61	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	43,89	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	44,54	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	44,90	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	45,87	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	46,14	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	45,32	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	44,19	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	44,28	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	44,65	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	45,74	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	46,12	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	46,36	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	47,18	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	45,56	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	41,13	1	1			1	1		1	1	1	

Επτά φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	37,04	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	34,83	1	1			1	1		1		1	
	02:00	33,83	1	1			1	1		1		1	
	03:00	32,57	1	1			1	1		1		1	
	04:00	31,71	1	1			1	1		1		1	
	05:00	31,90	1	1			1	1		1		1	
	06:00	33,99	1	1			1	1		1		1	
	07:00	38,38	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	41,74	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	44,77	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	46,09	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	46,40	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	46,41	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	46,75	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	46,12	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	45,85	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	45,69	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	45,46	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	46,29	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	47,37	1	1			1	1		1	1	1	2
	20:00	48,58	1	1			1	1		1	1	1	2
	21:00	48,16	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	45,95	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	41,73	1	1			1	1		1	1	1	

Επτά φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	37,85	1	1			1	1		1		1	
	01:00	35,01	1	1			1	1		1		1	
	02:00	33,43	1	1			1	1		1		1	
	03:00	32,89	1	1			1	1		1		1	
	04:00	32,59	1	1			1	1		1		1	
	05:00	33,00	1	1			1	1		1		1	
	06:00	34,24	1	1			1	1		1		1	
	07:00	38,30	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	41,58	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	44,66	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	46,22	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	46,14	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	45,87	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	46,41	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	47,50	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	44,05	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	44,34	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	45,75	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	47,04	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	47,87	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	47,74	1	1			1	1		1	1	1	1
	21:00	47,99	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	46,08	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	42,04	1	1			1	1		1	1	1	

Επτά φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα από τις 15:30 έως τις 16:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	37,60	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	35,55	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	34,23	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	33,01	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	32,16	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	31,57	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	33,12	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	37,86	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	42,19	1	1				1		1	1	1	
	09:00	44,26	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	45,48	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	45,61	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	45,86	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	45,89	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	46,06	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	45,62	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	45,51	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	45,74	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	46,46	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	46,33	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	46,55	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	47,15	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	45,16	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	41,25	1	1			1	1		1	1	1	

Επτά φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα από τις 8:00 έως τις 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	37,56	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	34,61	1	1				1		1	1	1	
	02:00	33,26	1	1				1		1	1	1	
	03:00	32,30	1	1				1		1	1	1	
	04:00	32,31	1	1				1		1	1	1	
	05:00	31,84	1	1				1		1	1	1	
	06:00	33,11	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	37,99	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	41,22	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	44,13	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	45,48	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	46,31	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	47,11	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	47,71	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	47,03	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	46,79	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	45,78	1	1			1	1		1	1	1	3
	17:00	45,89	1	1				1		1	1	1	3
	18:00	46,31	1	1				1		1	1	1	3
	19:00	47,32	1	1				1		1	1	1	3
	20:00	47,17	1	1				1		1	1	1	3
	21:00	47,40	1	1				1		1	1	1	2
	22:00	45,48	1	1				1		1	1	1	2
	23:00	42,13	1	1				1		1	1	1	

Επτά φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	38,26	1	1				1		1	1	1	
	01:00	35,29	1	1				1		1	1	1	
	02:00	33,58	1	1				1		1	1	1	
	03:00	32,97	1	1				1		1	1	1	
	04:00	33,34	1	1				1		1	1	1	
	05:00	32,91	1	1				1		1	1	1	
	06:00	34,02	1	1				1		1	1	1	
	07:00	38,05	1	1				1		1	1	1	
	08:00	41,40	1	1				1		1	1	1	
	09:00	43,99	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	45,77	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	46,77	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	47,90	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	48,44	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	47,45	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	45,86	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	44,86	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	45,84	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	46,74	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	46,30	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	46,36	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	47,28	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	46,48	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	42,44	1	1			1	1		1	1	1	

Επτά φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	38,59	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	35,94	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	34,74	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	34,08	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	33,55	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	33,64	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	34,93	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	39,57	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	43,86	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	46,71	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	47,97	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	48,77	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	49,86	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	50,83	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	50,32	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	49,50	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	48,17	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	47,84	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	48,97	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	49,22	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	49,18	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	49,56	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	47,97	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	44,04	1	1			1	1		1	1	1	

Επτά φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	39,57	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	36,88	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	35,92	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	35,03	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	34,10	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	33,95	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	35,78	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	40,66	1				1	1		1	1	1	
	08:00	43,92	1				1	1		1	1	1	
	09:00	46,69	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	47,94	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	48,28	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	49,19	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	50,02	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	49,95	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	49,23	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	48,95	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	49,32	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	49,62	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	49,84	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	49,15	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	49,72	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	48,20	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	44,12	1	1			1	1		1	1	1	

Έξι φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	40,08	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	37,35	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	35,74	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	34,78	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	34,17	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	33,80	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	34,82	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	39,62	1	1			1			1	1	1	
	08:00	43,43	1	1			1			1	1	1	
	09:00	45,90	1	1			1			1	1	1	
	10:00	47,96	1	1			1			1	1	1	2
	11:00	48,20	1	1			1			1	1	1	3
	12:00	49,31	1	1			1			1	1	1	3
	13:00	49,80	1	1			1			1	1	1	4
	14:00	49,99	1	1			1			1	1	1	4
	15:00	49,20	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	48,30	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	48,54	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	49,37	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	49,52	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	49,09	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	49,04	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	47,80	1	1				1		1	1	1	
	23:00	43,26	1	1				1		1	1	1	

Έξι φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	39,35	1	1				1		1	1	1	
	01:00	36,56	1	1				1		1	1	1	
	02:00	35,06	1	1				1		1	1	1	
	03:00	34,28	1	1				1		1	1	1	
	04:00	34,28	1	1				1		1	1	1	
	05:00	33,89	1	1				1		1	1	1	
	06:00	34,53	1	1				1		1	1	1	
	07:00	39,17	1	1				1		1	1	1	
	08:00	43,21	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	45,65	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	47,17	1	1				1		1	1	1	
	11:00	48,04	1	1				1		1	1	1	
	12:00	49,40	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	49,73	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	49,68	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	48,81	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	48,23	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	48,91	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	49,57	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	49,73	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	49,23	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	49,21	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	47,89	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	44,40	1	1			1	1		1	1	1	

Έξι φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	40,29	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	37,33	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	35,69	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	35,03	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	34,28	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	33,76	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	34,95	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	39,36	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	43,51	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	46,85	1				1	1		1	1	1	2
	10:00	48,23	1	1			1	1		1	1	1	1
	11:00	49,31	1	1			1	1		1	1	1	1
	12:00	50,75	1	1			1	1		1	1	1	1
	13:00	50,83	1	1			1	1		1	1	1	1
	14:00	50,83	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	50,04	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	49,51	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	50,30	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	50,62	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	50,40	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	50,79	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	50,45	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	48,26	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	44,08	1	1			1	1		1	1	1	

Έξι φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	40,21	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	37,72	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	36,09	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	35,01	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	34,41	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	34,57	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	35,28	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	39,66	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	40,25	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	45,94	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	47,75	1	1			1			1	1	1	3
	11:00	47,89	1	1			1			1	1	1	3
	12:00	49,07	1	1			1			1	1	1	4
	13:00	48,72	1	1			1			1	1	1	4
	14:00	48,55	1	1			1			1	1	1	4
	15:00	48,25	1	1			1			1	1	1	3
	16:00	47,93	1	1			1			1	1	1	3
	17:00	48,05	1	1			1			1	1	1	1
	18:00	48,69	1	1			1			1	1	1	1
	19:00	48,62	1	1			1	1		1	1	1	2
	20:00	48,46	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	49,88	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	47,51	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	43,88	1	1			1	1		1	1	1	

Έξι φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	40,03	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	37,55	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	35,89	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	35,12	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	34,97	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	34,77	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	35,51	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	38,82	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	41,89	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	44,47	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	46,47	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	46,63	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	47,59	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	47,61	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	46,98	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	45,25	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	44,30	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	44,29	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	46,47	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	47,24	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	47,75	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	48,04	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	46,79	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	42,93	1	1			1	1		1	1	1	

Έξι φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	38,95	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	36,42	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	34,97	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	33,89	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	33,22	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	33,49	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	33,78	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	38,04	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	42,08	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	45,43	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	46,63	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	47,13	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	48,39	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	48,91	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	48,44	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	47,42	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	47,22	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	48,04	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	48,94	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	48,60	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	48,41	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	48,27	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	46,96	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	42,76	1	1			1	1		1	1	1	

Έξι φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	35,98	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	33,11	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	31,25	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	30,22	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	30,02	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	30,42	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	31,01	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	34,68	1				1	1		1	1	1	
	08:00	39,49	1				1	1		1	1	1	
	09:00	41,56	1				1	1		1	1	1	4
	10:00	43,37	1				1	1		1	1	1	5
	11:00	44,11	1				1	1		1	1	1	5
	12:00	45,05	1				1	1		1	1	1	6
	13:00	44,77	1				1	1		1	1	1	4
	14:00	44,54	1				1	1		1	1	1	5
	15:00	44,28	1				1	1		1	1	1	5
	16:00	43,34	1				1	1		1	1	1	5
	17:00	43,88	1				1	1		1	1	1	5
	18:00	45,19	1				1	1		1	1	1	2
	19:00	44,94	1	1			1	1		1	1	1	2
	20:00	45,03	1	1			1	1		1	1	1	1
	21:00	45,42	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	43,64	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	39,55	1	1			1	1		1	1	1	

Έξι φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	39,34	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	36,01	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	34,07	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	32,96	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	32,75	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	32,94	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	33,96	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	38,62	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	43,25	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	45,74	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	47,77	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	48,46	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	49,60	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	50,64	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	50,77	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	49,92	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	48,89	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	48,98	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	49,82	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	49,65	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	49,39	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	49,67	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	48,96	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	44,74	1	1			1	1		1	1	1	

Έξι φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	40,14	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	37,41	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	35,61	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	34,50	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	34,51	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	34,15	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	34,59	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	39,49	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	44,13	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	47,66	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	49,30	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	49,72	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	50,33	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	50,56	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	50,04	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	49,55	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	49,42	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	49,72	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	50,53	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	50,49	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	51,03	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	50,63	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	48,97	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	44,85	1	1			1	1		1	1	1	

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	40,35	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	37,75	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	35,71	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	34,93	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	34,07	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	34,64	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	35,74	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	37,17	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	40,11	1	1				1		1	1	1	
	09:00	44,74	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	47,07	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	47,83	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	50,06	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	49,78	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	49,41	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	48,97	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	48,31	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	48,63	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	50,09	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	50,13	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	49,85	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	50,14	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	48,40	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	44,30	1	1			1	1		1	1	1	

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 07:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	40,53	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	37,85	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	35,52	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	34,70	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	34,15	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	34,69	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	35,60	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	38,23	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	42,38	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	46,36	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	48,19	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	48,22	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	48,78	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	49,44	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	49,48	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	48,63	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	47,64	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	48,52	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	49,61	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	49,69	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	49,62	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	49,72	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	48,30	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	44,76	1	1			1	1		1	1	1	

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	40,59	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	37,78	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	36,06	1	1			1	1		1	1	1	
	03:00	35,68	1	1			1	1		1	1	1	
	04:00	34,64	1	1			1	1		1	1	1	
	05:00	33,94	1	1			1	1		1	1	1	
	06:00	34,38	1	1			1	1		1	1	1	
	07:00	38,80	1	1			1	1		1	1	1	
	08:00	42,66	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	45,16	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	47,17	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	47,96	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	48,89	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	49,38	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	49,34	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	48,22	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	47,16	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	47,59	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	48,77	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	49,17	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	48,54	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	49,13	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	48,48	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	44,62	1	1			1	1		1	1	1	

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x15)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	40,01	1	1			1	1		1	1	1		
	01:00	38,03	1	1			1	1		1	1	1		
	02:00	36,00	1	1			1	1		1	1	1		
	03:00	34,18	1	1			1	1		1	1	1		
	04:00	30,54	1	1			1	1		1	1	1		
	05:00	31,14	1	1			1	1		1	1	1		
	06:00	32,29	1	1			1	1		1	1	1		
	07:00	35,82	1	1			1	1		1	1	1		
	08:00	39,42	1	1			1	1		1	1	1		
	09:00	42,99	1	1			1	1		1	1	1		
	10:00	36,28	1	1			1	1		1	1	1		
	11:00	49,67	1	1			1	1		1	1	1	1	
	12:00	51,05	1	1			1	1		1	1	1		
	13:00	51,76	1	1			1	1		1	1	1	2	
	14:00	51,34	1	1			1	1		1	1	1	1	
	15:00	50,88	1	1			1	1		1	1	1		
	16:00	50,00	1	1			1	1		1	1	1		
	17:00	50,73	1	1			1	1		1	1	1		
	18:00	51,39	1	1			1	1		1	1	1		
	19:00	50,92	1	1			1	1		1	1	1		
	20:00	50,72	1	1			1	1		1	1	1		
	21:00	50,92	1	1			1	1		1	1	1		
	22:00	49,65	1	1			1	1		1	1	1		
	23:00	45,47	1	1			1	1		1	1	1		

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x15)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	40,79	1	1			1	1		1	1	1		
	01:00	37,98	1	1			1	1		1	1	1		
	02:00	35,71	1	1			1	1		1	1	1		
	03:00	34,78	1	1			1	1		1	1	1		
	04:00	34,03	1	1			1	1		1	1	1		
	05:00	35,14	1	1			1	1		1	1	1		
	06:00	36,09	1	1			1	1		1	1	1		
	07:00	39,75	1	1			1	1		1	1	1		
	08:00	39,54	1	1			1	1		1	1	1		
	09:00	42,71	1	1			1	1		1	1	1		
	10:00	50,07	1	1			1	1		1	1	1	1	
	11:00	51,01	1	1			1	1		1	1	1	2	
	12:00	51,51	1	1			1	1		1	1	1	3	
	13:00	52,57	1	1			1	1		1	1	1	4	
	14:00	52,46	1	1			1	1		1	1	1	3	
	15:00	51,72	1	1			1	1		1	1	1	2	
	16:00	51,07	1	1			1	1		1	1	1	2	
	17:00	51,28	1	1			1	1		1	1	1	2	
	18:00	52,00	1	1			1	1		1	1	1	2	
	19:00	51,61	1	1			1	1		1	1	1	2	
	20:00	51,28	1	1			1	1		1	1	1	2	
	21:00	50,76	1	1			1	1		1	1	1	1	
	22:00	49,13	1	1			1	1		1	1	1		
	23:00	45,71	1	1			1	1		1	1	1		

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. Η/ (x15)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	41,73	1	1			1	1		1	1	1		
	01:00	38,35	1	1			1	1		1	1	1		
	02:00	36,90	1	1			1	1		1	1	1		
	03:00	36,07	1	1			1	1		1	1	1		
	04:00	35,14	1	1			1	1		1	1	1		
	05:00	34,57	1	1			1	1		1	1	1		
	06:00	36,15	1	1			1	1		1	1	1		
	07:00	40,99	1	1			1	1		1	1	1		
	08:00	45,50	1	1	1		1	1		1	1	1		
	09:00	48,35	1	1	1		1			1	1	1	3	
	10:00	50,42	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	11:00	51,01	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	12:00	51,85	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	13:00	52,65	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	14:00	52,56	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	15:00	51,95	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	16:00	50,89	1	1	1		1	1		1	1	1		
	17:00	51,29	1	1	1		1	1		1	1	1		
	18:00	52,21	1	1	1		1	1		1	1	1		
	19:00	51,90	1	1	1		1	1		1	1	1		
	20:00	50,98	1	1	1		1	1		1	1	1		
	21:00	51,21	1	1	1		1	1		1	1	1		
	22:00	50,29	1	1	1		1	1		1	1	1		
	23:00	46,12	1	1	1		1	1		1	1	1		

Το διάστημα 8:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Ενοικ. H/Z (x15)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	41,57	1	1	1		1	1		1	1	1		
	01:00	38,39	1	1	1		1	1		1	1	1		
	02:00	37,04	1	1	1			1		1	1	1		
	03:00	35,67	1	1	1			1		1	1	1		
	04:00	35,42	1	1	1			1		1	1	1		
	05:00	35,62	1	1	1			1		1	1	1		
	06:00	37,01	1	1	1			1		1	1	1		
	07:00	40,96	1	1	1			1		1	1	1		
	08:00	45,16	1	1	1			1		1	1	1		
	09:00	48,56	1	1	1			1		1	1	1		
	10:00	50,61	1	1	1			1		1	1	1	2	
	11:00	51,47	1	1			1	1		1	1	1	3	
	12:00	52,65	1	1			1	1		1	1	1	4	
	13:00	53,79	1	1			1	1		1	1	1	5	
	14:00	53,45	1	1			1	1		1	1	1	5	
	15:00	52,32	1	1			1	1		1	1	1	5	
	16:00	51,57	1	1			1	1		1	1	1	5	
	17:00	52,27	1	1			1	1		1	1	1	4	
	18:00	53,11	1	1			1	1		1	1	1	4	
	19:00	52,64	1	1			1	1		1	1	1	4	
	20:00	52,66	1	1			1	1		1	1	1	4	
	21:00	53,21	1	1			1	1		1	1	1	4	
	22:00	51,61	1	1			1	1		1	1	1	3	
	23:00	47,27	1	1			1	1		1	1	1		

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x15)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	42,60	1	1			1	1		1	1	1		
	01:00	39,37	1	1			1	1		1	1	1		
	02:00	37,65	1	1			1	1		1	1	1		
	03:00	37,07	1	1			1	1		1	1	1		
	04:00	36,26	1	1			1	1		1	1	1		
	05:00	36,04	1	1			1	1		1	1	1		
	06:00	37,21	1	1			1	1		1	1	1		
	07:00	41,89	1	1			1	1		1	1	1		
	08:00	46,09	1	1			1	1		1	1	1		
	09:00	49,55	1	1			1	1		1	1	1	3	
	10:00	51,07	1	1			1	1		1	1	1	3	
	11:00	51,98	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	12:00	53,27	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	13:00	54,34	1	1	1		1	1		1	1	1	3	
	14:00	54,52	1	1	1		1	1		1	1	1	3	
	15:00	53,85	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	16:00	53,48	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	17:00	53,50	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	18:00	53,89	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	19:00	53,85	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	20:00	52,67	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	21:00	53,37	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	22:00	51,71	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	23:00	47,75	1	1	1		1	1		1	1	1		

Το διάστημα 8:00-11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x15)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	43,50	1	1	1		1	1		1	1	1		
	01:00	40,35	1	1	1		1	1		1	1	1		
	02:00	38,25	1	1	1		1	1		1	1	1		
	03:00	37,17	1	1	1		1	1		1	1	1		
	04:00	36,60	1	1	1		1	1		1	1	1		
	05:00	36,84	1	1	1		1	1		1	1	1		
	06:00	37,40	1	1	1		1	1		1	1	1		
	07:00	41,51	1	1	1		1	1		1	1	1		
	08:00	46,08	1	1	1		1	1		1	1	1		
	09:00	49,90	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	10:00	51,81	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	11:00	52,72	1	1	1		1	1		1	1	1	3	
	12:00	53,67	1	1	1		1	1		1	1	1	3	
	13:00	54,53	1	1	1		1	1		1	1	1	4	
	14:00	54,35	1	1	1		1	1		1	1	1	4	
	15:00	54,03	1	1	1		1	1		1	1	1	4	
	16:00	54,09	1	1	1		1	1		1	1	1	4	
	17:00	54,15	1	1	1		1	1		1	1	1	4	
	18:00	54,68	1	1	1		1	1		1	1	1	4	
	19:00	54,34	1	1	1		1	1		1	1	1	4	
	20:00	53,56	1	1	1		1	1		1	1	1	4	
	21:00	54,26	1	1	1		1	1		1	1	1	4	
	22:00	52,78	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	23:00	49,27	1	1	1		1	1		1	1	1		

Το διάστημα 8:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x15)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	45,31	1	1	1		1	1		1	1	1		
	01:00	41,98	1	1	1		1	1		1	1	1		
	02:00	39,77	1	1	1		1	1		1	1	1		
	03:00	38,64	1	1	1		1	1		1	1	1		
	04:00	37,87	1	1	1		1	1		1	1	1		
	05:00	37,09	1	1	1		1	1		1	1	1		
	06:00	37,29	1	1	1		1	1		1	1	1		
	07:00	37,09	1	1	1		1	1		1	1	1		
	08:00	40,43	1	1	1		1	1		1	1	1		
	09:00	48,68	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	10:00	51,88	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	11:00	52,34	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	12:00	53,08	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	13:00	54,19	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	14:00	54,02	1	1	1		1	1		1	1	1	3	
	15:00	52,82	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	16:00	52,23	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	17:00	52,99	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	18:00	53,55	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	19:00	52,71	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	20:00	52,00	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	21:00	52,90	1	1	1		1	1		1	1	1	1	
	22:00	51,35	1	1	1		1	1		1	1	1		
	23:00	47,32	1	1	1		1	1		1	1	1		

Το διάστημα 7:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x15)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	43,05	1	1	1		1	1		1	1	1		
	01:00	40,14	1	1	1		1	1		1	1	1		
	02:00	37,92	1	1	1		1	1		1	1	1		
	03:00	36,41	1	1	1		1	1		1	1	1		
	04:00	35,99	1	1	1		1	1		1	1	1		
	05:00	35,49	1	1	1		1	1		1	1	1		
	06:00	36,55	1	1	1		1	1		1	1	1		
	07:00	41,22	1	1	1		1	1		1	1	1		
	08:00	40,96	1	1	1		1	1		1	1	1		
	09:00	44,20	1	1	1		1	1		1	1	1		
	10:00	46,11	1	1	1		1	1		1	1	1		
	11:00	50,81	1	1	1		1	1		1	1	1	2	
	12:00	55,77	1	1	1		1	1		1	1	1	3	
	13:00	54,15	1	1	1		1	1		1	1	1	5	
	14:00	55,83	1	1	1	1	1			1	1	1	7	
	15:00	55,09	1	1	1	1	1			1	1	1	5	
	16:00	54,39	1	1	1	1	1			1	1	1	5	
	17:00	54,35	1	1	1	1	1			1	1	1	5	
	18:00	54,72	1	1	1	1	1			1	1	1	5	
	19:00	54,14	1	1	1	1	1			1	1	1	4	
	20:00	53,30	1	1	1	1	1			1	1	1	4	
	21:00	53,51	1	1	1	1	1			1	1	1	4	
	22:00	52,23	1	1	1	1	1			1	1	1	2	
	23:00	48,28	1	1	1	1	1			1	1	1	1	

Στο διάστημα 8:00-11:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 13:18 - 13:30 προκλήθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στη μονάδα G8. Πέντε φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	6,500	3,500	3,500	3,500	5,500	7,453	9,234	10,150	10,150	0,900	0,900
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	νοικ. H/ (x20)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	44,02	1	1	1	1	1			1	1	1		
	01:00	40,83	1	1	1	1	1			1	1	1		
	02:00	38,80	1	1	1	1	1			1	1	1		
	03:00	37,52	1	1	1	1	1			1	1	1		
	04:00	36,78	1	1	1	1	1			1	1	1		
	05:00	36,59	1	1	1	1	1			1	1	1		
	06:00	37,31	1	1	1	1	1			1	1	1		
	07:00	42,34	1	1	1	1	1			1	1	1		
	08:00	46,73	1	1	1	1	1			1	1	1		
	09:00	49,98	1	1	1	1	1			1	1	1		
	10:00	53,04	1	1	1	1	1		1	1	1	3		
	11:00	54,33	1	1	1	1	1	1		1	1	1	3	
	12:00	56,61	1	1	1	1	1	1		1	1	1	2	
	13:00	57,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1	3	
	14:00	56,43	1	1	1	1	1	1		1	1	1	3	
	15:00	56,05	1	1	1	1	1	1		1	1	1	3	
	16:00	55,13	1	1	1	1	1	1		1	1	1	3	
	17:00	55,85	1	1	1	1	1	1		1	1	1	3	
	18:00	56,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1	3	
	19:00	55,33	1	1	1	1	1	1		1	1	1	3	
	20:00	54,67	1	1	1	1	1	1		1	1	1	2	
	21:00	54,81	1	1	1	1	1	1		1	1	1	2	
	22:00	53,08	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
	23:00	49,30	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	

Πέντε φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης