

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	30,76	1	1			1			1	1		
	01:00	29,19	1	1			1			1	1		
	02:00	27,90	1	1			1			1	1		
	03:00	27,45	1	1			1			1	1		
	04:00	27,88	1	1			1			1	1		
	05:00	27,90	1	1			1			1	1		
	06:00	28,17	1	1			1			1	1		
	07:00	29,47	1	1			1			1	1		
	08:00	32,77	1	1			1			1	1		
	09:00	34,72	1	1			1			1	1		2
	10:00	36,36	1	1			1			1	1	1	
	11:00	38,64	1	1			1			1	1	1	
	12:00	38,23	1	1			1			1	1	1	2
	13:00	39,25	1	1			1			1	1	1	2
	14:00	39,46	1	1			1			1	1	1	2
	15:00	38,58	1	1			1			1	1	1	2
	16:00	38,45	1	1			1			1	1	1	2
	17:00	38,45	1	1			1			1	1	1	2
	18:00	39,66	1	1			1			1	1	1	2
	19:00	41,08	1	1			1			1	1	1	2
	20:00	42,62	1	1			1			1	1	1	2
	21:00	40,87	1	1			1			1	1	1	
	22:00	38,39	1	1			1			1	1	1	
	23:00	35,67	1	1			1			1	1	1	

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 2 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	33,14	1	1			1			1	1	1	
	01:00	31,05	1	1			1			1	1	1	
	02:00	30,01	1	1			1			1	1	1	
	03:00	29,16	1	1			1			1	1	1	
	04:00	29,23	1	1			1			1	1	1	
	05:00	30,45	1	1			1			1	1	1	
	06:00	30,97	1	1			1			1	1	1	
	07:00	34,72	1	1			1			1	1	1	
	08:00	37,52	1	1			1			1	1	1	
	09:00	39,68	1	1			1			1	1	1	2
	10:00	40,48	1	1			1			1	1	1	3
	11:00	39,79	1	1			1			1	1	1	2
	12:00	39,95	1	1			1			1	1	1	2
	13:00	40,56	1	1			1			1	1	1	2
	14:00	40,19	1	1			1			1	1	1	2
	15:00	39,44	1	1			1			1	1	1	2
	16:00	39,21	1	1			1			1	1	1	2
	17:00	40,26	1	1			1			1	1	1	2
	18:00	41,08	1	1			1			1	1	1	2
	19:00	43,13	1	1			1			1	1	1	
	20:00	46,65	1	1			1			1	1	1	
	21:00	44,97	1	1			1			1	1	1	1
	22:00	41,95	1	1			1			1	1	1	
	23:00	12,88	1	1			1			1	1	1	

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 23:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 3 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	9,35	1	1			1			1	1	1	
	01:00	33,21	1	1			1			1	1	1	
	02:00	33,30	1	1			1			1	1	1	
	03:00	32,52	1	1			1			1	1	1	
	04:00	31,69	1	1			1			1	1	1	
	05:00	32,24	1	1			1			1	1	1	
	06:00	32,47	1	1			1			1	1	1	
	07:00	36,23	1	1			1			1	1	1	
	08:00	38,51	1	1			1			1	1	1	
	09:00	39,14	1	1			1			1	1	1	
	10:00	41,00	1	1			1			1	1	1	
	11:00	42,71	1	1			1			1	1	1	
	12:00	42,87	1	1			1			1	1	1	
	13:00	43,73	1	1			1			1	1	1	4
	14:00	43,58	1	1			1			1	1	1	4
	15:00	42,30	1	1			1			1	1	1	3
	16:00	41,40	1	1			1			1	1	1	3
	17:00	43,05	1	1			1			1	1	1	3
	18:00	44,46	1	1			1			1	1	1	6
	19:00	46,35	1	1			1			1	1	1	6
	20:00	49,23	1	1			1			1	1	1	6
	21:00	47,76	1	1			1			1	1	1	5
	22:00	43,76	1	1			1			1	1	1	2
	23:00	39,02	1	1			1			1	1	1	

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή έως τις 01:19 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	37,50	1	1			1			1	1	1	
	01:00	35,65	1	1			1			1	1	1	
	02:00	33,07	1	1			1			1	1	1	
	03:00	32,09	1	1			1			1	1	1	
	04:00	31,72	1	1			1			1	1	1	
	05:00	33,00	1	1			1			1	1	1	
	06:00	35,15	1	1			1			1	1	1	
	07:00	38,00	1	1			1			1	1	1	
	08:00	40,82	1	1			1			1	1	1	
	09:00	42,91	1	1			1			1	1	1	
	10:00	42,99	1	1			1			1	1	1	1
	11:00	43,37	1	1			1			1	1	1	1
	12:00	43,51	1	1			1			1	1	1	1
	13:00	43,09	1	1			1			1	1	1	1
	14:00	42,20	1	1			1			1	1	1	
	15:00	40,85	1	1			1			1	1	1	
	16:00	40,59	1	1			1			1	1	1	
	17:00	40,77	1	1			1			1	1	1	
	18:00	41,79	1	1			1			1	1	1	
	19:00	43,86	1	1			1			1	1	1	2
	20:00	47,10	1	1			1			1	1	1	5
	21:00	46,20	1	1			1			1	1	1	4
	22:00	43,53	1	1			1			1	1	1	
	23:00	39,23	1	1			1			1	1	1	

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 5 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	36,85	1	1			1			1	1	1	
	01:00	34,28	1	1			1			1	1	1	
	02:00	32,69	1	1			1			1	1	1	
	03:00	32,08	1	1			1			1	1	1	
	04:00	32,31	1	1			1			1	1	1	
	05:00	31,97	1	1			1			1	1	1	
	06:00	32,86	1	1			1			1	1	1	
	07:00	36,11	1	1			1			1	1	1	
	08:00	39,56	1	1			1			1	1	1	
	09:00	40,68	1	1			1			1	1	1	
	10:00	41,24	1	1			1			1	1	1	
	11:00	41,55	1	1			1			1	1	1	
	12:00	40,58	1	1			1			1	1	1	
	13:00	40,02	1	1			1			1	1	1	
	14:00	39,35	1	1			1			1	1	1	
	15:00	38,92	1	1			1			1	1	1	
	16:00	38,88	1	1			1			1	1	1	
	17:00	38,74	1	1			1			1	1	1	
	18:00	39,16	1	1			1			1	1	1	
	19:00	40,72	1	1			1			1	1	1	
	20:00	43,18	1	1			1			1	1	1	3
	21:00	44,13	1	1			1			1	1	1	1
	22:00	42,16	1	1			1			1	1	1	
	23:00	37,84	1	1			1			1	1	1	

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	34,10	1	1			1			1	1	1	
	01:00	31,97	1	1			1			1	1		
	02:00	30,93	1	1			1			1	1		5
	03:00	29,96	1	1			1			1	1		6
	04:00	29,55	1	1			1			1	1		6
	05:00	30,00	1	1			1			1	1		6
	06:00	31,14	1	1			1			1	1		5
	07:00	34,65	1	1			1			1	1		5
	08:00	37,45	1	1			1			1	1		5
	09:00	38,90	1	1			1			1	1		6
	10:00	39,18	1	1			1			1	1	1	
	11:00	38,95	1	1			1			1	1	1	
	12:00	39,20	1	1			1			1	1	1	
	13:00	38,76	1	1			1			1	1	1	
	14:00	38,45	1	1			1			1	1	1	
	15:00	37,20	1	1			1			1	1	1	
	16:00	36,82	1	1			1			1	1	1	
	17:00	37,74	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	38,97	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	40,74	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	42,49	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	43,60	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	40,99	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	36,91	1	1			1	1		1	1	1	

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	32,16	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	30,02	1	1			1	1		1	1	1	
	02:00	29,24	1	1			1	1		1		1	
	03:00	28,27	1	1			1	1		1		1	
	04:00	27,83	1	1			1	1		1		1	
	05:00	28,26	1	1			1	1		1		1	
	06:00	29,71	1	1			1	1		1		1	
	07:00	33,49	1	1			1	1		1		1	
	08:00	33,25	1	1			1	1		1		1	
	09:00	35,13	1	1			1	1		1		1	
	10:00	35,61	1	1			1	1		1		1	
	11:00	35,31	1	1			1	1		1		1	
	12:00	35,18	1	1			1	1		1		1	
	13:00	37,49	1	1			1	1		1		1	
	14:00	37,51	1	1			1	1		1		1	
	15:00	36,32	1	1			1	1		1		1	
	16:00	36,95	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	37,44	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	38,21	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	39,29	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	40,76	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	40,97	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	38,62	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	34,52	1	1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	31,71	1	1			1	1		1		1	
	01:00	29,97	1	1			1	1		1		1	
	02:00	28,51	1	1				1		1		1	
	03:00	27,60	1	1				1		1		1	
	04:00	27,61	1	1				1		1		1	
	05:00	28,44	1	1				1		1		1	
	06:00	29,48	1	1			1	1		1		1	
	07:00	32,84	1	1			1	1		1		1	
	08:00	36,08	1	1			1	1		1		1	
	09:00	37,44	1	1			1	1		1		1	
	10:00	38,21	1	1			1	1		1		1	
	11:00	38,92	1	1			1	1		1		1	
	12:00	39,18	1	1			1	1		1		1	
	13:00	39,49	1	1			1	1		1		1	3
	14:00	39,81	1	1			1	1		1		1	3
	15:00	39,62	1	1			1	1		1		1	3
	16:00	40,55	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	41,71	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	42,46	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	42,29	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	42,72	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	43,30	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	40,63	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	37,26	1	1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 9 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	32,67	1	1			1	1		1		1	
	01:00	30,00	1	1			1	1		1		1	
	02:00	28,60	1	1				1		1		1	
	03:00	27,97	1	1				1		1		1	
	04:00	28,08	1	1				1		1		1	
	05:00	28,76	1	1				1		1		1	
	06:00	29,74	1	1			1	1		1		1	
	07:00	32,95	1	1			1	1		1		1	
	08:00	36,33	1	1			1	1		1		1	
	09:00	38,47	1	1			1	1		1		1	2
	10:00	39,16	1	1			1	1		1		1	2
	11:00	38,90	1	1			1	1		1		1	2
	12:00	38,26	1	1			1	1		1		1	1
	13:00	38,40	1	1			1	1		1		1	1
	14:00	38,20	1	1			1	1		1		1	1
	15:00	37,21	1	1			1	1		1		1	
	16:00	37,32	1	1			1	1		1		1	
	17:00	38,52	1	1			1	1		1		1	
	18:00	39,19	1	1			1	1		1		1	
	19:00	40,12	1	1			1	1		1		1	2
	20:00	41,75	1	1			1	1		1		1	4
	21:00	42,01	1	1			1	1		1		1	3
	22:00	39,83	1	1			1	1		1		1	2
	23:00	37,18	1	1			1	1		1		1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 10 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	32,50	1	1			1	1		1		1	
	01:00	30,80	1	1				1		1		1	
	02:00	30,02	1	1				1		1		1	
	03:00	28,85	1	1				1		1		1	
	04:00	28,48	1	1				1		1		1	
	05:00	28,06	1	1				1		1		1	
	06:00	29,05	1	1				1		1		1	
	07:00	31,61	1	1				1		1		1	
	08:00	34,13	1	1			1	1		1		1	
	09:00	36,33	1	1			1	1		1		1	
	10:00	36,97	1	1			1	1		1		1	
	11:00	37,03	1	1			1	1		1		1	
	12:00	37,94	1	1			1	1		1		1	
	13:00	37,89	1	1			1	1		1		1	
	14:00	36,73	1	1			1	1		1		1	
	15:00	36,07	1	1			1	1		1		1	
	16:00	36,29	1	1			1	1		1		1	
	17:00	37,59	1	1			1	1		1		1	
	18:00	39,46	1	1			1	1		1		1	
	19:00	39,65	1	1			1	1		1		1	
	20:00	40,44	1	1			1	1		1		1	1
	21:00	40,38	1	1			1	1		1		1	3
	22:00	38,62	1	1			1	1		1		1	
	23:00	35,59	1	1			1	1		1	1		

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	32,36	1	1			1	1		1	1		
	01:00	30,17	1	1			1	1		1	1		
	02:00	28,67	1	1				1		1	1		
	03:00	27,50	1	1				1		1	1		
	04:00	26,98	1	1				1		1	1		
	05:00	27,97	1	1				1		1	1		
	06:00	30,04	1	1				1		1	1		
	07:00	35,03	1	1			1	1		1	1		
	08:00	36,97	1	1			1	1		1	1		
	09:00	39,02	1	1			1	1		1	1		3
	10:00	39,52	1	1			1	1		1	1		3
	11:00	40,32	1	1			1	1		1	1		3
	12:00	41,32	1	1			1	1		1	1		4
	13:00	41,23	1	1			1	1		1	1		5
	14:00	40,38	1	1			1	1		1	1		5
	15:00	39,09	1	1			1	1		1	1		5
	16:00	38,85	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	39,00	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	40,24	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	41,11	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	42,29	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	42,37	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	39,50	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	36,07	1	1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 12 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	33,09	1	1			1	1		1	1		
	01:00	31,51	1	1			1	1		1			4
	02:00	30,38	1	1			1	1		1			4
	03:00	29,97	1	1			1	1		1			4
	04:00	29,34	1	1			1	1		1			4
	05:00	29,72	1	1			1	1		1			4
	06:00	30,96	1	1			1	1		1			6
	07:00	34,89	1	1			1	1		1	1		7
	08:00	37,41	1	1			1	1		1	1		6
	09:00	39,07	1	1			1	1		1	1		6
	10:00	40,55	1	1			1	1		1	1		5
	11:00	40,69	1	1			1	1		1	1		5
	12:00	40,78	1	1			1	1		1	1		4
	13:00	40,91	1	1			1	1		1	1		4
	14:00	40,66	1	1			1	1		1	1		5
	15:00	39,57	1	1			1	1		1	1		5
	16:00	39,40	1	1			1	1		1	1		5
	17:00	39,93	1	1			1	1		1	1		5
	18:00	40,90	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	42,01	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	44,18	1	1			1	1		1	1	1	2
	21:00	45,04	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	42,20	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	38,49	1	1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	34,02	1	1			1	1		1	1		
	01:00	32,28	1	1			1	1		1	1		
	02:00	31,07	1	1				1		1	1		
	03:00	30,09	1	1				1		1	1		
	04:00	29,57	1	1				1		1	1		
	05:00	30,08	1	1				1		1	1		
	06:00	31,18	1	1				1		1	1		4
	07:00	32,79	1	1				1		1	1		4
	08:00	37,67	1	1			1	1		1	1		4
	09:00	39,14	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	39,94	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	40,60	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	41,02	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	41,71	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	41,48	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	40,31	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	41,50	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	42,28	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	43,52	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	44,74	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	45,44	1	1			1	1		1	1	1	2
	21:00	44,81	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	41,83	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	36,99	1	1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα											Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000			
TE (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	36,46	1	1			1	1		1		1		7,62	82%	8.865
	01:00	33,47	1	1			1	1		1		1		10,61	75%	8.385
	02:00	32,35	1	1			1	1		1		1		11,74	73%	8.202
	03:00	31,84	1	1			1	1		1		1		12,24	72%	8.119
	04:00	31,92	1	1			1	1		1		1		12,16	72%	8.132
	05:00	32,11	1	1			1	1		1		1		11,98	72%	8.162
	06:00	33,88	1	1			1	1		1		1		10,21	76%	8.451
	07:00	37,77	1	1			1	1		1		1		6,32	85%	9.072
	08:00	41,02	1	1			1	1		1		1	2	5,06	89%	9.803
	09:00	42,76	1	1			1	1		1		1	3	4,32	91%	10.191
	10:00	43,62	1	1			1	1		1		1	4	4,46	91%	10.438
	11:00	43,65	1	1			1	1		1	1	1		10,58	80%	12.256
	12:00	43,68	1	1			1	1		1	1	1		10,56	80%	11.939
	13:00	43,82	1	1			1	1		1	1	1		10,41	80%	11.963
	14:00	42,99	1	1			1	1		1	1	1		11,24	79%	11.823
	15:00	41,47	1	1			1	1		1	1	1		12,76	76%	11.563
	16:00	40,77	1	1			1	1		1	1	1		13,46	75%	11.442
	17:00	41,56	1	1			1	1		1	1	1		12,68	76%	11.578
	18:00	42,68	1	1			1	1		1	1	1		11,56	78%	11.769
	19:00	43,25	1	1			1	1		1	1	1		10,98	79%	11.867
	20:00	45,59	1	1			1	1		1	1	1		8,65	84%	12.261
	21:00	46,20	1	1			1	1		1	1	1		8,04	85%	12.363
	22:00	43,92	1	1			1	1		1	1	1		10,31	81%	11.980
	23:00	40,15	1	1			1	1		1	1	1		14,09	74%	11.334
		956,91 MWh														251.957 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	35,39	1				1	1		1	1	1	
	01:00	33,25	1				1	1		1	1	1	
	02:00	31,37	1				1	1		1	1	1	
	03:00	30,37	1				1	1		1	1	1	
	04:00	31,30	1				1	1		1	1	1	
	05:00	31,63	1				1	1		1	1	1	
	06:00	32,43	1				1	1		1	1	1	
	07:00	35,93	1				1	1		1	1	1	
	08:00	39,43	1				1	1		1	1	1	
	09:00	41,08	1				1	1		1	1	1	
	10:00	41,63	1				1	1		1	1	1	
	11:00	42,66	1				1	1		1	1	1	
	12:00	42,87	1				1	1		1	1	1	
	13:00	42,40	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	42,12	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	40,75	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	39,81	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	40,01	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	41,76	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	42,88	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	44,08	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	44,71	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	42,45	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	38,92	1	1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 16 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	35,08	1	1			1	1		1	1	1	
	01:00	32,94	1	1			1	1			1	1	
	02:00	32,02	1	1			1	1			1	1	
	03:00	30,93	1	1			1	1			1	1	
	04:00	30,16	1	1			1	1			1	1	
	05:00	30,37	1	1			1	1			1	1	
	06:00	31,42	1	1			1	1			1	1	
	07:00	35,92	1	1			1	1			1	1	6
	08:00	39,92	1	1			1	1			1	1	6
	09:00	41,10	1	1			1	1			1	1	
	10:00	42,33	1	1			1	1			1	1	
	11:00	42,25	1	1			1	1			1	1	
	12:00	42,89	1	1			1	1			1	1	
	13:00	43,84	1	1			1	1			1	1	1
	14:00	43,92	1	1			1	1			1	1	1
	15:00	42,94	1	1			1	1			1	1	
	16:00	42,05	1	1			1	1			1	1	
	17:00	42,54	1	1			1	1			1	1	
	18:00	41,84	1	1			1	1			1	1	5
	19:00	42,34	1	1			1	1			1	1	1
	20:00	43,51	1	1			1	1			1	1	1
	21:00	44,21	1	1			1	1			1	1	3
	22:00	42,97	1	1			1	1			1	1	2
	23:00	39,71	1				1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 17 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	36,07	1				1	1		1	1	1	
	01:00	33,72	1				1	1		1	1	1	
	02:00	31,95	1				1	1		1	1	1	
	03:00	31,52	1				1	1		1	1	1	
	04:00	30,54	1				1	1		1	1	1	
	05:00	29,65	1				1	1		1	1	1	
	06:00	30,50	1				1	1		1	1	1	
	07:00	35,08	1	1			1	1			1	1	
	08:00	38,52	1	1			1	1			1	1	4
	09:00	40,61	1	1			1	1			1	1	
	10:00	41,86	1	1			1	1			1	1	
	11:00	41,82	1	1			1	1			1	1	
	12:00	41,77	1	1			1	1			1	1	
	13:00	41,93	1	1			1	1			1	1	
	14:00	40,94	1	1			1	1			1	1	
	15:00	40,04	1	1			1	1			1	1	
	16:00	40,66	1	1			1	1			1	1	
	17:00	41,29	1	1			1	1			1	1	
	18:00	42,42	1				1	1		1	1	1	
	19:00	43,04	1				1	1		1	1	1	
	20:00	44,42	1				1	1		1	1	1	
	21:00	44,64	1				1	1		1	1	1	
	22:00	42,26	1				1	1		1	1	1	
	23:00	38,00	1				1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	32,99	1				1	1		1	1	1	
	01:00	31,14	1				1	1		1	1	1	
	02:00	30,11	1				1	1		1	1	1	
	03:00	29,18	1				1	1		1	1	1	
	04:00	29,11	1				1	1		1	1	1	
	05:00	28,93	1				1	1		1	1	1	
	06:00	30,52	1				1	1		1	1	1	
	07:00	34,41	1				1	1		1	1	1	
	08:00	37,85	1				1	1		1	1	1	
	09:00	40,20	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	40,87	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	40,34	1	1			1	1		1	1	1	
	12:00	40,72	1	1			1	1		1	1	1	
	13:00	40,13	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	39,48	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	38,75	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	39,22	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	40,12	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	40,67	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	42,17	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	43,36	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	43,13	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	41,19	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	36,59	1	1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 19 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	30,32	1	1			1	1			1	1	
	01:00	32,13	1	1			1			1	1	1	
	02:00	30,96	1	1			1			1	1	1	
	03:00	30,48	1	1			1			1	1	1	
	04:00	30,09	1	1			1			1	1	1	
	05:00	30,12	1	1			1			1	1	1	
	06:00	31,62	1	1			1			1	1	1	
	07:00	35,78	1	1			1			1	1	1	
	08:00	38,04	1	1			1			1	1	1	
	09:00	39,60	1	1			1			1	1	1	
	10:00	40,71	1	1			1	1			1	1	
	11:00	41,08	1	1			1	1			1	1	
	12:00	41,46	1	1			1	1			1	1	
	13:00	41,81	1	1			1	1			1	1	
	14:00	41,99	1	1			1	1			1	1	
	15:00	41,41	1	1			1	1			1	1	
	16:00	42,42	1	1			1	1			1	1	
	17:00	43,84	1	1			1	1		1	1	1	
	18:00	44,64	1	1			1	1		1	1	1	
	19:00	45,24	1	1			1	1		1	1	1	
	20:00	46,63	1	1			1	1		1	1	1	
	21:00	45,99	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	43,55	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	38,93	1	1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 00:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	35,90	1	1			1	1			1	1	
	01:00	33,66	1	1			1	1			1	1	
	02:00	32,09	1	1			1	1			1	1	
	03:00	31,12	1	1			1	1			1	1	
	04:00	31,21	1	1			1	1			1	1	
	05:00	31,73	1	1			1	1			1	1	
	06:00	33,31	1	1			1	1			1	1	
	07:00	36,89	1	1			1	1			1	1	
	08:00	40,37	1	1			1	1			1	1	
	09:00	43,52	1	1			1	1			1	1	2
	10:00	44,17	1	1			1	1			1	1	3
	11:00	44,52	1	1			1	1			1	1	3
	12:00	44,25	1	1			1	1			1	1	3
	13:00	43,93	1	1			1	1			1	1	2
	14:00	43,73	1	1			1	1			1	1	2
	15:00	43,10	1	1			1	1			1	1	1
	16:00	43,79	1	1			1	1			1	1	1
	17:00	43,95	1	1			1	1			1	1	2
	18:00	45,19	1	1			1	1			1	1	2
	19:00	45,53	1	1			1	1			1	1	4
	20:00	46,58	1	1			1	1			1	1	3
	21:00	47,39	1	1			1	1			1	1	2
	22:00	45,32	1	1			1	1			1	1	2
	23:00	40,36	1	1			1	1			1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	34,60	1	1			1	1			1	1	
	01:00	32,30	1	1			1	1			1	1	
	02:00	31,16	1	1			1	1			1	1	
	03:00	30,62	1	1			1	1			1	1	
	04:00	29,80	1	1			1	1			1	1	
	05:00	30,13	1	1			1	1			1	1	
	06:00	31,25	1	1			1	1			1	1	
	07:00	35,43	1	1			1	1			1	1	
	08:00	38,57		1			1	1		1	1	1	
	09:00	39,87		1			1	1		1	1	1	
	10:00	40,17		1			1	1		1	1	1	
	11:00	39,87		1			1	1		1	1	1	
	12:00	40,38		1			1	1		1	1	1	
	13:00	40,43		1			1	1		1	1	1	
	14:00	40,41		1			1	1		1	1	1	
	15:00	39,49		1			1	1		1	1	1	
	16:00	39,86		1			1	1		1	1	1	
	17:00	40,48		1			1	1		1	1	1	
	18:00	42,24		1			1	1		1	1	1	
	19:00	43,14		1			1	1		1	1	1	
	20:00	43,49		1			1	1		1	1	1	
	21:00	44,01	1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	42,08	1	1			1	1		1	1	1	
	23:00	37,34	1	1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	35,34	1	1			1	1			1	1	
	01:00	32,69	1	1			1	1			1	1	
	02:00	31,52	1	1			1	1			1	1	
	03:00	30,85	1	1			1	1			1	1	
	04:00	30,49	1	1			1	1			1	1	
	05:00	29,96	1	1			1	1			1	1	
	06:00	31,51	1	1			1	1			1	1	
	07:00	35,46	1	1			1	1			1	1	
	08:00	39,61	1	1			1	1			1	1	
	09:00	40,98	1	1			1	1			1	1	
	10:00	40,61	1	1			1	1			1	1	
	11:00	42,38	1	1			1	1			1	1	
	12:00	43,06	1	1			1	1			1	1	
	13:00	42,71	1	1			1	1			1	1	
	14:00	42,12	1	1			1	1			1	1	
	15:00	41,20	1	1			1	1			1	1	
	16:00	40,77	1	1			1	1			1	1	
	17:00	41,36	1	1			1	1			1	1	
	18:00	42,75	1	1			1	1			1	1	
	19:00	43,79	1	1			1	1			1	1	1
	20:00	44,53	1	1			1	1			1	1	2
	21:00	44,70	1	1			1	1			1	1	1
	22:00	42,81	1	1			1	1			1	1	
	23:00	39,18	1	1			1	1			1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 23 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	35,47	1	1			1	1			1	1	
	01:00	32,95	1	1			1	1			1	1	
	02:00	31,45	1	1			1	1			1	1	
	03:00	31,24	1	1			1	1			1	1	
	04:00	31,23	1	1			1	1			1	1	
	05:00	31,35	1	1			1	1			1	1	
	06:00	32,40	1	1			1	1			1	1	
	07:00	36,16	1	1			1	1			1	1	4
	08:00	39,87	1	1			1	1			1	1	4
	09:00	42,36	1	1			1	1			1	1	3
	10:00	44,52	1	1			1	1			1	1	3
	11:00	46,21	1	1			1	1		1	1	1	3
	12:00	47,43	1	1			1	1		1	1	1	2
	13:00	47,16	1	1			1	1		1	1	1	
	14:00	46,08	1	1			1	1		1	1	1	
	15:00	43,62	1	1			1	1		1	1	1	
	16:00	43,91	1	1			1	1		1	1	1	
	17:00	44,45	1	1			1	1		1	1	1	7
	18:00	45,41	1	1			1	1		1	1	1	7
	19:00	45,55	1	1			1	1		1	1	1	7
	20:00	46,45	1	1			1	1		1	1	1	7
	21:00	44,70	1	1			1	1		1	1	1	7
	22:00	40,52	1	1			1	1		1	1	1	7
	23:00	37,80	1	1			1	1		1	1	1	2

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 24 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	35,86	1	1			1	1		1	1		
	01:00	33,68	1	1			1	1		1	1		
	02:00	31,79	1	1			1	1		1	1		
	03:00	30,17	1	1			1	1		1	1		
	04:00	29,69	1	1			1	1		1	1		
	05:00	31,53	1	1			1	1		1	1		
	06:00	32,32	1	1			1	1		1	1		
	07:00	35,71	1	1			1	1		1	1		
	08:00	38,99	1	1			1	1		1	1		4
	09:00	42,05	1	1			1	1		1	1		4
	10:00	43,65	1	1			1	1		1	1		4
	11:00	43,27	1	1			1	1		1	1		4
	12:00	43,45	1	1			1	1		1	1		4
	13:00	43,27	1	1			1	1		1	1		3
	14:00	43,06	1	1			1	1		1	1		3
	15:00	42,10	1	1			1	1		1	1		3
	16:00	41,18	1	1			1	1		1	1		2
	17:00	41,27	1	1			1	1		1	1		2
	18:00	42,33	1	1			1	1		1	1		3
	19:00	43,32	1	1			1	1		1	1		4
	20:00	44,60	1	1			1	1		1	1		5
	21:00	45,61	1	1			1	1		1	1		5
	22:00	43,24	1	1			1	1		1	1		1
	23:00	39,79	1	1			1	1		1	1		

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	2,46	2,07	0,37	0,02		1					1			0,41	0,60
	01:00	2,18	1,82	0,33	0,03		1								0,40	0,60
	02:00	2,01	1,67	0,34	0,00		1								0,45	0,60
	03:00	1,92	1,67	0,25	0,00		1								0,45	0,60
	04:00	1,90	1,68	0,22	0,00		1								0,45	0,60
	05:00	1,91	1,70	0,21	0,00		1								0,45	0,60
	06:00	2,06	1,86	0,21	0,00		1								0,45	0,60
	07:00	2,34	2,00	0,35	0,00		1								0,45	0,60
	08:00	2,51	2,17	0,34	0,00		1				1				0,45	0,60
	09:00	2,54	2,20	0,35	0,00		1				1				0,45	0,60
	10:00	2,51	2,24	0,27	0,00		1				1				0,45	0,60
	11:00	2,50	2,29	0,21	0,00		1				1				0,45	0,60
	12:00	2,68	2,08	0,26	0,35		1				1				0,45	0,60
	13:00	2,71	2,00	0,30	0,40		1				1				0,45	0,60
	14:00	2,68	1,90	0,35	0,43		1				1				0,45	0,60
	15:00	2,59	1,81	0,36	0,42		1				1				0,45	0,60
	16:00	2,55	1,75	0,37	0,43		1								0,45	0,60
	17:00	2,59	1,74	0,41	0,44		1								0,45	0,60
	18:00	2,75	1,91	0,40	0,43		1				1				0,45	0,60
	19:00	2,97	2,14	0,43	0,40		1				1				0,45	0,60
	20:00	3,11	2,28	0,43	0,40		1				1				0,45	0,60
	21:00	3,26	2,47	0,39	0,40		1				1				0,45	0,60
	22:00	3,04	2,08	0,33	0,63		1				1				0,45	0,60
	23:00	2,63	2,03	0,28	0,32		1				1				0,45	0,60

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 26 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	36,49	1	1			1	1		1	1		
	01:00	33,82	1	1			1	1		1	1		
	02:00	32,19	1	1			1	1		1	1		
	03:00	31,50	1	1			1	1		1	1		
	04:00	31,18	1	1			1	1		1	1		
	05:00	31,64	1	1			1	1		1	1		
	06:00	33,43	1	1			1	1		1	1		
	07:00	38,18	1	1			1	1		1	1		
	08:00	41,56	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	42,93	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	44,61	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	43,41	1	1		1	1	1		1	1	1	
	12:00	36,14	1	1		1	1	1		1	1	1	
	13:00	44,21	1	1		1	1	1		1	1	1	
	14:00	43,86	1	1		1	1	1		1	1	1	
	15:00	42,95	1	1		1	1	1		1	1	1	
	16:00	42,19	1	1		1	1	1		1	1	1	
	17:00	42,79	1	1		1	1	1		1	1	1	
	18:00	43,60	1	1		1	1	1		1	1	1	
	19:00	31,81	1	1		1	1	1		1	1	1	
	20:00	43,39	1	1		1	1	1		1	1	1	
	21:00	46,13	1	1		1	1	1		1	1	1	
	22:00	43,84	1	1		1	1	1		1	1	1	
	23:00	39,86	1	1		1	1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 11:57 – 12:24 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στον ΑΣΠ και στο διάστημα 19:01 – 20:16 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	35,85	1			1	1	1		1	1	1	
	01:00	33,37	1			1	1	1		1	1	1	
	02:00	31,95	1			1	1	1		1	1	1	
	03:00	31,23	1			1	1	1		1	1	1	
	04:00	31,40	1			1	1	1		1	1	1	
	05:00	31,22	1			1	1	1		1	1	1	
	06:00	31,79	1			1	1	1		1	1	1	
	07:00	36,21	1			1	1	1		1	1	1	
	08:00	40,21	1			1	1	1		1	1	1	
	09:00	42,90	1	1		1	1	1		1	1	1	
	10:00	43,74	1	1		1	1	1		1	1	1	
	11:00	43,45	1	1		1	1	1		1	1	1	
	12:00	43,66	1	1		1	1	1		1	1	1	
	13:00	43,96	1	1		1	1	1		1	1	1	
	14:00	43,62	1	1		1	1	1		1	1	1	
	15:00	42,76	1	1		1	1	1		1	1	1	
	16:00	41,69	1	1		1	1	1		1	1	1	
	17:00	42,09	1	1		1	1	1		1	1	1	
	18:00	42,86	1	1		1	1	1		1	1	1	
	19:00	43,59	1	1		1	1	1		1	1	1	
	20:00	44,32	1	1		1	1	1		1	1	1	
	21:00	45,03	1	1		1	1	1		1	1	1	
	22:00	42,72	1	1		1	1	1		1	1	1	
	23:00	38,96	1	1		1	1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	35,80		1		1	1	1		1	1	1	
	01:00	33,12		1		1	1	1		1	1	1	
	02:00	31,61		1		1	1	1		1	1	1	
	03:00	30,72		1		1	1	1		1	1	1	
	04:00	30,18		1		1	1	1		1	1	1	
	05:00	30,54		1		1	1	1		1	1	1	
	06:00	32,23		1		1	1	1		1	1	1	
	07:00	37,31		1		1	1	1		1	1	1	
	08:00	40,90		1		1	1	1		1	1	1	
	09:00	42,62		1		1	1	1		1	1	1	
	10:00	43,05		1		1	1	1		1	1	1	
	11:00	43,28		1		1	1	1		1	1	1	
	12:00	43,90		1		1	1	1		1	1	1	
	13:00	44,32		1		1	1	1		1	1	1	
	14:00	44,63		1		1	1	1		1	1	1	
	15:00	43,54		1		1	1	1		1	1	1	2
	16:00	42,08		1		1	1	1		1	1	1	1
	17:00	42,69	1	1		1	1	1		1	1	1	
	18:00	43,94	1	1		1	1	1		1	1	1	
	19:00	45,01	1	1		1	1	1		1	1	1	
	20:00	45,96	1	1		1	1	1		1	1	1	
	21:00	45,95	1	1		1	1	1		1	1	1	
	22:00	43,81	1	1		1	1	1		1	1	1	
	23:00	40,62	1	1		1	1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	36,46	1	1		1	1	1		1		1	
	01:00	33,51	1	1		1	1	1		1		1	
	02:00	32,26	1	1		1	1	1		1		1	
	03:00	31,98	1	1		1	1	1		1		1	
	04:00	31,48	1	1		1	1	1		1		1	
	05:00	31,01	1	1		1	1	1		1		1	
	06:00	32,27	1	1		1	1	1		1		1	
	07:00	36,77	1	1		1	1	1		1		1	
	08:00	40,53	1	1		1	1	1		1	1	1	
	09:00	42,45	1	1		1	1	1		1	1	1	
	10:00	44,45	1	1		1	1	1		1	1	1	
	11:00	44,41	1	1		1	1	1		1	1	1	
	12:00	44,56	1	1		1	1	1		1	1	1	
	13:00	45,56	1	1		1	1	1		1	1	1	
	14:00	45,83	1	1		1	1	1		1	1	1	
	15:00	44,04	1	1		1	1	1		1	1	1	
	16:00	43,89	1	1		1	1	1		1	1	1	
	17:00	44,25	1	1		1	1	1		1	1	1	
	18:00	45,18	1	1		1	1	1		1	1	1	
	19:00	45,80	1	1		1	1	1		1	1	1	
	20:00	47,09	1	1		1	1	1		1	1	1	
	21:00	46,39	1	1		1	1	1		1	1	1	
	22:00	44,19	1	1		1	1	1		1	1	1	
	23:00	40,66	1	1		1	1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 30 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	36,89	1	1		1	1	1		1	1		
	01:00	34,25	1	1		1	1	1		1	1		
	02:00	32,67	1	1		1	1	1		1	1		
	03:00	32,83	1	1		1	1	1		1	1		
	04:00	32,31	1	1		1	1	1		1	1		
	05:00	32,36	1	1		1	1	1		1	1		
	06:00	33,56	1	1		1	1	1		1	1		
	07:00	37,57	1	1		1	1	1		1	1		
	08:00	41,56	1	1		1	1	1		1	1		1
	09:00	43,29	1	1		1	1	1		1	1	1	
	10:00	44,05	1	1		1	1	1		1	1	1	
	11:00	43,90	1	1		1	1	1		1	1	1	
	12:00	44,84	1	1		1	1	1		1	1	1	
	13:00	44,81	1	1		1	1	1		1	1	1	
	14:00	44,93	1	1		1	1	1		1	1	1	
	15:00	43,81	1	1		1	1	1		1	1	1	
	16:00	43,63	1	1		1	1	1		1	1	1	
	17:00	43,40	1	1		1	1	1		1	1	1	
	18:00	44,93	1	1		1	1	1		1	1	1	
	19:00	45,00	1	1		1	1	1		1	1	1	
	20:00	44,67	1	1		1	1	1		1	1	1	
	21:00	44,84	1	1		1	1	1		1	1	1	
	22:00	45,00	1	1		1	1	1		1	1	1	
	23:00	41,50	1	1		1	1			1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 31 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	37,11	1	1		1	1			1	1	1	
	01:00	34,66	1	1		1	1			1	1	1	
	02:00	32,97	1	1		1	1			1	1	1	
	03:00	32,04	1	1		1	1			1	1	1	
	04:00	32,07	1	1		1	1			1	1	1	
	05:00	31,78	1	1		1	1			1	1	1	
	06:00	32,60	1	1		1	1			1	1	1	
	07:00	36,46	1	1		1	1			1	1	1	
	08:00	40,24	1	1		1	1			1	1	1	
	09:00	41,87	1	1		1	1			1	1	1	
	10:00	43,55	1	1		1	1	1		1	1	1	
	11:00	43,49	1	1		1	1	1		1	1	1	
	12:00	44,08	1	1		1	1	1		1	1	1	
	13:00	43,86	1	1		1	1	1		1	1	1	
	14:00	43,33	1	1		1	1	1		1	1	1	
	15:00	42,52	1	1		1	1	1		1	1	1	
	16:00	41,77	1	1		1	1	1		1	1	1	
	17:00	42,35	1	1		1	1	1		1	1	1	
	18:00	43,39	1	1		1	1	1		1	1	1	
	19:00	43,71	1	1		1	1	1		1	1	1	
	20:00	44,55	1	1		1	1	1		1	1	1	
	21:00	44,93	1	1		1	1	1		1	1	1	
	22:00	42,84	1	1		1	1	1		1	1	1	
	23:00	39,00	1	1		1	1	1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης