

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	7,74	7,01	0,73	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,20	6,46	0,74	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,93	6,17	0,75	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,66	5,92	0,74	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,52	5,78	0,74	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,52	5,73	0,79	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,79	6,09	0,69	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,44	6,81	0,63	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,05	7,31	0,74	1	1					1,35	1,35
	09:00	8,40	7,53	0,87	1	1				1	1,35	1,35
	10:00	8,43	7,58	0,84	1	1				1	1,35	1,35
	11:00	8,39	7,53	0,86	1	1				1	1,35	1,35
	12:00	8,59	7,80	0,79	1	1				1	1,35	1,35
	13:00	8,66	7,88	0,78	1	1				1	1,35	1,35
	14:00	8,89	8,04	0,85	1	1				1	1,35	1,35
	15:00	8,81	8,01	0,81	1	1				1	1,35	1,35
	16:00	8,78	8,05	0,74	1	1				1	1,35	1,35
	17:00	9,24	8,56	0,68	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	9,66	8,95	0,71	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,94	9,20	0,73	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	9,99	9,30	0,69	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	9,70	8,99	0,71	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	9,18	8,59	0,58	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,77	8,31	0,46	1	1				2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	7,65	7,07	0,58	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,14	6,56	0,58	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,77	6,28	0,49	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,56	5,99	0,57	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,45	5,95	0,50	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,44	5,98	0,47	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,68	6,28	0,40	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,32	6,85	0,47	1	1					1,35	1,35
	08:00	7,93	7,47	0,45	1	1				1	1,35	1,35
	09:00	8,22	7,84	0,38	1	1				4	0,75	1,35
	10:00	8,29	7,98	0,31	1	1				4	0,33	1,35
	11:00	8,42	7,96	0,46	1	1				2	1,34	1,35
	12:00	8,66	8,09	0,57	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	8,88	8,25	0,62	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	8,71	8,01	0,70	1	1			2		1,35	1,35
	15:00	8,49	7,78	0,70	1	1			2		1,35	1,35
	16:00	8,52	7,88	0,64	1	1			1		1,35	1,35
	17:00	8,79	8,18	0,61	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	9,49	8,87	0,61	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,78	9,09	0,70	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	9,82	9,13	0,69	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	9,64	8,89	0,75	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	9,14	8,55	0,59	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,54	7,87	0,68	1	1				1	1,35	1,35

Κατά το διάστημα 09:05 με 11:05, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1 και της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	7,81	7,11	0,70	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,24	6,41	0,84	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,86	5,93	0,93	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,54	5,65	0,89	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,46	5,53	0,93	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,45	5,51	0,94	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,71	5,78	0,93	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,39	6,45	0,93	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,20	7,18	1,02	1	1					1,35	1,35
	09:00	8,51	7,49	1,02	1	1				1	1,35	1,35
	10:00	8,50	7,48	1,02	1	1				1	1,35	1,35
	11:00	8,56	7,55	1,01	1	1				1	1,35	1,35
	12:00	8,92	7,92	0,99	1	1				1	1,35	1,35
	13:00	9,22	8,22	1,00	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	9,21	8,20	1,02	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	9,07	8,08	1,00	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	9,05	8,09	0,95	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	9,37	8,52	0,85	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	9,91	8,95	0,95	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	10,24	9,34	0,90	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,38	9,46	0,92	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	10,16	9,31	0,85	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	9,47	8,60	0,87	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,70	7,86	0,85	1	1				1	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	7,92	7,02	0,90	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,34	6,32	1,02	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,85	5,84	1,01	1	1					1,35	1,34
	03:00	6,66	5,64	1,02	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,47	5,45	1,02	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,49	5,48	1,01	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,80	5,81	0,99	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,47	6,48	0,99	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,24	7,25	1,00	1	1					1,35	1,35
	09:00	8,78	7,80	0,98	1	1				1	1,35	1,35
	10:00	8,79	7,79	1,00	1	1				1	1,35	1,35
	11:00	8,94	7,98	0,96	1	1				1	1,35	1,35
	12:00	9,11	8,21	0,90	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,37	8,44	0,94	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	9,42	8,47	0,96	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	9,18	8,24	0,94	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	9,18	8,31	0,86	1	1				1	1,35	1,35
	17:00	9,55	8,73	0,82	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	10,10	9,22	0,88	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	10,43	9,55	0,88	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,48	9,66	0,82	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	10,21	9,44	0,77	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	9,63	8,85	0,78	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,93	8,07	0,87	1	1				1	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	8,19	7,36	0,83	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,61	6,74	0,87	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,16	6,24	0,91	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,82	5,91	0,91	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,69	5,72	0,97	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,68	5,73	0,95	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,94	5,98	0,96	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,66	6,71	0,95	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,37	7,44	0,93	1	1					1,35	1,35
	09:00	8,76	7,95	0,81	1	1				2	1,13	1,35
	10:00	8,80	8,11	0,70	1	1				4	0,70	1,35
	11:00	8,85	8,05	0,80	1	1				3	1,01	1,35
	12:00	9,01	8,13	0,88	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,42	8,53	0,89	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	9,40	8,50	0,90	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	9,26	8,46	0,80	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	9,17	8,40	0,77	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	9,56	8,73	0,83	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	10,05	9,30	0,75	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	10,38	9,64	0,74	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,43	9,71	0,72	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	10,23	9,51	0,72	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	9,77	9,11	0,66	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	9,05	8,31	0,74	1	1				1	1,35	1,35

Το διάστημα 09:40 με 11:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	8,30	7,48	0,82	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,68	6,84	0,84	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,25	6,40	0,85	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,98	6,10	0,88	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,84	6,03	0,81	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,85	6,07	0,79	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,13	6,37	0,76	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,78	7,03	0,74	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,58	7,94	0,64	1	1				1	1,35	1,35
	09:00	8,84	8,22	0,62	1	1				1	1,35	1,35
	10:00	8,79	8,10	0,69	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	8,95	8,20	0,75	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,25	8,51	0,74	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,51	8,76	0,75	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	9,66	8,95	0,71	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	9,53	8,83	0,70	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	9,58	8,84	0,74	1	1				3	1,35	1,35
	17:00	9,87	9,15	0,73	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	10,39	9,60	0,79	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	10,77	9,95	0,81	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,78	9,96	0,82	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	10,39	9,58	0,81	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	9,82	8,98	0,84	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	9,13	8,26	0,86	1	1				1	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	8,37	7,44	0,93	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,75	6,83	0,92	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,41	6,49	0,92	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,12	6,24	0,87	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,98	6,06	0,91	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,96	6,03	0,93	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,31	6,43	0,88	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,96	7,11	0,85	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,63	7,79	0,84	1	1				1	1,35	1,35
	09:00	9,03	8,21	0,82	1	1				1	1,35	1,35
	10:00	9,12	8,21	0,91	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,15	8,24	0,91	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,32	8,45	0,87	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,61	8,78	0,84	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	9,69	8,82	0,88	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	9,42	8,57	0,85	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	7,71	6,81	0,90	1	1			3		1,35	1,35
	17:00	9,35	8,44	0,90	1	1			3		1,35	1,35
	18:00	10,42	9,50	0,93	1	1			2	2	1,35	1,35
	19:00	10,80	9,87	0,92	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,97	10,02	0,95	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	10,63	9,66	0,96	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	10,10	9,18	0,92	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	9,18	8,24	0,94	1	1				2	1,35	1,35

Μερική διακοπή στις 15:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	8,32	7,37	0,95	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,69	6,73	0,96	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,33	6,31	1,02	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,06	6,06	1,00	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,95	5,99	0,97	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,95	6,01	0,94	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,18	6,38	0,81	1	1					1,26	1,35
	07:00	7,79	7,10	0,69	1	1				4	0,70	1,34
	08:00	8,61	7,88	0,72	1	1				3	0,97	1,35
	09:00	8,92	8,10	0,83	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	8,93	8,13	0,80	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,03	8,23	0,79	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,15	8,24	0,91	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,45	8,54	0,91	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	9,43	8,51	0,92	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	9,29	8,47	0,82	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	9,31	8,62	0,70	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	9,63	8,99	0,63	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	10,30	9,57	0,73	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	10,81	10,05	0,76	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,81	10,14	0,67	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,53	9,91	0,62	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	10,00	9,43	0,58	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	9,36	8,82	0,54	1	1			2		1,35	1,35

Το διάστημα 07:00 με 08:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	8,69	8,14	0,55	1	1			2		1,35	1,35
	01:00	8,14	7,66	0,48	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,70	7,23	0,47	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,40	6,74	0,65	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,29	6,70	0,60		1			4		1,35	1,35
	05:00	7,29	6,76	0,53		1			5		1,35	1,35
	06:00	7,46	7,01	0,46		1			5		1,35	1,35
	07:00	8,18	7,76	0,41		1			1	4	1,35	1,35
	08:00	8,92	8,45	0,47		1			2	4	1,35	1,35
	09:00	9,40	8,58	0,82	1	1			1	4	1,35	1,35
	10:00	9,31	8,43	0,89	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,43	8,55	0,87	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,63	8,72	0,91	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,90	8,93	0,97	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	9,75	8,82	0,93	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	9,50	8,56	0,94	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	9,54	8,57	0,97	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	9,86	9,01	0,85	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	10,46	9,67	0,79	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	10,80	10,07	0,73	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,98	10,23	0,75	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,87	10,13	0,74	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	10,58	9,83	0,75	1	1			1	3	1,35	1,35
	23:00	9,88	9,11	0,78	1	1			3		1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	9,04	8,25	0,79	1	1			2		1,35	1,35
	01:00	8,38	7,62	0,76	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,96	7,09	0,86	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,72	6,87	0,85	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,58	6,59	0,99	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,56	6,57	0,99	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,73	6,82	0,91	1	1					1,35	1,35
	07:00	8,40	7,57	0,83	1	1			1		1,35	1,35
	08:00	9,29	8,47	0,81	1	1				2	1,35	1,35
	09:00	9,76	8,97	0,79	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,79	9,02	0,78	1	1				3	1,35	1,35
	11:00	9,96	9,10	0,86	1	1				3	1,35	1,35
	12:00	10,27	9,45	0,82	1	1				3	1,35	1,35
	13:00	10,53	9,65	0,89	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,58	9,67	0,91	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	10,39	9,43	0,95	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	10,21	9,36	0,86	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	10,57	9,73	0,85	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	11,08	10,36	0,72	1	1				4	1,35	1,35
	19:00	11,34	10,56	0,78	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,39	10,58	0,80	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,16	10,28	0,88	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	10,58	9,76	0,83	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	9,84	8,99	0,85	1	1				2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	9,08	8,22	0,86	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	8,44	7,51	0,93	1	1					1,35	1,35
	02:00	8,02	7,12	0,90	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,69	6,81	0,88	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,51	6,62	0,89	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,55	6,66	0,89	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,75	6,81	0,94	1	1					1,35	1,35
	07:00	8,39	7,52	0,86	1					4	1,35	1,35
	08:00	9,27	8,44	0,83	1	1				4	1,35	1,35
	09:00	9,55	8,69	0,86	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,81	8,90	0,91	1	1				3	1,35	1,35
	11:00	9,92	9,11	0,81	1	1				3	1,35	1,35
	12:00	10,16	9,29	0,87	1	1				3	1,35	1,35
	13:00	10,46	10,02	0,45	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,69	10,25	0,44	1	1				4	1,35	1,35
	15:00	10,57	10,14	0,44	1	1				4	1,35	1,35
	16:00	10,48	10,04	0,44	1	1				4	1,35	1,35
	17:00	10,59	10,16	0,43	1	1				4	1,35	1,35
	18:00	11,21	10,69	0,52	1	1				4	1,35	1,35
	19:00	11,59	10,85	0,74	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,61	10,80	0,81	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,22	10,35	0,86	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	10,54	9,63	0,91	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	9,81	8,95	0,87	1	1			2		1,35	1,35

Το διάστημα 07:05 με 07:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2 και το διάστημα 07:55 με 08:47 της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	8,91	8,04	0,87	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	8,24	7,44	0,79	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,85	7,08	0,76	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,56	6,75	0,82	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,44	6,55	0,89	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,43	6,49	0,94	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,57	6,68	0,89	1	1					1,35	1,35
	07:00	8,15	7,19	0,96	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,94	7,98	0,95	1	1				1	1,35	1,35
	09:00	9,34	8,48	0,86	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,40	8,95	0,45	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,78	9,34	0,44	1	1				3	1,35	1,35
	12:00	10,06	9,62	0,44	1	1				3	1,35	1,35
	13:00	10,40	9,96	0,44	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,39	9,95	0,44	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	10,34	9,90	0,44	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	10,18	9,74	0,44	1	1				3	1,35	1,35
	17:00	10,44	10,00	0,44	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	10,91	10,48	0,44	1	1				4	1,35	1,35
	19:00	11,21	10,77	0,44	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,45	11,02	0,44	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,90	10,33	0,57	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	9,69	9,09	0,60	1	1				4	1,35	1,35
	23:00	9,35	8,70	0,64	1	1				3	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	9,00	8,07	0,94	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	8,38	7,41	0,97	1	1					1,35	1,35
	02:00	8,13	7,19	0,95	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,85	6,83	1,02	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,70	6,65	1,04	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,72	6,87	0,85	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,96	7,52	0,44	1	1					1,35	1,35
	07:00	8,52	8,08	0,44	1	1			1		1,35	1,35
	08:00	9,27	8,83	0,44	1	1				2	1,35	1,35
	09:00	9,63	9,19	0,44	1	1				3	1,35	1,35
	10:00	9,88	9,44	0,44	1	1				3	1,35	1,35
	11:00	9,79	9,21	0,58	1	1				3	1,35	1,35
	12:00	9,99	9,03	0,96	1	1				3	1,35	1,35
	13:00	10,39	9,42	0,97	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,54	9,57	0,97	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	10,45	9,50	0,95	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	10,34	9,42	0,91	1	1				3	1,35	1,35
	17:00	10,58	9,79	0,79	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	11,21	10,36	0,85	1	1				4	1,35	1,35
	19:00	11,62	10,88	0,75	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,74	11,00	0,74	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,34	10,54	0,79	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	10,71	9,75	0,96	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	9,11	8,14	0,98	1	1				2	1,32	1,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	9,22	8,25	0,97	1	1			2		1,35	1,35
	01:00	8,65	7,66	0,99	1	1			1		1,35	1,35
	02:00	8,21	7,13	1,08	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,86	6,90	0,96	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,74	6,82	0,92	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,73	6,78	0,95	1	1					1,35	1,35
	06:00	8,00	7,04	0,96	1	1					1,33	1,35
	07:00	8,59	7,79	0,80		1				4	0,80	1,35
	08:00	9,32	8,51	0,80	1				1	4	0,80	1,35
	09:00	9,80	8,73	1,07	1	1				3	1,27	1,35
	10:00	9,69	8,53	1,15	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,60	8,47	1,14	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,74	8,49	1,25	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,99	8,71	1,28	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	10,04	8,85	1,19	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	9,81	8,68	1,12	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	9,93	8,88	1,04	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	10,40	9,34	1,06	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	10,80	9,77	1,04	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	11,05	9,99	1,06	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,12	10,09	1,03	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,80	9,83	0,97	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	10,24	9,29	0,95	1	1			1	2	1,35	1,35
	23:00	9,37	8,29	1,09	1	1			2		1,35	1,35

Το διάστημα 07:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή των μονάδων G2 και G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	8,56	7,34	1,21	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	7,93	6,77	1,16	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,47	6,17	1,30	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,17	5,86	1,31	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,06	5,82	1,24	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,04	5,79	1,24	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,27	6,00	1,27	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,85	6,54	1,31	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,50	7,22	1,29	1	1					1,35	1,35
	09:00	8,47	7,17	1,30	1	1					1,35	1,35
	10:00	8,18	6,87	1,30	1	1					1,35	1,35
	11:00	7,96	6,70	1,26	1	1					1,35	1,35
	12:00	7,96	6,75	1,21	1	1					1,35	1,35
	13:00	8,10	6,84	1,26	1	1					1,35	1,35
	14:00	7,98	6,72	1,26	1	1					1,35	1,35
	15:00	8,05	6,79	1,27	1	1					1,35	1,35
	16:00	8,08	6,85	1,23	1	1					1,35	1,35
	17:00	8,55	7,38	1,16	1	1					1,35	1,35
	18:00	9,21	8,05	1,16	1	1				1	1,35	1,35
	19:00	9,54	8,43	1,11	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	9,58	8,58	1,00	1	1				2	1,35	1,35
	21:00	9,15	8,20	0,95	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,54	7,64	0,90	1	1				1	1,35	1,35
	23:00	7,91	7,03	0,88	1	1					1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	7,41	6,48	0,93	1	1					1,35	1,35
	01:00	6,93	5,95	0,98	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,66	5,69	0,97	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,42	5,49	0,93	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,33	5,41	0,93	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,38	5,45	0,93	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,70	5,85	0,84	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,31	6,36	0,95	1	1					1,35	1,35
	08:00	7,89	6,85	1,04	1	1					1,35	1,35
	09:00	8,15	7,07	1,07	1	1					1,35	1,35
	10:00	8,09	7,02	1,06	1	1					1,35	1,35
	11:00	8,12	6,99	1,12	1	1					1,35	1,35
	12:00	8,24	7,13	1,11	1	1					1,35	1,35
	13:00	8,51	7,50	1,01	1	1				1	1,35	1,35
	14:00	8,27	7,22	1,05	1	1				1	1,35	1,35
	15:00	7,99	6,95	1,04	1	1					1,35	1,35
	16:00	7,96	6,88	1,08	1	1					1,35	1,35
	17:00	8,38	7,31	1,07	1	1				1	1,35	1,35
	18:00	9,13	8,07	1,06	1	1				1	1,35	1,35
	19:00	9,54	8,48	1,05	1	1				1	1,35	1,35
	20:00	9,87	8,88	0,99	1	1				2	1,35	1,35
	21:00	9,43	8,52	0,91	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,79	7,93	0,87	1	1				1	1,35	1,35
	23:00	8,02	7,04	0,97	1	1					1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	7,38	6,35	1,03	1	1					1,35	1,35
	01:00	6,84	5,80	1,04	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,47	5,43	1,05	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,22	5,16	1,05	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,17	5,11	1,05	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,09	5,04	1,05	1				2		1,35	1,35
	06:00	6,51	5,42	1,08	1				3		1,35	1,35
	07:00	7,18	6,17	1,02	1					3	1,35	1,35
	08:00	7,95	7,04	0,91	1					4	1,35	1,35
	09:00	8,29	7,40	0,90	1	1				4	1,04	1,35
	10:00	8,17	7,35	0,81	1					4	0,81	1,35
	11:00	8,25	7,20	1,04	1	1					1,35	1,35
	12:00	8,32	7,28	1,04	1	1				1	1,35	1,35
	13:00	8,54	7,51	1,03	1	1				1	1,35	1,35
	14:00	8,44	7,46	0,99	1	1				1	1,35	1,35
	15:00	8,18	7,24	0,94	1	1				1	1,35	1,35
	16:00	8,04	7,07	0,97	1	1					1,35	1,35
	17:00	8,57	7,62	0,95	1	1				1	1,35	1,35
	18:00	9,30	8,33	0,98	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,70	8,73	0,97	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	10,07	9,13	0,94	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	9,63	8,82	0,81	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,94	8,23	0,71	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,10	7,54	0,56	1	1			1		1,35	1,35

Το διάστημα 08:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	7,35	6,68	0,67	1	1					1,35	1,35
	01:00	6,75	6,11	0,64	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,40	5,71	0,70	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,16	5,45	0,70	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,08	5,40	0,68	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,17	5,51	0,67	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,52	5,97	0,55	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,03	6,58	0,45	1	1					1,35	1,35
	08:00	7,82	7,42	0,40	1	1					1,35	1,35
	09:00	8,11	7,63	0,48	1	1				1	1,35	1,35
	10:00	8,28	7,76	0,52	1	1				1	1,35	1,35
	11:00	8,30	7,87	0,43	1	1				1	1,35	1,35
	12:00	8,52	8,09	0,43	1	1				1	1,35	1,35
	13:00	8,81	8,28	0,53	1	1				1	1,35	1,35
	14:00	8,72	8,21	0,51	1	1				1	1,35	1,35
	15:00	8,64	8,31	0,33	1	1				1	1,35	1,35
	16:00	8,50	8,23	0,27	1	1				1	1,35	1,35
	17:00	8,95	8,79	0,15	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	9,60	9,51	0,08	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	10,20	10,09	0,10	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,50	10,42	0,08	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,10	10,04	0,06	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	9,48	9,37	0,11	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	8,69	8,54	0,15	1	1				2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	7,90	7,79	0,11	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	7,23	7,19	0,04	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,76	6,66	0,09	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,44	6,33	0,12	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,26	6,14	0,12	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,29	6,20	0,09	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,60	6,56	0,05	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,22	7,15	0,07	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,06	7,99	0,07	1	1				1	1,35	1,35
	09:00	8,47	8,44	0,03	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	8,50	8,47	0,03	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	8,46	8,40	0,07	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	8,73	8,63	0,11	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	8,92	8,79	0,13	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	8,87	8,68	0,19	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	8,70	8,50	0,20	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	8,56	8,37	0,19	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	9,02	8,84	0,18	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	9,82	9,66	0,17	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	10,38	10,29	0,09	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,61	10,54	0,07	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,09	10,02	0,07	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	9,47	9,28	0,18	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	8,57	8,32	0,25	1	1				2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	7,82	7,63	0,19	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	7,11	6,87	0,25	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,63	6,32	0,30	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,31	5,91	0,40	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,17	5,83	0,34	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,24	5,85	0,40	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,70	6,38	0,32	1	1					1,07	1,35
	07:00	7,38	7,38	0,00	1	1				4	0,00	0,95
	08:00	8,21	8,18	0,03	1	1				4	0,03	1,33
	09:00	8,71	8,28	0,42	1	1				2	1,33	1,35
	10:00	8,82	8,46	0,36	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	8,89	8,56	0,34	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,22	8,79	0,43	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,44	8,99	0,45	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	9,52	9,06	0,46	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	9,37	8,85	0,52	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	9,34	8,91	0,42	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	9,64	9,25	0,39	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	10,28	9,80	0,48	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	10,63	10,24	0,39	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,91	10,60	0,31	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,37	10,11	0,26	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	9,67	9,35	0,32	1	1			1	2	1,35	1,35
	23:00	8,91	8,63	0,29	1	1			2		1,35	1,35

Το διάστημα 06:45 με 08:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	8,15	7,78	0,37	1	1			2		1,35	1,35
	01:00	7,48	7,04	0,44	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,07	6,60	0,47	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,79	6,42	0,37	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,68	6,26	0,42	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,64	6,16	0,48	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,08	6,64	0,44	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,67	7,16	0,51	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,60	8,06	0,54	1	1				1	1,35	1,35
	09:00	9,12	8,62	0,49	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,24	8,72	0,52	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,31	8,77	0,54	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,54	9,03	0,51	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,86	9,33	0,52	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	9,81	9,21	0,60	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	9,65	9,09	0,55	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	9,64	9,04	0,60	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	9,97	9,42	0,54	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	10,58	9,98	0,59	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	11,00	10,46	0,54	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,21	10,66	0,55	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,62	10,06	0,56	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	10,02	9,37	0,64	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	9,26	8,69	0,57	1	1				2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	8,47	7,89	0,58	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	7,78	7,12	0,65	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,35	6,67	0,67	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,01	6,34	0,67	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,85	6,13	0,72	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,88	6,11	0,77	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,21	6,42	0,79	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,74	7,04	0,70	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,48	7,71	0,77	1	1				1	1,35	1,35
	09:00	8,89	8,19	0,70	1	1				1	1,35	1,35
	10:00	8,83	8,20	0,63	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,00	8,34	0,66	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,39	8,77	0,62	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,76	9,11	0,66	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	9,71	9,10	0,61	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	9,56	8,87	0,69	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	9,51	8,71	0,80	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	10,00	9,19	0,81	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	10,53	9,72	0,81	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	10,80	10,05	0,75	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,85	10,13	0,71	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	10,40	9,64	0,76	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	9,91	9,14	0,77	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	9,29	8,52	0,77	1	1				2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	8,59	7,68	0,91	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	8,03	7,07	0,96	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,63	6,71	0,92	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,28	6,44	0,84	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,15	6,51	0,64	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,18	6,37	0,80	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,39	6,81	0,57	1	1					1,14	1,35
	07:00	7,90	7,46	0,44	1	1				4	0,45	1,34
	08:00	8,70	8,05	0,65	1	1				4	0,91	1,35
	09:00	8,85	8,19	0,66	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	8,97	8,37	0,60	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	8,98	8,33	0,65	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,22	8,50	0,72	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,53	8,79	0,74	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	9,45	8,71	0,74	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	9,36	8,54	0,83	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	9,26	8,46	0,80	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	9,69	8,92	0,77	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	10,07	9,39	0,68	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	10,61	9,88	0,73	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,89	10,20	0,69	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	10,57	9,91	0,66	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	10,17	9,54	0,63	1	1			1	2	1,35	1,35
	23:00	9,47	8,82	0,65	1	1			3		1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	8,77	8,05	0,71	1	1			2		1,35	1,35
	01:00	8,07	7,31	0,76	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,70	6,92	0,78	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,45	6,63	0,82	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,32	6,55	0,78	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,30	6,57	0,73	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,63	6,96	0,68	1	1					1,35	1,35
	07:00	8,19	7,54	0,65	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,95	8,16	0,78	1	1				1	1,35	1,35
	09:00	9,36	8,56	0,80	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,33	8,50	0,83	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,47	8,68	0,79	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,72	8,96	0,76	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	10,20	9,46	0,74	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,26	9,56	0,69	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	10,01	9,31	0,70	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	9,89	9,09	0,80	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	10,24	9,42	0,82	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	10,79	9,93	0,87	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	11,22	10,42	0,80	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	11,52	10,77	0,75	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,90	10,17	0,73	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	10,46	9,59	0,87	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	9,81	8,97	0,84	1	1			1	2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	8,96	8,13	0,83	1	1			2		1,35	1,35
	01:00	8,33	7,45	0,88	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,89	7,07	0,82	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,59	6,73	0,87	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,43	6,56	0,87	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,49	6,61	0,88	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,85	6,96	0,89	1	1					1,35	1,35
	07:00	8,36	7,43	0,93	1	1					1,35	1,35
	08:00	9,13	8,23	0,90	1	1				1	1,35	1,35
	09:00	9,40	8,42	0,99	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,45	8,47	0,98	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,47	8,54	0,93	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,74	8,78	0,96	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	10,09	9,17	0,92	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,03	9,05	0,98	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	10,09	9,12	0,97	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	9,90	8,88	1,02	1	1				3	1,35	1,35
	17:00	10,07	9,09	0,99	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	10,58	9,63	0,94	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	10,82	10,12	0,70	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,19	10,35	0,84	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,74	9,95	0,80	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	10,13	9,18	0,95	1	1			1	2	1,35	1,35
	23:00	9,58	8,63	0,95	1	1			2		1,35	1,35

Στο διάστημα 8:00 – 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	8,75	7,76	0,99	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	8,11	7,14	0,97	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,72	6,74	0,97	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,48	6,52	0,96	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,35	6,34	1,01	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,34	6,36	0,98	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,70	6,71	0,99	1	1					1,33	1,35
	07:00	8,24	7,38	0,86	1	1				4	0,90	1,35
	08:00	9,01	8,33	0,67	1	1			1	4	0,96	1,35
	09:00	9,40	8,76	0,64	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,44	8,76	0,68	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,62	8,99	0,63	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,83	9,21	0,62	1	1				3	1,35	1,35
	13:00	10,21	9,42	0,79	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,09	9,23	0,85	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	10,06	9,29	0,77	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	10,17	9,47	0,70	1	1				3	1,35	1,35
	17:00	10,60	10,14	0,46	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	11,22	10,75	0,46	1	1				4	1,35	1,35
	19:00	11,43	11,16	0,28	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,35	11,10	0,25	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,20	11,07	0,13	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	10,81	10,39	0,42	1	1			1	3	1,35	1,35
	23:00	10,10	9,50	0,60	1	1			3		1,35	1,35

Στο διάστημα 06:55 – 08:50 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	9,36	8,77	0,59	1	1			3		1,35	1,35
	01:00	8,81	8,23	0,57	1	1			2		1,35	1,35
	02:00	8,36	7,83	0,53	1	1			1		1,35	1,35
	03:00	8,05	7,48	0,57	1	1			1		1,35	1,35
	04:00	7,84	7,18	0,66	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,86	7,22	0,65	1	1					1,35	1,35
	06:00	8,07	7,31	0,76	1	1					1,35	1,35
	07:00	8,58	7,83	0,75	1	1			1		1,35	1,35
	08:00	9,20	8,37	0,83	1	1				2	1,35	1,35
	09:00	9,34	8,90	0,44	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,55	8,97	0,59	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,56	8,94	0,62	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	10,01	8,97	1,04	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	10,31	9,31	1,00	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,24	9,31	0,93	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	10,13	9,21	0,92	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	10,09	9,12	0,97	1	1				3	1,35	1,35
	17:00	10,39	9,54	0,85	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	11,00	10,29	0,71	1	1				4	1,35	1,35
	19:00	11,28	10,26	1,02	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,60	10,61	0,99	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,29	10,15	1,14	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	10,89	9,72	1,17	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	10,36	9,33	1,02	1	1			1	2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	9,58	8,60	0,98	1	1			2		1,35	1,35
	01:00	8,86	7,83	1,03	1	1			1		1,35	1,35
	02:00	8,45	7,32	1,13	1	1			1		1,35	1,35
	03:00	8,04	6,90	1,14	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,76	6,47	1,29	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,66	6,60	1,06	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,91	6,89	1,02	1	1					1,35	1,35
	07:00	8,59	7,72	0,87	1	1					1,35	1,35
	08:00	9,30	8,31	1,00	1	1				2	1,35	1,35
	09:00	9,58	8,59	0,98	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,33	8,35	0,97	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,44	8,24	1,20	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,82	8,59	1,23	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	10,15	8,85	1,30	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	10,10	8,77	1,32	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	10,08	8,81	1,27	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	10,22	9,08	1,13	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	10,52	9,26	1,27	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	10,91	9,69	1,22	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	11,04	10,04	1,00	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	11,22	10,30	0,92	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,92	9,80	1,12	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	10,52	9,29	1,23	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	9,88	8,76	1,12	1	1				2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	9,12	7,92	1,19	1	1			2		1,35	1,35
	01:00	8,53	7,33	1,19	1	1			1		1,35	1,35
	02:00	7,99	6,73	1,26	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,64	6,55	1,09	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,37	6,06	1,31	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,17	5,84	1,33	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,43	6,11	1,32	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,72	6,40	1,32	1	1				3	1,35	1,35
	08:00	8,28	7,00	1,28	1	1				2	1,35	1,35
	09:00	8,35	7,05	1,30	1	1					1,35	1,35
	10:00	8,09	6,76	1,32	1	1					1,35	1,35
	11:00	7,99	6,67	1,32	1	1					1,35	1,35
	12:00	8,17	6,86	1,31	1	1					1,35	1,35
	13:00	8,42	7,09	1,33	1	1					1,35	1,35
	14:00	8,50	7,18	1,33	1	1					1,35	1,35
	15:00	8,42	7,10	1,32	1	1					1,35	1,35
	16:00	8,51	7,18	1,33	1	1					1,35	1,35
	17:00	8,93	7,60	1,33	1	1				1	1,35	1,35
	18:00	9,42	8,11	1,31	1	1				1	1,35	1,35
	19:00	9,69	8,42	1,27	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	9,98	8,71	1,26	1	1				2	1,35	1,35
	21:00	9,56	8,36	1,19	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	9,21	7,93	1,28	1	1				1	1,35	1,35
	23:00	8,58	7,28	1,29	1	1					1,35	1,35

Κατά το διάστημα 6:50-8:35 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή των G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	7,92	6,81	1,10	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,42	6,36	1,06	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,12	6,22	0,90	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,87	5,88	0,99	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,80	5,73	1,07	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,88	5,72	1,17	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,09	5,90	1,18	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,50	6,42	1,08		1				3	1,25	1,31
	08:00	8,00	7,01	0,99		1				4	1,35	1,35
	09:00	8,13	7,39	0,74	1	1				3	0,95	1,35
	10:00	8,06	7,04	1,03	1	1				1	1,35	1,35
	11:00	8,10	6,90	1,19	1	1				1	1,35	1,35
	12:00	8,31	7,10	1,21	1	1				1	1,35	1,35
	13:00	8,55	7,43	1,12	1	1				1	1,35	1,35
	14:00	8,42	7,27	1,15	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	8,20	7,11	1,09	1	1				1	1,35	1,35
	16:00	8,22	7,07	1,15	1	1				1	1,35	1,35
	17:00	8,66	7,66	1,00	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	9,03	8,11	0,92	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,42	8,54	0,88	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	9,71	8,88	0,83	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	9,43	8,46	0,97	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	9,00	8,03	0,97	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	8,40	7,51	0,89	1	1				2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	7,85	7,01	0,84	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,42	6,76	0,67	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,04	6,39	0,65	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,71	6,05	0,66	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,55	5,86	0,69	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,61	5,71	0,90	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,89	6,01	0,88	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,55	6,87	0,68	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,25	7,54	0,70	1	1					1,35	1,35
	09:00	8,38	7,72	0,66	1	1					1,35	1,35
	10:00	8,16	7,33	0,83	1	1					1,35	1,35
	11:00	8,21	7,33	0,89	1	1					1,35	1,35
	12:00	8,39	7,57	0,82	1	1					1,35	1,35
	13:00	8,82	7,80	1,01	1	1			1		1,35	1,35
	14:00	8,73	7,55	1,18	1	1			1		1,35	1,35
	15:00	8,61	7,53	1,07	1	1					1,35	1,35
	16:00	8,45	7,46	0,99	1	1					1,35	1,35
	17:00	8,86	7,92	0,94	1	1			1		1,35	1,35
	18:00	9,34	8,31	1,03	1	1			2		1,35	1,35
	19:00	9,78	8,76	1,02	1	1			2		1,35	1,35
	20:00	9,98	9,19	0,79	1	1			3		1,35	1,35
	21:00	9,56	8,78	0,78	1	1			2		1,35	1,35
	22:00	9,01	8,29	0,72	1	1			2		1,35	1,35
	23:00	8,33	7,65	0,68	1	1			1		1,35	1,35

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση