

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	0,800		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	6,86	6,19	0,66	1	1					1,35	1,35
	01:00	6,38	5,68	0,70	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,11	5,43	0,68	1	1					1,35	1,35
	03:00	5,89	5,21	0,68	1	1					1,35	1,35
	04:00	5,69	5,02	0,67		1			2		1,11	1,32
	05:00	5,66	4,90	0,76		1			2		1,35	1,35
	06:00	6,00	5,25	0,75		1			2		1,35	1,35
	07:00	6,71	6,04	0,67		1			4		1,35	1,35
	08:00	7,39	6,68	0,71		1			4		1,35	1,35
	09:00	7,50	6,84	0,66		1			5		1,35	1,35
	10:00	7,48	6,81	0,68		1			4	1	1,35	1,35
	11:00	7,62	6,99	0,63		1			3	3	1,35	1,35
	12:00	7,80	7,10	0,70		1			3	3	1,35	1,35
	13:00	7,97	7,21	0,76		1			3	3	1,35	1,35
	14:00	7,83	7,03	0,80		1			3	3	1,35	1,35
	15:00	7,73	6,94	0,79		1			3	2	1,35	1,35
	16:00	7,65	6,83	0,82		1			3	2	1,35	1,35
	17:00	7,96	7,14	0,82	1	1			2	2	1,35	1,35
	18:00	8,55	7,81	0,74	1	1			1		1,35	1,35
	19:00	8,77	8,01	0,76	1	1			1		1,35	1,35
	20:00	8,76	8,10	0,66	1	1			1		1,35	1,35
	21:00	8,63	7,92	0,71	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,31	7,61	0,70	1	1				4	1,35	1,35
	23:00	7,62	6,91	0,71		1			1	4	1,35	1,35

Δοκιμαστική λειτουργία των ενοικιαζόμενων Η/Ζ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	0,800		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	7,45	6,73	0,72		1			5		1,35	1,35
	01:00	6,59	5,91	0,68		1			3		1,35	1,35
	02:00	6,19	5,58	0,61		1			3		1,35	1,35
	03:00	5,98	5,50	0,48		1			3		1,35	1,35
	04:00	5,81	5,29	0,52		1			3		1,35	1,35
	05:00	5,83	5,19	0,64		1			3		1,35	1,35
	06:00	6,23	5,56	0,67		1			3		1,35	1,35
	07:00	6,97	6,28	0,69		1			3		1,35	1,35
	08:00	7,39	6,63	0,76		1				4	1,35	1,35
	09:00	7,51	6,76	0,74		1				4	1,35	1,35
	10:00	7,49	6,76	0,73		1				4	1,35	1,35
	11:00	7,61	6,90	0,71		1				4	1,35	1,35
	12:00	8,04	7,40	0,64	1	1				4	1,35	1,35
	13:00	8,35	7,69	0,66	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	8,24	7,58	0,66	1	1			1		1,35	1,35
	15:00	8,12	7,53	0,59	1	1					1,35	1,35
	16:00	8,26	7,77	0,50	1	1			1		1,35	1,35
	17:00	8,45	8,01	0,45	1	1			1	1	1,35	1,35
	18:00	8,94	8,55	0,39	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,28	8,74	0,54	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	9,28	8,57	0,72	1	1				2	1,35	1,35
	21:00	9,13	8,58	0,55	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,64	8,09	0,55	1	1				4	1,14	1,35
	23:00	7,93	7,28	0,65		1			1	4	1,35	1,35

Το διάστημα 12:00 με 13:20 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	7,35	6,64	0,71		1			4		1,35	1,35
	01:00	6,91	6,11	0,80		1			4		1,35	1,35
	02:00	6,52	5,60	0,93		1			3		1,35	1,35
	03:00	6,12	5,68	0,44		1			3		0,91	1,35
	04:00	5,95	5,51	0,44		1			3		0,80	1,35
	05:00	5,99	5,55	0,44		1			3		0,80	1,35
	06:00	6,35	5,91	0,44		1			3		0,80	1,35
	07:00	7,04	6,64	0,40		1			4		0,80	1,35
	08:00	7,81	7,35	0,45		1			1	4	1,21	1,35
	09:00	8,00	7,39	0,61		1			1	4	1,35	1,35
	10:00	7,95	7,19	0,76		1				4	1,35	1,35
	11:00	8,03	7,33	0,70		1				4	1,35	1,35
	12:00	8,08	7,41	0,66		1				4	1,35	1,35
	13:00	8,42	7,80	0,62	1	1			1		1,35	1,35
	14:00	8,46	7,98	0,48	1	1			1		1,35	1,35
	15:00	8,31	7,62	0,69	1	1			1		1,35	1,35
	16:00	8,33	7,58	0,75	1	1				1	1,35	1,35
	17:00	8,47	7,86	0,61	1	1				1	1,35	1,35
	18:00	9,02	8,44	0,58	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,34	8,81	0,53	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	9,29	8,57	0,72	1	1				2	1,35	1,35
	21:00	9,36	8,44	0,92	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,81	7,98	0,83	1	1				4	1,35	1,35
	23:00	8,01	7,12	0,90		1				4	1,35	1,35

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:55 με 08:10 και από τις 23:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	7,30	6,86	0,44		1			1	4	1,35	1,35
	01:00	6,76	6,32	0,44		1			4		1,35	1,35
	02:00	6,43	5,99	0,44		1			3		1,35	1,35
	03:00	6,27	5,83	0,44		1			3		1,35	1,35
	04:00	6,10	5,66	0,44		1			3		1,35	1,35
	05:00	6,07	5,63	0,44		1			3		1,35	1,35
	06:00	6,34	5,90	0,44		1			3		1,35	1,35
	07:00	6,94	6,50	0,44		1				4	1,35	1,35
	08:00	7,71	7,27	0,44		1				4	1,35	1,35
	09:00	7,84	7,38	0,46		1				4	1,35	1,35
	10:00	7,86	7,14	0,72		1				4	1,35	1,35
	11:00	7,93	7,33	0,60		1				4	1,35	1,35
	12:00	8,08	7,39	0,70		1				4	1,35	1,35
	13:00	8,28	7,44	0,84	1	1				1	1,35	1,35
	14:00	8,41	7,55	0,86	1	1					1,35	1,35
	15:00	8,26	7,51	0,75	1	1					1,35	1,35
	16:00	8,35	7,63	0,72	1	1					1,35	1,35
	17:00	8,72	8,03	0,69	1	1				1	1,35	1,35
	18:00	9,22	8,47	0,75	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,49	8,67	0,82	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	9,34	8,52	0,82	1	1				2	1,35	1,35
	21:00	9,25	8,35	0,90	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,89	7,95	0,94	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,24	7,25	0,99		1				4	1,35	1,35

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	7,48	6,75	0,74		1			1	4	1,35	1,35
	01:00	6,94	6,50	0,44		1			4		1,35	1,35
	02:00	6,61	6,17	0,44		1			4		1,35	1,35
	03:00	6,38	5,94	0,44		1			4		1,35	1,35
	04:00	6,27	5,83	0,44	1				3		1,35	1,35
	05:00	6,24	5,80	0,44	1				3		1,35	1,35
	06:00	6,43	5,99	0,44	1				4		1,35	1,35
	07:00	6,94	6,50	0,44	1					4	1,35	1,35
	08:00	7,33	6,89	0,44	1					4	1,35	1,35
	09:00	7,47	7,03	0,44	1					4	1,35	1,35
	10:00	7,41	6,97	0,44	1					4	1,35	1,35
	11:00	7,50	7,08	0,42	1					4	1,34	1,31
	12:00	7,71	7,17	0,54	1	1				4	1,08	1,33
	13:00	7,86	7,35	0,51	1	1				1	1,02	1,35
	14:00	7,68	7,24	0,44	1	1					1,10	1,35
	15:00	7,48	7,04	0,44	1	1					1,10	1,35
	16:00	7,53	7,14	0,39	1	1				3	1,05	1,33
	17:00	7,91	7,51	0,40	1	1				3	1,06	1,35
	18:00	8,42	7,98	0,45	1	1				1	1,14	1,35
	19:00	8,67	8,23	0,44	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	8,71	8,27	0,44	1	1				2	1,35	1,35
	21:00	8,72	8,28	0,44	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,30	7,86	0,44	1	1				4	1,35	1,35
	23:00	7,61	7,17	0,44		1				4	1,35	1,35

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	6,88	6,45	0,44		1			1	3	1,35	1,35
	01:00	6,45	6,01	0,44		1			3		1,35	1,35
	02:00	6,17	5,73	0,44		1			3		1,35	1,35
	03:00	5,89	5,45	0,44		1			3		1,35	1,35
	04:00	5,81	5,37	0,44		1			3		1,35	1,35
	05:00	5,86	5,42	0,44		1			3		1,35	1,35
	06:00	6,07	5,63	0,44		1			3		1,35	1,35
	07:00	6,55	6,11	0,44		1				3	1,35	1,35
	08:00	7,05	6,61	0,44		1				3	1,35	1,35
	09:00	7,24	6,80	0,44		1				4	1,35	1,35
	10:00	7,09	6,65	0,44		1				4	1,35	1,35
	11:00	7,18	6,74	0,44		1				4	1,35	1,35
	12:00	7,51	7,07	0,44		1				4	1,35	1,35
	13:00	7,68	7,24	0,44	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	7,59	7,15	0,44	1	1					1,35	1,35
	15:00	7,46	7,02	0,44	1	1					1,35	1,35
	16:00	7,39	6,95	0,44	1	1					1,35	1,35
	17:00	7,75	7,31	0,44	1	1					1,35	1,35
	18:00	8,28	7,84	0,44	1	1				1	0,99	1,35
	19:00	8,74	8,30	0,44	1	1				1	0,45	1,35
	20:00	8,63	8,19	0,44	1	1				2	0,45	1,35
	21:00	8,69	8,26	0,44	1	1				2	0,45	1,35
	22:00	8,15	7,71	0,44	1	1				3	0,45	1,35
	23:00	7,45	7,01	0,44		1				4	0,45	1,35

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης από τις 18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	6,69	6,26	0,44		1			1	3	0,45	1,35
	01:00	6,17	5,73	0,44		1			3		0,45	1,35
	02:00	5,88	5,44	0,44		1			3		0,45	1,35
	03:00	5,70	5,26	0,44		1			2		0,45	1,35
	04:00	5,59	5,15	0,44		1			2		0,45	1,35
	05:00	5,65	5,21	0,44		1			2		0,45	1,35
	06:00	5,88	5,44	0,44		1			2		1,16	1,35
	07:00	6,47	6,03	0,44		1				3	1,35	1,35
	08:00	7,11	6,67	0,44		1				3	0,99	1,35
	09:00	7,13	6,69	0,44		1				4	0,45	1,35
	10:00	6,99	6,55	0,44		1				4	0,45	1,35
	11:00	7,06	6,63	0,43		1				4	0,45	1,35
	12:00	7,28	6,84	0,44		1				4	0,54	1,30
	13:00	7,53	7,09	0,44	1	1					0,45	1,35
	14:00	7,44	7,00	0,44	1	1					0,45	1,35
	15:00	7,32	6,88	0,44	1	1					0,45	1,35
	16:00	7,28	6,84	0,44	1	1					0,45	1,35
	17:00	7,64	7,20	0,44	1	1				1	0,45	1,35
	18:00	8,20	7,76	0,44	1	1				1	0,45	1,35
	19:00	8,52	8,09	0,44	1	1				2	0,45	1,35
	20:00	8,63	8,19	0,44	1	1				2	0,45	1,35
	21:00	8,58	8,14	0,44	1	1				2	0,45	1,35
	22:00	8,04	7,60	0,44	1	1				3	0,45	1,35
	23:00	7,32	6,88	0,44		1				4	0,45	1,35

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	6,60	6,16	0,44		1			1	3	0,45	1,35
	01:00	6,08	5,64	0,44		1			3		0,45	1,35
	02:00	5,83	5,39	0,44		1			3		0,45	1,35
	03:00	5,65	5,21	0,44		1			3		0,45	1,35
	04:00	5,52	5,08	0,44		1			2		0,45	1,35
	05:00	5,57	5,13	0,44		1			2		0,45	1,35
	06:00	5,85	5,41	0,44		1			2		0,45	1,35
	07:00	6,41	5,97	0,44		1				3	0,45	1,35
	08:00	7,12	6,68	0,44		1				4	0,45	1,35
	09:00	7,32	6,88	0,44		1				4	0,45	1,35
	10:00	7,14	6,70	0,44		1				4	0,45	1,35
	11:00	7,18	6,74	0,44		1				3	0,45	1,35
	12:00	7,32	6,88	0,44		1				4	0,45	1,35
	13:00	7,63	7,19	0,44	1	1				2	0,45	1,35
	14:00	7,52	7,08	0,44	1	1					0,45	1,35
	15:00	7,35	6,91	0,44	1	1					0,45	1,35
	16:00	7,40	7,00	0,40	1	1				1	0,42	1,33
	17:00	7,78	7,38	0,40	1	1				3	0,41	1,33
	18:00	8,34	7,91	0,44	1	1				1	0,45	1,35
	19:00	8,70	8,26	0,44	1	1				2	0,45	1,35
	20:00	8,77	8,33	0,44	1	1				2	0,45	1,35
	21:00	8,59	8,16	0,44	1	1				2	0,45	1,35
	22:00	8,11	7,68	0,44	1	1				3	0,45	1,35
	23:00	7,51	7,07	0,44		1				4	0,45	1,35

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Κατά το διάστημα 16:20-17:42 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

Το		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	6,77	6,33	0,44		1			1	3	0,45	1,35
	01:00	6,22	5,78	0,44		1			3		0,45	1,35
	02:00	5,99	5,55	0,44		1			3		0,45	1,35
	03:00	5,73	5,29	0,44		1			3		0,45	1,35
	04:00	5,65	5,21	0,44		1			3		0,45	1,35
	05:00	5,72	5,28	0,44		1			3		0,45	1,35
	06:00	6,04	5,60	0,44		1			3		0,45	1,35
	07:00	6,63	6,20	0,44	1				1	3	0,45	1,35
	08:00	7,25	6,81	0,44	1					4	0,45	1,35
	09:00	7,68	7,24	0,44	1	1				3	0,45	1,35
	10:00	7,69	7,25	0,44	1	1					0,45	1,35
	11:00	7,91	7,48	0,43	1	1					0,45	1,35
	12:00	8,14	7,70	0,44	1	1			1		0,45	1,35
	13:00	8,28	7,83	0,45	1	1			1		0,45	1,35
	14:00	8,30	7,78	0,52	1	1			1		0,58	1,12
	15:00	8,19	7,69	0,50	1	1			1		0,75	0,95
	16:00	8,09	7,58	0,51	1	1			1		0,82	0,95
	17:00	8,28	7,88	0,39	1	1			1		0,95	0,95
	18:00	8,93	8,62	0,31	1	1				2	0,95	0,95
	19:00	9,26	8,96	0,29	1	1				2	0,95	0,95
	20:00	9,33	8,98	0,35	1	1				3	0,95	0,95
	21:00	9,19	8,80	0,39	1	1				2	0,95	0,95
	22:00	8,82	8,50	0,32	1	1				2	0,95	0,95
	23:00	8,02	7,72	0,30	1	1				1	0,95	0,95

Το ΑΠ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:00 με 04:45. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	7,26	6,70	0,56	1	1					0,95	0,95
	01:00	6,77	6,28	0,49	1	1					0,95	0,95
	02:00	6,33	5,96	0,37		1			3		0,95	0,95
	03:00	6,01	5,30	0,71		1			3		0,95	0,95
	04:00	5,86	5,21	0,65		1			3		0,95	0,95
	05:00	5,92	5,28	0,64		1			3		0,95	0,95
	06:00	6,22	5,54	0,68		1			3		0,95	0,95
	07:00	6,84	6,15	0,68		1				3	0,95	0,95
	08:00	7,54	6,94	0,60		1				4	0,95	0,95
	09:00	7,82	7,34	0,47		1				4	0,95	0,95
	10:00	7,78	7,27	0,51		1				4	0,68	0,95
	11:00	7,71	7,06	0,65		1				4	0,95	0,95
	12:00	7,95	7,46	0,49		1				4	0,95	0,95
	13:00	8,27	7,66	0,61	1	1			1		0,95	0,95
	14:00	8,16	7,41	0,74	1	1			1		0,95	0,95
	15:00	8,05	7,17	0,88	1	1					0,95	0,95
	16:00	8,05	7,18	0,87	1	1					0,93	0,95
	17:00	8,35	7,62	0,73	1	1				1	0,82	0,95
	18:00	8,85	8,29	0,56	1	1				2	0,83	0,95
	19:00	9,31	8,90	0,41	1	1				2	0,83	0,95
	20:00	9,34	9,29	0,05	1	1				3	0,92	0,95
	21:00	9,30	8,79	0,50	1	1				2	0,95	0,95
	22:00	8,76	8,10	0,65	1	1				2	0,95	0,95
	23:00	7,96	7,20	0,76		1				4	0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ βρισκόταν εκτός λειτουργίας λόγω συντήρησης το διάστημα 10:00 με 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	7,17	6,30	0,87		1			1	3	0,95	0,95
	01:00	6,55	5,59	0,95		1			3		0,95	0,95
	02:00	6,26	5,35	0,91		1			3		0,95	0,95
	03:00	6,07	5,26	0,81		1			2		0,95	0,95
	04:00	5,98	5,21	0,77		1			2		0,95	0,95
	05:00	5,95	5,11	0,84		1			2		0,95	0,95
	06:00	6,24	5,48	0,75		1			3		0,95	0,95
	07:00	6,85	6,12	0,72		1				3	0,95	0,95
	08:00	7,51	6,84	0,68		1				4	0,95	0,95
	09:00	7,72	6,90	0,82		1				4	0,95	0,95
	10:00	7,66	6,74	0,91		1				4	0,95	0,95
	11:00	7,72	6,86	0,85		1				4	0,95	0,95
	12:00	7,94	7,09	0,85		1				4	0,95	0,95
	13:00	8,14	7,25	0,88	1	1					0,95	0,95
	14:00	8,07	7,17	0,90	1	1					0,95	0,95
	15:00	7,95	7,01	0,94	1	1					0,95	0,95
	16:00	7,97	7,15	0,82	1	1				2	0,83	0,95
	17:00	8,27	7,42	0,85	1	1				2	0,85	0,95
	18:00	8,82	7,93	0,89	1	1				1	0,95	0,95
	19:00	9,14	8,21	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	20:00	9,08	8,15	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	21:00	8,88	7,97	0,91	1	1				2	0,95	0,95
	22:00	8,37	7,43	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	23:00	7,74	6,83	0,91	1	1				2	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	7,07	6,16	0,91	1	1			1	3	0,95	0,95
	01:00	6,53	5,68	0,86		1			3		0,95	0,95
	02:00	6,33	5,42	0,91		1			3		0,95	0,95
	03:00	6,13	5,22	0,91		1			3		0,95	0,95
	04:00	5,94	5,05	0,89		1			3		0,95	0,95
	05:00	5,96	5,03	0,93		1			3		0,95	0,95
	06:00	6,21	5,27	0,94		1			3		0,95	0,95
	07:00	6,76	5,80	0,96		1				3	0,95	0,95
	08:00	7,21	6,30	0,91		1				3	0,95	0,95
	09:00	7,39	6,47	0,92		1				3	0,95	0,95
	10:00	7,27	6,31	0,95		1				3	0,95	0,95
	11:00	7,26	6,31	0,95		1				3	0,95	0,95
	12:00	7,41	6,46	0,96		1				4	0,95	0,95
	13:00	7,63	6,67	0,96		1				4	0,95	0,95
	14:00	7,58	6,62	0,96	1	1				1	0,95	0,95
	15:00	7,26	6,30	0,96	1	1					0,95	0,95
	16:00	7,28	6,32	0,96	1	1					0,95	0,95
	17:00	7,68	6,73	0,95	1	1					0,95	0,95
	18:00	8,38	7,42	0,95	1	1				1	0,95	0,95
	19:00	8,75	7,81	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	20:00	8,82	7,87	0,95	1	1				1	0,95	0,95
	21:00	8,72	7,81	0,91	1	1				1	0,95	0,95
	22:00	8,36	7,45	0,91	1	1				1	0,95	0,95
	23:00	7,66	6,74	0,92		1				4	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	6,93	6,00	0,93		1			1	3	0,95	0,95
	01:00	6,40	5,47	0,93		1			3		0,95	0,95
	02:00	6,13	5,17	0,96		1			3		0,95	0,95
	03:00	5,94	5,02	0,92		1			2		0,95	0,95
	04:00	5,83	5,03	0,81		1			3		0,95	0,95
	05:00	5,92	5,10	0,82		1			3		0,95	0,95
	06:00	6,12	5,25	0,87		1			3		0,95	0,95
	07:00	6,71	5,81	0,90		1				2	0,95	0,95
	08:00	7,54	6,70	0,84		1				3	0,95	0,95
	09:00	7,76	6,86	0,90		1				4	0,95	0,95
	10:00	7,65	6,73	0,92		1				4	0,95	0,95
	11:00	7,79	6,87	0,93		1				4	0,95	0,95
	12:00	7,90	6,98	0,92		1				4	0,95	0,95
	13:00	8,21	7,37	0,84	1	1				1	0,95	0,95
	14:00	8,16	7,26	0,90	1	1					0,95	0,95
	15:00	8,01	7,16	0,86	1	1					0,95	0,95
	16:00	8,03	7,37	0,66	1	1					0,95	0,95
	17:00	8,43	7,87	0,57	1	1				1	0,95	0,95
	18:00	9,18	8,45	0,73	1	1				2	0,95	0,95
	19:00	9,76	9,00	0,76	1	1				2	0,95	0,95
	20:00	9,79	8,88	0,91	1	1				3	0,95	0,95
	21:00	9,75	8,80	0,96	1	1				3	0,95	0,95
	22:00	9,31	8,45	0,86	1	1				2	0,95	0,95
	23:00	8,61	7,81	0,80		1				4	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	7,71	7,03	0,68		1				4	0,95	0,95
	01:00	7,14	6,24	0,90		1			4		0,95	0,95
	02:00	6,84	5,88	0,96		1			3		0,95	0,95
	03:00	6,56	5,61	0,95		1			3		0,95	0,95
	04:00	6,44	5,48	0,96		1			3		0,95	0,95
	05:00	6,45	5,49	0,96		1			3		0,95	0,95
	06:00	6,70	5,74	0,96		1			3		0,95	0,95
	07:00	7,30	6,46	0,84		1			4		0,95	0,95
	08:00	8,05	7,21	0,84		1				4	0,95	0,95
	09:00	8,08	7,15	0,94		1				4	0,95	0,95
	10:00	7,94	6,98	0,96		1				4	0,95	0,95
	11:00	7,91	6,96	0,95		1				4	0,95	0,95
	12:00	8,11	7,16	0,96	1	1				3	0,95	0,95
	13:00	8,37	7,41	0,96	1	1				1	0,95	0,95
	14:00	8,16	7,20	0,96	1	1					0,95	0,95
	15:00	8,13	7,17	0,96	1	1					0,95	0,95
	16:00	8,08	7,12	0,96	1	1					0,95	0,95
	17:00	8,35	7,39	0,96	1	1					0,95	0,95
	18:00	8,84	7,88	0,96	1	1				1	0,95	0,95
	19:00	9,20	8,24	0,96	1	1				2	0,95	0,95
	20:00	9,25	8,29	0,96	1	1				2	0,95	0,95
	21:00	9,19	8,24	0,95	1	1				2	0,95	0,95
	22:00	8,61	7,66	0,95	1	1				2	0,95	0,95
	23:00	7,36	6,40	0,96	1	1				3	0,95	0,95

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	6,87	5,91	0,96	1	1					0,95	0,95
	01:00	6,83	6,04	0,80		1			3		0,80	0,95
	02:00	6,36	5,92	0,44		1			3		0,45	0,95
	03:00	6,10	5,66	0,44		1			3		0,45	0,95
	04:00	5,99	5,55	0,44		1			3		0,45	0,95
	05:00	6,04	5,60	0,44		1			3		0,45	0,95
	06:00	6,07	5,63	0,44		1			3		0,45	0,95
	07:00	6,82	6,38	0,44		1			2	2	0,45	0,95
	08:00	7,59	7,15	0,44		1				4	0,45	0,95
	09:00	7,73	7,28	0,44		1				4	0,45	0,95
	10:00	7,64	7,20	0,44		1				4	0,45	0,95
	11:00	7,63	7,18	0,45		1				4	0,46	0,95
	12:00	7,74	6,78	0,96		1				4	0,95	0,95
	13:00	8,05	7,09	0,96	1	1				3	0,95	0,95
	14:00	8,10	7,24	0,85	1	1					0,95	0,95
	15:00	8,07	7,16	0,91	1	1					0,95	0,95
	16:00	8,11	7,25	0,86	1	1					0,95	0,95
	17:00	8,56	7,68	0,88	1	1				1	0,95	0,95
	18:00	9,24	8,35	0,90	1	1				2	0,95	0,95
	19:00	9,60	8,65	0,95	1	1				2	0,95	0,95
	20:00	9,53	8,71	0,82	1	1				2	0,95	0,95
	21:00	9,43	8,63	0,80	1	1				2	0,95	0,95
	22:00	8,87	8,01	0,86	1	1				2	0,95	0,95
	23:00	8,17	7,31	0,87	1	1					0,95	0,95

Το διάστημα 00:20 με 12:00 το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας. Το διάστημα 10:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	7,59	6,78	0,81	1	1					0,95	0,95
	01:00	7,06	6,22	0,83	1	1					0,95	0,95
	02:00	6,67	5,87	0,80	1	1					0,95	0,95
	03:00	6,39	5,47	0,92	1	1					0,95	0,95
	04:00	6,28	5,33	0,95	1	1					0,95	0,95
	05:00	6,33	5,42	0,90	1	1					0,95	0,95
	06:00	6,65	5,83	0,82	1	1					0,95	0,95
	07:00	7,30	6,61	0,69	1	1					0,95	0,95
	08:00	7,92	7,09	0,83	1	1					0,95	0,95
	09:00	8,10	7,16	0,94	1	1					0,95	0,95
	10:00	8,12	7,27	0,86	1	1					0,95	0,95
	11:00	8,20	7,33	0,87	1	1					0,95	0,95
	12:00	8,33	7,46	0,87	1	1					0,95	0,95
	13:00	8,62	7,73	0,90	1	1				1	0,95	0,95
	14:00	8,54	7,60	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	15:00	8,36	7,41	0,95	1	1				1	0,95	0,95
	16:00	8,38	7,43	0,96	1	1				1	0,95	0,95
	17:00	8,54	7,65	0,89	1	1				1	0,95	0,95
	18:00	8,99	8,14	0,85	1	1				1	0,95	0,95
	19:00	9,32	8,61	0,71	1	1				2	0,95	0,95
	20:00	9,44	8,66	0,77	1	1				2	0,95	0,95
	21:00	9,35	8,66	0,68	1	1				2	0,95	0,95
	22:00	8,97	8,37	0,60	1	1				2	0,95	0,95
	23:00	8,29	7,69	0,60	1	1				2	0,95	0,95

Από τις 23:44 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	7,52	6,89	0,63	1	1			1	2	0,95	0,95
	01:00	6,99	6,33	0,66	1	1					0,95	0,95
	02:00	6,66	5,98	0,68	1	1					0,95	0,95
	03:00	6,45	5,72	0,73	1	1					0,95	0,95
	04:00	6,37	5,42	0,95	1	1					0,95	0,95
	05:00	6,42	5,46	0,96	1	1					0,95	0,95
	06:00	6,64	5,70	0,94	1	1					0,95	0,95
	07:00	7,35	6,61	0,74	1	1					0,95	0,95
	08:00	8,05	7,61	0,44	1	1					0,95	0,95
	09:00	8,32	7,89	0,44	1	1				1	0,95	0,95
	10:00	8,25	7,81	0,44	1	1				1	0,92	0,95
	11:00	8,31	7,87	0,44	1	1				1	0,52	0,95
	12:00	8,38	7,94	0,44	1	1				1	0,45	0,95
	13:00	8,61	8,17	0,44	1	1				1	0,45	0,95
	14:00	8,62	8,18	0,44	1	1				2	0,71	0,95
	15:00	8,40	7,97	0,44	1	1				2	0,95	0,95
	16:00	8,49	7,55	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	17:00	8,78	7,89	0,89	1	1				1	0,95	0,95
	18:00	9,24	8,42	0,81	1	1				2	0,95	0,95
	19:00	9,53	8,67	0,86	1	1				2	0,95	0,95
	20:00	9,58	8,71	0,88	1	1				2	0,95	0,95
	21:00	9,47	8,63	0,83	1	1				2	0,95	0,95
	22:00	9,05	8,22	0,82	1	1				2	0,95	0,95
	23:00	8,27	7,42	0,85	1	1				4	0,86	0,95

Έως τις 00:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Από τις 23:05 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Εργασίες στο ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ το διάστημα 07:45 – 14:40. Πρόβλημα Επικοινωνίας στο ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ το διάστημα 14:40 – 20:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	7,51	6,57	0,94		1			1	3	0,95	0,95
	01:00	6,98	6,12	0,86		1			4		0,95	0,95
	02:00	6,69	5,87	0,83		1			4		0,95	0,95
	03:00	6,44	5,52	0,92		1			3		0,95	0,95
	04:00	6,32	5,51	0,80		1			3		0,95	0,95
	05:00	6,32	5,58	0,74		1			3		0,95	0,95
	06:00	6,55	5,73	0,82		1			3		0,95	0,95
	07:00	7,35	6,57	0,77		1			2	2	0,95	0,95
	08:00	8,06	7,20	0,86		1				4	0,95	0,95
	09:00	8,27	7,32	0,94		1				4	0,95	0,95
	10:00	8,10	7,16	0,94		1				4	0,95	0,95
	11:00	8,13	7,18	0,96		1				4	0,95	0,95
	12:00	8,35	7,40	0,94		1				4	0,95	0,95
	13:00	8,79	7,84	0,95	1	1				2	0,95	0,95
	14:00	8,72	7,79	0,93	1	1				1	0,95	0,95
	15:00	8,42	7,48	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	16:00	8,26	7,42	0,85	1	1				1	0,95	0,95
	17:00	8,63	7,73	0,90	1	1				1	0,95	0,95
	18:00	9,07	8,21	0,86	1	1				1	0,95	0,95
	19:00	9,57	8,79	0,78	1	1				2	0,95	0,95
	20:00	9,47	8,68	0,80	1	1				2	0,95	0,95
	21:00	9,28	8,55	0,73	1	1				2	0,95	0,95
	22:00	8,81	8,12	0,69	1	1				2	0,95	0,95
	23:00	8,24	7,57	0,67	1	1				1	0,95	0,95

Εώς τις 00:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	7,56	6,88	0,69	1	1					0,95	0,95
	01:00	7,01	6,31	0,70		1			4		0,95	0,95
	02:00	6,63	5,89	0,74		1			3		0,95	0,95
	03:00	6,37	5,63	0,73		1			3		0,95	0,95
	04:00	6,23	5,46	0,77		1			3		0,95	0,95
	05:00	6,25	5,51	0,74		1			3		0,95	0,95
	06:00	6,51	5,77	0,74		1			3		0,95	0,95
	07:00	7,14	6,42	0,72		1			2	2	0,95	0,95
	08:00	7,85	7,07	0,78		1				4	0,95	0,95
	09:00	8,15	7,54	0,61		1				4	0,95	0,95
	10:00	8,08	7,49	0,59		1				4	0,95	0,95
	11:00	8,24	7,62	0,62		1				4	0,95	0,95
	12:00	8,43	7,75	0,68		1				4	0,95	0,95
	13:00	8,58	7,90	0,68	1	1				1	0,95	0,95
	14:00	8,58	7,92	0,66	1	1				1	0,95	0,95
	15:00	8,39	7,75	0,64	1	1				1	0,95	0,95
	16:00	8,33	7,72	0,61	1	1				1	0,95	0,95
	17:00	8,80	8,34	0,46	1	1				1	0,95	0,95
	18:00	9,45	9,07	0,38	1	1				2	0,95	0,95
	19:00	9,81	9,41	0,39	1	1				3	0,95	0,95
	20:00	9,94	9,49	0,44	1	1				3	0,95	0,95
	21:00	9,96	9,57	0,39	1	1				3	0,95	0,95
	22:00	9,42	9,02	0,40	1	1				3	0,95	0,95
	23:00	8,67	8,28	0,39	1	1			1	1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	8,01	7,73	0,28	1	1			1		0,95	0,95
	01:00	7,59	7,20	0,39	1	1			1		0,95	0,95
	02:00	6,98	6,43	0,55	1	1					0,95	0,95
	03:00	6,70	6,17	0,54	1	1					0,95	0,95
	04:00	6,54	6,01	0,54	1	1					0,95	0,95
	05:00	6,52	5,95	0,57		1			3		0,95	0,95
	06:00	6,72	6,14	0,59		1			4		0,95	0,95
	07:00	7,43	6,93	0,50		1				4	0,95	0,95
	08:00	8,30	7,87	0,43		1			1	4	0,95	0,95
	09:00	8,65	8,21	0,43		1			1	4	0,95	0,95
	10:00	8,71	8,27	0,44		1			1	4	0,95	0,95
	11:00	8,87	8,43	0,44		1			2	4	0,85	0,95
	12:00	9,09	8,65	0,44		1			2	4	0,75	0,95
	13:00	9,50	9,06	0,43		1			2	4	0,65	0,95
	14:00	9,69	9,25	0,44	1	1				3	0,55	0,95
	15:00	9,36	8,74	0,61	1	1				2	0,45	0,95
	16:00	9,25	8,54	0,72	1	1				2	0,86	0,95
	17:00	9,46	8,59	0,86	1	1				2	0,95	0,95
	18:00	9,95	9,25	0,70	1	1				2	0,95	0,95
	19:00	10,31	9,68	0,63	1	1				3	0,95	0,95
	20:00	10,31	9,65	0,65	1	1				3	0,95	0,95
	21:00	10,25	9,63	0,62	1	1				3	0,95	0,95
	22:00	9,89	9,27	0,61	1	1				3	0,95	0,95
	23:00	9,26	8,70	0,56	1	1			2	1	0,95	0,95

Το διάστημα 08:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 09:30 έως 16:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	8,44	7,77	0,66	1	1			1		0,95	0,95
	01:00	7,85	7,01	0,84	1	1					0,95	0,95
	02:00	7,55	6,75	0,79	1	1					0,95	0,95
	03:00	7,31	6,66	0,65	1	1			3		0,71	0,95
	04:00	7,10	6,47	0,62	1	1			2		0,85	0,95
	05:00	7,10	6,42	0,68	1	1					0,95	0,95
	06:00	7,35	6,54	0,81	1	1					0,95	0,95
	07:00	8,19	7,38	0,81	1	1				1	0,87	0,95
	08:00	9,06	8,52	0,54	1	1			1	4	0,54	0,95
	09:00	9,43	8,49	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	10:00	9,39	8,62	0,77	1	1				2	0,95	0,95
	11:00	9,49	8,73	0,75	1	1				2	0,95	0,95
	12:00	9,76	8,96	0,80	1	1				2	0,95	0,95
	13:00	10,35	9,71	0,63	1	1				3	0,95	0,95
	14:00	10,60	9,69	0,92	1	1				3	1,09	1,14
	15:00	10,53	9,92	0,61	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	10,57	9,91	0,67	1	1				3	1,35	1,35
	17:00	10,75	9,85	0,89	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	11,23	10,50	0,73	1	1				4	1,35	1,35
	19:00	11,51	11,02	0,49	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,65	11,17	0,48	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,91	11,46	0,45	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	11,68	11,12	0,57	1	1				4	1,35	1,35
	23:00	11,09	10,66	0,43	1	1			2	3	1,35	1,35

Κατά το διάστημα 03:00 - 04:25 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2, ενώ από τις 07:40 - 08:50 της G1 αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	10,26	9,88	0,38	1	1			4		1,35	1,35
	01:00	9,46	8,68	0,78	1	1			3		1,35	1,35
	02:00	8,95	8,38	0,57	1	1			2		1,35	1,35
	03:00	8,48	7,84	0,64	1	1			2		1,35	1,35
	04:00	8,26	7,60	0,67	1	1			1		1,35	1,35
	05:00	8,26	7,66	0,61	1	1			1		1,35	1,35
	06:00	8,43	7,78	0,65	1	1			1		1,35	1,35
	07:00	9,17	8,45	0,72	1	1			2		1,35	1,35
	08:00	9,87	9,15	0,73	1	1			1	2	1,35	1,35
	09:00	10,32	9,65	0,67	1	1				3	1,35	1,35
	10:00	10,19	9,65	0,54	1	1				3	1,35	1,35
	11:00	10,19	9,61	0,58	1	1				3	1,35	1,35
	12:00	10,43	9,75	0,68	1	1				3	1,35	1,35
	13:00	10,74	9,97	0,77	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,83	10,20	0,63	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	10,74	10,27	0,47	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	10,67	10,34	0,33	1	1				3	1,35	1,35
	17:00	10,97	10,60	0,37	1	1				4	1,35	1,35
	18:00	11,58	11,12	0,46	1	1				4	1,35	1,35
	19:00	11,71	11,32	0,39	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,67	11,22	0,45	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,62	11,31	0,31	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	11,41	11,12	0,29	1	1				4	1,35	1,35
	23:00	11,03	10,73	0,29	1	1				4	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	10,36	10,07	0,29	1	1			2	3	1,35	1,35
	01:00	9,61	9,35	0,26	1	1			3		1,35	1,35
	02:00	9,34	8,97	0,36	1	1			3		1,35	1,35
	03:00	8,96	8,18	0,78	1	1			2		1,35	1,35
	04:00	8,70	7,97	0,73	1	1			2		1,35	1,35
	05:00	8,58	7,85	0,73	1	1			2		1,35	1,35
	06:00	8,58	7,96	0,62	1	1			2		1,35	1,35
	07:00	9,23	8,64	0,58	1	1			2		1,35	1,35
	08:00	9,97	9,37	0,60	1	1				3	1,35	1,35
	09:00	10,27	9,53	0,73	1	1				3	1,35	1,35
	10:00	10,08	9,27	0,82	1	1				3	1,35	1,35
	11:00	10,08	9,25	0,83	1	1				3	1,35	1,35
	12:00	10,19	9,47	0,72	1	1				3	1,35	1,35
	13:00	10,32	9,69	0,64	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,29	9,40	0,89	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	10,15	9,24	0,91	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	10,04	9,12	0,92	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	10,23	9,27	0,96	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	10,74	9,53	1,21	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	11,06	9,77	1,29	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,89	9,75	1,14	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	10,68	9,66	1,03	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	10,18	9,07	1,11	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	9,48	8,37	1,11	1	1				2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	8,74	7,42	1,31	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	8,22	6,89	1,33	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,86	6,53	1,33	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,52	6,21	1,30	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,28	6,05	1,23	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,28	6,05	1,23	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,43	6,25	1,18	1	1					1,28	1,35
	07:00	8,01	7,17	0,84	1	1				4	0,84	1,35
	08:00	8,64	7,96	0,68	1	1			1	4	0,68	1,35
	09:00	8,68	7,54	1,14	1	1				1	1,30	1,35
	10:00	8,62	7,53	1,09	1	1				1	1,35	1,35
	11:00	8,55	7,41	1,13	1	1				1	1,35	1,35
	12:00	8,68	7,59	1,09	1	1				1	1,35	1,35
	13:00	8,90	7,85	1,06	1	1				1	1,35	1,35
	14:00	8,88	7,85	1,03	1	1				1	1,35	1,35
	15:00	8,84	7,70	1,13	1	1				1	1,35	1,35
	16:00	8,88	7,87	1,01	1	1				1	1,35	1,35
	17:00	9,08	8,24	0,85	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	9,60	9,03	0,57	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,92	9,59	0,32	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	9,95	9,78	0,17	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	9,82	9,73	0,09	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	9,29	9,27	0,02	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,62	8,58	0,04	1	1				2	1,35	1,35

Στο διάστημα μεταξύ 6:40 – 9:00 πραγματοποιήθηκαν πλυσίματα υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	7,96	7,65	0,31	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	7,37	6,83	0,54	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,09	6,43	0,65	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,87	6,20	0,67	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,75	5,79	0,96	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,70	5,48	1,22	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,87	5,70	1,16	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,40	6,33	1,07	1	1					1,35	1,35
	08:00	7,91	6,88	1,03	1	1					1,35	1,35
	09:00	8,10	7,09	1,01	1	1					1,35	1,35
	10:00	8,03	7,07	0,96	1	1					1,35	1,35
	11:00	7,94	6,84	1,10	1	1					1,35	1,35
	12:00	8,03	6,90	1,13	1	1					1,35	1,35
	13:00	8,44	7,33	1,12	1	1					1,35	1,35
	14:00	8,25	7,09	1,16	1	1					1,35	1,35
	15:00	8,05	6,91	1,13	1	1					1,35	1,35
	16:00	8,05	6,91	1,14	1	1					1,35	1,35
	17:00	8,38	7,16	1,22	1	1					1,35	1,35
	18:00	8,83	7,55	1,28	1	1				1	1,35	1,35
	19:00	9,30	8,13	1,17	1	1				1	1,35	1,35
	20:00	9,23	7,98	1,25	1	1				2	1,35	1,35
	21:00	9,11	7,86	1,25	1	1				1	1,35	1,35
	22:00	8,52	7,59	0,93	1	1				1	1,35	1,35
	23:00	7,81	6,97	0,83	1	1					1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	7,13	5,86	1,27	1	1					1,35	1,35
	01:00	6,65	5,32	1,32	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,28	5,09	1,19	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,10	5,00	1,10	1	1			1		1,35	1,31
	04:00	5,94	4,70	1,23	1				2		1,35	1,35
	05:00	6,00	4,98	1,02	1				2		1,35	1,35
	06:00	6,29	5,29	1,00	1				2		1,35	1,35
	07:00	6,79	6,02	0,77	1					3	1,35	1,35
	08:00	7,24	6,50	0,74	1					4	1,35	1,35
	09:00	7,57	6,54	1,02	1					3	1,35	1,35
	10:00	7,40	6,26	1,13	1	1					1,35	1,35
	11:00	7,46	6,29	1,17	1	1					1,35	1,35
	12:00	7,56	6,38	1,18	1	1					1,35	1,35
	13:00	7,74	6,60	1,14	1	1					1,35	1,35
	14:00	7,68	6,48	1,20	1	1					1,35	1,35
	15:00	7,56	6,38	1,18	1	1					1,35	1,35
	16:00	7,46	6,26	1,20	1	1					1,35	1,35
	17:00	7,92	6,80	1,12	1	1					1,35	1,35
	18:00	8,63	7,51	1,12	1	1					1,35	1,35
	19:00	8,81	7,84	0,97	1	1				1	1,35	1,35
	20:00	8,91	7,90	1,01	1	1				1	1,35	1,35
	21:00	8,78	7,90	0,88	1	1				1	1,35	1,35
	22:00	8,26	7,56	0,70	1	1					1,35	1,35
	23:00	7,59	6,74	0,85	1	1					1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	7,07	6,11	0,96	1	1					1,35	1,35
	01:00	6,59	5,56	1,03	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,22	5,19	1,03	1	1					1,35	1,35
	03:00	5,96	5,10	0,86	1	1					1,35	1,35
	04:00	5,90	5,07	0,83	1	1					1,35	1,35
	05:00	5,91	5,15	0,76	1	1					1,35	1,35
	06:00	6,24	5,52	0,72	1	1					1,35	1,35
	07:00	6,96	6,26	0,69	1	1					1,35	1,35
	08:00	7,41	6,81	0,60	1	1					1,27	1,35
	09:00	8,01	7,70	0,30	1	1				4	0,31	1,35
	10:00	7,96	7,66	0,30	1	1				4	0,31	1,35
	11:00	8,00	7,39	0,61	1	1				1	1,33	1,35
	12:00	8,17	7,66	0,51	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	8,58	8,18	0,41	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	8,59	8,17	0,41	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	8,46	7,98	0,49	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	8,39	7,64	0,75	1	1				1	1,35	1,35
	17:00	8,69	7,87	0,82	1	1				1	1,35	1,35
	18:00	9,36	8,63	0,73	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,84	9,20	0,64	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	9,87	9,13	0,74	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	9,71	8,92	0,79	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	9,37	8,61	0,75	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,82	7,94	0,88	1	1				1	1,35	1,35

Στο διάστημα 8:00 – 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 8:50 – 11:00 πραγματοποιήθηκαν πλυσίματα υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	8,17	7,44	0,73	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,58	6,91	0,66	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,18	6,55	0,63	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,96	6,37	0,59	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,83	6,36	0,47	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,87	6,35	0,53	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,11	6,55	0,56	1	1					1,35	1,35
	07:00	7,85	7,20	0,65	1	1					1,35	1,35
	08:00	8,56	7,87	0,69	1	1				1	1,35	1,35
	09:00	9,07	8,43	0,64	1	1				1	1,35	1,35
	10:00	9,23	8,67	0,56	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,41	8,90	0,51	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,78	9,08	0,71	1	1				3	1,35	1,35
	13:00	10,10	9,28	0,82	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	9,93	9,04	0,89	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	9,90	9,32	0,59	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	9,96	9,50	0,46	1	1				3	1,35	1,35
	17:00	10,27	9,60	0,66	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	10,79	10,17	0,62	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	10,79	10,15	0,64	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,02	10,16	0,85	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,01	9,86	1,14	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	10,76	9,47	1,29	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	10,36	9,10	1,26	1	1			1	2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	9,72	8,83	0,89	1	1			2		1,35	1,35
	01:00	9,11	8,27	0,85	1	1			2		1,35	1,35
	02:00	8,61	7,70	0,91	1	1			1		1,35	1,35
	03:00	8,19	7,48	0,71	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,95	7,13	0,82	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,89	7,08	0,81	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,95	7,16	0,79	1	1					1,35	1,35
	07:00	8,59	7,88	0,71	1	1			1		1,35	1,35
	08:00	9,21	8,50	0,71	1	1				2	1,35	1,35
	09:00	9,51	8,93	0,58	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,35	8,90	0,45	1	1				3	1,35	1,35
	11:00	9,33	8,93	0,40	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,56	8,83	0,73	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	10,04	9,16	0,88	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	9,96	8,81	1,15	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	9,77	8,57	1,20	1	1				2	1,35	1,35
	16:00	9,78	8,51	1,27	1	1				2	1,35	1,35
	17:00	10,12	8,82	1,30	1	1				2	1,35	1,35
	18:00	10,71	9,58	1,13	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	11,07	9,95	1,12	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	11,08	9,98	1,10	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,05	10,05	1,01	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	10,80	9,83	0,97	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	10,43	9,48	0,95	1	1			1	2	1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	9,60	8,73	0,87	1	1			2		1,35	1,35
	01:00	9,02	8,28	0,74	1	1			2		1,35	1,35
	02:00	8,55	7,82	0,73	1	1			1		1,35	1,35
	03:00	8,04	7,24	0,80	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,79	7,20	0,60	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,52	6,18	0,34	1	1			1		1,32	1,28
	06:00	7,69	7,21	0,49	1	1			1		1,35	1,35
	07:00	8,30	7,44	0,86	1	1					1,35	1,35
	08:00	9,04	8,13	0,92		1			1	4	1,35	1,35
	09:00	9,22	8,49	0,73		1			1	4	0,85	1,35
	10:00	9,04	8,38	0,67	1	1			1	4	0,69	1,35
	11:00	8,98	7,97	1,02	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,23	8,18	1,05	1	1				2	1,35	1,35
	13:00	9,49	8,42	1,08	1	1				2	1,35	1,35
	14:00	9,28	8,24	1,05	1	1				2	1,35	1,35
	15:00	8,80	8,07	0,73	1	1			1	2	1,35	1,35
	16:00	9,11	8,22	0,89	1	1			1	3	1,35	1,35
	17:00	9,42	8,47	0,95	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	10,04	8,98	1,05	1	1				3	1,35	1,35
	19:00	10,34	9,40	0,94	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	10,49	9,48	1,01	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	10,37	9,48	0,89	1	1				3	1,35	1,35
	22:00	9,61	8,52	1,09	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,81	7,78	1,03	1	1				1	1,35	1,35

Μερική διακοπή στις 05:20 λόγω βλάβης της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	8,13	7,07	1,06	1	1					1,35	1,35
	01:00	7,49	6,45	1,04	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,16	6,14	1,02	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,93	5,87	1,05	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,79	5,78	1,02	1				3		1,35	1,35
	05:00	6,75	5,73	1,02	1				3		1,35	1,35
	06:00	6,95	5,89	1,06	1				3		1,35	1,35
	07:00	7,61	6,60	1,02	1					3	1,35	1,35
	08:00	8,33	7,32	1,01	1					4	1,35	1,35
	09:00	8,63	7,63	1,00	1					4	1,35	1,35
	10:00	8,57	7,55	1,02	1					4	1,35	1,35
	11:00	8,71	7,63	1,08	1	1				3	1,35	1,35
	12:00	8,83	7,77	1,06	1	1				1	1,35	1,35
	13:00	8,93	7,88	1,06	1	1				1	1,35	1,35
	14:00	8,90	7,87	1,03	1	1				1	1,35	1,35
	15:00	8,75	7,75	1,00	1	1				1	1,35	1,35
	16:00	8,70	7,71	1,00	1	1				1	1,35	1,35
	17:00	9,11	8,11	1,01	1	1				1	1,35	1,35
	18:00	9,47	8,49	0,98	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,76	8,81	0,94	1	1				3	1,35	1,35
	20:00	9,94	9,03	0,91	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	9,71	8,81	0,90	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	9,15	8,32	0,83	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,50	7,68	0,82	1	1			1		1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση