

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	4,44	4,44	0,00	1				2	0,95	0,95
	01:00	4,23	4,23	0,00	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,02	4,01	0,01	1				1	0,95	0,95
	03:00	3,88	3,84	0,04	1				1	0,95	0,95
	04:00	3,86	3,81	0,05	1				1	0,95	0,95
	05:00	3,94	3,87	0,07	1					0,95	0,95
	06:00	4,29	4,23	0,07	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,85	4,85	0,00	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,25	5,25	0,00	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,24	5,24	0,00	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,13	5,13	0,00	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,25	5,23	0,02	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,42	5,38	0,04	1	1				0,93	0,93
	13:00	5,55	5,49	0,07	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,45	5,34	0,11	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,33	5,22	0,11	1	1				0,94	0,95
	16:00	5,34	5,27	0,07	1	1				0,94	0,94
	17:00	5,65	5,60	0,04	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,10	6,06	0,04	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,38	6,35	0,02	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,53	6,52	0,01	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,43	6,43	0,00	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,81	5,81	0,00	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,09	5,09	0,00	1	1				0,81	0,80

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	4,57	4,57	0,00	1	1			1	0,43	0,47
	01:00	4,24	4,24	0,00	1				2	0,95	0,95
	02:00	4,06	4,06	0,00	1				2	0,95	0,95
	03:00	4,00	4,00	0,00	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,00	3,97	0,03	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,08	4,08	0,00	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,45	4,45	0,00	1				2	0,95	0,95
	07:00	5,03	5,03	0,00	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,48	5,47	0,01	1				3	0,95	0,95
	09:00	5,50	5,49	0,01	1				3	0,95	0,95
	10:00	5,43	5,41	0,02	1	1			2	0,91	0,91
	11:00	5,46	5,45	0,00	1	1			2	0,93	0,93
	12:00	5,60	5,59	0,01	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	5,76	5,74	0,02	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,54	5,50	0,03	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,51	5,49	0,02	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,46	5,45	0,01	1	1				0,95	0,95
	17:00	5,74	5,74	0,00	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,15	6,15	0,00	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,38	6,38	0,00	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,68	6,68	0,00	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,59	6,59	0,00	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,99	5,98	0,02	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,17	5,15	0,03	1	1				0,86	0,86

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	4,69	4,67	0,02	1	1				0,43	0,43
	01:00	4,36	4,36	0,00		1			1	0,62	0,66
	02:00	4,16	4,16	0,00		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,02	4,02	0,00		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,04	4,04	0,00		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,10	4,09	0,01		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,50	4,50	0,00		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,17	5,17	0,00		1			2	0,95	0,95
	08:00	5,59	5,59	0,00		1			3	0,95	0,95
	09:00	5,64	5,62	0,02		1			3	0,95	0,95
	10:00	5,40	5,40	0,00		1			3	0,95	0,95
	11:00	5,39	5,38	0,01		1			3	0,95	0,95
	12:00	5,56	5,55	0,01		1			3	0,95	0,95
	13:00	5,64	5,62	0,01		1			3	0,95	0,95
	14:00	5,44	5,42	0,03		1			3	0,95	0,95
	15:00	5,51	5,49	0,02		1			3	0,95	0,95
	16:00	5,50	5,49	0,01	1	1			1	0,94	0,94
	17:00	5,74	5,72	0,02	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,27	6,26	0,01	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,50	6,49	0,01	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,71	6,70	0,01	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,60	6,57	0,02	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,97	5,97	0,00	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,27	5,27	0,00	1	1				0,89	0,88

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	4,72	4,69	0,03	1	1				0,44	0,44
	01:00	4,40	4,39	0,00		1			1	0,76	0,80
	02:00	4,20	4,20	0,00		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,10	4,10	0,00		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,08	4,06	0,01		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,17	4,16	0,01		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,53	4,52	0,01		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,37	5,37	0,00	1	1			1	0,75	0,75
	08:00	5,80	5,80	0,00	1	1				0,95	0,95
	09:00	5,75	5,73	0,02	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,53	5,51	0,02	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,54	5,51	0,03	1	1				0,95	0,95
	12:00	5,67	5,62	0,04	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,74	5,70	0,04	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,61	5,57	0,04	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	5,64	5,58	0,06	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	5,62	5,58	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	5,88	5,85	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	6,30	6,28	0,01	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	6,61	6,60	0,01	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	6,80	6,79	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	6,58	6,55	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	6,00	5,86	0,14	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	5,30	5,12	0,18	1	1			1	0,83	0,82

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	4,76	4,63	0,13		1			2	0,76	0,80
	01:00	4,48	4,46	0,02		1			2	0,95	0,95
	02:00	4,27	4,25	0,02		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,16	4,16	0,01		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,19	4,12	0,08		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,29	3,93	0,36		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,68	4,53	0,15		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,33	5,28	0,05		1			2	0,95	0,95
	08:00	5,73	5,50	0,23	1	1			2	0,50	0,49
	09:00	5,78	5,46	0,33	1	1			1	0,79	0,80
	10:00	5,72	5,38	0,34	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	5,72	5,49	0,22	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	5,97	5,85	0,11	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	6,01	5,87	0,14	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	5,85	5,69	0,16	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	5,74	5,61	0,13	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	5,71	5,61	0,10	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,03	5,96	0,07	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,40	6,28	0,12	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,63	6,54	0,10	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,87	6,77	0,10	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,75	6,61	0,14	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,21	6,01	0,21	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,55	5,40	0,16	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 08:30 με 09:15, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	5,01	4,80	0,22	1	1				0,75	0,74
	01:00	4,68	4,44	0,24		1			2	0,80	0,84
	02:00	4,49	4,04	0,45		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,32	3,84	0,49		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,30	3,64	0,67		1				0,95	0,95
	05:00	4,28	3,57	0,71		1				0,95	0,95
	06:00	4,64	3,96	0,68		1				0,95	0,95
	07:00	5,19	4,60	0,58		1			1	0,95	0,95
	08:00	5,71	5,00	0,71	1	1			1	0,91	0,90
	09:00	5,71	4,95	0,75	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,59	4,88	0,72	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,59	4,87	0,73	1	1				0,95	0,95
	12:00	5,80	5,14	0,65	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,99	5,36	0,63	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,87	5,23	0,65	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,78	4,94	0,84	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,75	4,93	0,82	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,06	5,33	0,73	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,51	5,78	0,73	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,77	6,07	0,70	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,86	6,06	0,79	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,69	5,91	0,77	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,29	5,57	0,72	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,70	5,00	0,70	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	5,10	4,54	0,56	1	1				0,92	0,75
	01:00	4,70	4,11	0,59		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,55	3,93	0,62		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,44	3,73	0,71		1				0,95	0,95
	04:00	4,38	3,66	0,72		1				0,95	0,95
	05:00	4,42	3,73	0,68		1				0,95	0,95
	06:00	4,69	4,09	0,60		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,24	4,59	0,65		1			1	0,95	0,95
	08:00	5,72	5,07	0,66	1	1			2	0,94	0,75
	09:00	5,79	5,16	0,64	1	1				0,95	0,93
	10:00	5,67	4,95	0,72	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,68	4,99	0,70	1	1				0,95	0,95
	12:00	5,79	5,02	0,77	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,94	5,19	0,75	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,81	5,07	0,74	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,75	4,96	0,78	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,84	5,03	0,81	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,10	5,33	0,77	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,62	5,99	0,63	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,78	6,16	0,62	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,91	6,26	0,65	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,82	6,14	0,68	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,40	5,80	0,60	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,65	5,09	0,56	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 8:10 - 9:05 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	5,10	4,54	0,56		1			1	0,94	0,82
	01:00	4,73	4,12	0,61		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,53	3,86	0,68		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,40	3,52	0,88		1				0,95	0,95
	04:00	4,41	3,57	0,84		1				0,95	0,95
	05:00	4,47	3,71	0,76		1				0,95	0,95
	06:00	4,86	4,07	0,79		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,51	4,80	0,71		1			2	0,94	0,93
	08:00	6,00	5,22	0,78	1	1			2	0,95	0,76
	09:00	6,04	5,20	0,84	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,92	5,09	0,83	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,03	5,10	0,93	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,29	5,37	0,93	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,41	5,47	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,36	5,42	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,24	5,30	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,18	5,25	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,47	5,53	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,91	5,98	0,92	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,10	6,19	0,91	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,25	6,51	0,73	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,08	6,35	0,73	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,51	5,72	0,79	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,83	5,05	0,78	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 07:50 - 08:50 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	5,21	4,52	0,69	1	1			1	0,94	0,91
	01:00	4,88	4,20	0,68		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,64	3,93	0,71		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,53	3,71	0,82		1				0,95	0,95
	04:00	4,49	3,62	0,87		1				0,95	0,95
	05:00	4,60	3,78	0,82		1				0,95	0,95
	06:00	4,92	4,07	0,85		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,65	4,84	0,81		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,23	5,45	0,78	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,22	5,39	0,83	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,19	5,55	0,64	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,10	5,67	0,43	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,27	5,84	0,44	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,53	6,17	0,36	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,47	6,07	0,40	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,27	5,93	0,34	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,26	5,61	0,65	1	1				0,93	0,95
	17:00	6,40	5,69	0,71	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,76	6,03	0,74	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,00	6,29	0,71	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,22	6,47	0,75	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,18	6,44	0,74	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,62	5,82	0,80	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,78	4,97	0,82	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 10:45 – 16:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	5,17	4,33	0,84		1			1	0,94	0,91
	01:00	4,82	3,98	0,84		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,68	3,86	0,81		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,51	3,74	0,78		1				0,95	0,95
	04:00	4,52	3,71	0,81		1				0,95	0,95
	05:00	4,58	3,68	0,90		1				0,95	0,95
	06:00	4,88	4,27	0,62		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,57	4,96	0,61	1	1			1	0,93	0,93
	08:00	6,08	5,39	0,70	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,20	5,85	0,35	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	6,01	5,71	0,30	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,98	5,52	0,46	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,06	5,70	0,36	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,28	5,90	0,39	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,06	5,65	0,41	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,05	5,57	0,48	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,10	5,69	0,41	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,36	5,92	0,45	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,89	6,53	0,36	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,14	6,86	0,28	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,17	6,69	0,48	1	1				0,92	0,95
	21:00	6,96	6,31	0,65	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,45	5,81	0,64	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,86	5,20	0,67	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 6:35 με 20:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	5,31	4,68	0,63	1	1			1	0,90	0,90
	01:00	4,89	4,17	0,71		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,65	3,83	0,82		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,56	3,78	0,78		1				0,95	0,95
	04:00	4,54	3,80	0,74		1				0,95	0,95
	05:00	4,61	3,93	0,68		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,97	4,28	0,69		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,52	4,79	0,73		1			2	0,95	0,95
	08:00	5,95	5,23	0,72		1			2	0,95	0,95
	09:00	6,07	5,64	0,43		1			3	0,95	0,95
	10:00	6,09	5,88	0,21		1			3	0,95	0,95
	11:00	6,09	5,84	0,26		1			3	0,95	0,95
	12:00	6,26	6,06	0,21		1			3	0,95	0,95
	13:00	6,40	6,18	0,22		1			3	0,95	0,95
	14:00	6,41	6,05	0,36	1	1			1	0,92	0,95
	15:00	6,33	5,66	0,68	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,34	5,68	0,67	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	6,58	5,82	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	7,08	6,43	0,65	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,16	6,50	0,66	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,26	6,52	0,73	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,16	6,48	0,68	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,62	6,00	0,62	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,98	5,40	0,58	1	1				0,95	0,95

Το διάστημα 16:30 με 18:00 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	5,42	4,87	0,56	1	1				0,94	0,94
	01:00	5,00	4,35	0,65		1			1	0,92	0,92
	02:00	4,71	4,07	0,64		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,61	3,98	0,62		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,60	3,99	0,60		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,65	4,08	0,57		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,02	4,45	0,57		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,74	5,14	0,60		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,27	6,00	0,27		1			3	0,95	0,95
	09:00	6,37	6,12	0,25	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,40	6,07	0,33	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,44	6,12	0,32	1	1				0,91	0,95
	12:00	6,63	6,30	0,33	1	1				0,50	0,95
	13:00	6,69	6,32	0,37	1	1				0,45	0,95
	14:00	6,61	6,29	0,32	1	1				0,45	0,95
	15:00	6,46	6,28	0,17	1	1				0,45	0,95
	16:00	6,38	6,19	0,19	1	1				0,45	0,95
	17:00	6,67	6,41	0,25	1	1				0,45	0,95
	18:00	7,19	7,01	0,18	1	1				0,45	0,95
	19:00	7,42	7,30	0,12	1	1			1	0,45	0,95
	20:00	7,42	7,21	0,21	1	1			1	0,45	0,95
	21:00	7,34	7,13	0,21	1	1			1	0,45	0,95
	22:00	6,85	6,45	0,41	1	1				0,45	0,95
	23:00	6,17	5,73	0,44	1	1				0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	5,59	5,15	0,44	1	1				0,45	0,95
	01:00	5,24	4,80	0,44	1	1				0,45	0,92
	02:00	4,98	4,55	0,43	1	1				0,45	0,72
	03:00	4,84	4,47	0,37	1	1				0,45	0,58
	04:00	4,78	4,51	0,27	1	1				0,45	0,52
	05:00	4,81	4,50	0,31	1	1				0,45	0,54
	06:00	5,09	4,70	0,40	1	1				0,45	0,80
	07:00	5,77	5,33	0,44	1	1				0,45	0,95
	08:00	6,39	5,95	0,44		1			3	0,45	0,91
	09:00	6,34	5,90	0,44		1			4	0,45	0,95
	10:00	6,18	5,74	0,44		1			4	0,45	0,95
	11:00	6,21	5,77	0,44		1			3	0,45	0,95
	12:00	6,28	5,84	0,44		1			3	0,45	0,95
	13:00	6,56	6,12	0,44	1	1			2	0,45	0,95
	14:00	6,29	5,85	0,44	1	1				0,45	0,95
	15:00	6,06	5,62	0,44	1	1				0,45	0,95
	16:00	6,06	5,61	0,44	1	1				0,45	0,95
	17:00	6,32	5,87	0,44	1	1				0,45	0,95
	18:00	6,86	6,42	0,44	1	1				0,45	0,95
	19:00	6,95	6,51	0,44	1	1				0,45	0,95
	20:00	7,10	6,66	0,44	1	1				0,45	0,95
	21:00	6,92	6,48	0,44	1	1				0,45	0,95
	22:00	6,39	5,95	0,44	1	1				0,45	0,95
	23:00	5,77	5,33	0,44	1	1				0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	5,22	4,78	0,44	1	1				0,45	0,91	
	01:00	4,94	4,50	0,44	1				1	0,45	0,72	
	02:00	4,73	4,29	0,44	1				1	0,45	0,95	
	03:00	4,58	4,14	0,44	1				1	0,45	0,95	
	04:00	4,55	4,11	0,44	1				1	0,45	0,95	
	05:00	4,58	4,14	0,44	1				1	0,45	0,95	
	06:00	4,94	4,49	0,44	1				2	0,45	0,95	
	07:00	5,46	5,01	0,44	1				2	0,45	0,95	
	08:00	5,96	5,52	0,44	1				3	0,45	0,95	
	09:00	5,98	5,54	0,44	1	1			2	0,45	0,94	
	10:00	5,84	5,40	0,44	1	1			1	0,45	0,95	
	11:00	5,76	5,32	0,44	1	1				0,45	0,95	
	12:00	5,73	5,29	0,44	1	1				0,45	0,95	
	13:00	5,93	5,49	0,44	1	1				0,45	0,95	
	14:00	5,79	5,35	0,44	1	1				0,45	0,95	
	15:00	5,56	5,12	0,44	1	1				0,45	0,95	
	16:00	5,54	5,10	0,44	1	1				0,45	0,95	
	17:00	5,91	5,47	0,44	1	1				0,45	0,95	
	18:00	6,42	5,98	0,44	1	1				0,45	0,95	
	19:00	6,65	6,21	0,44	1	1				0,45	0,95	
	20:00	6,81	6,37	0,44	1	1				0,45	0,95	
	21:00	6,81	6,37	0,44	1	1				0,45	0,95	
	22:00	6,26	5,82	0,44	1	1				0,45	0,95	
	23:00	5,54	5,10	0,44	1	1				0,45	0,95	

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	5,05	4,61	0,44	1	1			1	0,45	0,78
	01:00	4,69	4,25	0,44		1			1	0,45	0,95
	02:00	4,49	4,05	0,44		1			1	0,45	0,95
	03:00	4,45	4,01	0,44		1			1	0,45	0,95
	04:00	4,43	3,99	0,44		1			1	0,45	0,95
	05:00	4,52	4,08	0,44		1			1	0,45	0,95
	06:00	4,83	4,39	0,44		1			1	0,45	0,95
	07:00	5,48	5,04	0,44		1			2	0,45	0,95
	08:00	6,14	5,70	0,44	1	1			1	0,45	0,95
	09:00	6,13	5,69	0,44	1	1				0,45	0,95
	10:00	5,92	5,49	0,44	1	1				0,45	0,95
	11:00	5,88	5,44	0,44	1	1				0,45	0,95
	12:00	6,07	5,63	0,44	1	1				0,45	0,95
	13:00	6,23	5,79	0,44	1	1				0,45	0,95
	14:00	6,19	5,75	0,44	1	1				0,45	0,95
	15:00	5,97	5,56	0,41	1	1			2	0,45	0,90
	16:00	6,06	5,69	0,36	1	1				0,45	0,95
	17:00	6,25	5,88	0,37	1	1				0,45	0,95
	18:00	6,87	6,56	0,30	1	1				0,45	0,95
	19:00	7,19	6,91	0,28	1	1				0,45	0,95
	20:00	7,19	6,94	0,24	1	1				0,45	0,95
	21:00	7,06	6,94	0,12	1	1				0,45	0,95
	22:00	6,63	6,49	0,14	1	1				0,45	0,95
	23:00	5,78	5,63	0,15	1	1				0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 15:00 – 16:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	5,20	5,10	0,11	1	1				0,45	0,88
	01:00	4,85	4,71	0,14		1			1	0,45	0,68
	02:00	4,60	4,46	0,13		1			2	0,45	0,95
	03:00	4,45	4,33	0,12		1			2	0,45	0,95
	04:00	4,41	4,29	0,11		1			2	0,45	0,95
	05:00	4,49	4,39	0,10		1			2	0,45	0,95
	06:00	4,90	4,81	0,10		1			2	0,45	0,95
	07:00	5,57	5,48	0,09		1			2	0,45	0,95
	08:00	6,12	6,06	0,05		1			3	0,45	0,95
	09:00	6,12	6,11	0,01		1			3	0,45	0,95
	10:00	5,96	5,93	0,03		1			3	0,45	0,95
	11:00	5,91	5,86	0,04		1			3	0,45	0,95
	12:00	6,11	5,99	0,12		1			3	0,45	0,95
	13:00	6,27	6,14	0,14	1	1			1	0,45	0,95
	14:00	6,12	6,04	0,08	1	1				0,45	0,95
	15:00	6,09	6,03	0,06	1	1				0,45	0,95
	16:00	6,05	5,96	0,09	1	1				0,45	0,95
	17:00	6,32	6,21	0,11	1	1				0,45	0,95
	18:00	6,87	6,76	0,11	1	1				0,45	0,95
	19:00	7,28	7,21	0,07	1	1				0,45	0,95
	20:00	7,46	7,34	0,12	1	1				0,45	0,95
	21:00	7,49	7,31	0,18	1	1				0,45	0,95
	22:00	6,84	6,73	0,11	1	1				0,45	0,95
	23:00	5,94	5,87	0,07	1	1				0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	5,33	5,21	0,12	1	1				0,45	0,94
	01:00	4,96	4,74	0,23	1	1			1	0,45	0,66
	02:00	4,69	4,49	0,20		1			2	0,45	0,95
	03:00	4,58	4,35	0,23		1			2	0,45	0,95
	04:00	4,53	4,25	0,28		1			1	0,45	0,95
	05:00	4,59	4,35	0,24		1			1	0,45	0,95
	06:00	4,99	4,82	0,17		1			2	0,45	0,95
	07:00	5,58	5,25	0,33		1			2	0,45	0,95
	08:00	6,13	5,81	0,32		1			3	0,43	0,95
	09:00	6,36	6,17	0,19	1	1			3	0,20	0,95
	10:00	6,18	5,86	0,32	1	1			1	0,35	0,95
	11:00	6,19	5,83	0,36	1	1				0,45	0,95
	12:00	6,36	5,94	0,42	1	1				0,45	0,95
	13:00	6,42	6,01	0,42	1	1				0,45	0,95
	14:00	6,24	5,85	0,39	1	1				0,45	0,95
	15:00	6,24	5,87	0,37	1	1				0,45	0,95
	16:00	6,21	5,90	0,31	1	1				0,45	0,95
	17:00	6,55	6,26	0,29	1	1				0,45	0,95
	18:00	7,08	6,67	0,41	1	1				0,45	0,95
	19:00	7,46	7,04	0,41	1	1				0,45	0,95
	20:00	7,46	7,03	0,43	1	1				0,45	0,95
	21:00	7,38	6,98	0,40	1	1				0,45	0,95
	22:00	6,81	6,40	0,41	1	1				0,45	0,95
	23:00	6,13	5,69	0,44	1	1				0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 08:55 με 10:25, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	5,49	5,07	0,43	1	1				0,45	0,95
	01:00	5,14	4,71	0,44	1	1			1	0,45	0,85
	02:00	4,87	4,43	0,44		1			2	0,45	0,95
	03:00	4,76	4,32	0,44		1			2	0,45	0,95
	04:00	4,71	4,27	0,44		1			2	0,45	0,95
	05:00	4,78	4,34	0,44		1			2	0,45	0,95
	06:00	5,17	4,73	0,44		1			2	0,45	0,95
	07:00	5,71	5,27	0,44		1			2	0,45	0,95
	08:00	6,13	5,69	0,44		1			3	0,45	0,95
	09:00	6,31	5,87	0,44		1			3	0,45	0,95
	10:00	6,31	5,87	0,44	1	1			2	0,45	0,95
	11:00	6,35	5,91	0,44	1	1				0,45	0,95
	12:00	6,48	6,04	0,44	1	1				0,45	0,95
	13:00	6,60	6,16	0,44	1	1				0,45	0,95
	14:00	6,51	6,07	0,44	1	1				0,45	0,95
	15:00	6,51	6,07	0,44	1	1				0,45	0,95
	16:00	6,31	5,87	0,44	1	1				0,45	0,95
	17:00	6,86	6,42	0,44	1	1				0,45	0,95
	18:00	7,28	6,84	0,44	1	1				0,45	0,95
	19:00	7,38	6,94	0,44	1	1				0,45	0,95
	20:00	7,47	7,03	0,44	1	1				0,45	0,95
	21:00	7,43	6,99	0,44	1	1				0,45	0,95
	22:00	6,79	6,35	0,44	1	1				0,45	0,95
	23:00	6,11	5,67	0,44	1	1				0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	5,55	5,10	0,44	1	1				0,45	0,95
	01:00	5,12	4,68	0,44		1			1	0,45	0,88
	02:00	4,87	4,43	0,44		1			1	0,45	0,95
	03:00	4,71	4,27	0,44		1			1	0,45	0,95
	04:00	4,68	4,24	0,44		1			1	0,45	0,95
	05:00	4,81	4,37	0,44		1			1	0,45	0,95
	06:00	5,29	4,85	0,44		1			2	0,45	0,95
	07:00	6,33	5,88	0,44		1			3	0,45	0,95
	08:00	6,41	5,97	0,44		1			3	0,45	0,95
	09:00	6,89	6,45	0,44	1	1			2	0,45	0,95
	10:00	6,87	6,43	0,44	1	1			1	0,45	0,95
	11:00	6,97	6,53	0,44	1	1			2	0,45	0,95
	12:00	7,10	6,66	0,44		1			4	0,45	0,95
	13:00	7,17	6,73	0,44		1			4	0,45	0,95
	14:00	7,09	6,65	0,44		1			4	0,45	0,94
	15:00	6,60	5,91	0,69	1	1			1	0,67	0,95
	16:00	6,26	5,32	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,70	5,76	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,20	6,26	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,46	6,52	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,46	6,65	0,81	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,48	6,71	0,76	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,93	6,34	0,59	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,12	5,58	0,54	1	1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	5,58	4,94	0,64	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	5,18	4,76	0,43		1			2	0,95	0,95
	02:00	4,92	4,47	0,45		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,78	4,27	0,51		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,73	4,15	0,58		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,77	4,03	0,74		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,13	4,20	0,93		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,72	4,82	0,89		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,26	5,33	0,94		1			2	0,95	0,95
	09:00	6,35	5,44	0,91		1			3	0,95	0,95
	10:00	6,15	5,23	0,92		1			3	0,95	0,95
	11:00	6,16	5,52	0,64	1	1			3	0,56	0,95
	12:00	6,28	5,66	0,62	1	1			2	0,52	0,95
	13:00	6,42	5,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,32	5,38	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,17	5,24	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,24	5,31	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,58	5,65	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,11	6,19	0,92	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,29	6,35	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,37	6,43	0,93	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,20	6,31	0,90	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,67	5,84	0,83	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,07	5,27	0,80	1	1				0,95	0,95

Το διάστημα 10:50 με 12:45 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700		1,800	0,800	0,900		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	5,49	4,74	0,75		1			1	0,95	0,95
	01:00	5,10	4,42	0,68		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,87	4,46	0,42		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,72	4,36	0,35		1			2	0,95	0,95
	04:00	4,66	4,33	0,33		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,71	4,44	0,27		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,05	4,78	0,27		1			2	0,95	0,95
	07:00	5,62	5,42	0,20		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,22	6,01	0,21		1			3	0,95	0,95
	09:00	6,31	5,99	0,32	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,20	5,83	0,37	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,23	5,73	0,50	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,28	5,64	0,63	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,50	5,85	0,65	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,34	5,71	0,63	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,15	5,39	0,76	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,15	5,34	0,81	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,49	5,68	0,81	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,07	6,29	0,79	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,03	6,23	0,80	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,32	6,61	0,71	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,28	6,59	0,69	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,85	6,18	0,67	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,12	5,46	0,66	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	5,50	4,82	0,68		1			1	0,95	0,95
	01:00	5,16	4,34	0,81		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,96	4,11	0,85		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,80	4,00	0,80		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,73	3,83	0,90		1				0,95	0,95
	05:00	4,80	3,90	0,89		1				0,95	0,95
	06:00	5,21	4,31	0,90		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,77	4,84	0,93		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,50	6,07	0,43	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	6,64	6,64	0,00	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,42	5,71	0,71	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,46	5,53	0,93	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,68	5,76	0,92	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,87	5,97	0,90	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,89	6,05	0,84	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,71	5,95	0,76	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,58	5,74	0,83	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,99	6,25	0,74	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,48	6,72	0,75	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,88	7,13	0,75	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,01	7,26	0,75	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,81	7,03	0,78	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,25	6,41	0,84	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,46	5,63	0,83	1	1				0,95	0,95

Το διάστημα 08:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	5,85	4,97	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	5,40	4,53	0,87		1			1	0,95	0,95
	02:00	5,18	4,27	0,91		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,94	4,03	0,91		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,90	3,97	0,93		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,96	4,06	0,90		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,35	4,65	0,71		1			2	0,95	0,95
	07:00	5,92	5,25	0,67		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,53	5,77	0,76		1			3	0,95	0,95
	09:00	6,52	5,71	0,81		1			3	0,95	0,95
	10:00	6,41	5,62	0,80		1			3	0,95	0,95
	11:00	6,40	5,63	0,77		1			3	0,95	0,95
	12:00	6,66	5,90	0,77	1	1			3	0,78	0,95
	13:00	6,87	6,16	0,71	1	1			2	0,68	0,95
	14:00	6,87	6,02	0,85	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,82	5,99	0,83	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,69	5,95	0,74	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,97	6,32	0,65	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,46	6,76	0,70	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,73	7,04	0,69	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,81	7,14	0,67	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,76	6,99	0,77	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,23	6,39	0,85	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,52	5,68	0,84	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	5,85	4,93	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,43	4,52	0,91		1			1	0,95	0,95
	02:00	5,22	4,35	0,87		1			1	0,95	0,95
	03:00	5,07	4,15	0,92		1			1	0,95	0,95
	04:00	5,02	4,08	0,94		1			1	0,95	0,95
	05:00	5,06	4,12	0,94		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,38	4,44	0,94		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,98	5,04	0,94		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,50	5,57	0,94		1			3	0,95	0,95
	09:00	6,55	5,61	0,94		1			3	0,95	0,95
	10:00	6,46	5,52	0,94		1			3	0,95	0,95
	11:00	6,43	5,54	0,89	1	1			1	0,88	0,95
	12:00	6,65	5,76	0,89	1	1				0,90	0,95
	13:00	6,67	5,75	0,92	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,60	5,72	0,88	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,53	5,61	0,92	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,38	5,56	0,82	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,76	5,92	0,84	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,33	6,47	0,86	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,62	6,69	0,93	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,61	6,67	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,53	6,59	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,98	6,04	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,37	5,43	0,94	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700		1,800	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	5,82	4,88	0,94		1			1	0,95	0,95
	01:00	5,42	4,48	0,94		1			1	0,95	0,95
	02:00	5,22	4,29	0,94		1			1	0,95	0,95
	03:00	5,00	4,07	0,94		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,94	4,00	0,94		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,96	4,02	0,94		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,36	4,42	0,94		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,97	5,03	0,94		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,50	5,56	0,94		1			3	0,95	0,95
	09:00	6,59	5,66	0,94		1			3	0,95	0,95
	10:00	6,46	5,52	0,94		1			3	0,95	0,95
	11:00	6,46	5,53	0,94		1			3	0,95	0,95
	12:00	6,51	5,58	0,93		1			3	0,95	0,95
	13:00	6,74	5,81	0,93		1			3	0,95	0,95
	14:00	6,61	5,67	0,94		1			3	0,95	0,95
	15:00	6,47	5,53	0,94		1			3	0,95	0,95
	16:00	6,51	5,57	0,94		1			3	0,95	0,95
	17:00	6,91	5,97	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	7,41	6,47	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,76	6,82	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,91	6,97	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,86	6,92	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,27	6,33	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,57	5,65	0,92	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	5,92	5,02	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	5,49	4,55	0,94		1			2	0,95	0,95
	02:00	5,26	4,32	0,94		1			1	0,95	0,95
	03:00	5,10	4,17	0,93		1			1	0,95	0,95
	04:00	5,04	4,11	0,94		1			1	0,95	0,95
	05:00	5,11	4,17	0,94		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,49	4,55	0,94		1			1	0,95	0,95
	07:00	6,09	5,23	0,86		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,64	5,80	0,84		1			3	0,95	0,95
	09:00	6,73	5,91	0,83		1			3	0,90	0,96
	10:00	6,69	5,99	0,70	1	1			3	0,70	0,95
	11:00	6,71	5,96	0,75	1	1			2	0,79	0,95
	12:00	6,86	6,11	0,75	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,18	6,44	0,74	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,05	6,34	0,71	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,96	6,27	0,69	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,96	6,29	0,68	1	1				1,09	1,09
	17:00	7,29	6,60	0,69	1	1				1,35	1,35
	18:00	7,68	6,98	0,70	1	1				1,35	1,35
	19:00	8,00	7,34	0,66	1	1				1,35	1,35
	20:00	8,00	7,36	0,64	1	1				1,35	1,35
	21:00	8,02	7,35	0,66	1	1				1,35	1,35
	22:00	7,52	6,90	0,61	1	1				1,35	1,35
	23:00	6,87	6,28	0,59	1	1				1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700		1,800	0,800	0,900		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	6,17	5,60	0,57	1	1				1,35	1,35
	01:00	5,80	5,26	0,53	1	1				1,35	1,35
	02:00	5,54	4,98	0,56	1	1			1	1,20	1,26
	03:00	5,27	4,66	0,61		1			2	1,35	1,35
	04:00	5,14	4,59	0,55		1			2	1,35	1,35
	05:00	5,21	4,72	0,49		1			2	1,35	1,35
	06:00	5,51	4,95	0,57		1			2	1,35	1,35
	07:00	6,21	5,77	0,44		1			2	1,34	1,34
	08:00	6,95	6,48	0,47	1	1				1,35	1,35
	09:00	7,13	6,54	0,60	1	1				1,35	1,35
	10:00	7,13	6,49	0,64	1	1				1,35	1,35
	11:00	7,23	6,53	0,70	1	1				1,35	1,35
	12:00	7,34	6,51	0,83	1	1				1,35	1,35
	13:00	7,51	6,75	0,76	1	1				1,35	1,35
	14:00	7,50	6,75	0,75	1	1				1,35	1,35
	15:00	7,34	6,62	0,73	1	1				1,35	1,35
	16:00	7,32	6,66	0,66	1	1				1,35	1,35
	17:00	7,68	6,97	0,71	1	1				1,35	1,35
	18:00	8,23	7,49	0,74	1	1				1,35	1,35
	19:00	8,47	7,76	0,71	1	1			1	1,35	1,35
	20:00	8,44	7,70	0,74	1	1			1	1,35	1,35
	21:00	8,36	7,56	0,80	1	1			1	1,35	1,35
	22:00	7,83	7,02	0,80	1	1				1,35	1,35
	23:00	7,13	6,39	0,74	1	1				1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	6,49	5,77	0,72	1	1				1,35	1,35
	01:00	6,07	5,38	0,69	1	1				1,35	1,35
	02:00	5,83	5,24	0,59	1	1				1,35	1,35
	03:00	5,66	5,13	0,52	1	1				1,34	1,33
	04:00	5,51	5,05	0,46	1	1				1,24	1,25
	05:00	5,46	4,98	0,48		1			2	1,21	1,25
	06:00	5,74	5,37	0,37		1			2	1,34	1,33
	07:00	6,38	6,04	0,34	1				3	1,22	1,23
	08:00	6,93	6,57	0,36	1				4	1,35	1,35
	09:00	7,05	6,79	0,26	1				4	1,35	1,35
	10:00	6,92	6,73	0,19	1				4	1,35	1,35
	11:00	6,99	6,82	0,17	1				4	1,35	1,34
	12:00	7,20	6,97	0,22	1	1				1,35	1,35
	13:00	7,36	7,15	0,22	1	1				1,35	1,35
	14:00	7,19	6,98	0,21	1	1				1,35	1,35
	15:00	7,16	6,86	0,30	1	1				1,35	1,35
	16:00	7,09	6,83	0,25	1	1				1,35	1,35
	17:00	7,50	7,17	0,33	1	1				1,35	1,35
	18:00	8,05	7,57	0,49	1	1				1,35	1,35
	19:00	8,39	7,73	0,66	1	1			1	1,35	1,35
	20:00	8,45	7,83	0,62	1	1			1	1,35	1,35
	21:00	8,36	7,61	0,75	1	1			1	1,35	1,35
	22:00	7,95	7,33	0,62	1	1				1,35	1,35
	23:00	7,22	6,55	0,67	1	1				1,35	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	6,50	5,88	0,62	1	1				1,35	1,35
	01:00	6,06	5,44	0,62	1	1				1,35	1,35
	02:00	5,73	5,12	0,61		1			2	1,32	1,33
	03:00	5,50	4,88	0,62		1			2	1,35	1,35
	04:00	5,42	4,83	0,59		1			2	1,35	1,35
	05:00	5,42	4,76	0,66		1			2	1,35	1,35
	06:00	5,79	5,17	0,62		1			2	1,35	1,35
	07:00	6,38	5,73	0,66		1			2	1,35	1,35
	08:00	7,19	6,51	0,68	1	1				1,35	1,35
	09:00	7,24	6,76	0,48	1	1				1,35	1,35
	10:00	7,25	6,74	0,51	1	1			3	0,81	1,35
	11:00	7,28	6,45	0,83	1	1				1,30	1,35
	12:00	7,43	6,57	0,86	1	1				1,35	1,35
	13:00	7,74	6,84	0,90	1	1				1,35	1,35
	14:00	7,76	6,87	0,88	1	1				1,35	1,35
	15:00	7,72	6,87	0,85	1	1				1,35	1,35
	16:00	7,63	6,87	0,75	1	1				1,35	1,35
	17:00	7,78	7,08	0,70	1	1				1,35	1,35
	18:00	8,34	7,63	0,71	1	1				1,35	1,35
	19:00	8,64	7,94	0,70	1	1			1	1,35	1,35
	20:00	8,58	7,86	0,73	1	1			1	1,35	1,35
	21:00	8,44	7,72	0,72	1	1			1	1,35	1,35
	22:00	7,94	7,23	0,71	1	1				1,35	1,35
	23:00	7,20	6,48	0,72	1	1				1,35	1,35

Στο διάστημα 10:15 - 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	0,800		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	6,46	5,73	0,72	1	1					1,35	1,35
	01:00	6,08	5,41	0,68	1	1			2		1,30	1,13
	02:00	5,77	5,03	0,75	1				3		1,35	1,35
	03:00	5,55	4,81	0,73	1				2		1,35	1,35
	04:00	5,40	4,68	0,72	1				2		1,35	1,35
	05:00	5,51	4,80	0,71	1				2		1,35	1,35
	06:00	5,85	5,09	0,77	1				2		1,35	1,35
	07:00	6,52	5,74	0,78	1				3		1,35	1,35
	08:00	7,15	6,42	0,73	1	1					1,35	1,35
	09:00	7,40	6,71	0,69	1	1					1,35	1,35
	10:00	7,32	6,65	0,66	1	1					1,35	1,35
	11:00	7,44	6,77	0,67	1	1					1,35	1,35
	12:00	7,66	7,01	0,65	1	1					1,35	1,35
	13:00	7,91	7,24	0,66	1	1					1,35	1,35
	14:00	7,87	7,22	0,65	1	1					1,35	1,35
	15:00	7,80	7,20	0,60	1	1					1,35	1,35
	16:00	7,85	7,26	0,59	1	1					1,35	1,35
	17:00	8,07	7,54	0,53	1	1					1,35	1,35
	18:00	8,46	8,04	0,42	1	1			1		1,35	1,35
	19:00	8,67	8,16	0,52	1	1			2		1,35	1,35
	20:00	8,68	8,12	0,56	1	1			2		1,35	1,35
	21:00	8,51	7,94	0,57	1	1			2		1,35	1,35
	22:00	8,09	7,50	0,59	1	1			1		1,35	1,35
	23:00	7,48	6,88	0,60	1	1					1,35	1,35

Στο διάστημα 01:05-01:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση