

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	3,28	3,26	0,02	1					0,62	0,95
	01:00	3,07	3,05	0,01	1					0,48	0,93
	02:00	2,97	2,95	0,02	1					0,62	0,84
	03:00	2,91	2,89	0,02	1					0,78	0,78
	04:00	2,89	2,86	0,03	1					0,76	0,75
	05:00	2,98	2,91	0,07	1					0,67	0,84
	06:00	3,07	2,93	0,14	1					0,59	0,91
	07:00	3,25	3,01	0,23	1					0,70	0,95
	08:00	3,64	3,44	0,20	1					0,69	0,95
	09:00	3,77	3,61	0,16	1					0,64	0,95
	10:00	3,95	3,66	0,29	1				1	0,63	0,95
	11:00	3,97	3,46	0,51	1				1	0,79	0,95
	12:00	3,62	2,89	0,73	1					0,67	0,95
	13:00	3,35	2,44	0,90	1					0,88	0,95
	14:00	3,25	2,32	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	3,35	2,42	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	3,30	2,37	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	3,49	2,55	0,94	1					0,80	0,95
	18:00	3,92	2,98	0,94	1					0,70	0,95
	19:00	4,23	3,29	0,94	1					0,55	0,95
	20:00	4,54	3,60	0,94	1				1	0,47	0,95
	21:00	4,27	3,34	0,94	1					0,54	0,95
	22:00	3,89	2,95	0,94	1					0,64	0,95
	23:00	3,51	2,57	0,94	1					0,57	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 2 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	3,28	2,34	0,94	1					0,75	0,95
	01:00	3,12	2,18	0,94	1					0,72	0,94
	02:00	3,03	2,13	0,90	1					0,90	0,90
	03:00	2,99	2,09	0,90	1					0,87	0,87
	04:00	2,98	2,07	0,91	1					0,72	0,85
	05:00	3,10	2,16	0,94	1					0,75	0,92
	06:00	3,30	2,37	0,93	1					0,64	0,95
	07:00	3,52	2,57	0,94	1					0,70	0,95
	08:00	3,78	2,84	0,94	1					0,91	0,95
	09:00	4,03	3,13	0,90	1					0,49	0,84
	10:00	4,17	3,68	0,49	1	1				0,30	0,01
	11:00	4,42	3,57	0,86		1				0,66	0,89
	12:00	4,65	3,71	0,94		1				0,90	0,95
	13:00	4,69	3,75	0,94		1				0,56	0,95
	14:00	4,33	3,40	0,94		1				0,46	0,95
	15:00	4,44	3,50	0,94		1				0,58	0,95
	16:00	4,15	3,21	0,94		1				0,79	0,95
	17:00	4,23	3,29	0,94		1				0,81	0,95
	18:00	4,52	3,58	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,76	3,84	0,93		1				0,95	0,95
	20:00	5,07	4,14	0,93		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,74	3,82	0,93		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,37	3,43	0,94		1				0,91	0,95
	23:00	3,90	2,97	0,93		1				0,64	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 10:20 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 3 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Σ Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	3,57	2,63	0,93		1				0,72	0,95
	01:00	3,38	2,45	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,25	2,31	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,20	2,26	0,94		1				0,95	0,95
	04:00	3,14	2,23	0,91		1				0,83	0,94
	05:00	3,30	2,36	0,94		1				0,64	0,95
	06:00	3,51	2,57	0,94		1				0,77	0,95
	07:00	3,92	2,98	0,94		1				0,61	0,95
	08:00	3,93	2,99	0,94		1				0,86	0,95
	09:00	4,18	3,24	0,93		1				0,67	0,95
	10:00	4,35	3,42	0,93		1				0,83	0,95
	11:00	4,78	3,84	0,94		1				0,82	0,95
	12:00	4,77	3,85	0,92		1			1	0,51	0,95
	13:00	4,47	3,56	0,91		1			1	0,74	0,95
	14:00	4,19	3,25	0,94		1				0,91	0,95
	15:00	3,99	3,06	0,93		1				0,78	0,95
	16:00	4,01	3,08	0,93		1				0,56	0,95
	17:00	4,33	3,61	0,73		1				0,62	0,95
	18:00	4,87	4,31	0,55		1			1	0,53	0,95
	19:00	5,33	4,81	0,53		1			2	0,48	0,95
	20:00	5,69	5,15	0,54		1			2	0,55	0,95
	21:00	5,33	4,88	0,45		1			2	0,49	0,95
	22:00	4,83	4,28	0,55		1			2	0,52	0,95
	23:00	4,25	3,71	0,55		1			1	0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Λ Λ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	3,80	3,25	0,55		1				0,55	0,95
	01:00	3,52	2,98	0,54		1				0,55	0,95
	02:00	3,36	2,83	0,53		1				0,52	0,95
	03:00	3,30	2,76	0,54		1				0,52	0,95
	04:00	3,28	2,89	0,40	1					0,39	0,62
	05:00	3,42	2,88	0,54	1					0,54	0,95
	06:00	3,74	3,20	0,54	1					0,45	0,95
	07:00	4,15	3,61	0,54	1					0,47	0,95
	08:00	4,26	3,72	0,54	1					0,55	0,95
	09:00	4,22	3,68	0,55	1				1	0,55	0,95
	10:00	4,31	3,75	0,56	1				1	0,55	0,95
	11:00	4,10	3,77	0,34	1				1	0,27	0,44
	12:00	3,96	3,80	0,16	1	1				0,46	0,14
	13:00	3,95	3,40	0,55		1				0,95	0,95
	14:00	4,14	3,60	0,54		1				0,95	0,95
	15:00	4,05	3,52	0,53		1				0,95	0,95
	16:00	3,93	3,49	0,45		1				0,95	0,95
	17:00	4,11	3,37	0,73		1				0,93	0,95
	18:00	4,43	3,71	0,72		1				0,60	0,95
	19:00	4,90	4,18	0,72		1			1	0,60	0,95
	20:00	5,41	4,69	0,72		1			2	0,60	0,95
	21:00	5,22	4,50	0,72		1			2	0,60	0,95
	22:00	4,64	3,92	0,72		1			1	0,60	0,95
	23:00	4,08	3,36	0,72		1				0,60	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 11:25 με 12:40, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 5 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	3,63	2,91	0,72		1				0,60	0,95
	01:00	3,40	2,67	0,72		1				0,60	0,95
	02:00	3,27	2,55	0,72		1				0,60	0,95
	03:00	3,23	2,50	0,72		1				0,60	0,95
	04:00	3,20	2,50	0,70		1				0,60	0,95
	05:00	3,42	2,70	0,72		1				0,60	0,95
	06:00	3,67	2,95	0,72		1				0,60	0,95
	07:00	4,04	3,32	0,72		1				0,60	0,95
	08:00	4,07	3,35	0,72		1				0,60	0,95
	09:00	3,90	3,18	0,71		1				0,60	0,95
	10:00	3,69	3,24	0,46		1				0,46	0,95
	11:00	3,46	3,03	0,43		1				0,45	0,95
	12:00	3,62	3,18	0,44		1				0,45	0,95
	13:00	3,56	2,96	0,60		1				0,70	0,95
	14:00	3,54	2,80	0,74		1				0,95	0,95
	15:00	3,54	2,80	0,74		1				0,95	0,95
	16:00	3,51	2,77	0,74		1				0,95	0,95
	17:00	3,71	2,97	0,74		1				0,95	0,95
	18:00	4,11	3,37	0,74		1				0,95	0,95
	19:00	4,45	3,78	0,67		1				0,95	0,95
	20:00	5,03	4,78	0,24		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,85	4,74	0,11		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,34	4,24	0,10		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,83	3,63	0,20		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το σύστημα εποπτείας παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 01:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	3,51	3,29	0,22		1				0,95	0,95
	01:00	3,31	3,13	0,18		1				0,95	0,95
	02:00	3,24	3,00	0,24		1				0,95	0,95
	03:00	3,17	3,00	0,18		1				0,95	0,95
	04:00	3,18	3,00	0,18		1				0,95	0,95
	05:00	3,30	3,22	0,08		1				0,95	0,95
	06:00	3,56	3,44	0,12		1				0,95	0,95
	07:00	3,83	3,68	0,16		1				0,95	0,95
	08:00	3,95	3,74	0,21		1				0,95	0,95
	09:00	3,74	3,53	0,20		1				0,95	0,95
	10:00	3,54	3,30	0,24		1				0,95	0,95
	11:00	3,47	3,27	0,19		1				0,95	0,95
	12:00	3,40	3,24	0,16		1				0,95	0,95
	13:00	3,46	3,25	0,21		1				0,95	0,95
	14:00	3,42	3,17	0,25		1				0,95	0,95
	15:00	3,33	3,03	0,30		1				0,95	0,95
	16:00	3,46	3,19	0,27		1				0,95	0,95
	17:00	3,54	3,26	0,28		1				0,95	0,95
	18:00	3,93	3,68	0,25		1				0,95	0,95
	19:00	4,30	4,10	0,20		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,84	4,76	0,08		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,66	4,62	0,04		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,26	4,22	0,04		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,76	3,73	0,03		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	3,41	3,38	0,02		1				0,95	0,95
	01:00	3,22	3,19	0,03		1				0,95	0,95
	02:00	3,19	3,18	0,01		1				0,95	0,95
	03:00	3,08	3,08	0,00		1				0,93	0,93
	04:00	3,12	3,12	0,00		1				0,94	0,94
	05:00	3,20	3,20	0,00		1				0,95	0,95
	06:00	3,40	3,40	0,00		1				0,95	0,95
	07:00	3,66	3,66	0,00		1				0,95	0,95
	08:00	3,82	3,82	0,00		1				0,70	0,67
	09:00	3,82	3,82	0,00	1	1				0,00	0,00
	10:00	3,57	3,56	0,01		1				0,84	0,88
	11:00	3,47	3,41	0,06		1				0,94	0,94
	12:00	3,50	3,40	0,10		1				0,95	0,95
	13:00	3,54	3,49	0,05		1				0,58	0,95
	14:00	3,52	3,51	0,00		1				0,45	0,95
	15:00	3,51	3,51	0,00		1				0,45	0,95
	16:00	3,62	3,62	0,00		1				0,45	0,95
	17:00	3,83	3,82	0,01		1				0,45	0,95
	18:00	4,16	4,16	0,00		1			1	0,45	0,95
	19:00	4,46	4,46	0,00		1			1	0,45	0,95
	20:00	4,87	4,87	0,00		1			2	0,45	0,95
	21:00	4,72	4,72	0,00		1			2	0,45	0,95
	22:00	4,26	4,26	0,00		1			1	0,45	0,95
	23:00	3,76	3,76	0,00		1				0,45	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 09:00 με 10:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	3,48	3,46	0,03		1				0,45	0,95
	01:00	3,26	3,25	0,00		1				0,45	0,95
	02:00	3,21	3,21	0,00		1				0,45	0,95
	03:00	3,13	3,13	0,00		1				0,45	0,94
	04:00	3,17	3,17	0,00		1				0,45	0,95
	05:00	3,29	3,29	0,00		1				0,45	0,95
	06:00	3,46	3,46	0,00		1				0,45	0,95
	07:00	3,84	3,84	0,00		1				0,45	0,95
	08:00	3,99	3,99	0,00		1				0,45	0,95
	09:00	3,95	3,92	0,03		1				0,45	0,95
	10:00	3,80	3,80	0,00		1			1	0,45	0,95
	11:00	3,69	3,69	0,00		1				0,45	0,95
	12:00	3,90	3,88	0,03		1				0,45	0,95
	13:00	3,88	3,85	0,03		1				0,45	0,95
	14:00	4,20	4,20	0,00		1			1	0,45	0,95
	15:00	4,16	4,16	0,00		1			1	0,45	0,95
	16:00	4,08	4,07	0,01		1			1	0,65	0,95
	17:00	4,21	4,21	0,00		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,46	4,45	0,01		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,70	4,64	0,06		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,97	4,77	0,20		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,76	4,60	0,16		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,28	4,25	0,02		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,84	3,83	0,01		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 9 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Σ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	3,50	3,50	0,00		1				0,95	0,95
	01:00	3,35	3,35	0,00		1				0,95	0,95
	02:00	3,24	3,24	0,00		1				0,95	0,95
	03:00	3,20	3,20	0,00		1				0,92	0,93
	04:00	3,18	3,18	0,00		1				0,93	0,93
	05:00	3,35	3,35	0,00		1				0,93	0,93
	06:00	3,53	3,51	0,02		1				0,95	0,95
	07:00	3,84	3,84	0,00		1				0,95	0,95
	08:00	4,06	4,06	0,00		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,08	4,08	0,00		1			1	0,95	0,95
	10:00	3,96	3,95	0,01		1			1	0,95	0,95
	11:00	3,79	3,72	0,07		1				0,95	0,95
	12:00	3,52	3,38	0,14		1				0,95	0,95
	13:00	3,82	3,63	0,20		1				0,95	0,95
	14:00	3,67	3,44	0,23		1				0,95	0,95
	15:00	3,67	3,53	0,14		1				0,95	0,95
	16:00	3,74	3,68	0,06		1				0,95	0,95
	17:00	3,87	3,83	0,04		1				0,95	0,95
	18:00	4,19	4,14	0,05		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,41	4,39	0,02		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,80	4,76	0,04		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,66	4,65	0,01		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,21	4,21	0,01		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,74	3,71	0,03		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 10 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	3,47	3,44	0,03		1				0,95	0,95
	01:00	3,33	3,29	0,05		1				0,93	0,94
	02:00	3,24	3,24	0,00		1				0,95	0,95
	03:00	3,13	3,09	0,04		1				0,94	0,94
	04:00	3,17	3,11	0,06		1				0,95	0,95
	05:00	3,27	3,18	0,09		1				0,95	0,95
	06:00	3,43	3,41	0,02		1				0,95	0,95
	07:00	3,66	3,61	0,05		1				0,95	0,95
	08:00	3,77	3,50	0,27		1				0,95	0,95
	09:00	3,86	3,36	0,50	1	1				0,95	0,33
	10:00	3,79	3,31	0,48	1	1				0,95	0,27
	11:00	3,67	3,23	0,44		1				0,95	0,95
	12:00	3,54	3,15	0,39		1				0,95	0,95
	13:00	3,57	3,31	0,26		1				0,95	0,95
	14:00	3,41	3,13	0,28		1				0,95	0,95
	15:00	3,41	3,13	0,28		1				0,95	0,95
	16:00	3,44	3,20	0,24		1				0,95	0,95
	17:00	3,67	3,46	0,20		1				0,95	0,95
	18:00	4,08	3,75	0,32		1				0,95	0,95
	19:00	4,38	4,17	0,21		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,75	4,54	0,21		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,50	4,40	0,10		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,13	4,07	0,06		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,68	3,60	0,09		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το διάστημα 09:20 με 10:45 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	3,42	3,32	0,09		1				0,95	0,95
	01:00	3,23	3,22	0,01		1				0,95	0,95
	02:00	3,13	3,13	0,00		1				0,95	0,95
	03:00	3,12	3,09	0,02		1				0,94	0,94
	04:00	3,13	3,06	0,06		1				0,95	0,95
	05:00	3,23	3,18	0,05		1				0,95	0,95
	06:00	3,49	3,45	0,04		1				0,95	0,95
	07:00	3,87	3,81	0,05		1				0,95	0,95
	08:00	4,08	4,07	0,02		1			1	0,95	0,95
	09:00	3,99	3,93	0,05		1			1	0,95	0,95
	10:00	3,82	3,80	0,02		1				0,95	0,95
	11:00	3,86	3,83	0,03		1				0,95	0,95
	12:00	4,03	3,99	0,03		1				0,95	0,95
	13:00	4,20	4,09	0,11		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,01	3,82	0,19		1				0,95	0,95
	15:00	3,86	3,53	0,33		1				0,95	0,95
	16:00	3,83	3,39	0,43		1				0,95	0,95
	17:00	4,01	3,49	0,52		1				0,95	0,95
	18:00	4,41	3,86	0,55		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,68	3,98	0,70		1			1	0,95	0,95
	20:00	5,03	4,33	0,70		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,26	3,79	0,47	1	1			1	0,88	0,82
	22:00	4,25	4,02	0,23	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,78	3,45	0,33	1				1	0,95	0,95

Στο διάστημα 21:39 - 21:54 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 12 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	3,49	3,30	0,20	1					0,95	0,95
	01:00	3,28	3,22	0,06	1					0,95	0,95
	02:00	3,18	3,17	0,00	1					0,94	0,94
	03:00	3,14	3,08	0,06	1					0,95	0,94
	04:00	3,15	2,76	0,39	1					0,95	0,95
	05:00	3,29	2,67	0,62	1					0,95	0,95
	06:00	3,59	3,16	0,43	1					0,95	0,95
	07:00	4,00	3,28	0,71	1					0,95	0,95
	08:00	4,25	3,52	0,73	1					0,95	0,95
	09:00	4,16	3,46	0,70	1					0,95	0,95
	10:00	4,00	3,35	0,66	1					0,95	0,95
	11:00	3,96	3,33	0,63	1					0,95	0,95
	12:00	4,08	3,56	0,53	1					0,95	0,95
	13:00	4,09	3,67	0,42	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,88	3,31	0,56	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,86	3,27	0,58	1				1	0,95	0,95
	16:00	3,85	3,53	0,32	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,06	3,64	0,42	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,42	3,86	0,56	1				1	0,88	0,69
	19:00	4,68	4,37	0,31		1			1	0,77	0,58
	20:00	5,22	4,95	0,27		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,99	4,41	0,58		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,45	3,83	0,62		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,92	3,25	0,67		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	3,63	2,97	0,66		1				0,95	0,95
	01:00	3,47	2,75	0,72		1				0,95	0,95
	02:00	3,36	2,70	0,66		1				0,95	0,95
	03:00	3,29	2,68	0,61		1				0,95	0,95
	04:00	3,34	2,73	0,61		1				0,95	0,95
	05:00	3,45	2,71	0,74		1				0,95	0,95
	06:00	3,65	2,95	0,70		1				0,95	0,95
	07:00	4,17	3,70	0,47		1				0,95	0,95
	08:00	4,25	3,74	0,50		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,30	3,98	0,32		1				0,95	0,95
	10:00	4,15	3,83	0,32		1				0,95	0,95
	11:00	4,09	3,98	0,11		1				0,95	0,95
	12:00	4,23	4,09	0,13		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,26	4,10	0,16		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,11	3,97	0,15		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,20	4,09	0,11		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,30	4,25	0,05		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,52	4,46	0,06		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,67	4,65	0,02		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,96	4,95	0,01		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,24	5,24	0,00		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,05	5,04	0,01		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,39	4,36	0,03		1			2	0,95	0,95
	23:00	3,97	3,74	0,23		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Μερική διακοπή στις 11:45 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900					
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510					
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. HZ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	3,72	3,48	0,24		1				1,22	0,95	0,95	74%	459
	01:00	3,53	3,48	0,05		1				1,22	0,95	0,95	74%	459
	02:00	3,43	3,26	0,17		1				1,44	0,95	0,95	69%	434
	03:00	3,38	3,18	0,20		1				1,52	0,95	0,95	68%	425
	04:00	3,36	3,13	0,23		1				1,57	0,95	0,95	67%	419
	05:00	3,47	3,10	0,37		1				1,60	0,95	0,95	66%	416
	06:00	3,74	3,47	0,27		1				1,23	0,95	0,95	74%	458
	07:00	4,19	3,83	0,36	1	1			1	6,47	0,45	0,13	37%	1.073
	08:00	4,38	3,94	0,44	1	1				5,46	0,40	0,08	42%	564
	09:00	4,32	3,70	0,62		1				1,00	0,93	0,82	79%	485
	10:00	4,20	3,66	0,54		1				1,04	0,95	0,95	78%	479
	11:00	4,06	3,55	0,52		1				1,15	0,95	0,95	75%	467
	12:00	4,02	3,76	0,26		1				0,94	0,95	0,95	80%	492
	13:00	4,18	3,57	0,61		1				1,13	0,95	0,95	76%	470
	14:00	4,24	3,56	0,67		1				1,14	0,95	0,95	76%	469
	15:00	4,29	3,64	0,66		1				1,06	0,95	0,95	77%	477
	16:00	4,35	3,70	0,65		1				1,00	0,95	0,95	79%	485
	17:00	4,38	3,72	0,67		1				0,98	0,95	0,95	79%	487
	18:00	4,69	4,16	0,53		1			1	1,44	0,95	0,95	74%	688
	19:00	4,96	4,57	0,38		1			2	1,93	0,95	0,95	70%	860
	20:00	5,34	5,08	0,26		1			2	1,42	0,95	0,95	78%	944
	21:00	5,20	4,80	0,40		1			2	1,70	0,95	0,95	74%	897
	22:00	4,60	3,88	0,72		1			1	1,72	0,95	0,95	69%	640
	23:00	4,13	3,49	0,64		1				1,21	0,95	0,95	74%	461
		100,17 MWh									ΑΩΛ: 22,86		13.507 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 07:20 με 09:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1 και της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	3,75	3,31	0,44		1				0,95	0,95
	01:00	3,54	2,95	0,59		1				0,95	0,95
	02:00	3,42	2,74	0,68		1				0,95	0,95
	03:00	3,37	2,64	0,73		1				0,95	0,95
	04:00	3,44	2,74	0,70		1				0,95	0,95
	05:00	3,54	2,82	0,73		1				0,95	0,95
	06:00	3,82	3,08	0,74		1				0,95	0,95
	07:00	4,45	3,74	0,71		1				0,95	0,95
	08:00	4,80	4,17	0,64		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,94	4,23	0,71		1			1	0,95	0,95
	10:00	5,25	4,52	0,73		1			1	0,95	0,95
	11:00	5,40	4,66	0,74		1			2	0,95	0,95
	12:00	5,10	4,40	0,70		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,75	4,08	0,68		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,47	3,74	0,73		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,28	3,55	0,73		1				0,95	0,95
	16:00	4,16	3,61	0,55		1				0,95	0,95
	17:00	4,35	3,96	0,39		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,76	4,47	0,30		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,05	4,66	0,39		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,39	4,85	0,54		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,21	4,72	0,49		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,65	4,17	0,48		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,08	3,68	0,40		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 16 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	3,84	3,38	0,45		1				0,95	0,95
	01:00	3,65	3,36	0,29		1				0,95	0,95
	02:00	3,49	3,28	0,21		1				0,95	0,95
	03:00	3,40	3,25	0,15		1				0,95	0,95
	04:00	3,42	3,26	0,17		1				0,95	0,95
	05:00	3,54	3,22	0,32		1				0,95	0,95
	06:00	3,85	3,51	0,35		1				0,95	0,95
	07:00	4,33	4,11	0,22		1			1	0,95	0,95
	08:00	4,61	4,50	0,10		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,48	4,45	0,02		1			1	0,95	0,95
	10:00	4,34	4,32	0,02		1			1	0,95	0,95
	11:00	4,24	4,19	0,05		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,31	4,20	0,11		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,40	4,33	0,08		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,55	4,52	0,04		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,27	4,19	0,08		1			2	0,95	0,95
	16:00	4,25	4,20	0,04		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,46	4,44	0,02		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,95	4,91	0,03		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,22	5,22	0,00		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,46	5,45	0,01		1			3	0,95	0,95
	21:00	5,19	5,15	0,04		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,68	4,56	0,12		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,19	3,97	0,22		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 17 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	3,82	3,46	0,36		1				0,95	0,95
	01:00	3,65	3,34	0,31		1				0,95	0,95
	02:00	3,55	3,40	0,15		1				0,95	0,95
	03:00	3,49	3,27	0,22		1				0,95	0,95
	04:00	3,46	3,22	0,24		1				0,95	0,95
	05:00	3,61	3,15	0,46		1				0,95	0,95
	06:00	3,82	3,39	0,44		1				0,95	0,95
	07:00	4,22	4,22	0,00	1	1			1	0,04	0,08
	08:00	4,44	4,43	0,00		1			1	0,54	0,63
	09:00	4,47	4,39	0,08		1			1	0,95	0,95
	10:00	4,29	3,92	0,37		1			1	0,95	0,95
	11:00	4,27	3,82	0,45		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,44	3,73	0,72		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,38	3,65	0,74		1				0,95	0,95
	14:00	4,29	3,55	0,74		1				0,95	0,95
	15:00	4,24	3,50	0,74		1				0,95	0,95
	16:00	4,24	3,53	0,72		1				0,95	0,95
	17:00	4,30	3,65	0,65		1				0,95	0,95
	18:00	4,66	4,09	0,57		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,01	4,34	0,67		1			1	0,95	0,95
	20:00	5,27	4,67	0,60		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,11	4,49	0,62		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,61	3,88	0,73		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,09	3,36	0,73		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 07:00 με 08:25, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	4,15	3,46	0,69		1			1	0,95	0,95
	01:00	4,19	3,54	0,65		1			1	0,95	0,95
	02:00	3,98	3,47	0,51		1			1	0,95	0,95
	03:00	3,84	3,52	0,32		1			1	0,95	0,95
	04:00	3,47	3,20	0,27		1				0,95	0,95
	05:00	3,63	3,48	0,15		1				0,95	0,95
	06:00	3,92	3,75	0,17		1				0,95	0,95
	07:00	4,43	4,15	0,28		1			1	0,95	0,95
	08:00	4,70	4,21	0,49		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,62	4,02	0,60		1			1	0,95	0,95
	10:00	4,47	3,86	0,61		1				0,95	0,95
	11:00	4,50	4,03	0,47		1				0,72	0,69
	12:00	4,75	4,28	0,46		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,77	4,42	0,35		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,57	4,22	0,35		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,28	3,95	0,33		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,49	4,24	0,25		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,44	4,22	0,22		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,80	4,51	0,28		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,04	4,63	0,41		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,45	5,07	0,39		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,38	5,06	0,32		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,73	4,54	0,19		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,20	4,02	0,17		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 19 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	3,88	3,71	0,17		1				0,95	0,95
	01:00	4,01	3,82	0,18		1			1	0,95	0,95
	02:00	3,61	3,40	0,21		1				0,95	0,95
	03:00	3,52	3,23	0,29		1				0,95	0,95
	04:00	3,52	2,96	0,57		1				0,95	0,95
	05:00	3,67	2,93	0,74		1				0,95	0,95
	06:00	3,99	3,26	0,73		1				0,95	0,95
	07:00	4,52	3,81	0,71		1				0,95	0,95
	08:00	4,79	4,09	0,69		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,74	4,04	0,71		1			1	0,95	0,95
	10:00	4,67	4,05	0,61		1			1	0,94	0,92
	11:00	4,67	4,36	0,31	1	1			1	0,50	0,37
	12:00	4,94	4,38	0,56		1			1	0,95	0,95
	13:00	5,15	4,77	0,37		1			2	0,95	0,95
	14:00	5,05	4,72	0,33		1			2	0,95	0,95
	15:00	4,61	4,51	0,11		1			2	0,93	0,93
	16:00	4,82	4,80	0,03		1			2	0,95	0,95
	17:00	4,89	4,87	0,02		1			2	0,95	0,95
	18:00	5,15	5,14	0,02		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,41	5,40	0,01		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,72	5,51	0,21		1			3	0,95	0,95
	21:00	5,59	5,08	0,52		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,98	4,26	0,72		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,39	3,65	0,74		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G1 στο διάστημα 11:20-12:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	3,95	3,21	0,74		1				0,95	0,95
	01:00	3,73	3,00	0,74		1				0,95	0,95
	02:00	3,60	2,86	0,74		1				0,95	0,95
	03:00	3,59	2,85	0,73		1				0,95	0,95
	04:00	3,62	2,88	0,74		1				0,95	0,95
	05:00	3,73	3,00	0,73		1				0,95	0,95
	06:00	4,05	3,32	0,73		1				0,95	0,95
	07:00	4,62	4,09	0,53	1	1				0,51	0,34
	08:00	4,58	3,87	0,72		1			1	0,89	0,85
	09:00	5,05	4,32	0,74		1			1	0,95	0,95
	10:00	5,03	4,29	0,74		1			1	0,95	0,95
	11:00	4,86	4,13	0,74		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,72	3,98	0,74		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,98	4,24	0,74		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,77	4,03	0,74		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,51	3,77	0,74		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,48	3,74	0,74		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,70	3,96	0,74		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,15	4,41	0,74		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,51	4,77	0,74		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,77	5,03	0,74		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,61	4,87	0,74		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,98	4,24	0,74		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,32	3,58	0,74		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G2 στο διάστημα 07:00-08:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	3,94	3,20	0,74		1				0,95	0,95
	01:00	3,72	2,98	0,74		1				0,95	0,95
	02:00	3,63	2,89	0,74		1				0,95	0,95
	03:00	3,57	2,83	0,73		1				0,95	0,95
	04:00	3,63	2,89	0,74		1				0,95	0,95
	05:00	3,73	3,00	0,74		1				0,95	0,95
	06:00	4,13	3,39	0,74		1				0,95	0,95
	07:00	4,65	3,91	0,74		1				0,95	0,95
	08:00	4,79	4,06	0,74		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,69	3,95	0,74		1			1	0,95	0,95
	10:00	4,60	3,88	0,73		1			1	0,95	0,95
	11:00	4,45	3,72	0,74		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,53	3,79	0,74		1				0,95	0,95
	13:00	4,60	3,86	0,74		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,53	3,80	0,74		1				0,95	0,95
	15:00	4,45	3,71	0,74		1				0,95	0,95
	16:00	4,50	3,76	0,74		1				0,95	0,95
	17:00	4,61	3,87	0,74		1				0,95	0,95
	18:00	5,00	4,32	0,68		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,40	4,68	0,72		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,70	4,99	0,71		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,60	4,86	0,74		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,04	4,33	0,71		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,45	3,71	0,74		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	4,08	3,37	0,71		1				0,95	0,95	
	01:00	3,84	3,11	0,73		1				0,95	0,95	
	02:00	3,74	3,01	0,73		1					0,95	0,95
	03:00	3,63	2,90	0,73		1					0,95	0,95
	04:00	3,66	2,92	0,74		1					0,95	0,95
	05:00	3,80	3,07	0,74		1					0,95	0,95
	06:00	4,16	3,45	0,71		1					0,95	0,95
	07:00	4,73	4,01	0,72		1				1	0,95	0,95
	08:00	4,92	4,23	0,69		1				1	0,95	0,95
	09:00	4,86	4,19	0,66		1				1	0,95	0,95
	10:00	4,70	3,97	0,74		1				1	0,95	0,95
	11:00	4,62	3,88	0,74		1				1	0,95	0,95
	12:00	4,60	3,87	0,74		1				1	0,95	0,95
	13:00	4,72	3,98	0,74		1				1	0,95	0,95
	14:00	4,57	3,83	0,74		1				1	0,95	0,95
	15:00	4,58	3,84	0,74		1				1	0,95	0,95
	16:00	4,56	3,82	0,74		1				1	0,95	0,95
	17:00	4,83	4,15	0,68		1				1	0,95	0,95
	18:00	5,22	4,60	0,62		1				1	0,95	0,95
	19:00	5,47	5,09	0,38		1				2	0,95	0,95
	20:00	5,80	5,52	0,28		1				3	0,95	0,95
	21:00	5,67	5,44	0,23		1				3	0,95	0,95
	22:00	5,10	4,97	0,13		1				2	0,95	0,95
	23:00	4,58	4,45	0,13		1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 23 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	4,18	4,07	0,11		1			1	0,95	0,95
	01:00	3,95	3,82	0,13		1			1	0,95	0,95
	02:00	3,82	3,60	0,22		1				0,95	0,95
	03:00	3,74	3,45	0,29		1				0,95	0,95
	04:00	3,77	3,33	0,43		1				0,95	0,95
	05:00	3,81	3,24	0,58		1				0,95	0,95
	06:00	4,08	3,39	0,69		1				0,95	0,95
	07:00	4,55	3,84	0,71		1			1	0,95	0,95
	08:00	5,09	4,36	0,73	1	1			1	0,95	0,73
	09:00	5,11	4,40	0,72	1	1			1	0,95	0,82
	10:00	5,07	4,34	0,73		1			1	0,95	0,95
	11:00	5,07	4,45	0,62		1			1	0,95	0,95
	12:00	5,13	4,70	0,44		1			2	0,95	0,95
	13:00	5,06	4,60	0,46		1			2	0,95	0,95
	14:00	4,92	4,53	0,39		1			2	0,95	0,95
	15:00	4,96	4,64	0,32		1			2	0,95	0,95
	16:00	4,76	4,54	0,22		1			2	0,95	0,95
	17:00	4,90	4,67	0,23		1			2	0,95	0,95
	18:00	5,48	5,20	0,28		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,65	5,46	0,19	1	1				0,95	0,95
	20:00	5,87	5,59	0,28	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,73	5,22	0,51	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,15	5,00	0,15	1	1				0,85	0,85
	23:00	4,57	4,56	0,02	1	1				0,34	0,32

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 09:30 πραγματοποιήθηκε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 24 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	4,18	4,18	0,00	1				1	0,73	0,75
	01:00	3,86	3,86	0,00	1				1	0,95	0,95
	02:00	3,74	3,74	0,01	1				1	0,95	0,95
	03:00	3,69	3,52	0,16	1					0,95	0,95
	04:00	3,71	3,44	0,27	1					0,95	0,95
	05:00	3,76	3,48	0,28	1					0,95	0,95
	06:00	4,04	3,86	0,19	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,56	4,17	0,39	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,80	4,31	0,48	1				2	0,95	0,93
	09:00	5,03	4,54	0,49		1			1	0,93	0,77
	10:00	4,95	4,36	0,60		1			2	0,95	0,95
	11:00	5,20	4,51	0,69		1			2	0,95	0,95
	12:00	5,08	4,37	0,70		1			2	0,95	0,95
	13:00	4,93	4,21	0,72		1			2	0,95	0,95
	14:00	4,73	4,05	0,68		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,58	3,85	0,74		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,52	3,78	0,74		1				0,95	0,95
	17:00	4,74	4,00	0,74		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,21	4,49	0,72		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,55	4,86	0,69		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,81	5,26	0,55		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,63	5,08	0,55		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,04	4,49	0,55		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,54	3,97	0,56		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	4,14	3,48	0,66		1				0,95	0,95
	01:00	3,92	3,25	0,67		1				0,95	0,95
	02:00	3,80	3,10	0,70		1				0,95	0,95
	03:00	3,71	2,99	0,72		1				0,95	0,95
	04:00	3,77	3,07	0,70		1				0,95	0,95
	05:00	3,85	3,22	0,63		1				0,95	0,95
	06:00	4,17	3,50	0,67		1				0,95	0,95
	07:00	4,74	4,20	0,53		1			1	0,95	0,95
	08:00	5,10	4,68	0,42		1			2	0,95	0,95
	09:00	5,01	4,56	0,45		1			2	0,95	0,95
	10:00	4,86	4,27	0,59		1			1	0,95	0,95
	11:00	4,73	4,10	0,63		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,76	4,16	0,60		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,91	4,35	0,57		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,89	4,27	0,62		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,76	4,34	0,42		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,62	4,18	0,44		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,82	4,33	0,50		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,18	4,49	0,68		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,52	4,86	0,66		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,86	5,24	0,63		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,73	5,10	0,63		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,18	4,50	0,68		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,53	3,89	0,64		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς από

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 26 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	4,10	3,45	0,65		1				0,95	0,95
	01:00	3,90	3,30	0,59		1				0,95	0,95
	02:00	3,74	3,13	0,60		1				0,95	0,95
	03:00	3,70	3,20	0,50		1				0,95	0,95
	04:00	3,76	3,18	0,58		1				0,95	0,95
	05:00	3,89	3,28	0,61		1				0,95	0,95
	06:00	4,18	3,69	0,48		1				0,95	0,95
	07:00	4,78	4,34	0,44		1			1	0,95	0,95
	08:00	5,31	4,91	0,40		1			2	0,94	0,91
	09:00	5,27	4,92	0,36	1	1			2	0,95	0,83
	10:00	4,96	4,70	0,25		1			2	0,95	0,95
	11:00	4,78	4,46	0,33		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,92	4,45	0,46		1			1	0,95	0,95
	13:00	5,03	4,53	0,51		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,83	4,43	0,40		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,82	4,34	0,48		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,76	4,18	0,59		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,97	4,30	0,67		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,40	4,72	0,68		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,68	5,03	0,64		1			2	0,95	0,95
	20:00	6,04	5,55	0,49		1			3	0,95	0,95
	21:00	5,99	5,72	0,28		1			3	0,95	0,95
	22:00	5,45	5,11	0,34		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,77	4,45	0,32		1			2	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:45 - 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	4,24	3,77	0,47		1				0,95	0,95	
	01:00	4,04	3,62	0,42		1				0,95	0,95	
	02:00	3,84	3,46	0,38		1					0,95	0,95
	03:00	3,79	3,36	0,42		1					0,95	0,95
	04:00	3,82	3,40	0,43		1					0,95	0,95
	05:00	3,91	3,47	0,44		1					0,95	0,95
	06:00	4,26	3,92	0,34		1					0,95	0,95
	07:00	4,89	4,56	0,33		1				1	0,95	0,95
	08:00	5,25	4,88	0,37		1				2	0,95	0,95
	09:00	5,25	4,79	0,45		1				2	0,95	0,95
	10:00	5,14	4,57	0,56		1				2	0,95	0,95
	11:00	5,14	4,78	0,36		1				2	0,95	0,95
	12:00	5,13	4,94	0,20		1				2	0,95	0,95
	13:00	5,12	4,96	0,16		1				2	0,95	0,95
	14:00	4,99	4,84	0,15		1				2	0,95	0,95
	15:00	4,83	4,67	0,17		1				2	0,95	0,95
	16:00	4,81	4,63	0,17		1				2	0,95	0,95
	17:00	5,04	4,82	0,23		1				2	0,95	0,95
	18:00	5,47	5,27	0,19		1				2	0,95	0,95
	19:00	5,84	5,75	0,09		1				3	0,95	0,95
	20:00	6,00	5,91	0,09		1				3	0,95	0,95
	21:00	5,89	5,83	0,06		1				3	0,95	0,95
	22:00	5,36	5,27	0,08		1				2	0,95	0,95
	23:00	4,65	4,58	0,08		1				2	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	4,21	4,13	0,08		1			1	0,95	0,95
	01:00	4,02	3,81	0,21		1			1	0,95	0,95
	02:00	3,86	3,48	0,37		1				0,95	0,95
	03:00	3,82	3,42	0,40		1				0,95	0,95
	04:00	3,84	3,45	0,38		1				0,95	0,95
	05:00	3,92	3,48	0,44		1				0,95	0,95
	06:00	4,28	3,81	0,47		1				0,95	0,95
	07:00	4,85	4,46	0,39		1			1	0,95	0,95
	08:00	5,26	4,89	0,37		1			2	0,95	0,95
	09:00	5,18	4,64	0,54		1			2	0,95	0,95
	10:00	5,01	4,48	0,53		1			2	0,95	0,95
	11:00	5,00	4,44	0,55		1			1	0,95	0,95
	12:00	5,00	4,42	0,58		1			2	0,95	0,95
	13:00	5,08	4,53	0,55		1			2	0,95	0,95
	14:00	5,01	4,59	0,42		1			2	0,95	0,95
	15:00	4,90	4,51	0,39		1			2	0,95	0,95
	16:00	4,83	4,29	0,54		1			2	0,95	0,95
	17:00	5,10	4,56	0,54		1			2	0,95	0,95
	18:00	5,55	5,01	0,54		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,88	5,33	0,54		1			2	0,95	0,95
	20:00	6,16	5,54	0,62		1			3	0,95	0,95
	21:00	6,02	5,40	0,62		1			3	0,95	0,95
	22:00	5,44	4,82	0,62		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,80	4,22	0,58		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	4,37	4,04	0,32		1			1	0,95	0,95
	01:00	4,11	3,66	0,45		1				0,95	0,95
	02:00	3,97	3,37	0,60		1				0,95	0,95
	03:00	3,89	3,36	0,52		1				0,95	0,95
	04:00	3,89	3,46	0,43		1				0,95	0,95
	05:00	3,99	3,81	0,19		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,44	4,27	0,17		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,09	4,74	0,34		1			2	0,95	0,95
	08:00	5,45	4,88	0,57		1			2	0,91	0,90
	09:00	5,34	4,86	0,48	1	1			2	0,89	0,68
	10:00	5,16	4,63	0,52	1	1			2	0,89	0,86
	11:00	5,12	4,44	0,68		1			2	0,95	0,95
	12:00	5,19	4,47	0,72		1			2	0,95	0,95
	13:00	5,35	4,85	0,50		1			2	0,95	0,95
	14:00	5,26	4,65	0,61		1			2	0,95	0,95
	15:00	5,24	4,63	0,61		1			2	0,95	0,95
	16:00	5,24	4,62	0,62		1			2	0,95	0,95
	17:00	5,46	4,76	0,69		1			2	0,95	0,95
	18:00	5,78	5,26	0,52		1			2	0,95	0,95
	19:00	6,01	5,45	0,56	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	6,25	5,69	0,56	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,15	5,52	0,63	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,65	5,00	0,65	1	1				0,95	0,95
	23:00	4,96	4,39	0,57		1			1	0,85	0,86

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 08:50 με 10:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 30 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	4,48	4,21	0,28		1			1	0,95	0,95
	01:00	4,22	4,03	0,20		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,11	3,53	0,57		1				0,95	0,95
	03:00	4,01	3,08	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,99	3,05	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	4,04	3,10	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	4,35	3,41	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	4,85	3,91	0,94		1			1	0,95	0,95
	08:00	5,20	4,26	0,94		1			1	0,95	0,95
	09:00	5,23	4,29	0,94		1			1	0,95	0,95
	10:00	4,98	4,07	0,91		1			1	0,95	0,95
	11:00	5,07	4,21	0,86		1			1	0,95	0,95
	12:00	5,12	4,24	0,88		1			1	0,95	0,95
	13:00	5,19	4,31	0,88		1			2	0,95	0,95
	14:00	5,09	4,23	0,86		1			2	0,95	0,95
	15:00	5,03	4,09	0,94		1			1	0,95	0,95
	16:00	5,01	4,07	0,94		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,38	4,44	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,68	4,74	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,88	4,94	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	6,10	5,31	0,79		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,93	5,20	0,73		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,60	4,84	0,76		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,98	4,28	0,70		1			2	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 31 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	4,51	3,87	0,65		1			1	0,95	0,95
	01:00	4,18	3,48	0,70		1				0,95	0,95
	02:00	3,98	3,16	0,82		1				0,95	0,95
	03:00	3,92	3,05	0,87		1				0,95	0,95
	04:00	3,92	3,11	0,81		1				0,95	0,95
	05:00	4,04	3,29	0,75		1				0,95	0,95
	06:00	4,31	3,50	0,81		1				0,95	0,95
	07:00	4,81	3,97	0,84		1			1	0,95	0,95
	08:00	5,13	4,51	0,62		1			1	0,95	0,95
	09:00	5,15	4,60	0,55		1			2	0,95	0,95
	10:00	4,93	4,40	0,53		1			2	0,95	0,95
	11:00	4,95	4,51	0,44		1			2	0,95	0,95
	12:00	5,09	4,75	0,34		1			2	0,95	0,95
	13:00	5,34	5,00	0,34		1			2	0,95	0,95
	14:00	5,10	4,78	0,32		1			2	0,95	0,95
	15:00	4,88	4,58	0,30		1			2	0,95	0,95
	16:00	5,00	4,77	0,23		1			2	0,95	0,95
	17:00	5,33	5,24	0,09	1	1			1	0,90	0,89
	18:00	5,78	5,72	0,06	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	6,02	5,97	0,05	1				4	0,95	0,95
	20:00	6,13	6,07	0,05	1				4	0,95	0,95
	21:00	5,96	5,92	0,04	1				3	0,95	0,95
	22:00	5,47	5,37	0,09	1				3	0,95	0,95
	23:00	4,85	4,81	0,04	1				2	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση