

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026														
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026			00:00	37,55	37,45	0,10	0,00		1	1	1	1													7,15	7,15	
			01:00	35,26	35,20	0,06	0,00		1	1	1	1													4,81	4,85	
			02:00	34,31	34,24	0,07	0,00		1	1	1	1													6,34	6,80	
			03:00	33,53	33,47	0,06	0,00		1	1	1	1	1												6,04	6,03	
			04:00	33,49	32,70	0,78	0,00		1	1	1	1	1												5,91	5,98	
			05:00	34,41	33,68	0,72	0,00		1	1	1	1	1												6,84	6,91	
			06:00	35,80	34,51	1,29	0,00		1	1	1	1	1												8,17	8,29	
			07:00	38,16	35,27	2,86	0,03		1	1	1	1	1											1	10,89	10,89	
			08:00	40,29	35,89	4,40	0,00		1	1	1	1	1											1	13,03	13,03	
			09:00	41,52	36,53	4,95	0,04		1	1	1	1	1											1	14,33	14,33	
			10:00	42,10	36,97	5,08	0,05		1	1			1			1								1	16,05	16,05	
			11:00	40,67	32,67	7,74	0,26		1	1			1			1								1	15,12	15,12	
			12:00	40,67	31,04	9,27	0,37		1	1	1	1	1											1	12,75	12,75	
			13:00	43,54	35,66	7,45	0,43		1	1	1	1	1	1										1	14,47	14,47	
			14:00	44,26	36,77	7,07	0,42		1	1	1	1	1	1										1	13,74	13,74	
			15:00	39,74	31,81	7,55	0,38		1	1	1	1	1	1	1									1	9,24	9,24	
			16:00	38,57	31,90	6,32	0,35		1	1	1	1	1	1										1	6,87	6,87	
			17:00	40,13	30,36	9,46	0,31		1	1	1	1	1											1	12,14	12,14	
			18:00	42,88	32,52	10,08	0,28		1	1	1	1	1											1	14,76	14,76	
			19:00	45,54	35,96	9,43	0,15		1	1	1	1	1											1	16,10	15,94	
			20:00	49,24	40,27	8,82	0,16		1	1	1	1	1											1	1	16,10	16,10
			21:00	47,87	36,57	11,11	0,19		1	1	1	1	1											1	1	16,08	16,10
			22:00	42,88	32,83	9,76	0,29		1	1	1	1	1											1		15,35	15,35
			23:00	38,30	29,33	8,47	0,50		1	1	1	1	1											1		12,59	12,59

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Μαΐου 2026												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΡΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	38,98	29,30	9,01	0,68		1	1		1										1		12,58	12,80		
	01:00	36,75	25,75	10,25	0,75		1	1		1										1		12,78	12,86		
	02:00	35,38	25,07	9,74	0,57		1	1		1										1		12,35	12,38		
	03:00	34,64	24,62	9,56	0,46		1	1		1										1		12,14	12,12		
	04:00	34,57	24,24	9,93	0,40		1	1		1										1		12,21	12,10		
	05:00	35,90	26,45	9,05	0,40		1	1		1										1		12,31	12,57		
	06:00	38,32	28,23	9,70	0,39		1	1		1										1		12,82	13,41		
	07:00	43,01	33,09	9,52	0,40		1	1	1	1										1		14,31	15,05		
	08:00	45,56	35,85	9,26	0,44		1	1	1	1										1		15,42	15,95		
	09:00	47,53	39,32	7,85	0,36		1	1	1	1										1	1	15,09	15,90		
	10:00	48,60	41,00	7,38	0,22		1	1	1	1										1	1	15,89	16,10		
	11:00	50,27	42,00	7,87	0,40		1	1	1	1										1	1	16,10	16,10		
	12:00	49,67	40,87	8,27	0,53		1	1	1	1										1	1	16,06	16,10		
	13:00	47,83	37,94	9,41	0,48		1	1	1	1										1	1	15,71	16,10		
	14:00	45,50	36,19	8,87	0,44		1	1	1	1										1	1	13,67	13,87		
	15:00	42,83	33,65	8,78	0,40		1	1	1	1										1	1	11,07	11,20		
	16:00	43,27	34,31	8,56	0,41		1	1	1	1										1	1	11,29	11,64		
	17:00	45,37	36,29	8,67	0,41		1	1	1	1										1	1	13,31	13,74		
	18:00	48,57	40,03	8,01	0,53		1	1	1	1										1	1	15,81	16,10		
	19:00	52,24	43,33	8,38	0,53		1	1	1	1										1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	56,87	47,75	8,83	0,28		1	1	1	1			1							1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	54,70	46,58	7,91	0,22		1	1	1	1										1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	49,24	40,95	8,05	0,24		1	1	1	1										1		1	15,83	16,10	
	23:00	44,05	36,13	7,69	0,23		1	1	1	1										1		1	14,18	14,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	40,45	32,90	7,27	0,28		1	1	1	1								1		12,76	12,95				
	01:00	38,28	30,88	7,03	0,38		1	1	1	1								1		10,62	10,77				
	02:00	36,45	27,99	8,13	0,33		1	1		1								1		11,83	12,76				
	03:00	35,72	26,11	9,22	0,40		1	1		1								1		12,51	12,50				
	04:00	35,32	25,72	9,13	0,47		1	1		1								1		12,40	12,36				
	05:00	36,40	26,05	9,90	0,46		1	1		1								1		12,75	12,74				
	06:00	38,77	28,21	10,16	0,40		1	1		1								1		13,57	13,57				
	07:00	43,58	32,85	10,35	0,38		1	1	1	1								1		15,19	15,25				
	08:00	48,07	37,49	10,23	0,35		1	1	1	1								1		16,09	16,10				
	09:00	52,09	41,90	9,67	0,52		1	1	1	1								1		16,10	16,10				
	10:00	53,23	42,36	10,31	0,56		1	1	1	1								1	1	16,10	16,10				
	11:00	55,37	43,36	11,38	0,63		1	1	1	1	1							1	1	16,10	16,10				
	12:00	55,18	42,85	11,56	0,77		1	1	1	1	1							1	1	15,69	15,30				
	13:00	58,04	45,34	11,86	0,84		1	1	1	1	1							1	1	16,10	16,10				
	14:00	56,06	43,18	12,06	0,83		1	1	1	1	1							1	1	16,10	16,10				
	15:00	54,93	42,14	12,17	0,61		1	1	1	1	1							1	1	15,86	15,86				
	16:00	53,28	41,04	11,80	0,43		1	1	1	1	1							1	1	14,19	14,19				
	17:00	55,88	43,06	12,16	0,66		1	1	1	1	1							1	1	16,04	16,00				
	18:00	60,77	47,58	12,44	0,75		1	1	1	1	1							1	1	16,10	16,10				
	19:00	63,74	52,31	10,66	0,77		1	1		1	1	1		1				1	1	1	16,10	16,10			
	20:00	65,86	55,26	9,84	0,76		1	1		1	1		1					1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	61,09	51,73	8,59	0,76		1	1		1	1		1					1	1	1	16,10	16,10			
	22:00	54,56	45,60	8,23	0,73		1	1		1	1		1					1	1	1	15,99	15,99			
	23:00	48,97	40,66	7,60	0,71		1	1		1			1					1	1	1	16,10	16,10			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	43,69	36,09	7,24	0,37		1	1		1										1	1	1	14,36	14,62		
	01:00	40,39	33,29	6,71	0,39		1	1		1										1	1	1	12,18	12,18		
	02:00	38,14	30,57	7,18	0,39		1	1		1										1		1	11,66	11,96		
	03:00	37,75	29,96	7,39	0,40		1	1		1										1		1	11,22	11,57		
	04:00	37,49	29,36	7,73	0,40		1	1		1										1		1	10,99	11,31		
	05:00	39,68	30,74	8,54	0,40		1	1		1										1		1	12,91	13,50		
	06:00	42,97	32,71	9,85	0,41		1	1		1										1		1	14,96	15,04		
	07:00	49,58	38,69	10,15	0,74		1	1		1				1						1		1	16,09	16,10		
	08:00	53,31	40,57	11,96	0,77		1	1		1				1						1		1	16,10	16,10		
	09:00	54,24	40,91	12,51	0,82		1	1		1	1			1						1		1	16,10	16,10		
	10:00	51,60	38,44	12,39	0,77		1	1		1	1			1						1		1	16,10	16,10		
	11:00	50,05	37,13	12,28	0,64		1	1		1	1			1						1		1	16,00	16,00		
	12:00	48,71	35,99	11,99	0,73		1	1		1				1						1		1	16,04	16,10		
	13:00	48,69	35,78	12,09	0,83		1	1		1				1						1		1	16,10	16,10		
	14:00	47,35	34,22	12,45	0,68		1	1		1				1						1		1	15,88	16,10		
	15:00	45,03	34,26	10,36	0,41		1	1		1	1									1		1	11,54	11,54		
	16:00	45,19	35,21	9,58	0,41		1	1		1	1									1		1	11,34	11,34		
	17:00	48,80	36,00	12,35	0,45		1	1		1	1									1		1	14,77	14,37		
	18:00	53,01	39,84	12,64	0,54		1	1		1	1									1		1	16,10	16,10		
	19:00	56,65	43,47	12,55	0,62		1	1		1	1									1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	62,73	50,58	11,58	0,58		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	61,23	50,71	9,99	0,53		1	1	1	1	1									1	1	1	16,07	16,10		
	22:00	54,27	46,03	7,88	0,35		1	1	1	1	1									1	1	1	13,61	13,61		
	23:00	47,40	39,65	7,57	0,18		1	1	1	1										1	1	1	13,55	13,55		

Στο διάστημα 08:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Α	Ρ	Ε	Η	Μ	Ε	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026						00:00	42,74	36,39	6,01	0,35													12,07	12,33	
						01:00	39,39	34,80	4,24	0,35													8,75	8,99	
						02:00	37,82	31,97	5,52	0,33													7,16	7,42	
						03:00	37,12	31,83	4,86	0,43													6,56	6,72	
						04:00	37,12	32,10	4,44	0,57													6,57	6,71	
						05:00	38,67	34,13	4,12	0,41													7,79	8,27	
						06:00	42,07	36,25	5,49	0,32													11,00	11,66	
						07:00	47,68	39,16	8,11	0,41													15,74	16,10	
						08:00	47,31	38,92	7,94	0,46													13,16	13,16	
						09:00	48,84	42,07	6,43	0,34													10,41	10,18	
						10:00	47,64	42,51	4,80	0,33													8,83	8,98	
						11:00	46,74	41,23	5,05	0,46													8,01	8,08	
						12:00	46,02	38,04	7,58	0,40													12,32	12,82	
						13:00	45,83	36,78	8,60	0,45													12,15	12,62	
						14:00	44,64	35,80	8,39	0,45													11,00	11,44	
						15:00	43,00	34,70	7,85	0,44													9,41	9,79	
						16:00	43,77	35,17	8,22	0,38													10,09	10,57	
						17:00	47,03	39,25	7,36	0,43													13,13	13,83	
						18:00	51,24	45,44	5,29	0,50													13,20	13,20	
						19:00	54,39	50,02	4,03	0,34													13,25	13,25	
						20:00	58,72	54,23	4,14	0,35													15,21	15,94	
						21:00	57,03	53,45	3,28	0,29													14,20	14,24	
						22:00	51,28	49,24	1,70	0,34													8,79	8,50	
						23:00	45,20	43,15	1,76	0,29													10,55	10,66	

Στο διάστημα 08:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	40,84	39,33	1,50	0,00		1	1	1	1									1		1	9,24	9,21		
	01:00	38,13	36,81	1,32	0,00		1	1	1	1									1		1	6,53	6,50		
	02:00	36,32	35,06	1,26	0,00		1	1	1	1									1		1	4,71	4,69		
	03:00	35,90	34,75	1,15	0,00		1	1	1	1	1								1		1	4,23	4,27		
	04:00	36,00	34,81	0,79	0,40		1	1	1	1	1								1		1	4,33	4,37		
	05:00	37,72	36,71	0,73	0,29		1	1	1	1	1								1		1	5,91	6,09		
	06:00	40,65	40,03	0,60	0,02		1	1	1	1	1								1		1	8,51	9,01		
	07:00	46,42	45,86	0,55	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	13,12	13,12		
	08:00	47,17	46,46	0,68	0,02		1	1	1	1	1								1	1	1	12,69	12,64		
	09:00	47,94	47,56	0,38	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1	1	9,91	9,91		
	10:00	47,31	46,88	0,23	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		8,45	8,65		
	11:00	45,79	45,23	0,39	0,16		1	1	1	1	1	1							1	1		6,92	7,13		
	12:00	45,47	44,95	0,36	0,16		1	1	1	1	1	1							1	1		5,59	6,81		
	13:00	45,72	45,02	0,52	0,18		1	1	1	1	1	1							1	1		6,80	7,06		
	14:00	44,10	43,25	0,65	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		5,44	5,45		
	15:00	42,30	41,37	0,72	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		3,63	3,65		
	16:00	43,22	41,73	1,28	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		4,50	4,56		
	17:00	46,45	44,32	1,92	0,21		1	1	1	1	1	1							1	1		7,59	7,79		
	18:00	50,25	48,47	1,76	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1		11,17	11,59		
	19:00	53,94	51,73	2,20	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1	1	11,00	11,16		
	20:00	58,31	56,86	1,45	0,00			1	1	1	1	1							1	1	1	13,88	15,53		
	21:00	56,20	55,32	0,88	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	8,28	8,06		
	22:00	50,23	49,44	0,78	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1	1	6,76	7,45		
	23:00	44,62	43,91	0,71	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		5,57	5,97		

Στο διάστημα 08:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G6.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	40,52	40,17	0,35	0,00		1	1	1	1	1									1	1		4,55	4,55	
	01:00	37,72	37,63	0,09	0,00		1	1		1	1									1	1		4,53	4,52	
	02:00	36,44	36,44	0,00	0,00		1	1		1	1									1	1		3,21	3,23	
	03:00	35,72	35,72	0,00	0,00		1	1		1	1									1	1		2,43	2,51	
	04:00	35,98	35,98	0,00	0,00		1	1		1	1									1	1		2,67	2,78	
	05:00	37,45	37,21	0,24	0,00		1	1		1	1									1	1		4,12	4,25	
	06:00	40,47	40,26	0,21	0,00		1	1		1	1									1	1		7,02	7,26	
	07:00	46,18	46,17	0,00	0,00		1	1	1	1	1									1	1		8,95	8,95	
	08:00	46,84	46,64	0,00	0,20		1	1	1	1	1									1	1		8,05	8,19	
	09:00	46,96	46,77	0,00	0,20		1	1	1	1	1									1	1		8,24	8,31	
	10:00	47,31	47,11	0,00	0,20		1	1	1	1	1									1	1		8,40	8,65	
	11:00	46,20	46,00	0,00	0,20		1	1	1	1	1									1	1		7,41	7,55	
	12:00	45,84	45,65	0,02	0,17		1	1	1	1	1									1			8,87	10,09	
	13:00	46,73	46,42	0,12	0,19		1	1	1	1	1									1			10,87	10,98	
	14:00	45,14	44,88	0,07	0,19		1	1	1	1	1									1			9,29	9,39	
	15:00	44,57	44,35	0,08	0,15		1	1	1	1	1									1			8,61	8,82	
	16:00	44,76	44,61	0,14	0,01		1	1	1	1	1									1			8,76	9,01	
	17:00	48,49	48,21	0,27	0,00		1	1	1	1	1									1	1		10,04	9,83	
	18:00	53,12	53,07	0,04	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	11,65	11,65	
	19:00	55,23	55,04	0,18	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	12,29	12,45	
	20:00	58,88	58,85	0,03	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	12,05	12,05	
	21:00	56,41	56,38	0,03	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	8,41	8,27	
	22:00	49,99	49,98	0,01	0,00			1	1	1	1	1								1	1	1	6,91	7,20	
	23:00	44,33	44,33	0,00	0,00			1	1	1	1	1								1	1		5,79	5,67	

Στο διάστημα 08:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	40,25	40,25	0,00	0,00		1	1		1	1									1	1		6,07	7,04	
	01:00	37,73	37,69	0,03	0,00		1	1		1	1									1	1		4,51	4,52	
	02:00	36,29	36,29	0,00	0,00		1	1		1	1									1	1		3,04	3,09	
	03:00	35,83	35,83	0,00	0,00		1	1		1	1									1	1		2,55	2,63	
	04:00	35,72	35,72	0,00	0,00		1	1		1	1									1	1		2,37	2,52	
	05:00	37,28	37,28	0,01	0,00		1	1		1	1									1	1		3,89	4,08	
	06:00	40,63	40,63	0,00	0,00		1	1		1	1									1	1		7,12	7,42	
	07:00	46,92	46,92	0,00	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1		12,08	12,08	
	08:00	51,69	51,68	0,00	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1		16,08	16,10	
	09:00	53,60	53,54	0,02	0,03	1	1	1	1	1	1		1							1	1		16,09	16,09	
	10:00	52,67	52,64	0,00	0,03	1	1	1	1	1	1		1							1	1		16,10	16,10	
	11:00	52,21	52,19	0,00	0,02	1	1	1	1	1	1		1							1	1		15,91	15,91	
	12:00	54,40	54,38	0,02	0,01	1	1	1	1	1	1		1							1	1		14,79	14,79	
	13:00	56,62	56,49	0,09	0,05		1	1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10	
	14:00	56,50	56,49	0,00	0,01		1	1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10	
	15:00	54,28	54,17	0,10	0,01		1	1	1	1	1	1		1						1	1		15,56	15,56	
	16:00	53,02	52,99	0,02	0,01		1	1	1	1	1	1		1						1	1		14,22	14,22	
	17:00	53,38	52,92	0,45	0,01		1	1	1	1	1	1		1						1	1		14,58	14,58	
	18:00	54,47	53,78	0,68	0,01		1	1	1	1	1	1		1						1	1		15,53	15,53	
	19:00	57,31	55,46	1,84	0,01		1	1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10	
	20:00	60,89	58,65	2,24	0,00		1	1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10	
	21:00	58,01	55,89	2,12	0,00		1	1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10	
	22:00	51,64	50,39	1,25	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1		13,26	12,99	
	23:00	45,69	44,15	1,54	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1		9,68	9,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	41,60	40,54	1,06	0,00		1	1		1	1									1	1		8,41	8,39	
	01:00	38,61	38,37	0,24	0,00		1	1		1	1									1	1		5,46	5,41	
	02:00	36,86	36,74	0,12	0,00		1	1		1	1									1	1		3,62	3,66	
	03:00	36,63	36,51	0,11	0,00		1	1		1	1									1	1		3,38	3,42	
	04:00	36,33	36,23	0,11	0,00		1	1		1	1									1	1		3,06	3,13	
	05:00	38,24	37,02	1,22	0,01		1	1		1	1									1	1		4,89	5,04	
	06:00	40,60	37,98	2,62	0,01		1	1		1	1									1	1		7,17	7,40	
	07:00	45,98	43,33	2,65	0,01		1	1		1	1									1	1		12,24	12,78	
	08:00	49,68	46,82	2,81	0,05		1	1	1	1	1									1	1		10,85	11,02	
	09:00	51,61	48,65	2,90	0,06		1	1	1	1	1									1	1		12,98	12,96	
	10:00	51,27	48,22	2,96	0,09		1	1	1	1	1									1	1		12,42	12,61	
	11:00	49,23	47,15	1,98	0,10		1	1	1	1	1									1	1		10,34	10,57	
	12:00	49,42	48,59	0,63	0,21		1	1	1	1	1									1	1		10,19	10,77	
	13:00	50,94	49,76	1,03	0,14		1	1	1	1	1									1	1		11,64	12,28	
	14:00	49,54	48,93	0,49	0,13		1	1	1	1	1									1	1		10,51	10,89	
	15:00	47,48	46,08	1,38	0,02		1	1	1	1	1									1	1		8,40	8,83	
	16:00	48,20	47,01	1,09	0,10		1	1	1	1	1									1	1		9,56	9,54	
	17:00	50,47	48,10	2,09	0,28		1	1	1	1	1									1	1		11,40	11,81	
	18:00	53,76	50,86	2,66	0,24		1	1	1	1	1									1	1		13,78	15,11	
	19:00	56,36	54,67	1,66	0,03		1	1	1	1	1									1	1	1	13,18	13,58	
	20:00	59,21	56,50	2,69	0,02		1	1	1	1	1									1	1	1	15,75	16,10	
	21:00	57,00	52,34	4,66	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	14,22	14,22	
	22:00	50,90	45,90	4,98	0,02		1	1	1	1	1									1	1		11,24	12,25	
	23:00	45,18	40,16	5,02	0,00		1	1		1	1									1	1		10,26	11,98	

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Ο ΥΒΣ Τήλου παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Μαΐου 2026													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	41,26	37,90	3,36	0,00		1	1		1	1									1	1		8,71	8,71		
	01:00	39,03	36,98	2,05	0,00		1	1		1	1									1	1		7,09	7,09		
	02:00	37,41	36,28	1,13	0,00		1	1		1	1									1			7,23	7,11		
	03:00	36,82	35,72	1,10	0,00		1	1		1	1									1			6,43	6,52		
	04:00	36,40	35,52	0,88	0,00		1	1		1	1									1			6,10	6,10		
	05:00	37,33	36,93	0,40	0,00		1	1		1	1									1			6,84	7,03		
	06:00	39,51	39,39	0,11	0,00		1	1		1	1									1	1		7,26	7,26		
	07:00	44,35	44,29	0,06	0,00		1	1	1	1	1									1	1		8,92	8,92		
	08:00	47,30	46,84	0,46	0,00		1	1	1	1	1									1	1		8,44	8,64		
	09:00	48,77	48,26	0,51	0,00		1	1	1	1	1									1	1		9,86	10,11		
	10:00	48,95	48,58	0,36	0,00		1	1	1	1	1									1	1		10,14	10,29		
	11:00	47,85	47,70	0,15	0,00		1	1	1	1	1									1	1		8,98	9,20		
	12:00	47,56	47,43	0,13	0,00		1	1	1	1	1									1	1		8,70	8,90		
	13:00	46,65	46,54	0,11	0,00		1	1	1	1	1									1	1		7,77	7,99		
	14:00	45,21	45,02	0,11	0,08		1	1	1	1	1									1	1		6,43	6,55		
	15:00	43,20	42,55	0,54	0,12		1	1	1	1	1									1	1		4,37	4,55		
	16:00	44,41	43,67	0,62	0,12		1	1	1	1	1									1	1		5,36	5,75		
	17:00	49,55	49,00	0,44	0,11		1	1	1	1	1									1	1		9,93	10,89		
	18:00	52,76	52,31	0,38	0,07		1	1	1	1	1									1	1	1	9,57	9,98		
	19:00	56,02	55,40	0,55	0,07		1	1	1	1	1									1	1	1	12,82	13,24		
	20:00	58,79	58,47	0,25	0,07		1	1	1	1	1									1	1	1	15,53	16,01		
	21:00	56,13	55,90	0,16	0,07		1	1	1	1	1									1	1	1	13,21	13,35		
	22:00	50,01	49,94	0,02	0,05		1	1	1	1	1									1	1	1	7,67	7,23		
	23:00	44,90	44,84	0,02	0,04		1	1	1	1	1										1	1	7,91	7,91		

Ο ΥΒΣ Τήλου παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρπαιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	41,06	41,01	0,01	0,04		1	1		1	1										1	1	6,72	6,63	
	01:00	38,72	38,70	0,02	0,01		1	1		1	1										1	1	4,33	4,29	
	02:00	37,23	37,22	0,01	0,00		1	1		1	1										1	1	2,83	2,80	
	03:00	36,42	36,40	0,02	0,00		1	1		1	1										1	1	2,19	1,99	
	04:00	36,58	36,56	0,02	0,00		1	1		1	1										1	1	2,08	2,16	
	05:00	38,09	38,08	0,01	0,00		1	1		1	1										1	1	3,53	3,66	
	06:00	41,04	40,43	0,32	0,30		1	1		1	1										1	1	6,06	6,62	
	07:00	47,60	46,88	0,60	0,13		1	1	1	1	1										1	1	9,63	9,63	
	08:00	50,90	50,66	0,17	0,07		1	1	1	1	1										1	1	10,72	11,02	
	09:00	52,71	52,51	0,16	0,05		1	1	1	1	1										1	1	12,69	12,83	
	10:00	52,43	52,41	0,00	0,02		1	1	1	1	1										1	1	12,41	12,55	
	11:00	50,80	50,68	0,08	0,04		1	1	1	1	1										1	1	10,85	10,92	
	12:00	51,04	50,40	0,60	0,04		1	1	1	1	1										1	1	10,90	11,16	
	13:00	51,13	49,18	1,92	0,04		1	1	1	1	1										1	1	10,99	11,25	
	14:00	50,26	46,67	3,55	0,04		1	1	1	1	1										1	1	10,29	10,38	
	15:00	49,26	44,35	4,85	0,06		1	1	1	1	1										1	1	9,03	9,38	
	16:00	49,29	44,54	4,69	0,06		1	1	1	1	1										1	1	9,08	9,41	
	17:00	53,00	47,63	5,24	0,14		1	1	1	1	1										1	1	12,53	13,12	
	18:00	56,40	49,11	7,06	0,24		1	1	1	1	1										1	1	15,83	16,10	
	19:00	58,08	49,68	8,30	0,10		1	1	1	1	1										1	1	15,93	16,10	
	20:00	61,29	51,67	9,53	0,09		1	1	1	1	1										1	1	16,10	16,10	
	21:00	58,27	49,06	9,10	0,12		1	1	1	1	1										1	1	16,05	16,10	
	22:00	51,79	43,73	8,06	0,00		1	1	1	1	1										1	1	12,49	12,49	
	23:00	46,29	38,35	7,82	0,11		1	1		1	1										1	1	11,79	11,86	

Το διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Ο ΥΒΣ Τήλου παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	41,83	36,64	5,14	0,04		1	1		1	1											1	7,51	10,30	
	01:00	39,50	34,68	4,78	0,04		1	1		1	1											1	7,50	7,97	
	02:00	37,94	33,91	3,98	0,04		1	1		1	1											1	6,46	6,41	
	03:00	37,23	33,95	3,28	0,00		1	1		1	1											1	5,76	5,70	
	04:00	37,30	35,10	2,20	0,00		1	1		1	1											1	5,68	5,77	
	05:00	38,92	37,07	1,85	0,00		1	1		1	1											1	7,24	7,39	
	06:00	41,73	40,72	1,00	0,00		1	1		1	1									1		1	8,57	8,57	
	07:00	47,91	45,99	1,92	0,01	1	1	1		1	1									1		1	10,07	10,07	
	08:00	50,22	49,60	0,61	0,01	1	1	1		1	1									1		1	10,24	10,43	
	09:00	53,80	53,33	0,35	0,12	1	1	1		1	1									1		1	13,26	14,01	
	10:00	52,90	52,58	0,07	0,25		1	1	1	1	1	1								1		1	12,91	13,02	
	11:00	51,87	51,56	0,05	0,26		1	1	1	1	1	1								1		1	11,78	11,99	
	12:00	52,11	51,76	0,09	0,26		1	1	1	1	1	1								1		1	12,01	12,22	
	13:00	51,93	51,56	0,11	0,26		1	1	1	1	1	1								1		1	11,90	12,05	
	14:00	51,01	50,69	0,24	0,08		1	1	1	1	1	1								1		1	11,05	11,13	
	15:00	48,68	48,26	0,35	0,08		1	1	1	1	1	1								1		1	8,91	8,80	
	16:00	48,99	48,59	0,34	0,06		1	1	1	1	1	1								1		1	9,08	9,11	
	17:00	53,11	52,67	0,37	0,07		1	1	1	1	1	1								1		1	12,44	13,23	
	18:00	57,66	57,28	0,29	0,09		1	1	1	1	1	1								1	1	1	14,91	14,88	
	19:00	57,33	56,76	0,48	0,10	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	9,19	9,19	
	20:00	62,11	60,20	1,72	0,19	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	14,41	13,97	
	21:00	59,31	56,95	2,13	0,23	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	12,37	12,37	
	22:00	52,06	49,56	2,39	0,11	1	1		1	1	1	1								1	1	1	9,29	9,37	
	23:00	45,77	44,10	1,64	0,02		1		1	1	1	1								1	1	1	8,67	8,44	

Το διάστημα 07:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	42,46	39,01	3,45	0,01		1		1	1	1									1	1		9,16	9,26		
	01:00	40,24	36,77	3,47	0,01		1		1	1	1									1	1		7,05	7,04		
	02:00	39,00	37,36	1,62	0,02		1		1	1	1									1	1		5,83	5,79		
	03:00	38,49	36,34	2,13	0,02		1		1	1	1									1	1		5,25	5,29		
	04:00	38,41	37,24	1,15	0,02		1		1	1	1									1	1		5,08	5,21		
	05:00	39,80	39,43	0,34	0,03		1		1	1	1									1	1		6,51	6,60		
	06:00	42,23	42,02	0,16	0,04		1		1	1	1									1	1		8,61	9,02		
	07:00	48,27	48,08	0,01	0,17	1	1		1	1	1									1	1		9,36	9,70		
	08:00	50,51	50,37	0,00	0,14	1	1	1	1	1	1									1	1		6,88	6,49		
	09:00	54,11	53,91	0,03	0,18	1	1	1	1		1			1						1	1		15,33	15,33		
	10:00	54,51	54,44	0,00	0,07	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	14,62	14,62		
	11:00	52,74	52,66	0,00	0,09	1	1	1	1		1			1						1	1	1	13,24	13,24		
	12:00	51,11	50,97	0,00	0,14	1	1	1	1		1		1	1						1	1		14,92	14,92		
	13:00	51,06	50,51	0,29	0,25	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		14,50	14,50		
	14:00	51,96	51,30	0,46	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		15,56	15,56		
	15:00	51,53	50,95	0,44	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		15,30	15,30		
	16:00	53,38	51,87	1,36	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		16,10	16,10		
	17:00	55,54	52,83	2,67	0,04	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		16,10	16,10		
	18:00	58,04	54,94	3,04	0,06	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		16,10	16,10		
	19:00	59,41	57,41	1,92	0,08	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		16,10	16,10		
	20:00	60,85	58,78	2,02	0,05	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		16,10	16,10		
	21:00	58,08	56,66	1,37	0,06	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		16,10	16,10		
	22:00	50,90	48,71	2,15	0,04	1	1	1	1	1	1		1							1	1		15,68	15,68		
	23:00	45,64	43,68	1,95	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1		15,44	15,44		

Το διάστημα 07:30 με 09:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα																		Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250									
ΤΕ (ΜW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125									
ΕΡΕΜΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου								Στρεφόμενη εφεδρεία (ΜW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65							66			
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	42,60	40,76	1,83	0,01		1	1	1		1		1											22,88	12,69	12,69	60%	82%	6.644		
	01:00	39,91	36,43	3,43	0,05		1	1	1		1													18,07	10,50	10,50	65%	76%	5.442		
	02:00	38,38	34,80	3,47	0,11		1	1	1		1													19,70	8,71	8,71	62%	71%	5.265		
	03:00	37,73	35,62	1,91	0,20		1	1	1		1													18,88	7,98	7,98	64%	73%	5.368		
	04:00	38,02	36,52	1,32	0,18		1	1	1		1													17,98	7,64	7,61	66%	73%	5.516		
	05:00	39,48	37,97	1,27	0,24		1	1	1		1														16,53	9,15	9,08	69%	73%	5.757	
	06:00	42,12	41,59	0,23	0,29		1	1	1		1														12,91	11,43	11,71	75%	80%	6.218	
	07:00	49,04	48,25	0,57	0,22	1	1	1	1	1	1														13,75	13,78	13,78	77%	81%	7.519	
	08:00	52,54	51,97	0,42	0,15	1	1	1	1	1	1		1												19,17	15,72	15,72	72%	80%	8.430	
	09:00	54,44	53,92	0,36	0,16	1	1	1	1	1	1		1												17,22	15,63	15,63	76%	77%	8.827	
	10:00	55,17	54,51	0,45	0,21	1	1	1	1	1	1		1												16,63	16,10	16,10	76%	82%	8.817	
	11:00	54,73	53,29	1,24	0,20	1	1	1	1	1	1		1												17,86	16,10	16,10	74%	82%	8.609	
	12:00	53,05	52,33	0,41	0,30	1	1	1	1	1	1		1													18,81	16,10	16,10	72%	82%	8.446
	13:00	52,53	51,95	0,37	0,21	1	1	1	1	1	1		1													19,19	16,10	16,10	71%	82%	8.384
	14:00	51,27	49,63	1,25	0,39	1	1	1	1	1	1		1													21,51	15,54	15,54	68%	81%	8.009
	15:00	48,55	47,31	0,99	0,25	1	1	1	1	1	1		1													23,83	13,14	13,14	64%	81%	7.617
	16:00	48,97	47,32	1,39	0,25	1	1	1	1	1	1		1													23,82	13,41	13,41	64%	81%	7.618
	17:00	53,05	50,39	2,45	0,21	1	1	1	1	1	1		1													20,75	15,90	15,90	69%	81%	8.138
	18:00	57,43	54,86	2,25	0,32	1	1	1	1	1	1		1													24,54	16,10	16,10	72%	60%	9.628
	19:00	60,27	58,39	1,63	0,26	1	1	1	1	1	1		1													21,01	16,10	16,10	73%	75%	9.288
	20:00	63,23	62,51	0,48	0,24	1	1	1	1	1	1		1													16,88	16,10	16,10	78%	82%	9.802
	21:00	59,85	59,10	0,58	0,16	1	1	1	1	1	1		1													20,29	16,10	16,10	72%	81%	9.200
	22:00	53,41	52,17	1,07	0,18	1	1	1	1	1	1		1													27,22	13,76	13,76	63%	75%	8.122
	23:00	47,52	46,91	0,50	0,12	1	1	1	1	1	1															23,34	9,48	9,48	69%	61%	7.112
		1193,28 MWh																				ΑΩΛ: 20,08				183.775 €					

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	43,37	42,74	0,61	0,02	1	1	1	1		1											7,59	7,60	
	01:00	40,94	40,32	0,52	0,10	1	1	1	1	1	1											7,30	7,30	
	02:00	39,17	38,34	0,76	0,08		1	1	1	1	1											8,70	8,76	
	03:00	38,33	36,72	1,37	0,25		1	1	1	1	1											7,87	7,92	
	04:00	38,02	37,00	0,94	0,08		1	1	1	1	1											7,48	7,61	
	05:00	39,44	39,09	0,32	0,02		1	1	1	1	1											8,87	9,03	
	06:00	42,09	41,89	0,18	0,03		1	1	1	1	1											10,55	11,69	
	07:00	48,85	48,66	0,07	0,12	1	1	1	1	1	1											12,70	13,08	
	08:00	51,52	51,39	0,01	0,12	1	1	1	1	1	1		1									15,21	15,21	
	09:00	53,27	53,02	0,08	0,16	1	1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
	10:00	52,51	52,37	0,02	0,11	1	1	1	1	1	1		1									16,06	16,06	
	11:00	52,34	52,11	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1		1									15,95	15,95	
	12:00	51,91	51,62	0,10	0,19	1	1	1	1	1	1		1									15,79	15,79	
	13:00	51,72	51,08	0,45	0,19	1	1	1	1	1	1		1									15,64	15,64	
	14:00	50,86	49,54	1,12	0,21	1	1	1	1	1	1		1									15,02	15,02	
	15:00	49,13	46,74	2,11	0,28	1	1	1	1	1	1		1									13,25	13,25	
	16:00	48,82	46,37	2,10	0,34	1	1	1	1	1	1		1									12,77	12,77	
	17:00	52,24	50,52	1,32	0,40	1	1	1	1	1	1		1									15,37	15,37	
	18:00	56,87	54,73	1,83	0,31	1	1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
	19:00	59,92	58,07	1,52	0,33	1	1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
	20:00	62,29	60,18	1,77	0,33	1	1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
	21:00	59,49	57,50	1,69	0,30	1	1	1	1	1	1		1									16,10	16,10	
	22:00	53,33	52,35	0,90	0,08	1	1	1	1	1	1											13,63	13,44	
	23:00	47,83	46,30	1,46	0,08	1	1	1	1	1	1											8,67	8,67	

Κατά το διάστημα 8:00-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	44,16	42,90	1,22	0,04		1	1	1		1								1	1	1	9,52	9,63		
	01:00	41,29	40,43	0,81	0,04		1	1	1		1								1	1	1	6,71	6,76		
	02:00	39,31	39,00	0,30	0,01		1	1	1		1								1	1		8,59	8,90		
	03:00	38,44	38,33	0,10	0,00		1	1	1		1								1	1		7,94	8,03		
	04:00	38,66	38,53	0,13	0,01		1	1	1		1								1	1		8,15	8,25		
	05:00	39,81	39,68	0,13	0,01		1	1	1		1								1	1		9,26	9,41		
	06:00	42,37	42,36	0,00	0,01	1	1	1	1		1								1	1		8,71	8,71		
	07:00	48,19	48,08	0,00	0,12	1	1	1	1		1								1	1		11,97	12,43		
	08:00	52,82	52,70	0,00	0,12	1	1	1	1		1		1						1	1		15,71	15,71		
	09:00	54,38	54,33	0,00	0,05	1	1	1	1		1		1						1	1		16,10	16,10		
	10:00	53,54	53,37	0,09	0,08	1	1	1	1		1		1						1	1		16,10	16,10		
	11:00	52,80	52,06	0,59	0,16	1	1	1	1		1		1						1	1		16,10	16,10		
	12:00	53,28	52,35	0,74	0,20	1	1	1	1		1		1						1	1		16,10	16,10		
	13:00	54,07	52,82	1,05	0,21	1	1	1	1		1		1						1	1		16,10	16,10		
	14:00	53,47	52,01	1,15	0,31	1	1	1	1		1		1						1	1		16,10	16,10		
	15:00	52,82	51,44	1,17	0,20	1	1	1	1		1		1						1	1		16,10	16,10		
	16:00	54,39	52,97	1,26	0,16	1	1	1	1		1		1						1	1		16,10	16,10		
	17:00	58,35	57,66	0,69	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1		15,51	15,51		
	18:00	61,05	60,45	0,60	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1		16,04	16,04		
	19:00	61,32	61,27	0,05	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10		
	20:00	62,51	62,42	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		16,10	16,10		
	21:00	59,82	59,60	0,22	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		15,41	15,41		
	22:00	53,23	52,28	0,95	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		13,48	13,48		
	23:00	47,34	45,79	1,55	0,00		1	1	1	1		1		1					1	1		15,04	15,04		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Μαΐου 2026														
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6			
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	43,88	42,31	1,57	0,01		1	1	1		1		1							1	1		13,62	13,62			
	01:00	41,43	38,80	2,62	0,01		1	1	1		1									1	1		11,20	11,02			
	02:00	40,01	36,74	3,21	0,06		1	1	1		1									1	1		9,58	9,61			
	03:00	38,85	35,45	3,34	0,06		1	1	1		1									1	1		8,40	8,44			
	04:00	38,37	34,76	3,61	0,01		1	1	1		1									1	1		8,20	7,97			
	05:00	39,69	35,37	4,32	0,00		1	1	1		1									1	1		9,24	9,29			
	06:00	41,55	36,25	5,30	0,01		1	1	1		1									1	1		10,82	11,14			
	07:00	47,03	41,05	5,83	0,14		1	1	1		1									1	1		14,94	16,10			
	08:00	49,73	46,18	3,36	0,19	1	1	1	1		1									1	1	1	12,96	12,96			
	09:00	51,72	46,84	4,79	0,09	1	1	1	1		1									1		1	14,48	14,73			
	10:00	51,43	47,24	4,03	0,16	1	1	1	1		1									1		1	14,28	14,43			
	11:00	50,34	47,86	2,20	0,28	1	1	1	1		1									1		1	13,42	13,35			
	12:00	51,50	50,41	0,88	0,21	1	1	1	1		1									1		1	14,21	14,51			
	13:00	52,85	51,84	0,77	0,24	1	1	1	1		1			1						1		1	15,44	15,44			
	14:00	52,34	50,39	1,57	0,37	1	1	1	1		1			1						1		1	15,03	15,03			
	15:00	48,00	45,91	1,66	0,43	1	1	1	1		1			1						1		1	10,94	10,94			
	16:00	48,38	46,64	1,46	0,28	1	1	1	1		1			1						1		1	10,96	10,96			
	17:00	52,37	49,99	1,99	0,39	1	1	1	1		1			1						1		1	14,89	14,89			
	18:00	55,71	52,82	2,44	0,45	1	1	1	1		1			1						1		1	16,08	16,08			
	19:00	58,16	56,39	1,30	0,46	1	1	1	1		1			1						1	1	1	16,10	16,10			
	20:00	60,30	58,25	1,73	0,32	1	1	1	1		1			1						1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	58,61	56,87	1,37	0,37	1	1	1	1		1			1						1	1	1	16,10	16,10			
	22:00	52,44	50,32	2,05	0,08	1	1	1	1		1			1							1	1	15,80	15,80			
	23:00	46,67	43,71	2,92	0,04	1	1	1	1		1			1							1	1	15,25	15,25			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026														
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6			
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	43,03	39,66	3,28	0,09	1	1	1			1												1	1	11,62	11,49	
	01:00	40,62	37,19	3,24	0,20	1	1	1			1												1	1	9,22	9,09	
	02:00	38,98	36,61	2,16	0,21	1	1	1			1												1	1	7,62	7,44	
	03:00	38,19	36,55	1,46	0,17	1	1	1			1												1	1	6,64	6,65	
	04:00	38,26	36,63	1,57	0,07	1	1	1			1												1	1	6,90	6,72	
	05:00	39,34	38,38	0,96	0,00	1	1	1			1												1	1	8,23	7,80	
	06:00	42,53	40,91	1,58	0,04	1	1	1	1		1												1	1	9,37	9,37	
	07:00	48,81	45,09	3,58	0,14	1	1	1	1		1												1	1	11,79	11,82	
	08:00	52,16	47,76	4,29	0,12		1	1	1	1		1		1									1	1	16,06	16,06	
	09:00	53,62	49,74	3,75	0,12		1	1	1	1		1		1									1	1	16,10	16,10	
	10:00	52,72	49,47	3,05	0,20		1	1	1	1		1		1									1	1	16,10	16,08	
	11:00	51,54	49,24	2,10	0,20		1	1	1	1		1		1									1	1	16,10	16,10	
	12:00	52,63	50,32	2,10	0,20		1	1	1	1		1		1									1	1	16,10	15,99	
	13:00	53,04	50,31	2,42	0,31		1	1	1	1		1		1									1	1	16,10	16,10	
	14:00	51,67	48,63	2,76	0,28		1	1	1	1		1		1									1	1	16,10	16,10	
	15:00	49,49	45,66	3,28	0,56		1	1	1	1		1		1									1	1	16,10	16,10	
	16:00	49,55	45,94	2,89	0,72		1	1	1	1		1		1									1	1	16,10	16,10	
	17:00	52,89	49,36	2,84	0,69		1	1	1	1		1		1									1	1	16,10	16,10	
	18:00	58,12	55,41	2,18	0,53	1	1	1	1	1		1		1									1	1	1	16,10	16,10
	19:00	60,52	57,95	2,05	0,52	1	1	1	1	1		1		1									1	1	1	16,10	15,63
	20:00	63,15	59,95	2,81	0,39	1	1	1	1	1		1		1									1	1	1	16,10	16,10
	21:00	60,35	57,24	2,70	0,40	1	1	1	1	1		1		1									1	1	1	16,10	16,10
	22:00	52,47	48,66	3,55	0,26	1	1	1	1	1		1		1									1	1	1	16,06	16,06
	23:00	46,61	43,06	3,48	0,07		1	1	1	1		1		1									1	1	1	15,63	15,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 19 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	42,75	39,42	3,32	0,01		1	1	1		1										1	1	11,98	11,98	
	01:00	40,35	37,05	3,29	0,01		1	1	1		1										1	1	9,28	9,28	
	02:00	38,85	35,97	2,86	0,01		1	1	1		1										1	1	7,67	7,22	
	03:00	37,67	34,80	2,86	0,01		1	1	1		1										1	1	6,92	6,92	
	04:00	37,95	34,44	3,50	0,02		1	1	1		1										1	1	6,93	6,93	
	05:00	39,69	36,00	3,67	0,02		1	1	1		1										1	1	8,42	8,06	
	06:00	42,02	37,42	4,37	0,22		1	1	1		1										1	1	11,06	11,06	
	07:00	47,91	44,53	3,16	0,21	1	1	1	1		1										1	1	15,51	15,51	
	08:00	52,29	50,42	1,61	0,25	1	1	1	1	1	1										1	1	10,80	10,80	
	09:00	56,02	54,54	1,16	0,32	1	1	1	1	1	1										1	1	13,08	13,08	
	10:00	57,00	55,40	1,26	0,34	1	1	1	1	1			1								1	1	16,10	16,10	
	11:00	54,34	52,91	1,33	0,10	1	1	1	1	1			1								1	1	16,01	16,01	
	12:00	54,81	54,24	0,46	0,11	1	1	1	1	1	1			1							1	1	15,32	15,32	
	13:00	53,04	52,74	0,26	0,04	1	1	1	1	1	1			1							1	1	14,16	14,16	
	14:00	53,27	52,61	0,58	0,07		1	1	1	1	1			1							1	1	13,36	13,36	
	15:00	52,53	52,07	0,45	0,00		1	1	1	1	1			1							1	1	12,54	12,54	
	16:00	53,64	53,41	0,23	0,00		1	1	1	1	1			1							1	1	13,93	13,93	
	17:00	57,13	56,60	0,53	0,00		1	1	1	1	1			1							1	1	15,92	15,92	
	18:00	60,48	59,49	0,99	0,00		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	60,83	60,03	0,80	0,00		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	63,37	62,52	0,85	0,00		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	61,04	60,47	0,39	0,18		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	16,05	16,05
	22:00	53,72	52,91	0,54	0,27		1	1			1			1						1	1	1	1	15,15	15,15
	23:00	47,55	45,90	1,30	0,34		1	1			1	1								1	1	1	1	10,65	10,22

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 12:45 με 14:40 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΥΒΣ Τήλου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Α/Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλ. (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	43,76	41,11	2,42	0,24		1	1		1	1									1	1		10,15	10,56		
	01:00	40,98	39,62	1,22	0,14		1	1		1	1									1	1		7,58	7,77		
	02:00	39,38	38,08	1,13	0,18		1	1		1	1									1			8,83	9,08		
	03:00	38,24	37,24	0,85	0,16		1	1		1	1									1			7,83	7,94		
	04:00	38,43	36,29	2,01	0,12		1	1		1	1									1			8,05	8,12		
	05:00	40,06	35,83	4,10	0,13		1	1		1	1									1			9,58	9,76		
	06:00	42,79	37,31	5,34	0,15		1	1		1	1									1			12,13	12,49		
	07:00	49,51	44,62	4,76	0,13		1	1		1	1									1	1		15,69	16,10		
	08:00	54,41	50,36	3,77	0,28			1	1	1	1	1		1							1	1		16,09	16,10	
	09:00	56,46	51,24	4,79	0,43			1	1	1	1	1		1							1	1		16,10	16,10	
	10:00	55,53	51,01	4,13	0,38			1	1	1	1	1		1							1	1		16,10	16,10	
	11:00	54,27	49,95	4,31	0,00			1	1	1	1	1		1							1	1		15,50	16,06	
	12:00	54,54	45,25	9,28	0,00		1	1	1	1	1	1									1	1		15,23	15,88	
	13:00	54,70	42,48	12,02	0,20		1	1	1	1	1	1									1	1		15,44	16,05	
	14:00	53,09	41,02	11,55	0,53		1	1	1	1	1	1									1	1		13,89	14,44	
	15:00	51,08	39,57	10,93	0,59		1	1	1	1	1	1									1	1		11,83	12,42	
	16:00	50,96	39,89	10,62	0,45		1	1	1	1	1	1									1	1		11,91	12,30	
	17:00	53,92	42,57	10,94	0,40		1	1	1	1	1	1									1	1		14,47	15,26	
	18:00	58,65	47,35	10,79	0,50		1	1	1	1	1	1									1	1		16,10	16,10	
	19:00	61,22	48,03	12,79	0,40		1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	64,03	51,42	12,23	0,38		1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	62,10	49,27	12,46	0,37		1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	54,85	44,42	10,04	0,40		1	1	1	1	1	1									1	1	1	13,69	13,69	
	23:00	48,66	36,16	12,14	0,35		1	1	1	1	1										1	1	1	15,67	15,67	

Το διάστημα 08:00 με 08:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026																	
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)									
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6				
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026			00:00	43,97	32,62	10,96	0,39		1	1	1	1													13,56	13,56				
			01:00	41,40	30,47	10,23	0,70		1	1	1	1												1	1	13,37	13,89			
			02:00	39,88	29,87	9,32	0,68		1	1	1	1													1		11,88	12,37		
			03:00	38,68	29,50	8,72	0,46		1	1	1	1	1												1		10,85	11,17		
			04:00	38,73	30,01	8,21	0,51		1	1	1	1	1													1		10,76	11,22	
			05:00	40,24	31,65	8,11	0,48		1	1	1	1	1													1		12,24	12,73	
			06:00	43,37	35,84	7,13	0,41		1	1	1	1	1													1		14,83	15,18	
			07:00	50,47	42,17	7,64	0,66		1	1	1	1	1													1	1	15,92	16,10	
			08:00	51,30	42,65	8,22	0,43		1	1	1	1	1	1												1	1	12,64	12,64	
			09:00	54,21	47,16	6,64	0,41		1	1	1	1	1	1												1	1	13,68	14,33	
			10:00	54,38	46,64	7,33	0,41		1	1	1	1	1	1	1											1	1	14,15	14,50	
			11:00	53,36	45,90	7,05	0,41		1	1	1	1	1	1	1											1	1	13,16	13,48	
			12:00	53,53	46,52	6,66	0,36		1	1	1	1	1	1	1											1	1	13,33	13,65	
			13:00	54,13	47,34	6,43	0,36		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	13,89	14,24	
			14:00	52,94	44,55	8,09	0,31		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	12,92	13,06	
			15:00	50,19	41,84	7,95	0,40		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	10,14	10,31	
			16:00	50,67	41,79	8,33	0,55		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	10,18	10,79	
			17:00	54,05	45,57	7,91	0,57		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	13,47	14,17	
			18:00	58,95	51,44	7,01	0,50		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	16,06	16,10	
			19:00	62,08	53,05	8,63	0,41		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	16,10	16,10
			20:00	64,27	55,64	8,25	0,38		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	16,10	16,10
			21:00	61,29	54,52	6,51	0,27		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	16,08	16,10
			22:00	54,69	48,99	5,52	0,19		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	12,10	11,91
			23:00	48,89	42,99	5,64	0,25		1	1	1	1	1													1	1	1	12,85	14,36

Το διάστημα 08:00 με 09:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6		
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	44,82	39,13	5,56	0,13		1	1	1	1									1	1	1	10,42	10,29			
	01:00	42,33	36,42	5,83	0,08		1	1	1	1									1		1	10,75	10,70			
	02:00	40,55	34,42	6,09	0,05		1	1	1	1									1		1	9,21	8,92			
	03:00	39,50	33,54	5,96	0,01		1	1	1	1	1										1	10,74	10,77			
	04:00	39,28	32,91	6,33	0,04		1	1	1	1	1										1	10,49	10,55			
	05:00	40,66	36,24	4,35	0,06		1	1	1	1	1										1	11,79	11,93			
	06:00	43,97	39,82	4,07	0,08		1	1	1	1	1								1		1	13,65	13,65			
	07:00	49,96	45,59	4,27	0,11		1	1	1	1	1			1					1		1	16,01	16,01			
	08:00	54,08	48,37	5,58	0,13		1	1	1	1	1			1					1		1	16,10	16,10			
	09:00	57,33	53,56	3,63	0,13	1	1	1	1	1	1			1					1		1	16,10	16,10			
	10:00	56,27	52,81	3,31	0,16	1	1	1	1	1	1			1					1		1	16,10	16,10			
	11:00	54,73	52,17	2,45	0,11	1	1	1	1	1	1			1					1		1	16,10	16,10			
	12:00	55,28	54,08	1,07	0,13	1	1	1	1	1	1			1					1		1	16,10	16,10			
	13:00	56,00	54,94	0,90	0,16	1	1	1	1	1	1			1					1		1	15,89	15,89			
	14:00	53,85	52,64	1,03	0,18		1	1	1	1	1	1		1					1		1	13,94	13,94			
	15:00	51,83	49,68	1,97	0,18		1	1	1	1	1	1		1					1		1	11,74	11,74			
	16:00	52,68	49,08	3,45	0,15		1	1	1	1	1	1		1					1		1	12,58	12,58			
	17:00	56,17	51,06	4,98	0,14		1	1	1	1	1	1		1					1		1	15,37	15,37			
	18:00	60,69	56,18	4,42	0,09		1	1	1	1	1	1		1					1		1	16,10	15,81			
	19:00	63,12	59,38	3,74	0,00		1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	16,10	16,10			
	20:00	65,28	61,09	4,19	0,00		1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	62,52	59,76	2,76	0,00		1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	16,10	16,10			
	22:00	55,34	53,98	1,36	0,00		1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	12,94	12,94			
	23:00	49,76	49,28	0,48	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1	1	7,22	6,98			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 23 Μαΐου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	45,67	44,37	1,14	0,17		1	1	1	1	1	1								1		1	5,64	5,79
	01:00	43,08	42,25	0,78	0,05		1	1	1	1	1	1								1		1	5,07	5,07
	02:00	40,81	40,36	0,43	0,02		1	1			1	1								1		1	6,21	6,38
	03:00	40,15	39,10	1,06	0,00		1	1			1	1								1		1	5,49	5,72
	04:00	39,78	38,83	0,95	0,00		1	1			1	1								1		1	5,16	5,35
	05:00	39,60	38,69	0,90	0,01		1	1			1	1								1		1	4,55	5,17
	06:00	38,54	37,11	1,43	0,00		1	1			1	1								1		1	3,94	4,11
	07:00	50,27	48,17	1,86	0,23		1	1	1	1	1	1								1		1	8,68	10,39
	08:00	55,51	52,56	2,63	0,32		1	1	1	1	1	1								1		1	9,27	15,63
	09:00	59,55	58,31	0,97	0,27	1	1	1	1	1	1	1								1		1	9,32	14,31
	10:00	59,56	58,78	0,74	0,05	1	1	1	1	1	1	1								1		1	9,41	14,32
	11:00	59,27	59,10	0,07	0,09	1	1	1	1	1	1	1								1		1	9,23	14,02
	12:00	60,71	60,62	0,00	0,09	1	1	1	1	1	1	1								1		1	9,41	15,47
	13:00	60,70	60,46	0,13	0,11	1	1	1	1	1	1	1								1		1	9,42	15,46
	14:00	56,84	56,59	0,12	0,13	1	1	1	1	1	1	1								1		1	8,30	11,60
	15:00	52,77	52,47	0,20	0,10	1	1	1	1	1	1	1								1		1	6,31	7,53
	16:00	54,22	53,93	0,14	0,15	1	1	1	1	1	1	1								1		1	6,90	8,98
	17:00	56,13	55,91	0,08	0,14	1	1	1	1	1	1	1								1		1	7,81	10,89
	18:00	59,13	59,12	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1	1								1		1	8,92	13,89
	19:00	62,60	62,60	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	9,31	14,46
	20:00	63,65	63,65	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	9,42	15,51
	21:00	61,14	61,11	0,00	0,03	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	9,35	13,00
	22:00	54,70	54,70	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	7,58	7,58
	23:00	48,77	48,75	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	5,78	5,78

Μερική διακοπή στις 04:10 και στις 05:50 λόγω κακοκαιρίας. Τα ΑΠ ΛΕΡΟΣ και ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Μαΐου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Α Σ Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	44,51	44,45	0,06	0,00	1	1	1		1	1								1	1	1	5,83	5,83	
	01:00	41,17	40,99	0,18	0,00	1	1	1		1	1								1		1	4,95	4,95	
	02:00	39,57	39,34	0,22	0,00	1	1	1		1	1								1		1	4,07	4,07	
	03:00	38,11	37,82	0,29	0,00		1	1		1	1								1		1	3,85	3,68	
	04:00	37,34	37,01	0,31	0,01		1	1		1	1								1		1	3,99	3,99	
	05:00	38,61	38,21	0,39	0,01		1	1		1	1								1		1	4,55	4,18	
	06:00	41,28	40,46	0,81	0,01		1	1		1	1								1		1	5,56	6,85	
	07:00	47,01	46,22	0,77	0,02		1	1		1	1								1	1	1	7,77	9,68	
	08:00	50,00	49,35	0,58	0,06		1	1		1	1		1						1		1	9,02	10,57	
	09:00	51,74	50,60	1,09	0,05		1	1		1	1		1						1		1	9,42	12,31	
	10:00	52,21	51,60	0,54	0,07		1	1		1	1		1						1		1	9,42	12,78	
	11:00	51,28	50,10	1,12	0,06		1	1		1	1		1						1		1	9,42	11,85	
	12:00	51,01	49,46	1,49	0,07		1	1		1	1		1						1		1	9,42	11,58	
	13:00	50,71	48,66	1,89	0,15		1	1		1	1		1						1		1	9,42	11,28	
	14:00	48,74	45,65	2,89	0,21		1	1		1	1		1						1		1	9,15	9,31	
	15:00	46,22	43,48	2,41	0,33		1	1		1	1		1						1		1	7,92	7,92	
	16:00	46,83	43,58	2,94	0,30		1	1		1	1		1						1		1	8,08	8,08	
	17:00	51,09	48,61	2,20	0,27		1	1		1	1		1						1		1	9,31	11,66	
	18:00	56,42	53,45	2,78	0,19		1	1	1	1	1		1						1		1	9,42	11,54	
	19:00	59,69	56,14	3,39	0,16		1	1	1	1	1		1						1		1	9,42	14,81	
	20:00	61,24	57,05	4,09	0,10		1	1	1	1	1		1						1		1	9,39	16,10	
	21:00	58,77	53,99	4,69	0,10		1	1	1	1	1		1						1		1	7,60	13,89	
	22:00	52,92	49,09	3,79	0,05		1	1	1	1	1								1		1	6,41	13,04	
	23:00	48,15	45,88	2,26	0,00		1	1	1	1	1								1		1	4,55	8,27	

Τα ΑΠ ΛΕΡΟΣ και ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:25 με 05:50. Το διάστημα 07:45 με 07:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	44,15	41,11	3,04	0,00		1	1		1	1											1		1	5,12	9,72
	01:00	41,05	39,25	1,80	0,00		1	1		1	1											1		1	3,62	6,62
	02:00	39,06	37,89	1,16	0,00		1	1		1	1											1		1	2,69	4,63
	03:00	38,46	37,36	1,11	0,00		1	1		1	1											1		1	2,39	4,04
	04:00	38,07	36,76	1,31	0,00		1	1		1	1											1		1	2,18	3,64
	05:00	39,53	37,73	1,80	0,00		1	1		1	1											1		1	2,82	5,10
	06:00	43,25	41,67	1,58	0,00		1	1		1	1											1		1	5,28	8,82
	07:00	49,35	48,14	1,21	0,00		1	1	1	1	1											1		1	5,85	9,47
	08:00	53,95	52,74	1,21	0,01		1	1	1	1	1											1		1	5,73	14,07
	09:00	55,49	53,76	1,70	0,04		1	1	1	1	1											1		1	7,98	15,61
	10:00	56,01	52,44	3,48	0,08		1	1	1	1	1											1		1	11,51	16,10
	11:00	55,08	51,80	3,17	0,11		1	1	1	1	1											1		1	13,50	15,20
	12:00	55,33	51,54	3,69	0,10		1	1	1	1	1											1		1	15,24	15,45
	13:00	56,03	52,55	3,37	0,11		1	1	1	1	1											1		1	15,59	16,10
	14:00	53,50	49,03	4,35	0,12		1	1	1	1	1											1		1	14,57	14,57
	15:00	50,81	44,07	6,61	0,14		1	1	1	1	1											1		1	12,34	12,34
	16:00	51,68	43,98	7,59	0,11		1	1	1	1	1											1		1	12,98	12,98
	17:00	55,51	49,14	6,26	0,11		1	1	1	1	1											1		1	15,75	15,63
	18:00	60,66	53,77	6,57	0,31		1	1	1	1	1											1	1	1	16,10	16,10
	19:00	63,34	56,67	6,58	0,10		1	1	1	1	1											1	1	1	16,10	16,10
	20:00	64,84	57,48	7,35	0,00		1	1	1	1	1											1	1	1	16,10	16,10
	21:00	62,16	55,10	6,99	0,07		1	1	1	1	1											1	1	1	16,10	16,10
	22:00	55,22	48,76	6,47	0,00		1	1	1	1	1											1	1	1	14,11	14,11
	23:00	48,95	42,63	6,32	0,01		1	1	1	1	1												1	1	12,16	12,16

Το διάστημα 07:50 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:45. Το ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 26 Μαΐου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	44,94	40,54	4,28	0,12		1	1		1	1										1	1	11,46	11,46	
	01:00	42,41	39,43	2,98	0,01		1	1		1	1											1	10,34	10,88	
	02:00	41,06	37,78	3,27	0,00		1	1		1	1											1	9,55	9,53	
	03:00	40,13	36,54	3,59	0,01		1	1		1	1											1	8,61	8,60	
	04:00	39,75	36,25	3,50	0,00		1	1		1	1												1	8,22	8,22
	05:00	40,98	37,24	3,72	0,01		1	1		1	1												1	9,36	9,45
	06:00	44,42	40,44	3,74	0,24		1	1		1	1												1	12,25	12,89
	07:00	51,16	47,35	3,70	0,11		1	1	1	1	1									1		1	14,88	14,88	
	08:00	54,95	50,34	4,53	0,08		1	1	1	1	1									1		1	14,57	15,07	
	09:00	58,45	53,92	4,46	0,07		1	1	1	1	1									1		1	16,10	16,10	
	10:00	58,40	55,20	3,16	0,04		1	1	1	1	1									1		1	16,10	16,10	
	11:00	57,13	54,09	2,97	0,07		1	1	1	1	1									1		1	15,96	16,10	
	12:00	56,64	54,36	2,18	0,10		1	1	1	1	1									1		1	16,05	16,10	
	13:00	57,55	56,34	1,11	0,10	1	1	1	1	1	1									1		1	15,45	15,45	
	14:00	56,97	55,54	1,34	0,09	1	1	1	1	1	1									1		1	14,01	14,01	
	15:00	54,68	52,82	1,78	0,09	1	1	1	1	1	1									1		1	10,50	10,50	
	16:00	55,09	52,72	2,29	0,08	1	1	1	1	1	1									1		1	9,70	9,85	
	17:00	59,26	57,03	2,19	0,05	1	1	1	1	1	1									1	1	1	13,62	13,62	
	18:00	64,34	61,89	2,40	0,05	1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,83	16,10	
	19:00	66,85	64,03	2,68	0,14	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	68,21	65,50	2,67	0,04	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	65,72	62,85	2,81	0,05	1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,93	16,10	
	22:00	56,94	53,67	3,20	0,07	1	1	1	1	1	1									1	1	1	9,61	9,61	
	23:00	51,94	48,84	3,04	0,06	1	1	1		1	1									1	1	1	9,77	9,77	

Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΕΡΕΥΝΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	47,18	44,93	2,21	0,04	1	1	1		1	1											1	1		8,73	8,61
	01:00	43,80	41,92	1,86	0,02	1	1	1		1	1											1	1		8,07	8,07
	02:00	42,24	40,09	2,15	0,00		1	1		1	1											1	1		9,02	9,04
	03:00	41,31	39,64	1,66	0,00		1	1		1	1											1	1		8,14	8,10
	04:00	40,93	39,21	1,73	0,00		1	1		1	1											1	1		7,63	7,73
	05:00	42,73	41,70	1,03	0,00		1	1		1	1											1	1		9,35	9,53
	06:00	45,79	45,41	0,38	0,00		1	1	1	1	1											1	1		10,70	10,70
	07:00	52,12	51,98	0,14	0,01		1	1	1	1	1											1	1		12,40	13,47
	08:00	51,78	51,64	0,00	0,14	1	1	1	1	1	1											1	1		10,29	10,29
	09:00	57,17	57,01	0,00	0,16	1	1	1	1	1	1											1	1		12,82	13,15
	10:00	57,46	57,28	0,01	0,17	1	1	1	1	1	1											1	1		13,21	13,45
	11:00	58,65	58,45	0,02	0,18	1	1	1	1	1	1											1	1		14,32	14,63
	12:00	58,09	57,87	0,04	0,19	1	1	1	1	1	1											1	1		13,93	14,08
	13:00	60,10	59,89	0,00	0,21	1	1	1	1	1	1											1	1		15,05	16,09
	14:00	59,39	59,23	0,02	0,14	1	1	1	1	1	1											1	1		14,92	15,38
	15:00	56,78	56,62	0,03	0,13	1	1	1	1	1	1											1	1		12,70	12,76
	16:00	58,04	57,85	0,06	0,14	1	1	1	1	1	1											1	1		13,59	14,03
	17:00	62,17	62,03	0,03	0,11	1	1	1	1	1	1											1	1	1	15,07	15,07
	18:00	66,10	66,02	0,02	0,06	1	1	1	1	1	1											1	1	1	16,02	16,10
	19:00	68,69	68,64	0,00	0,04	1	1	1	1	1	1											1	1	1	16,10	16,10
	20:00	69,64	69,62	0,00	0,03	1	1	1	1	1	1		1									1	1	1	16,10	16,10
	21:00	66,85	66,82	0,00	0,03	1	1	1	1	1	1		1									1	1	1	16,10	16,10
	22:00	60,04	59,86	0,14	0,04	1	1	1	1	1	1											1	1	1	12,19	11,90
	23:00	53,42	53,26	0,13	0,03		1	1	1	1	1											1	1	1	10,40	10,64

Το διάστημα 08:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 12:35-15:15. Το ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:35-17:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	48,73	48,72	0,00	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1	7,82	7,82
	01:00	45,53	45,52	0,00	0,01		1	1	1	1	1										1	1		6,84	6,87
	02:00	43,37	43,01	0,32	0,04		1	1	1	1	1										1	1		4,69	4,71
	03:00	42,40	42,16	0,23	0,01		1	1	1	1	1										1	1		3,75	3,75
	04:00	41,96	41,39	0,56	0,01		1	1	1	1	1										1	1		3,21	3,30
	05:00	43,37	42,83	0,50	0,04		1	1	1	1	1										1	1		4,55	4,72
	06:00	46,30	46,00	0,25	0,06		1	1	1	1	1										1	1		7,27	7,65
	07:00	52,80	52,18	0,57	0,05			1	1	1	1					1					1	1		14,73	14,73
	08:00	57,08	56,57	0,44	0,07			1	1	1	1					1					1	1	1	16,10	16,10
	09:00	60,06	59,21	0,56	0,29		1		1	1	1					1					1	1	1	16,10	16,10
	10:00	59,45	58,30	0,82	0,33		1		1	1	1					1					1	1	1	16,10	16,10
	11:00	58,52	57,08	1,05	0,39		1		1	1	1					1					1	1	1	16,10	16,10
	12:00	58,62	56,93	1,33	0,35		1	1			1	1				1					1	1	1	16,10	16,10
	13:00	60,34	58,77	1,16	0,40		1	1	1		1	1				1	1				1	1	1	16,10	16,10
	14:00	60,63	59,02	1,24	0,37		1	1			1	1				1					1	1	1	16,10	16,10
	15:00	57,33	56,73	0,54	0,07		1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,05	14,55
	16:00	58,46	58,15	0,28	0,02		1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,23	15,68
	17:00	61,26	60,89	0,31	0,06			1	1	1	1	1									1	1	1	15,92	16,10
	18:00	65,68	64,70	0,87	0,10		1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10
	19:00	67,59	66,69	0,84	0,06		1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,07	16,10
	20:00	69,30	68,50	0,74	0,06		1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10
	21:00	66,80	66,74	0,02	0,04		1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,09	16,10
	22:00	59,76	59,74	0,00	0,02		1	1	1	1	1	1									1	1	1	11,85	11,62
	23:00	52,89	52,84	0,02	0,04			1	1	1	1	1									1	1	1	9,52	10,11

Στο διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 15:40 - 16:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 16:10-17:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	47,71	47,60	0,08	0,03		1	1	1	1	1									1	1	9,15	9,05			
	01:00	44,54	44,20	0,31	0,03		1	1	1	1	1									1		8,02	8,78			
	02:00	42,85	42,34	0,47	0,04		1	1	1	1	1									1		7,16	7,09			
	03:00	41,61	40,92	0,68	0,01		1	1	1	1	1									1		5,84	5,85			
	04:00	41,58	41,08	0,44	0,05		1	1	1	1	1									1		5,71	5,82			
	05:00	42,85	41,86	0,95	0,04		1	1	1	1	1									1		6,95	7,09			
	06:00	45,73	44,67	1,05	0,01		1	1	1	1	1									1		9,40	9,97			
	07:00	52,88	51,44	1,43	0,01		1	1	1		1									1		15,78	15,78			
	08:00	57,35	55,95	1,39	0,01		1	1	1	1					1					1	1	1	15,99	16,10		
	09:00	60,14	58,59	1,30	0,24		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	59,93	56,55	3,11	0,27		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	59,61	55,89	3,52	0,21		1	1	1	1	1									1	1	1	16,09	16,10		
	12:00	59,79	56,61	2,99	0,18		1	1	1	1	1									1	1	1	16,09	16,10		
	13:00	60,89	56,18	4,54	0,17		1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	59,43	54,22	5,06	0,16		1	1	1	1	1			1						1	1		16,10	15,77		
	15:00	57,40	51,03	6,30	0,07		1	1	1	1	1			1							1	1	16,10	16,10		
	16:00	58,13	49,61	8,36	0,16		1	1	1	1	1									1	1		16,10	16,10		
	17:00	62,34	54,73	7,47	0,14		1	1	1	1	1									1	1		16,10	16,10		
	18:00	67,51	58,65	8,49	0,37		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	69,45	60,09	8,89	0,46		1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	70,20	60,13	9,83	0,24	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	67,08	56,48	10,28	0,32	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,09	16,10		
	22:00	60,58	50,41	9,85	0,32	1	1	1	1	1	1									1	1		15,19	16,10		
	23:00	54,08	44,98	8,75	0,35		1	1	1	1	1	1								1	1		14,39	15,42		

Το διάστημα 8:00-12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία G33.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	49,10	40,08	8,70	0,32		1	1		1	1									1	1		14,10	15,90	
	01:00	45,70	35,63	9,81	0,25		1	1		1	1									1	1		12,45	12,49	
	02:00	43,54	31,02	12,32	0,19		1	1		1	1									1			13,24	13,24	
	03:00	42,37	30,59	11,78	0,01		1	1		1	1									1			12,07	12,07	
	04:00	42,21	30,97	11,24	0,00		1	1		1	1									1			11,86	11,90	
	05:00	43,40	31,42	11,98	0,00		1	1		1	1									1			13,02	13,10	
	06:00	46,00	36,29	9,70	0,01		1	1		1	1									1			15,20	15,70	
	07:00	52,19	43,25	8,41	0,53		1	1	1	1	1	1								1			16,02	16,10	
	08:00	56,13	43,58	12,00	0,55		1	1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10	
	09:00	58,64	45,72	12,53	0,38		1	1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10	
	10:00	57,90	47,72	9,79	0,39		1	1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10	
	11:00	56,65	47,59	8,88	0,18		1	1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10	
	12:00	57,07	48,42	8,20	0,46		1	1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10	
	13:00	57,82	48,61	8,62	0,58		1	1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10	
	14:00	56,26	48,50	7,34	0,43		1	1	1	1	1	1								1	1		16,06	16,10	
	15:00	53,82	45,58	8,24	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1		15,10	15,17	
	16:00	54,58	44,70	9,84	0,03		1	1	1	1	1	1								1	1		15,74	15,93	
	17:00	58,36	48,70	9,37	0,29		1	1	1	1	1	1								1	1		16,09	16,10	
	18:00	63,43	54,65	8,64	0,14		1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	65,85	58,07	7,67	0,11		1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	66,11	58,73	7,26	0,12		1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	64,09	57,60	6,48	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	58,35	52,46	5,89	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1	15,33	15,57	
	23:00	52,68	47,38	5,19	0,10		1	1	1	1	1	1									1	1	12,90	12,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 31 Μαΐου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Η Ρ Α Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	48,27	43,57	4,64	0,06		1	1	1	1	1										1	1	10,06	10,06		
	01:00	45,09	39,24	5,72	0,12		1	1		1	1										1	1	10,65	10,66		
	02:00	43,15	38,28	4,66	0,21		1	1		1	1										1	1	8,68	8,72		
	03:00	42,20	37,25	4,90	0,05		1	1		1	1										1	1	7,70	7,77		
	04:00	41,73	36,86	4,71	0,16		1	1		1	1										1	1	7,09	7,30		
	05:00	42,54	38,66	3,75	0,13		1	1		1	1										1	1	7,86	8,11		
	06:00	44,57	40,64	3,88	0,05		1	1		1	1										1	1	9,69	10,15		
	07:00	50,32	47,46	2,84	0,02		1	1	1	1	1										1	1	12,59	12,59		
	08:00	53,45	51,22	2,19	0,05		1	1	1	1	1										1	1	13,31	13,57		
	09:00	55,47	53,47	1,76	0,24		1	1	1	1	1										1	1	14,12	14,12		
	10:00	55,42	53,69	1,61	0,13		1	1	1	1	1										1	1	15,43	15,54		
	11:00	54,54	53,54	0,89	0,11		1	1	1	1	1										1	1	14,42	14,65		
	12:00	54,97	54,63	0,20	0,14		1	1	1	1	1										1	1	13,91	13,91		
	13:00	55,92	55,51	0,27	0,14		1	1	1	1	1										1	1	13,00	13,14		
	14:00	53,98	53,63	0,30	0,05		1	1	1	1	1										1	1	11,50	11,20		
	15:00	51,56	51,15	0,36	0,05		1	1	1	1	1										1	1	9,29	9,29		
	16:00	52,55	52,04	0,40	0,11		1	1	1	1	1										1	1	9,54	9,77		
	17:00	56,51	56,27	0,18	0,06		1	1	1	1	1										1	1	13,25	13,73		
	18:00	62,22	62,03	0,11	0,08		1	1	1	1	1										1	1	16,04	16,04		
	19:00	64,95	64,86	0,04	0,06		1	1	1	1	1										1	1	16,04	16,10		
	20:00	65,59	65,33	0,04	0,22		1	1	1	1	1										1	1	16,10	16,10		
	21:00	63,66	63,62	0,00	0,03		1	1	1	1	1										1	1	15,33	15,52		
	22:00	57,32	57,32	0,00	0,01		1	1	1	1	1										1	1	11,39	11,39		
	23:00	51,55	51,39	0,00	0,16		1	1	1	1	1										1	1	9,70	9,70		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 14:20-15:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση