

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	P.HZ (x2)	61	62	63	64			65	66	
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	75,41	71,74	3,66	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	70,36	66,74	3,61	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	66,24	62,85	3,39	0,00		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	63,49	60,80	2,69	0,00		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	04:00	62,47	60,58	1,88	0,00		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	05:00	62,78	60,96	1,81	0,00		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	06:00	64,08	61,72	2,36	0,00		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	07:00	70,44	67,60	2,83	0,01		1	1	1	1	1		1				6		1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	76,14	73,04	3,09	0,01		1	1	1	1	1		1			9			1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	82,01	78,83	3,17	0,01		1	1	1	1	1		1			13			1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	83,87	80,85	3,02	0,01		1	1	1	1	1		1			15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	83,38	80,85	2,52	0,01		1	1	1	1	1		1			15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	84,87	83,24	1,62	0,01		1	1	1	1	1		1			15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	87,09	85,79	1,29	0,01		1	1	1	1	1		1			15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	87,43	86,41	1,01	0,01		1	1	1	1	1		1			15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	85,79	84,31	1,46	0,01		1	1	1	1	1		1			15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	87,58	85,09	2,48	0,01		1	1	1	1	1		1			15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	90,48	87,27	3,20	0,01		1	1	1	1	1		1		1	15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	95,56	92,47	3,08	0,01		1	1	1	1	1		1		1	15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	95,55	92,44	3,11	0,00		1	1	1	1	1		1		1	15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	93,99	91,72	2,15	0,12		1	1	1	1	1		1		1	15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	90,24	88,04	2,08	0,12		1	1	1	1	1		1		1	12			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	83,46	82,15	1,22	0,08		1	1	1	1	1		1		1	6			1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	77,84	77,35	0,42	0,08		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66		
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	72,23	72,03	0,13	0,07		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	67,58	67,20	0,27	0,11		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	63,99	62,64	1,34	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	61,56	59,28	2,28	0,00		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	04:00	59,69	58,42	1,27	0,00		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	05:00	60,14	57,96	2,19	0,00		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	06:00	61,76	59,28	2,48	0,00		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	07:00	68,15	66,97	1,18	0,00		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	08:00	72,76	71,51	1,23	0,02		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	09:00	76,66	74,83	1,78	0,05		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	10:00	77,76	75,78	1,91	0,08		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	11:00	77,49	75,74	1,66	0,10		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	12:00	78,45	76,37	2,04	0,04		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	13:00	79,54	76,68	2,76	0,10		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	14:00	79,00	76,51	2,33	0,15		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	15:00	77,63	74,79	2,64	0,20		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	16:00	80,00	77,53	2,26	0,21		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10		
	17:00	84,70	83,15	1,37	0,18		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	90,74	88,68	1,89	0,18		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	91,65	89,23	2,24	0,18		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	90,07	87,16	2,72	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	87,45	85,06	2,19	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	81,82	79,90	1,79	0,13		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	76,13	75,11	0,93	0,09		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66		
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	69,89	68,91	0,91	0,07		1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	65,38	63,24	1,95	0,19		1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	62,26	58,49	3,57	0,20		1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,08	16,08		
	03:00	59,91	58,07	1,69	0,14		1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	04:00	58,97	56,05	2,79	0,13		1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	15,61	15,61		
	05:00	60,25	57,16	3,04	0,06		1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,05	16,05		
	06:00	62,07	58,79	3,26	0,02		1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	07:00	69,51	66,73	2,74	0,04		1	1	1	1	1	1	1					8		1	1		1	16,10	16,10		
	08:00	76,21	74,07	2,13	0,00		1	1	1	1	1	1	1					14		1	1		1	16,10	16,10		
	09:00	82,12	80,06	1,92	0,14		1	1	1	1	1	1	1					15		1	1		1	16,10	16,10		
	10:00	83,85	81,14	2,48	0,22		1	1	1	1	1	1	1					15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	84,00	80,36	3,42	0,22		1	1	1	1	1	1	1					15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	86,17	81,64	4,19	0,34		1	1	1	1	1	1	1					15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	89,28	82,88	6,06	0,34		1	1	1	1	1	1	1					15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	89,33	83,90	5,10	0,32		1	1	1	1	1	1	1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	87,10	80,96	5,85	0,29		1	1	1	1	1	1	1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	88,27	82,06	6,02	0,19		1	1	1	1	1	1	1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	92,60	87,02	5,29	0,29		1	1	1	1	1	1	1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	98,19	93,75	4,13	0,31		1	1	1	1	1	1	1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	98,53	93,99	4,14	0,40		1	1	1	1	1	1	1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	96,73	90,93	5,39	0,40		1	1	1	1	1	1	1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	92,72	87,99	4,33	0,40		1	1	1	1	1	1	1			1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	85,90	81,33	4,36	0,20		1	1	1	1	1	1	1			1		7		1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	79,67	74,40	5,26	0,01		1	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66		
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	73,03	68,05	4,98	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	15,75		
	01:00	68,33	63,30	5,03	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	65,10	60,16	4,94	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	62,86	57,34	5,52	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	15,89	15,89		
	04:00	61,69	55,90	5,79	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	14,98	14,98		
	05:00	62,59	56,83	5,75	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	15,46	15,46		
	06:00	64,14	58,25	5,90	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,08	16,08		
	07:00	71,79	65,13	6,63	0,03		1	1	1	1					1		7			1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	78,48	72,01	6,45	0,01		1	1	1	1					1		12			1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	85,06	79,21	5,76	0,09		1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	86,57	80,60	5,76	0,21		1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	86,59	80,56	5,67	0,37		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	88,38	82,81	5,55	0,01		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	91,88	85,72	6,14	0,01		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	92,22	85,71	6,50	0,01		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	91,25	84,41	6,44	0,40		1	1	1	1	1			1	1		13			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	92,45	86,40	5,64	0,41		1	1	1	1	1			1	1		13			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	96,58	90,27	5,91	0,41		1	1	1	1	1			1	1		13			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	102,07	96,14	5,52	0,40		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	101,93	94,64	6,88	0,40		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	100,07	93,60	6,06	0,40		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	95,64	89,34	5,94	0,35		1	1	1	1	1			1	1		14			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	88,98	82,66	6,17	0,15		1	1	1	1	1			1	1		10			1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	82,70	76,56	5,98	0,16		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Το διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περ ριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	75,55	70,43	5,11	0,00		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10		
	01:00	70,34	66,39	3,94	0,01		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	66,88	62,42	4,45	0,01		1	1	1		1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	64,42	58,69	5,68	0,05		1	1	1		1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	62,74	58,69	4,05	0,00		1	1	1		1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	63,12	59,64	3,46	0,03		1	1	1		1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	60,77	57,07	3,50	0,20		1	1	1		1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	66,52	63,48	3,01	0,04		1	1	1		1			1	1		3			1	1	1	1	16,10	15,96	
	08:00	72,90	70,46	2,35	0,10		1	1	1		1			1	1		9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	83,04	81,70	1,16	0,18		1	1		1	1			1	1		13			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	87,71	86,18	1,52	0,02		1	1		1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	87,87	86,37	1,32	0,17		1	1		1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	89,68	88,90	0,64	0,14		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	92,54	91,61	0,74	0,19		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	92,54	91,18	1,15	0,22		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	90,11	88,35	1,53	0,23		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	91,72	89,67	1,84	0,22		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	95,12	92,22	2,66	0,24		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	100,36	98,81	1,32	0,23		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	100,00	99,18	0,59	0,24		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	97,26	96,39	0,66	0,21		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	91,97	90,93	0,77	0,27		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	85,42	84,40	0,82	0,20		1	1	1	1	1			1	1		9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	79,47	78,46	0,72	0,28		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 06:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	73,35	71,69	1,29	0,37		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,07	
	01:00	67,75	65,94	1,51	0,30		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1		16,10	16,10	
	02:00	64,41	63,03	1,11	0,26		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1		16,10	16,10	
	03:00	32,95	32,16	0,79	0,00		1	1	1	1										1	1	1		15,40	15,40	
	04:00	42,56	41,89	0,47	0,20		1	1	1	1	1									1	1	1		11,98	11,98	
	05:00	59,48	58,48	0,64	0,35		1	1	1	1	1	1								1	1	1		13,46	13,46	
	06:00	62,10	60,56	1,33	0,20		1	1	1	1	1	1	1							1	1	1		15,57	15,57	
	07:00	70,12	68,52	1,60	0,00		1	1	1	1	1	1	1					4		1	1	1		15,94	16,10	
	08:00	77,43	74,24	3,19	0,01		1	1	1	1	1		1			1		10		1	1	1		15,94	16,10	
	09:00	86,55	82,94	3,59	0,01		1	1	1	1	1		1			1		13		1	1	1		15,94	16,10	
	10:00	89,06	85,99	3,00	0,07		1	1	1	1	1		1			1		13		1	1	1	1	15,94	16,10	
	11:00	89,70	87,11	2,22	0,37		1	1	1	1	1		1			1		13		1	1	1	1	15,94	16,10	
	12:00	91,57	88,32	2,85	0,40		1	1	1	1	1		1			1		13		1	1	1	1	15,94	16,10	
	13:00	94,97	90,56	4,41	0,00		1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	15,94	16,10	
	14:00	91,87	86,87	4,92	0,07		1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	15,94	16,10	
	15:00	90,54	87,18	3,11	0,25		1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	15,94	16,10	
	16:00	91,87	86,70	4,91	0,27		1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	15,94	16,10	
	17:00	98,10	92,99	4,86	0,25		1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	15,97	16,10	
	18:00	103,51	100,75	2,37	0,40		1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	102,76	99,32	3,04	0,40		1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	99,70	95,89	3,41	0,40		1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	95,38	91,41	3,57	0,40		1	1	1	1	1		1			1		14		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	89,28	85,20	4,07	0,01		1	1	1	1	1		1			1		11		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	83,58	79,31	4,25	0,01		1	1	1	1	1		1			1		1		1	1	1	1	16,10	16,10	

Γενική διακοπή στις 03:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνία το διάστημα 06:35 με 17:45 και το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 το διάστημα 04:40 με 08:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	76,94	71,97	4,95	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	71,57	66,60	4,94	0,02		1	1	1	1	1		1		1					1	1		1	16,10	16,10	
	02:00	67,79	62,23	5,52	0,04		1	1	1	1	1		1		1					1	1		1	16,10	16,10	
	03:00	65,62	59,08	6,50	0,04		1	1	1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10	
	04:00	64,28	57,36	6,88	0,04		1	1	1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10	
	05:00	65,22	58,88	6,26	0,08		1	1	1	1	1				1					1	1		1	16,10	15,84	
	06:00	63,80	57,49	6,22	0,09		1	1	1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10	
	07:00	70,68	62,89	7,39	0,39		1	1	1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10	
	08:00	78,20	71,93	5,87	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	85,40	80,19	4,80	0,41		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	88,23	83,92	3,90	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	87,48	84,99	2,09	0,41		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	90,12	87,35	2,27	0,50		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	92,72	90,31	2,03	0,38		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	91,79	88,53	2,93	0,33		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	90,24	87,74	2,06	0,43		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	91,82	90,06	1,73	0,04		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	95,52	93,79	1,64	0,09		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	99,96	96,81	3,00	0,14		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	99,58	96,60	2,77	0,21		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	97,98	93,33	4,54	0,11		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	93,04	88,79	4,24	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	86,28	82,93	3,35	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	81,16	78,04	3,12	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 06:20 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	75,11	71,97	3,15	0,00		1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	69,85	65,67	4,19	0,00		1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	15,82		
	02:00	66,35	63,14	3,22	0,00		1	1	1		1		1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	03:00	63,93	60,12	3,81	0,00		1	1	1		1		1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	04:00	63,30	57,83	5,47	0,00		1	1	1		1		1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	05:00	63,95	58,03	5,92	0,00		1	1	1		1		1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	06:00	65,63	59,87	5,76	0,00		1	1	1		1		1	1	1				1	1	1		16,10	15,72		
	07:00	72,70	68,10	4,60	0,00		1	1	1		1		1	1	1		6		1	1	1		16,10	16,10		
	08:00	77,94	74,90	3,04	0,00		1	1	1		1		1	1	1		11		1	1	1		16,10	16,10		
	09:00	84,72	80,99	3,73	0,00		1	1	1		1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	85,68	81,16	4,53	0,00		1	1	1		1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	86,40	81,48	4,91	0,01		1	1	1		1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	88,75	83,49	5,20	0,06		1	1	1		1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	92,45	87,36	5,08	0,00		1	1	1		1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	92,39	85,92	6,46	0,00		1	1	1		1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	91,03	84,21	6,82	0,00		1	1	1		1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	93,20	86,63	6,57	0,00		1	1	1		1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	97,14	90,39	6,75	0,00		1	1	1		1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	97,88	91,82	6,06	0,00	1	1		1		1		1	1	1		16		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	102,85	95,36	7,49	0,00	1	1		1		1		1	1	1		17		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	101,26	92,67	8,59	0,00	1	1	1	1		1		1	1	1		17		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	97,62	91,44	6,18	0,00	1	1	1	1		1		1	1	1		16		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	91,56	85,46	6,10	0,00	1	1	1	1		1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	86,73	79,33	7,40	0,00		1	1	1		1		1	1	1		7		1	1	1	1	16,10	16,10		

Μερική διακοπή στις 21:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 17:55 λόγω βλάβης της G3 του ΑΣΠ Κω.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
	00:00	81,93	73,53	8,40	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	77,23	67,23	10,00	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	73,03	63,48	9,55	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	69,79	60,64	9,15	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1		16,10	16,10	
	04:00	67,71	58,73	8,98	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1		16,10	16,10	
	05:00	65,55	56,54	9,01	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1		16,10	15,64	
	06:00	66,96	58,35	8,61	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1		16,10	16,10	
	07:00	73,52	67,49	6,03	0,00		1		1		1		1	1	1		10			1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	78,41	74,61	3,81	0,00		1		1		1	1	1	1	1		14			1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	83,07	79,39	3,68	0,00		1		1		1	1	1	1	1		14			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	84,87	81,41	3,46	0,00		1		1		1	1	1	1	1		14			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	85,08	81,65	3,43	0,00		1		1		1	1	1	1	1		14			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	86,68	83,20	3,48	0,00		1		1		1	1	1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	89,97	85,94	3,93	0,11		1		1		1	1	1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	91,21	87,04	4,11	0,06		1		1		1	1	1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	90,67	85,32	5,34	0,01		1		1		1	1	1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	93,35	87,56	5,78	0,00		1		1		1	1	1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	98,71	92,99	5,71	0,01		1		1		1	1	1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	105,22	99,52	5,70	0,01		1		1		1	1	1	1	1		16			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	105,36	99,56	5,79	0,00		1		1	1	1	1	1	1	1		17			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	103,88	98,03	5,85	0,00		1		1	1	1	1	1	1	1		17				1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	102,04	95,72	6,31	0,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1		17				1	1	1	16,10	16,10	
22:00	97,56	91,19	6,37	0,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1		15				1	1	1	16,10	16,10		
23:00	92,21	84,43	7,78	0,00		1		1	1	1	1	1	1	1		8				1	1	1	16,10	16,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η ΕΡΕ ΜΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	85,65	77,33	8,33	0,00		1		1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	16,10		
	01:00	80,04	74,13	5,91	0,00		1		1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
	02:00	75,92	70,80	5,12	0,00		1		1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
	03:00	72,58	67,67	4,90	0,00		1		1	1	1		1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
	04:00	70,67	65,90	4,77	0,00		1		1	1	1		1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
	05:00	70,01	65,97	4,04	0,00		1		1	1	1		1	1	1							1	1	1	16,10	16,08
	06:00	72,04	68,39	3,65	0,00		1		1	1	1		1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
	07:00	79,21	75,82	3,39	0,00	1	1		1		1		1	1	1		9					1	1	1	16,10	16,10
	08:00	86,78	83,48	3,29	0,00	1	1		1		1		1	1	1		15					1	1	1	16,10	16,10
	09:00	93,07	89,16	3,86	0,04	1	1		1	1	1		1	1	1		15					1	1	1	16,10	16,10
	10:00	95,22	91,38	3,83	0,01	1	1		1	1	1		1	1	1		15					1	1	1	16,10	16,10
	11:00	95,53	91,54	3,96	0,04	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1		1	1	1	16,10	16,10
	12:00	97,77	93,14	4,46	0,17	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	101,54	95,98	5,44	0,11	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	101,91	94,93	6,83	0,16	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	100,32	92,04	8,13	0,15	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	101,64	92,06	9,58	0,00	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	105,51	95,82	9,69	0,00	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	109,56	100,50	9,02	0,05	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	108,82	100,61	8,10	0,11	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	106,57	99,16	7,27	0,14	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	101,92	94,64	7,16	0,13	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	95,69	89,71	5,93	0,04		1		1	1	1		1	1	1		11			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	90,60	85,32	5,23	0,05		1		1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	16,10	16,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περαιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	83,70	79,10	4,57	0,03		1		1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	78,02	74,00	3,96	0,06		1		1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	73,84	69,12	4,53	0,19		1		1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	03:00	70,55	66,67	3,73	0,15		1		1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	04:00	69,10	65,02	3,96	0,12		1		1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	05:00	68,38	64,39	3,84	0,15		1		1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	06:00	67,14	63,22	3,90	0,02		1		1	1	1		1	1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	07:00	74,11	70,42	3,68	0,01		1		1	1	1		1	1	1		5			1		1	1	16,10	16,10	
	08:00	85,29	81,85	3,44	0,00		1		1	1	1		1	1	1		13			1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	93,98	90,52	3,36	0,09		1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	95,67	92,33	3,13	0,20		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	95,86	93,66	1,99	0,21		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	97,60	95,56	1,83	0,21		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	100,68	98,87	1,62	0,20		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	100,79	98,67	1,99	0,14		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	99,34	96,80	2,53	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	100,62	98,78	1,83	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	104,97	103,68	1,28	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	109,90	107,41	2,29	0,20		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	108,35	106,67	1,48	0,20		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	106,18	103,53	2,50	0,15		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	100,92	97,28	3,48	0,15		1	1	1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	93,62	90,03	3,45	0,13		1	1	1	1	1		1	1	1		9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	88,31	84,63	3,53	0,15		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 06:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περικοπής των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	81,92	78,45	3,36	0,10		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	77,58	72,98	4,51	0,09		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	73,34	69,71	3,54	0,09		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1	16,10	16,10	
	03:00	69,99	66,22	3,71	0,07		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1	16,10	16,10	
	04:00	68,50	64,59	3,81	0,10		1	1	1	1	1			1	1					1	1		1	16,10	16,10	
	05:00	69,00	65,52	3,38	0,11		1	1	1	1	1			1	1					1	1		1	16,10	16,10	
	06:00	66,42	62,41	4,02	0,00		1	1	1	1	1			1	1					1	1		1	16,10	16,10	
	07:00	76,23	71,71	4,52	0,00		1	1	1	1	1			1	1			10		1	1		1	16,10	16,10	
	08:00	85,95	82,23	3,72	0,01		1	1	1	1	1			1	1			15		1	1		1	16,10	16,10	
	09:00	93,44	89,47	3,96	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1		1	16,10	16,10	
	10:00	95,64	92,33	3,31	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	96,23	93,22	2,93	0,08		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	98,06	95,25	2,69	0,12		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	101,79	98,65	2,94	0,20		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	101,40	96,17	5,13	0,11		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	99,59	95,10	4,02	0,47		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	101,50	96,49	4,56	0,45		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	105,04	99,38	5,40	0,26		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	109,39	102,82	6,35	0,22		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	108,02	100,67	7,18	0,17		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	104,31	96,90	7,27	0,15		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	103,06	96,33	6,57	0,16		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	96,88	89,57	7,12	0,19		1	1	1	1	1		1	1	1			9		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	92,18	84,96	7,05	0,17		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 06:00 με 07:10 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 20:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
					61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ-ΗΖ (x21)	61	62	63	64	65			66		
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	86,03	78,99	7,00	0,04		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	81,17	74,37	6,80	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	76,74	70,56	6,15	0,03		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	73,57	67,17	6,39	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1		16,10	16,10	
	04:00	71,80	64,70	7,09	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1		16,10	16,10	
	05:00	72,10	63,84	8,26	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1		16,10	16,10	
	06:00	69,05	62,80	6,25	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1		16,10	15,89	
	07:00	75,99	71,31	4,57	0,11			1	1	1	1		1		1		8			1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	87,06	83,18	3,88	0,00			1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	94,31	90,22	3,94	0,15		1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	96,52	92,88	3,44	0,20		1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	96,33	92,62	3,32	0,40		1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	97,99	94,51	3,08	0,40		1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	102,11	96,41	5,31	0,39		1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	102,54	95,53	6,83	0,18		1	1	1	1	1		1		1		16			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	102,32	94,69	7,52	0,11		1	1	1	1	1		1		1		16			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	104,61	98,34	6,11	0,17		1	1	1	1	1	1	1		1		16			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	108,32	101,54	6,61	0,17		1	1	1	1	1	1	1		1		16			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	110,91	105,03	5,71	0,17		1	1	1	1	1	1	1		1		16			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	110,26	102,84	7,17	0,25		1	1	1	1	1	1	1		1		16			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	109,63	101,17	8,38	0,08		1	1	1	1	1	1	1		1		16			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	105,90	97,58	8,31	0,01		1	1	1	1	1	1	1		1		15			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	100,23	92,59	7,56	0,08		1	1	1	1	1	1	1		1		9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	95,61	88,65	6,95	0,01		1	1	1	1	1	1	1		1		2			1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 06:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	88,83	81,14	7,66	0,03		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	83,29	75,89	7,37	0,03		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	78,64	70,77	7,85	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	75,30	70,38	4,91	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	73,22	68,60	4,62	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	15,94	
	05:00	73,35	69,66	3,69	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,07	
	06:00	72,64	69,14	3,49	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	80,46	76,74	3,71	0,02		1	1	1	1	1		1		1			5		1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	87,03	82,14	4,87	0,03		1	1	1	1	1		1		1			11		1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	92,34	85,61	6,69	0,04		1	1	1	1	1		1		1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	93,64	86,57	7,06	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	93,61	85,19	8,41	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	95,29	86,25	9,03	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	98,67	88,23	10,43	0,01		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	99,07	88,24	10,81	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	98,55	87,44	11,09	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	100,55	90,35	9,94	0,25		1	1	1	1	1		1	1	1			13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	104,64	93,87	10,49	0,28		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	109,24	98,12	10,87	0,26		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	108,16	96,48	11,47	0,21		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	106,09	94,11	11,77	0,22		1	1	1	1	1		1	1	1			15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	100,12	88,48	11,37	0,27		1	1	1	1	1		1	1	1			14		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	93,46	82,55	10,89	0,02		1	1	1	1	1		1	1	1			7		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	87,86	76,19	11,67	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
					61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	P.HZ (x2)	61	62	63	64			65	66			
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	81,65	70,48	11,05	0,12		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	76,93	67,53	9,31	0,09		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	72,85	61,62	11,09	0,14		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	69,96	59,41	10,54	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	04:00	68,40	58,14	10,15	0,10		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	05:00	68,01	57,33	10,16	0,53		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	15,73		
	06:00	69,59	59,08	9,91	0,60		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	07:00	74,28	64,14	9,49	0,65		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	77,10	67,76	8,86	0,49		1	1	1	1	1				1		4			1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	80,06	69,31	9,99	0,76		1	1	1	1	1				1		5			1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	81,21	69,33	11,07	0,81		1	1	1	1	1				1		5			1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	80,10	68,72	10,62	0,76		1	1	1	1	1				1		5			1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	80,30	68,54	11,01	0,76		1	1	1	1	1				1		5			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	81,27	70,57	9,82	0,89		1	1	1	1	1				1		5			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	80,52	70,65	9,01	0,86		1	1	1	1	1				1		5			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	79,74	70,76	8,13	0,85		1	1	1	1	1				1		5			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	82,15	75,45	5,87	0,83		1	1	1	1	1				1		7			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	86,11	79,79	5,60	0,71		1	1	1	1	1				1		11			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	91,39	85,91	4,88	0,60		1	1	1	1	1		1		1		14			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	92,31	86,92	4,94	0,45		1	1	1	1	1		1		1		14			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	91,08	87,50	3,32	0,26		1	1	1	1	1		1		1		14			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	87,42	83,42	3,82	0,17		1	1	1	1	1		1		1		13			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	81,56	77,17	4,28	0,10		1	1	1	1	1		1		1		7			1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	77,30	73,32	3,81	0,17		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
ΑΣΠ Κω	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	73,21	68,47	4,58	0,15		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	15,93		
	01:00	69,48	64,10	5,33	0,06		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	66,24	61,29	4,92	0,03		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	64,50	58,03	6,45	0,02		1	1	1	1	1				1						1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	62,84	57,14	5,71	0,00		1	1	1	1	1				1						1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	63,20	56,04	7,15	0,00		1	1	1	1	1				1						1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	64,49	57,01	7,48	0,00		1	1	1	1	1				1						1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	69,40	62,26	7,06	0,08		1	1	1	1	1				1						1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	73,25	66,15	7,08	0,02		1	1	1	1	1				1		2				1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	76,48	69,17	7,25	0,06		1	1	1	1	1				1		8				1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	77,78	69,59	8,06	0,13		1	1	1	1	1				1		8				1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	76,56	69,45	6,89	0,21		1	1	1	1	1				1		8				1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	77,53	70,28	7,04	0,21		1	1	1	1	1				1		8				1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	79,42	71,21	7,76	0,45		1	1	1	1	1				1		8				1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	79,07	70,11	8,22	0,75		1	1	1	1	1				1		8				1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	77,55	68,75	8,05	0,75		1	1	1	1	1				1		8				1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	79,38	72,73	5,92	0,73		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	83,83	77,82	5,50	0,50		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	89,23	81,92	6,84	0,48	1	1	1	1	1	1				1		11			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	90,35	83,74	6,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1		11			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	90,05	84,18	5,54	0,33	1	1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	85,96	80,71	5,04	0,20	1	1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	79,96	74,82	5,03	0,11		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	75,74	70,53	5,14	0,06		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Δοκιμαστική λειτουργία της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	70,14	64,97	5,10	0,08		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	66,12	61,03	4,99	0,09		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	62,96	56,97	5,97	0,02		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10	
	03:00	60,69	54,79	5,83	0,06		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10	
	04:00	59,69	53,30	6,35	0,04		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10	
	05:00	60,65	53,87	6,76	0,02		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10	
	06:00	62,29	55,21	6,87	0,21		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10	
	07:00	68,89	62,13	6,53	0,22		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10	
	08:00	75,21	68,60	6,40	0,21		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10	
	09:00	80,50	75,08	5,21	0,21		1	1	1	1	1				1					1		1	1	16,10	16,10	
	10:00	81,29	76,14	4,95	0,21		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	81,31	75,82	5,28	0,21		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	82,49	76,78	5,46	0,25		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	84,84	78,96	5,20	0,69		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	83,14	78,64	3,86	0,65		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	81,58	77,08	3,76	0,74		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	82,98	79,77	2,70	0,51		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	87,07	85,20	1,53	0,35		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	92,36	89,82	2,23	0,31		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	93,12	91,03	1,84	0,25		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	92,44	90,30	1,89	0,25		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	87,13	85,52	1,41	0,20		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	80,00	78,50	1,46	0,04		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	74,12	73,28	0,72	0,12		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300		
Η ΕΡΕ ΜΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ-ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	68,28	66,89	1,16	0,23		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	64,30	63,20	0,90	0,20		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	61,33	59,40	1,65	0,27		1	1	1	1	1				1						1	1	1	16,10	16,10
	03:00	58,88	56,31	2,37	0,20		1	1	1	1	1				1						1	1	1	15,85	15,85
	04:00	57,87	55,60	2,15	0,13		1	1	1	1	1				1						1	1	1	15,08	15,08
	05:00	58,51	57,04	1,40	0,07		1	1	1	1	1				1						1	1	1	15,59	15,59
	06:00	58,49	58,15	0,34	0,01		1	1	1	1	1				1						1	1	1	11,90	11,90
	07:00	63,59	63,46	0,01	0,12		1	1	1	1	1				1		6				1	1	1	11,60	11,15
	08:00	71,16	70,90	0,06	0,20		1	1	1	1	1				1		9			1	1	1	1	12,46	14,29
	09:00	79,92	79,47	0,25	0,20		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	81,06	80,58	0,28	0,20		1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	81,18	80,86	0,11	0,21		1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	82,76	82,26	0,28	0,22		1	1	1	1	1				1		14			1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	84,95	84,38	0,34	0,22		1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	83,84	83,16	0,49	0,19		1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	82,08	81,46	0,43	0,19		1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	82,90	82,43	0,27	0,20		1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	87,26	86,93	0,15	0,18		1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	92,41	92,25	0,06	0,11		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	93,14	93,05	0,00	0,09		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	92,20	92,01	0,12	0,08		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	86,46	86,15	0,27	0,04		1	1	1	1	1			1	1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	78,85	78,66	0,18	0,01		1	1	1	1	1			1	1		6			1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	72,48	72,43	0,00	0,05		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το διάστημα 06:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περ.ορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	66,44	66,44	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	61,65	61,63	0,00	0,02		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	58,70	58,68	0,00	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	56,72	56,68	0,04	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,05	16,05	
	04:00	55,06	55,01	0,05	0,00		1		1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10	
	05:00	56,46	56,39	0,08	0,00		1		1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10	
	06:00	57,63	57,51	0,12	0,00		1		1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10	
	07:00	61,76	61,74	0,02	0,00		1		1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10	
	08:00	68,26	68,25	0,00	0,01		1		1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	73,65	73,64	0,00	0,01		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	76,92	76,91	0,00	0,01		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	79,57	79,52	0,05	0,01		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	81,55	81,53	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	84,30	84,06	0,08	0,15		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	83,64	83,32	0,14	0,17		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	81,89	81,51	0,21	0,17		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	82,59	82,11	0,34	0,15		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	87,24	86,88	0,24	0,12		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	92,75	92,57	0,10	0,09		1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	93,49	93,10	0,34	0,04		1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	93,07	92,52	0,55	0,00		1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	87,36	86,84	0,52	0,00		1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	79,45	78,53	0,93	0,00		1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	73,28	72,25	1,03	0,00		1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,00	

Το διάστημα 06:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	67,55	66,34	1,21	0,00		1	1	1	1	1					1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	63,47	62,33	1,14	0,00		1	1	1	1	1					1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	60,10	58,96	1,14	0,00		1	1	1	1	1					1				1	1	1		16,10	16,10	
	03:00	58,11	55,46	2,64	0,00		1	1	1	1	1					1				1	1	1		16,07	16,07	
	04:00	57,11	54,00	3,10	0,00		1	1	1	1	1					1				1	1	1		15,66	15,66	
	05:00	58,13	54,45	3,67	0,00		1	1	1	1	1					1				1	1	1		15,75	15,75	
	06:00	57,83	54,77	3,05	0,01		1	1	1	1	1					1				1	1	1		11,60	11,60	
	07:00	62,77	59,56	3,21	0,00		1	1	1	1	1					1				1	1	1		11,75	14,62	
	08:00	73,37	69,72	3,65	0,00		1	1	1	1	1					1		2		1	1	1	1	13,07	16,10	
	09:00	82,47	79,18	3,08	0,21		1	1	1	1	1					1		12		1	1	1	1	11,61	16,10	
	10:00	84,19	80,69	3,25	0,24		1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	15,99	16,10	
	11:00	84,27	81,22	2,86	0,19		1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	15,71	16,10	
	12:00	86,15	84,17	1,87	0,12		1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	89,11	87,65	1,32	0,14		1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	89,60	87,60	1,87	0,13	1	1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	87,91	85,72	2,02	0,17	1	1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	90,62	87,44	3,07	0,10	1	1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	94,76	90,91	3,83	0,01	1	1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	100,64	96,44	4,19	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	100,56	96,05	4,50	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	99,62	95,65	3,95	0,02	1	1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	94,43	90,73	3,69	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1		13		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	87,41	83,70	3,70	0,02	1	1	1	1	1	1		1			1		6		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	81,60	78,51	3,09	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G1 του ΑΣΠ Κω. Το διάστημα 06:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	75,16	73,31	1,85	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10			
	01:00	70,15	68,25	1,90	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10			
	02:00	66,15	63,41	2,74	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	15,44	15,44			
	03:00	63,45	59,88	3,56	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	14,63	14,63			
	04:00	62,02	57,68	4,34	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	14,03	14,03			
	05:00	63,15	59,74	3,40	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	15,12	15,12			
	06:00	64,07	60,04	4,03	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	15,80	15,80			
	07:00	69,93	67,61	2,32	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10			
	08:00	78,01	76,16	1,80	0,05	1	1	1	1	1	1		1				7		1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	86,19	84,19	1,95	0,06	1	1	1	1	1	1		1				13		1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	87,29	85,73	1,49	0,08		1	1	1	1	1		1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	87,66	86,56	0,96	0,14		1	1	1	1	1		1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	89,50	88,42	1,04	0,04		1	1	1	1	1		1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	90,90	89,34	1,55	0,01		1	1	1	1	1		1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	91,65	89,01	2,64	0,00		1	1	1	1	1		1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	90,32	88,02	2,25	0,05		1	1	1	1	1		1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	91,80	89,63	1,97	0,20		1	1	1	1	1		1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	95,72	94,19	1,32	0,21		1	1	1	1	1		1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	100,30	97,88	2,05	0,37	1	1	1	1	1	1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	99,72	98,09	1,23	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	98,21	97,42	0,78	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	92,03	91,23	0,77	0,03	1	1	1	1	1	1			1	1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	84,19	83,11	0,93	0,15	1	1	1	1	1	1			1	1		6		1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	79,21	78,19	0,68	0,34	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		

Το διάστημα 06:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6			
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	72,18	71,01	0,70	0,47	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10			
	01:00	67,48	65,84	1,33	0,31	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10			
	02:00	64,31	61,21	2,93	0,17	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	15,92	15,92			
	03:00	62,20	59,94	2,14	0,12	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	14,39	14,39			
	04:00	61,19	58,41	2,62	0,16	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	13,27	13,27			
	05:00	61,53	58,85	2,43	0,25	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	13,56	13,56			
	06:00	60,57	56,57	3,74	0,26	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	12,71	12,71			
	07:00	66,47	64,23	1,93	0,31	1	1	1	1	1	1			1			2			1	1	1	15,94	15,94			
	08:00	76,48	75,17	1,10	0,21	1	1	1	1	1	1			1			8			1	1	1	16,10	16,10			
	09:00	82,54	80,84	1,34	0,37	1	1	1	1	1	1			1			14			1	1	1	16,10	16,10			
	10:00	84,57	82,70	1,58	0,29	1	1	1	1	1	1			1			15			1	1	1	16,10	16,10			
	11:00	85,14	83,32	1,55	0,27	1	1	1	1	1	1				1		10			1	1	1	16,10	16,10			
	12:00	86,96	84,34	2,25	0,37	1	1	1	1	1	1				1		11			1	1	1	16,10	16,10			
	13:00	89,57	86,80	2,36	0,41	1	1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	16,10	16,10			
	14:00	89,04	87,00	1,60	0,45	1	1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	16,10	16,10			
	15:00	88,33	86,28	1,60	0,44	1	1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	16,10	16,10			
	16:00	89,74	88,17	1,26	0,32	1	1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	16,10	16,10			
	17:00	93,08	91,74	1,03	0,31	1	1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	16,10	16,10			
	18:00	96,90	95,67	0,96	0,27	1	1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	16,10	16,10			
	19:00	96,03	95,13	0,65	0,24	1	1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	16,10	16,10			
	20:00	94,99	93,54	1,15	0,30	1	1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	89,71	87,87	1,63	0,22	1	1	1	1	1	1		1		1		9			1	1	1	16,10	16,10			
	22:00	82,52	81,00	1,33	0,19	1	1	1	1	1	1		1		1		3			1	1	1	16,10	16,10			
	23:00	76,13	74,90	1,17	0,07	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10			

Το διάστημα 06:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300		
ΕΡΕΥΝΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	71,04	69,37	1,67	0,00	1	1	1	1	1	1		1									1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	66,41	63,89	2,51	0,00	1	1	1	1	1	1		1									1	1		1	16,10	16,10
	02:00	63,15	59,51	3,64	0,00	1	1	1	1	1	1		1									1	1		1	15,30	15,30
	03:00	61,00	57,96	3,04	0,00	1	1	1	1	1	1		1									1	1		1	13,11	13,11
	04:00	60,09	56,24	3,85	0,00	1	1	1	1	1	1											1	1		1	12,09	11,95
	05:00	59,94	56,96	2,98	0,00	1	1	1	1	1	1											1	1		1	11,79	11,80
	06:00	62,16	58,80	3,36	0,00	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	12,94	12,94
	07:00	68,06	64,39	3,67	0,00	1	1	1	1	1	1								2			1	1	1	1	15,64	15,99
	08:00	73,46	69,29	4,15	0,02	1	1	1	1	1	1								6			1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	78,44	73,72	4,66	0,06	1	1	1	1	1	1								12			1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	80,07	75,00	4,99	0,08	1	1	1	1	1	1								12			1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	80,61	75,01	5,36	0,24	1	1	1	1	1	1								12			1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	82,70	77,11	5,19	0,40	1	1	1	1	1	1								14			1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	85,73	79,71	5,62	0,40	1	1	1	1	1	1								15			1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	86,07	80,02	6,04	0,01	1	1	1	1	1	1								15			1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	85,82	81,05	4,75	0,01	1	1	1	1	1	1								15			1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	87,53	82,67	4,86	0,01	1	1	1	1	1	1					1			13			1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	91,83	87,47	4,35	0,01	1	1	1	1	1	1					1			10			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	97,97	92,60	5,36	0,00	1	1	1	1	1	1					1			14			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	98,38	92,18	6,19	0,00	1	1	1	1	1	1					1			15			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	97,57	92,04	5,53	0,01	1	1	1	1	1	1					1			15			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	94,54	88,85	5,68	0,01	1	1	1	1	1	1					1			14			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	88,91	83,18	5,72	0,01	1	1	1	1	1	1					1			10			1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	84,32	79,83	4,48	0,01	1	1	1	1	1	1					1						1	1	1	1	16,10	16,10

Ο ΥΒΣ Τήλου παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας απο τις 02:13. Κατα το διάστημα 06:40-08:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Το διάστημα 05:00-07:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6			
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	77,81	74,12	3,68	0,01	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	72,19	67,64	4,48	0,08	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	68,26	63,31	4,87	0,08	1	1	1	1		1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	65,18	60,89	4,28	0,01	1	1	1	1		1				1					1	1	1	1	16,10	15,79		
	04:00	63,62	59,52	4,09	0,01	1	1	1	1		1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	05:00	64,68	60,09	4,58	0,01	1	1	1	1		1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	06:00	66,73	63,06	3,66	0,01	1	1	1	1		1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	07:00	73,52	69,94	3,58	0,01	1	1	1	1		1				1			6		1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	81,64	77,79	3,62	0,23	1	1	1	1	1	1				1			11		1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	88,05	84,65	3,37	0,02	1	1	1	1	1			1		1			14		1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	90,93	87,45	3,47	0,00	1	1	1		1	1			1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	91,57	87,89	3,58	0,10	1	1	1		1	1			1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	94,61	90,66	3,79	0,16	1	1	1		1	1			1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	97,78	93,60	3,96	0,22	1	1	1		1	1			1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	98,56	93,79	4,59	0,18	1	1	1	1	1	1			1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	97,08	90,84	6,06	0,18	1	1	1	1	1	1			1		1		10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	98,65	91,73	6,75	0,17	1	1	1	1	1	1			1		1		10		1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	102,89	95,92	6,62	0,35	1	1	1	1	1	1			1		1		13		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	106,81	100,55	5,97	0,30	1	1	1	1	1	1			1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	105,34	99,54	5,59	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	104,14	97,89	5,98	0,26	1	1	1	1	1	1				1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	98,22	92,84	5,09	0,28	1	1	1	1	1	1				1	1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	91,33	87,25	4,04	0,04	1	1	1	1	1	1				1	1		9		1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	86,08	81,45	4,42	0,21	1	1	1	1	1	1					1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		

Ο ΥΒΣ Τήλου παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 09:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	79,96	75,03	4,70	0,23	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	74,72	69,90	4,59	0,22	1		1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	70,96	65,61	5,12	0,24	1		1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	68,37	62,64	5,50	0,24	1		1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	67,06	60,58	6,36	0,12	1		1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	67,77	60,63	7,09	0,05	1		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10
	06:00	64,56	58,79	5,75	0,02	1		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	69,84	64,21	5,58	0,05	1		1	1	1	1	1				1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	83,41	77,36	5,95	0,10	1		1	1	1	1	1				1		9			1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	90,10	84,33	5,63	0,15	1		1	1	1	1	1				1		14			1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	92,52	87,25	5,09	0,17	1		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	93,23	89,94	3,08	0,20	1		1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	95,00	91,56	3,19	0,25	1	1	1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	98,02	92,90	4,78	0,34	1	1	1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	97,43	90,78	6,34	0,31	1	1	1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	96,67	89,96	6,37	0,34	1	1	1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	97,08	90,71	6,06	0,31	1	1	1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	100,93	95,60	5,10	0,24	1	1	1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	105,71	100,36	5,24	0,11	1	1	1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	105,15	99,52	5,60	0,03	1	1	1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	103,53	97,93	5,54	0,07	1	1	1	1	1	1	1			1	1		15			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	97,99	91,37	6,42	0,20	1	1	1	1	1	1	1			1	1		14			1	1	1		16,10	16,10
	22:00	91,45	84,58	6,80	0,07	1	1	1	1	1	1	1			1	1		11			1	1	1		16,10	16,10
	23:00	86,30	80,37	5,90	0,03	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1			1	1	1		16,10	16,10

Στο διάστημα 6:00 – 9:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	79,91	73,76	6,12	0,04	1	1	1	1	1	1			1	1							1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	74,53	69,33	5,15	0,05	1	1	1	1	1	1			1	1							1	1	1	16,10	16,02	
	02:00	71,03	65,76	5,27	0,00	1	1	1	1	1	1				1							1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	68,02	62,82	5,20	0,01	1	1	1	1	1	1				1							1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	66,29	60,57	5,65	0,07	1	1	1	1	1	1				1							1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	66,95	61,22	5,60	0,14	1	1	1	1	1	1				1							1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	68,14	61,85	6,11	0,17	1	1	1	1	1	1				1							1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	74,29	68,93	5,29	0,06	1	1	1	1	1	1				1		3					1	1	1	16,03	16,03	
	08:00	84,04	81,73	2,30	0,02	1	1	1	1	1	1				1		7					1	1	1	11,68	16,10	
	09:00	90,96	87,95	2,96	0,05	1	1	1	1	1	1				1		12					1	1	1	16,07	16,10	
	10:00	92,14	90,52	1,50	0,12	1	1	1	1	1	1				1		15					1	1	1	13,96	16,10	
	11:00	91,35	89,76	1,41	0,18	1	1	1	1	1	1		1		1		15					1	1	1	14,06	16,10	
	12:00	95,21	92,63	2,33	0,24	1	1	1	1	1	1		1		1		15					1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	98,57	96,28	1,89	0,41	1	1	1	1	1	1		1		1		15					1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	99,40	97,54	1,46	0,39	1	1	1	1	1	1		1		1		15					1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	98,10	96,57	1,13	0,41	1	1	1	1	1	1		1		1		15					1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	99,01	97,41	1,20	0,41	1	1	1	1	1	1		1		1		15					1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	102,45	100,88	1,16	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1		15					1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	106,09	103,31	2,38	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1		15					1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	103,63	99,80	3,43	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1		15					1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	101,46	97,31	3,75	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1		13					1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	96,12	91,75	4,17	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1		9					1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	90,04	86,27	3,66	0,10	1	1	1	1	1	1		1	1	1		3					1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	84,70	80,69	3,94	0,07	1	1	1	1	1	1		1	1	1							1	1	1	16,10	16,10	

Στο διάστημα 6:00 – 11:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
00:00	79,41	73,98	5,33	0,09	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
01:00	74,83	69,84	4,92	0,07	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1	1	16,10	16,10		
02:00	70,95	65,24	5,70	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1		16,10	16,10		
03:00	68,47	62,06	6,41	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1		16,10	16,10		
04:00	66,87	60,65	6,23	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1		16,10	16,10		
05:00	67,94	61,03	6,89	0,01	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1		16,10	16,10		
06:00	69,88	63,51	6,21	0,16	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1		16,10	16,10		
07:00	77,23	69,35	7,72	0,16	1	1	1	1	1	1					1		2		1	1	1	1	16,10	16,10		
08:00	84,51	75,19	9,27	0,05	1	1	1	1	1	1					1		6		1	1	1	1	16,10	16,10		
09:00	90,65	82,06	8,59	0,00	1	1	1	1	1	1					1		11		1	1	1	1	16,10	16,10		
10:00	92,05	83,41	8,51	0,14	1	1	1	1	1	1					1		13		1	1	1	1	16,10	16,10		
11:00	91,50	84,66	6,70	0,15	1	1	1	1	1	1					1		13		1	1	1	1	16,10	16,10		
12:00	94,08	86,92	7,03	0,13	1	1	1	1	1	1					1		13		1	1	1	1	15,40	16,10		
13:00	97,54	92,13	5,30	0,11	1	1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	8,50	16,10		
14:00	97,94	89,64	7,83	0,46	1	1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	13,48	16,10		
15:00	97,87	87,73	9,95	0,19	1	1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
16:00	99,88	90,70	8,75	0,43	1	1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
17:00	104,57	94,02	10,33	0,22	1	1	1	1	1	1					1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
18:00	109,44	97,52	11,69	0,24	1	1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
19:00	107,74	95,44	11,93	0,37	1	1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
20:00	106,29	94,02	11,90	0,37	1	1	1	1	1	1		1			1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
21:00	100,76	89,00	11,37	0,40	1	1	1	1	1	1		1			1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
22:00	93,90	82,81	10,76	0,34	1	1	1	1	1	1		1			1		4		1	1	1	1	16,10	16,10		
23:00	87,89	76,49	11,21	0,19	1	1	1	1	1	1		1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		

Στο διάστημα 6:30 – 09:00 και 12:50 – 14:10 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300							
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	82,03	70,27	11,28	0,48	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10				
	01:00	76,82	64,69	11,64	0,49	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10				
	02:00	72,61	61,07	11,36	0,18	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10				
	03:00	69,77	60,88	8,71	0,17	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10				
	04:00	68,83	56,80	11,77	0,26	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	15,69				
	05:00	69,99	59,86	9,93	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10				
	06:00	70,88	60,59	10,00	0,29	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10				
	07:00	77,20	66,57	10,14	0,49	1	1		1	1	1		1				7	1	1	1	1	16,10	16,10				
	08:00	82,96	73,24	9,61	0,11	1	1		1	1	1		1				14	1		1	1	16,10	16,10				
	09:00	88,50	80,42	8,06	0,01	1	1	1	1	1	1		1				14	1		1	1	16,10	16,10				
	10:00	89,82	81,94	7,84	0,04	1	1	1	1	1	1		1				15	1	1	1	1	16,10	16,10				
	11:00	90,17	77,99	11,81	0,37	1	1	1	1	1	1		1				12	1	1	1	1	16,10	16,10				
	12:00	91,69	80,06	11,02	0,61	1	1	1	1	1	1		1				12	1	1	1	1	16,10	16,10				
	13:00	94,51	82,92	10,75	0,84	1	1	1	1	1	1		1				14	1	1	1	1	16,10	16,10				
	14:00	94,98	82,89	11,60	0,50	1	1	1	1	1	1		1				15	1	1	1	1	16,10	16,10				
	15:00	94,96	82,82	11,51	0,64	1	1	1	1	1	1		1				15	1	1	1	1	16,10	16,10				
	16:00	96,67	84,01	11,96	0,70	1	1	1	1	1	1		1				15	1	1	1	1	16,10	16,10				
	17:00	100,60	87,95	11,90	0,76	1	1	1	1	1	1		1		1		15	1	1	1	1	16,10	16,10				
	18:00	105,32	94,47	10,10	0,75	1	1	1	1	1	1		1		1		15	1		1	1	16,10	16,10				
	19:00	104,35	94,01	9,63	0,72	1	1	1	1	1	1		1		1		15	1		1	1	16,10	16,10				
	20:00	102,76	92,09	10,03	0,64	1	1	1	1	1	1		1		1		15	1		1	1	16,10	16,10				
	21:00	97,03	85,28	11,04	0,70	1	1	1	1	1	1		1		1		13	1		1	1	16,10	16,10				
	22:00	89,71	79,31	9,67	0,72	1	1	1	1	1	1		1		1		7	1		1	1	16,10	16,10				
	23:00	83,72	73,14	9,90	0,68	1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10				

Το διάστημα 06:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026			00:00	77,66	67,21	9,71	0,74	1	1	1	1	1	1		1		1				1		1	1	16,10	16,10	
			01:00	72,50	58,65	13,12	0,73	1	1	1	1	1	1	1	1						1		1	1	16,10	16,10	
			02:00	67,54	53,85	12,99	0,71	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10	
			03:00	64,83	52,67	11,41	0,75	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	15,92	16,10	
			04:00	62,93	53,02	9,20	0,72	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	14,52	14,79	
			05:00	63,38	51,58	11,26	0,53	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	14,88	15,23	
			06:00	65,14	54,07	10,44	0,63	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	16,05	16,10	
			07:00	69,16	59,97	8,42	0,78	1	1	1	1	1	1	1						2	1		1	1	16,10	16,10	
			08:00	72,85	64,90	7,21	0,75	1	1	1	1	1	1	1						4	1		1	1	16,10	16,10	
			09:00	76,55	67,39	8,59	0,57	1	1	1	1	1	1	1						8	1		1	1	16,10	16,10	
			10:00	77,26	66,50	10,34	0,42	1	1	1	1	1	1	1						7	1		1	1	16,10	16,10	
			11:00	76,55	64,78	11,06	0,72	1	1	1	1	1	1	1						6	1		1	1	16,10	16,10	
			12:00	78,34	65,78	12,14	0,42	1	1	1	1	1	1	1						5	1		1	1	16,10	16,10	
			13:00	81,12	68,20	12,06	0,86	1	1	1	1	1	1	1						6	1		1	1	16,10	16,10	
			14:00	82,03	67,87	13,29	0,86	1	1	1	1	1	1	1						8	1		1	1	16,10	16,10	
			15:00	81,07	67,61	12,62	0,83	1	1	1	1	1	1	1						8	1		1	1	16,10	16,10	
			16:00	83,03	69,73	12,66	0,63	1	1	1	1	1	1	1						8	1		1	1	16,10	16,10	
			17:00	87,14	73,52	13,05	0,57	1	1	1	1	1	1	1						8	1		1	1	16,10	16,10	
			18:00	91,49	77,88	13,01	0,59	1	1	1	1	1	1	1						14	1		1	1	16,10	16,10	
			19:00	91,77	78,06	12,99	0,72	1	1	1	1	1	1	1						15	1		1	1	16,10	16,10	
			20:00	91,95	78,78	12,47	0,70	1	1	1	1	1	1	1						15	1		1	1	16,10	16,10	
			21:00	86,66	74,83	11,18	0,64	1	1	1	1	1	1	1						13	1		1	1	16,10	16,10	
			22:00	80,15	67,79	11,75	0,60	1	1	1	1	1	1	1						8	1		1	1	16,10	16,10	
			23:00	75,38	63,73	11,07	0,59	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300					
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	P.HZ (x2)	61	62	63	64			65	66			
	00:00	70,21	58,17	11,62	0,42	1	1	1	1	1	1													16,10	16,10			
	01:00	65,91	54,92	10,63	0,36		1	1	1	1	1													16,10	16,10			
	02:00	62,68	52,43	9,88	0,37		1	1	1	1	1													16,07	16,10			
	03:00	60,48	49,94	10,07	0,46		1	1	1	1	1													14,95	14,80			
	04:00	59,43	48,49	10,52	0,42		1	1	1	1	1													13,68	13,75			
	05:00	60,58	50,35	9,97	0,26		1	1	1	1	1													14,67	14,90			
	06:00	62,68	53,72	8,61	0,35		1	1	1	1	1													16,09	16,10			
	07:00	67,21	59,98	6,62	0,61		1	1	1	1	1							5						16,10	16,10			
	08:00	71,10	65,27	5,13	0,69	1	1	1	1	1	1							8						16,10	15,98			
	09:00	74,15	65,60	8,23	0,32	1	1	1	1	1	1							13						16,10	16,10			
	10:00	74,86	64,59	9,79	0,49		1	1	1	1	1							12						16,10	16,10			
	11:00	74,78	65,82	8,23	0,74		1	1	1	1	1							12						16,10	16,10			
	12:00	76,05	66,55	9,00	0,49		1	1	1	1	1							11						16,10	16,10			
	13:00	77,10	67,54	9,04	0,52		1	1	1	1	1							10						16,10	16,10			
	14:00	76,64	65,67	10,33	0,64		1	1	1	1	1							10						16,10	16,10			
	15:00	76,27	64,45	11,42	0,40		1	1	1	1	1							10						16,10	16,10			
	16:00	78,35	66,72	11,45	0,18		1	1	1	1	1							10						16,10	16,10			
	17:00	82,46	71,20	11,16	0,10	1	1	1	1	1	1							10						16,10	16,10			
	18:00	87,45	78,44	8,93	0,08	1	1	1	1	1	1		1					10						16,10	16,10			
	19:00	88,31	78,78	9,52	0,01	1	1	1	1	1	1		1					10						16,10	16,10			
	20:00	89,12	79,07	10,05	0,00	1	1	1	1	1	1		1					10						16,10	16,10			
	21:00	84,97	74,03	10,71	0,23	1	1	1	1	1	1		1					8						16,10	16,10			
22:00	79,50	70,34	9,08	0,08	1	1	1	1	1	1		1					2						16,10	16,10				
23:00	74,64	66,85	7,72	0,07	1	1	1	1	1	1		1											16,10	16,10				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	69,03	62,88	6,14	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	65,05	59,65	5,41	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	14,84	14,84		
	02:00	62,32	56,38	5,94	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	13,59	14,18		
	03:00	60,35	55,55	4,79	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	12,41	12,21		
	04:00	59,35	55,68	3,66	0,01	1	1	1	1	1	1										1	1	1	11,15	11,21	
	05:00	60,97	57,11	3,85	0,01	1	1	1	1	1	1										1	1	1	12,60	12,83	
	06:00	58,50	53,25	5,25	0,01	1	1	1	1	1	1											1	1	1	12,30	12,30
	07:00	63,85	57,65	6,19	0,01	1	1	1	1	1	1							2		1	1	1		15,33	15,91	
	08:00	72,85	64,76	7,62	0,46	1	1	1	1	1	1							5		1	1	1	1	15,62	16,10	
	09:00	81,14	71,45	9,28	0,42	1	1	1	1	1	1							7		1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	82,13	70,23	11,41	0,48	1	1	1	1	1	1							8		1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	81,86	72,14	9,31	0,40	1	1	1	1	1	1							8		1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	83,18	74,76	8,00	0,42	1	1	1	1	1	1							9		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	85,74	76,83	8,38	0,53	1	1	1	1	1	1							12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	85,53	76,19	8,86	0,48	1	1	1	1	1	1							12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	84,25	73,85	9,86	0,54	1	1	1	1	1	1							12		1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	85,35	74,78	9,94	0,62	1	1	1	1	1	1							10		1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	89,21	79,03	9,59	0,58	1	1	1	1	1	1							14		1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	94,10	84,83	9,05	0,23	1	1	1	1	1	1			1				15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	94,53	85,22	9,17	0,14	1	1	1	1	1	1			1				15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	94,82	87,20	7,38	0,24	1	1	1	1	1	1			1				15		1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	88,98	80,61	8,36	0,01	1	1	1	1	1	1			1				14		1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	82,79	74,21	8,57	0,01	1	1	1	1	1	1			1				7		1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	76,73	70,25	6,47	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 06:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση